

ANÁLISE DAS PLANILHAS DE QUALIDADE DA ÁGUA

RELATÓRIO SANEAMENTO 0028/2020



Maceió, Outubro de 2020

SUMÁRIO

| | |
|--|----|
| I. INTRODUÇÃO | 5 |
| II. OBJETIVOS | 5 |
| III. METODOLOGIA | 5 |
| IV. ÁREAS AUDITADAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO | 5 |
| V. CONSTATAÇÕES E DIAGNÓSTICO DOS FATOS LEVANTADOS. | 6 |
| VI. UNIDADE DE NEGÓCIO AGRESTE: | 6 |
| 1.1. Arapiraca: | 6 |
| 1.2. Campo Grande: | 8 |
| 1.3. Coité do Nóia: | 8 |
| 1.4. Craíbas: | 9 |
| 1.5. Feira Grande: | 10 |
| 1.6. Girau do Ponciano: | 10 |
| 1.7. Igaci: | 11 |
| 1.8. Igreja Nova: | 12 |
| 1.9. Lagoa da Canoa: | 12 |
| 1.10. Olho D'água Grande: | 13 |
| 1.11. São Brás: | 14 |
| 2. UNIDADE DE NEGÓCIOS SERRANA: | 14 |
| 2.1. Anadia: | 14 |
| 2.2. Capela: | 15 |
| 2.3. Palmeira dos Índios: | 16 |
| 2.4. Paulo Jacinto: | 18 |
| 2.5. Estrela de Alagoas: | 18 |
| 3. UNIDADE DE NEGÓCIOS DA BACIA LEITEIRA: | 19 |
| 3.1. Batalha: | 19 |

| | |
|---|-----------|
| 3.2. Belo Monte:..... | 20 |
| 3.3. Cacimbinhas: | 21 |
| 3.4. Carneiros: | 22 |
| 3.5. Dois Riachos:..... | 23 |
| 3.6. Jacaré dos Homens: | 24 |
| 3.7. Maravilha: | 25 |
| 3.8. Monteirópolis:..... | 25 |
| 3.9. Olho D'Água das Flores:..... | 26 |
| 3.10. Olivença: | 27 |
| 3.11. Ouro Branco:..... | 28 |
| 3.12. Poço das Trincheiras:..... | 29 |
| 3.13. Santana do Ipanema:..... | 29 |
| 3.14. São José da Tapera:..... | 30 |
| 3.15. Senador Rui Palmeira: | 31 |
| 4. UNIDADE DE NEGÓCIOS LESTE:..... | 32 |
| 4.1 Barra de São Miguel: | 32 |
| 4.2 Campestre:..... | 33 |
| 4.3 Coqueiro Seco: | 34 |
| 4.4 Colônia Leopoldina: | 35 |
| 4.5 Jacuípe:..... | 37 |
| 4.6 Japaratinga: | 37 |
| 4.7 Joaquim Gomes:..... | 38 |
| 4.8 Rio Largo:..... | 40 |
| 4.9 Messias: | 42 |
| 4.10 Novo Lino: | 43 |
| 4.11 Paripueira:..... | 43 |
| 4.12 Pilar: | 44 |

| | | |
|----------|--|-----------|
| 4.13 | Porto de Pedras: | 46 |
| 4.14 | Murici:..... | 46 |
| 4.15 | Santa Luzia do Norte:..... | 47 |
| 4.16 | Satuba:..... | 48 |
| 5 | UNIDADE DE NEGÓCIOS SERTÃO: | 49 |
| 5.1 | Água Branca: | 49 |
| 5.2 | Canapi:..... | 50 |
| 5.3 | Delmiro Gouveia: | 51 |
| 5.4 | Pariconha: | 53 |
| 5.5 | Inhapi: | 54 |
| 5.6 | Mata Grande: | 54 |
| 5.7 | Olho D'água do Casado:..... | 55 |
| 5.8 | Piranhas:..... | 56 |

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PLANILHAS DE QUALIDADE REFERENTE AOS MUNICÍPIOS FISCALIZADOS PELA ARSAL

I. INTRODUÇÃO

Os Municípios através dos contratos de convênio e cooperação delega a essa Agência, as competências de regulação, inclusive da verificação da qualidade de água fornecida, de organização e de fiscalização dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, serviços estes realizados pela Companhia de Saneamento de Alagoas (Casal).

Todos os trabalhos de fiscalização e regulação estão embasados no enquadramento legal da legislação vigente, com ênfase na Lei Federal nº 11.445/2007, nas Resoluções do Conama 357/2005 e 430/2011, Anexo XX da portaria de consolidação nº 5 do SUS-Ministério da Saúde e da própria Arsal em suas Resoluções nº 137/2014 e nº 18/2016.

II. OBJETIVOS

Verificar o cumprimento das legislações, normativas e outros regulamentos que balizam a provisão dos serviços e a qualidade do produto produzido e fornecido pelos Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) ao usuário.

III. METODOLOGIA

A metodologia para desenvolvimento das análises compreendeu as seguintes etapas: Solicitação das análises realizadas pela permissionária e comparação dos dados com os parâmetros definidos em portarias e resoluções.

IV. ÁREAS AUDITADAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO

As análises encaminhadas compreendem o mês de agosto referente aos municípios regulados pela Arsal.

As planilhas foram encaminhadas pela permissionária Casal, separadas por Unidade de Negócios e municípios fiscalizados.

As análises buscam averiguar a qualidade do produto que é entregue aos usuários, examinando os indicadores de Coliformes, Cloro, PH, Turbidez e Cor da água.

V. CONSTATAÇÕES E DIAGNÓSTICO DOS FATOS LEVANTADOS.

1. UNIDADE DE NEGÓCIO AGRESTE:

1.1. Arapiraca:

O Município possui uma população de 231.747 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): $-09^{\circ} 45'09''$, Longitude (W): $36^{\circ} 39'40''$ e Altitude 264 m.

No mês de agosto nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 1: Análise do mês de Agosto.

| ARSAL AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS | | | QUALIDADE DA ÁGUA | | | | | | | | | |
|--|------------|---------------------------------|-------------------------|-------|-------|-----------|---------|-----|----|-----|----------|--|
| CIDADE | ARAPIRACA | MÊS/ANO | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | | | |
| | | | COLIFORMES | | | | CRL | | | | TURBIDEZ | |
| | | TOTAL | E. COLI | | < 0,2 | ≥0,2 e ≤2 | >2 e ≤5 | > 5 | ≤5 | > 5 | | |
| | | PRES. | AUS. | PRES. | AUS. | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | |
| | | CONFORME | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL | | | | | | | | | | |
| | | MENOR VALOR | | | | | | | | | | |
| | | MAIOR VALOR | | | | | | | | | | |
| Nº | DIA | LOGRADOURO | | | | | | | | | | |
| 01 | 03/08/2020 | RUA PADRE DANIEL, 88 | A | A | | 2,00 | | | | | 0,80 | |
| 02 | 03/08/2020 | IMAGEM 3 COMUNICAÇÃO VISUAL | A | A | | 2,00 | | | | | 0,80 | |
| 03 | 03/08/2020 | RUA PEDRO ALEXANDRE, 336 | A | A | | 2,00 | | | | | 1,00 | |
| 04 | 03/08/2020 | RUA SAPUCAIA, 293 | A | A | | 2,00 | | | | | 0,80 | |
| 05 | 03/08/2020 | UBS-JD. DAS PAINEIRAS | A | A | | 2,00 | | | | | 1,00 | |
| 06 | 03/08/2020 | RUA PEDRO BARBOSA DA SILVA, 777 | A | A | | 2,00 | | | | | 1,00 | |
| 07 | 03/08/2020 | RUA ANTÔNIA JOVELINA, 190A | A | A | | 2,00 | | | | | 0,80 | |
| 08 | 03/08/2020 | RUA ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA | A | A | | 2,00 | | | | | 0,90 | |
| 09 | 03/08/2020 | RUA MARIA ZITA PORTO, 90 | A | A | | 2,00 | | | | | 0,80 | |
| 10 | 03/08/2020 | RUA ISABEL DE OLIVEIRA, 43A | A | A | | 2,00 | | | | | 0,80 | |
| 11 | 03/08/2020 | RUA JANE CAMELO LIMA, 519 | A | A | | 2,00 | | | | | 0,70 | |
| 12 | 03/08/2020 | RUA MARIA AUGUSTA PAULINA, 130 | A | A | | 2,00 | | | | | 0,70 | |
| 13 | 03/08/2020 | QUADRA 02, L-31 | A | A | | 2,00 | | | | | 1,70 | |
| 14 | 03/08/2020 | QUADRA 27, L-24 | A | A | | 2,00 | | | | | 1,60 | |
| 15 | 03/08/2020 | QUADRA 37, L-26 | A | A | | 2,00 | | | | | 1,30 | |
| 16 | 03/08/2020 | QUADRA 40, L-41 | A | A | | 2,00 | | | | | 0,90 | |
| 17 | 03/08/2020 | QUADRA 38, L-08 | A | A | | 2,00 | | | | | 1,00 | |
| 18 | 03/08/2020 | QUADRA G, L-21 | A | A | | 1,00 | | | | | 0,70 | |
| 19 | 03/08/2020 | QUADRA U, L-40 | A | A | | 1,00 | | | | | 0,70 | |
| 20 | 03/08/2020 | QUADRA P, L-15 | A | A | | 1,00 | | | | | 0,90 | |
| 21 | 03/08/2020 | QUADRA C, L-33 | A | A | | 2,00 | | | | | 1,30 | |
| 22 | 03/08/2020 | QUADRA D, L-03 | A | A | | 2,00 | | | | | 1,00 | |
| 23 | 03/08/2020 | QUADRA C, L-04 | A | A | | 2,00 | | | | | 0,90 | |
| 24 | 03/08/2020 | QUADRA B, L-11 | A | A | | 2,00 | | | | | 1,00 | |
| 25 | 03/08/2020 | QUADRA C, L-19 | A | A | | 2,00 | | | | | 1,00 | |
| 26 | 31/08/2020 | RUA NSA. SRA. DA PENHA, 456 | A | A | | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| 27 | 31/08/2020 | RUA SALUSTIANO JOSÉ, 38 | A | A | | 1,20 | | | | | 1,20 | |
| 28 | 31/08/2020 | RUA PORTO REAL DO COLÉGIO, 90 | A | A | | 1,20 | | | | | 1,50 | |
| 29 | 31/08/2020 | RUA MINERVINA FRANCISCA, S/N | A | A | | 1,50 | | | | | 1,50 | |
| 30 | 31/08/2020 | IMAGEM 3 COMUNICAÇÃO VISUAL | A | A | | 1,50 | | | | | 1,30 | |
| 31 | 31/08/2020 | RUA PEDRO ALEXANDRE, 336 | A | A | | 1,50 | | | | | 1,10 | |
| 32 | 31/08/2020 | UBS-JD. DAS PAINEIRAS | A | A | | 1,50 | | | | | 2,00 | |
| 33 | 31/08/2020 | RUA SAPUCAIA, 293 | A | A | | 1,50 | | | | | 1,10 | |
| 34 | 31/08/2020 | RUA PEDRO BARBOSA DA SILVA, 777 | A | A | | 1,50 | | | | | 1,00 | |
| 35 | 31/08/2020 | RUA ANTÔNIO RODRIGUES, S/N | A | A | | 1,50 | | | | | 1,40 | |
| 36 | 31/08/2020 | RUA MARIA ZITA PORTO, 90 | A | A | | 1,50 | | | | | 0,50 | |
| 37 | 31/08/2020 | RUA ISABEL DE OLIVEIRA, 43A | A | A | | 1,50 | | | | | 0,30 | |
| 38 | 31/08/2020 | RUA ANTÔNIA MARIA, 128 | A | A | | 1,50 | | | | | 0,70 | |
| 39 | 31/08/2020 | RUA MAURÍCIO PEREIRA, 2431 | A | A | | 1,50 | | | | | 0,40 | |
| 40 | 31/08/2020 | RUA JANE CAMELO LIMA, 519 | A | A | | 1,50 | | | | | 1,20 | |
| 41 | 31/08/2020 | RUA MARIA AUGUSTA NUNES, 130 | A | A | | 1,50 | | | | | 1,20 | |
| 42 | 31/08/2020 | SALÃO CORTE BEM | A | A | | 1,00 | | | | | 1,40 | |
| 43 | 31/08/2020 | QUADRA 27, L-24 | A | A | | 0,80 | | | | | 1,30 | |
| 44 | 31/08/2020 | QUADRA C, 33 | A | A | | 1,00 | | | | | 1,40 | |
| 45 | 31/08/2020 | QUADRA C, 39 | A | A | | 1,00 | | | | | 1,40 | |
| 46 | 01/09/2020 | QUADRA D, L-03 | A | A | | 1,00 | | | | | 1,50 | |
| 47 | 02/09/2020 | QUADRA C, 04 | A | A | | 1,00 | | | | | 1,20 | |
| 48 | 03/09/2020 | QUADRA B, 19 | A | A | | 1,00 | | | | | 1,10 | |

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de agosto/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Não Conformidade (NC)

Não foram encontradas Não Conformidades.

1.2. Campo Grande:

O Município possui uma população de 5.943 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 57' 28", Longitude (W): 36° 47' 30" e Altitude 142 m.

No mês de agosto uma das análises de turbidez encontra-se fora do padrão.

Figura 2: Análises do mês de Agosto.

|  ARSAL AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS | | | QUALIDADE DA ÁGUA | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------------|-------------------------|---------|------|-------|-----------|---------|----------|-----|-----|
| | | | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | | |
| CIDADE | CAMPO GRANDE | COLIFORMES | | | | CRL | | | TURBIDEZ | | |
| | | TOTAL | | E. COLI | | < 0,2 | ≥0,2 e ≤2 | >2 e ≤5 | > 5 | ≤ 5 | > 5 |
| MÊS/ANO | AGOSTO | PRES. | AUS. | PRES. | AUS. | | | | | | |
| CONFORME | | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| TOTAL | | 4 | | 4 | | 4 | | | 4 | | |
| MENOR VALOR | | | | | | 2,00 | | | 1,30 | | |
| MAIOR VALOR | | | | | | 2,00 | | | 6,50 | | |
| N° | DIA | LOGRADOURO | | | | | | | | | |
| 01 | 18/08/2020 | RUA DO SOL, 321 | | | | | | | | | |
| 02 | 18/08/2020 | RUA SEN. RUI PALMEIRA, 22 | | | | | | | | | |
| 03 | 18/08/2020 | RUA TRIBUTINO BARBOSA, 22 | | | | | | | | | |
| 04 | 18/08/2020 | AVENIDA LIBERDADE, 236 | | | | | | | | | |

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de agosto/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação n° 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não foram encontradas Não Conformidades.

1.3. Coité do Nóia:

O Município possui uma população de 10.693 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 37' 56", Longitude (W): 36° 34' 43" e Altitude 280 m.

No mês de agosto nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 3: Análises do mês de Agosto.

|  AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS | | | QUALIDADE DA ÁGUA | | | | | | | |
|---|---------------|---------------------------------|-------------------------|---------|-------|-------------|-----------|-----|----------|-----|
| | | | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | |
| CIDADE | COITÉ DO NÓIA | | COLIFORMES | | CRL | | | | TURBIDEZ | |
| MÊS/ANO | AGOSTO | | TOTAL | E. COLI | < 0,2 | ≥ 0,2 e ≤ 2 | > 2 e ≤ 5 | > 5 | ≤ 5 | > 5 |
| | | | PRESAUS | PRESAUS | | | | | | |
| CONFORME | | | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| TOTAL | | | 4 | 4 | 4 | | | | 4 | |
| MENOR VALOR | | | | | 1,00 | | | | 1,20 | |
| MAIOR VALOR | | | | | 1,50 | | | | 1,60 | |
| Nº | DIA | LOGRADOURO | | | | | | | | |
| 01 | 11/08/2020 | PRAÇA PADRE CÍCERO, 53 | A | A | 1,50 | | | | 1,20 | |
| 02 | 11/08/2020 | PRAÇA ÁLVARO PAES, 65 | A | A | 1,50 | | | | 1,60 | |
| 03 | 11/08/2020 | RUA VEREADOR JOÃO PERERIRA, 148 | A | A | 1,00 | | | | 1,20 | |
| 04 | 11/08/2020 | PRAÇA SANTO ANTÔNIO, 07 | A | A | 1,00 | | | | 1,20 | |

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de agosto/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não foram encontradas Não Conformidades.

1.4. Craíbas:

O Município possui uma população de 24.219 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 37' 05", Longitude (W): 36° 46' 05" e Altitude 252 m.

No mês de agosto nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 4: Análises do mês Agosto.

|  AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS | | | QUALIDADE DA ÁGUA | | | | | | | |
|---|------------|---------------------------------------|-------------------------|---------|-------|-------------|-----------|-----|----------|-----|
| | | | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | |
| CIDADE | CRAÍBAS | | COLIFORMES | | CRL | | | | TURBIDEZ | |
| MÊS/ANO | AGOSTO | | TOTAL | E. COLI | < 0,2 | ≥ 0,2 e ≤ 2 | > 2 e ≤ 5 | > 5 | ≤ 5 | > 5 |
| | | | PRESAUS | PRESAUS | | | | | | |
| CONFORME | | | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| TOTAL | | | 7 | 7 | 7 | | | | 7 | |
| MENOR VALOR | | | | | 1,50 | | | | 0,70 | |
| MAIOR VALOR | | | | | 1,50 | | | | 2,30 | |
| Nº | DIA | LOGRADOURO | | | | | | | | |
| 01 | 11/08/2020 | SÍTIO CABACEIRO | A | A | 1,50 | | | | 0,70 | |
| 02 | 11/08/2020 | SÍTIO TORRÕES | A | A | 1,50 | | | | 0,70 | |
| 03 | 11/08/2020 | RUA FRANCISCO OLIMPIO CAVALCANTE, 793 | A | A | 1,50 | | | | 1,00 | |
| 04 | 11/08/2020 | TRAVESSA VEREADOR JOÃO BATISTA, 92 | A | A | 1,50 | | | | 1,00 | |
| 05 | 11/08/2020 | RUA ALEXANDRINO, 42 | A | A | 1,50 | | | | 1,30 | |
| 06 | 11/08/2020 | RUA 07 DE SETEMBRO, 673 | A | A | 1,50 | | | | 2,30 | |
| 07 | 11/08/2020 | RUA 23 DE SETEMBRO, 132 | A | A | 1,50 | | | | 1,60 | |

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de agosto/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não foram encontradas Não Conformidades.

1.5. Feira Grande:

O Município possui uma população de 22.166 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 54' 01", Longitude (W): 36° 40' 39" e Altitude 220 m.

No mês de agosto nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 5: Análises do mês de Agosto.

|  AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS | | QUALIDADE DA ÁGUA | | | | | | | | | |
|---|--------------|----------------------------------|---------|-------|-------------|-----------|-----|----------|-----|---|---|
| | | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | | | |
| CIDADE | FEIRA GRANDE | COLIFORMES | | CRL | | | | TURBIDEZ | | | |
| | | TOTAL | E. COLI | < 0,2 | ≥ 0,2 e ≤ 2 | > 2 e ≤ 5 | > 5 | ≤ 5 | > 5 | | |
| MÊS/ANO | AGOSTO | PRESAUS | PRESAUS | | | | | | | | |
| CONFORME | | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| TOTAL | | 3 | | 3 | | 3 | | | | 3 | |
| MENOR VALOR | | | | 1,20 | | | | 1,00 | | | |
| MAIOR VALOR | | | | 2,00 | | | | 1,30 | | | |
| Nº | DIA | LOGRADOURO | | | | | | | | | |
| 01 | 04/08/2020 | POVOADO TABOCA-CHAFARIZ | | | | | | | | | |
| | | A | A | 2,00 | | | | 1,00 | | | |
| 02 | 04/08/2020 | POV. MASSAPÊ- RUA PRINCIPAL, 212 | | | | | | | | | |
| | | A | A | 2,00 | | | | 1,00 | | | |
| 03 | 04/08/2020 | LADEIRA JOÃO GERÔNIMO, 62 | | | | | | | | | |
| | | A | A | 1,20 | | | | 1,30 | | | |

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de agosto/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não foram encontradas Não Conformidades.

1.6. Girau do Ponciano:

O Município possui uma população de 40.917 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 53' 03", Longitude (W): 36° 49' 44" e Altitude 244 m.

No mês de agosto nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 6: Análises do mês de Agosto.

|  ARSAL AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS | | | QUALIDADE DA ÁGUA | | | | | | | | |
|--|-------------------|------------------------------|-------------------------|-------|-------------|-----------|----------|------|------|---|---|
| | | | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | | |
| CIDADE | GIRAU DO PONCIANO | COLIFORMES | | CRL | | | TURBIDEZ | | | | |
| | | TOTAL | E. COLI | < 0,2 | ≥ 0,2 e ≤ 2 | > 2 e ≤ 5 | > 5 | ≤ 5 | > 5 | | |
| MÊS/ANO | AGOSTO | PRESAUS | PRESAUS | | | | | | | | |
| CONFORME | | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| TOTAL | | 6 | | 6 | | 6 | | | 6 | | |
| MENOR VALOR | | | | 1,00 | | | 1,00 | | | | |
| MAIOR VALOR | | | | 2,00 | | | 2,00 | | 1,50 | | |
| Nº | DIA | LOGRADOURO | | | | | | | | | |
| 01 | 04/08/2020 | AV. JOSÉ PEREIRA BEZERRA | | A | A | 1,00 | | 1,10 | | | |
| 02 | 04/08/2020 | RUA JOSÉ LUIS SANDES, 82 | | A | A | 1,00 | | 1,50 | | | |
| 03 | 18/08/2020 | CAPS | | A | A | 1,50 | | 1,00 | | | |
| 04 | 18/08/2020 | ISJC | | A | A | 1,50 | | 1,10 | | | |
| 05 | 18/08/2020 | RUA FILADÉLFIO FIRMINO, 273 | | A | A | 2,00 | | 1,40 | | | |
| 06 | 18/08/2020 | RUA MAJOR VICENTE RAMOS, 220 | | A | A | 2,00 | | 1,50 | | | |

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de agosto/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não foram encontradas Não Conformidades.

1.7. Igací:

O Município possui uma população de 25.631 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 32' 13", Longitude (W): 36° 38' 01" e Altitude 240 m.

No mês de agosto nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 7: Análises do mês de Agosto

|  ARSAL AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS | | | QUALIDADE DA ÁGUA | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------------------------|-------------------------|------|---------|------|-------|-----------|---------|-----|----------|------|
| | | | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | | | |
| CIDADE | IGACI | MÊS/ANO | COLIFORMES | | | | CRL | | | | TURBIDEZ | |
| | | | TOTAL | | E. COLI | | < 0,2 | ≥0,2 e ≤2 | >2 e ≤5 | > 5 | ≤ 5 | > 5 |
| AGOSTO | | | PRES. | AUS. | PRES. | AUS. | | | | | | |
| CONFORME | | | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| TOTAL | | | 5 | | 5 | | 5 | | | | 5 | |
| MENOR VALOR | | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | |
| MAIOR VALOR | | | | | | | 1,00 | | | | 1,70 | |
| Nº | DIA | LOGRADOURO | | | | | | | | | | |
| 01 | 11/08/2020 | POVOADO LAGOA DO FELIX, 337 | A | A | | | | 1,00 | | | | 1,70 |
| 02 | 11/08/2020 | POVOADO LAGOA DO FELIX, S/N | A | A | | | | 1,00 | | | | 1,30 |
| 03 | 11/08/2020 | RUA ALCINDO FERREIRA, 587 | A | A | | | | 1,00 | | | | 1,00 |
| 04 | 11/08/2020 | RUA SÃO PEDRO, 22 | A | A | | | | 1,00 | | | | 1,20 |
| 05 | 11/08/2020 | RUA CÔNEGO MAURÍCIO, 103 | A | A | | | | 1,00 | | | | 1,10 |

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de agosto/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2020

1. Não Conformidade (NC)

Não foram encontradas Não Conformidades.

1.8. Igreja Nova:

O Município possui uma população de 24.499 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 10° 07' 31", Longitude (W): 36° 39' 43" e Altitude 14 m.

Não Conformidade (NC)

NC01- Não foram encaminhadas as planilhas solicitadas (Art. 7º da Resolução Arsal 18/2016).

1.9. Lagoa da Canoa:

O Município possui uma população de 17.852 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 49' 47", Longitude (W): 36° 44' 16" e Altitude 283 m.

No mês de agosto nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 8: Análises do mês de Agosto

|  AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS | | | QUALIDADE DA ÁGUA | | | | | | | |
|---|----------------|------------------------------|-------------------------|---------|-------|-------------|-----------|-----|----------|-----|
| | | | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | |
| CIDADE | LAGOA DA CANOA | MÊS/ANO | COLIFORMES | | CRL | | | | TURBIDEZ | |
| | | | TOTAL | E. COLI | < 0,2 | ≥ 0,2 e ≤ 2 | > 2 e ≤ 5 | > 5 | ≤ 5 | > 5 |
| CONFORME | | | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| TOTAL | | | 5 | 5 | 5 | | | | 5 | |
| MENOR VALOR | | | | | 1,50 | | | | 1,00 | |
| MAIOR VALOR | | | | | 2,00 | | | | 2,00 | |
| Nº | DIA | LOGRADOURO | | | | | | | | |
| 01 | 04/08/2020 | RUA LUIS EVANGELISTA, 123 | A | A | 1,50 | | | | 1,10 | |
| 02 | 04/08/2020 | PANIFICADORA SÃO LEONARDO | A | A | 1,50 | | | | 1,00 | |
| 03 | 04/08/2020 | RUA DO CRUZEIRO, 84 | A | A | 1,50 | | | | 1,10 | |
| 04 | 04/08/2020 | PRAÇA OSCAR MACIEL | A | A | 1,50 | | | | 1,30 | |
| 05 | 04/08/2020 | UBS-JOSÉ PORFÍRIO DOS SANTOS | A | A | 2,00 | | | | 2,00 | |

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de agosto/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não foram encontradas Não Conformidades

1.10. Olho D'água Grande:

O Município possui uma população de 5.123 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 10° 03' 30", Longitude (W): 36° 49' 00" e Altitude 118 m.

No mês de agosto nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 9: Análises do mês de Agosto

|  AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS | | | QUALIDADE DA ÁGUA | | | | | | | |
|---|--------------------|-------------------------------|-------------------------|---------|-------|-------------|-----------|-----|----------|-----|
| | | | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | |
| CIDADE | OLHO D'ÁGUA GRANDE | MÊS/ANO | COLIFORMES | | CRL | | | | TURBIDEZ | |
| | | | TOTAL | E. COLI | < 0,2 | ≥ 0,2 e ≤ 2 | > 2 e ≤ 5 | > 5 | ≤ 5 | > 5 |
| CONFORME | | | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| TOTAL | | | 3 | 3 | 3 | | | | 3 | |
| MENOR VALOR | | | | | 2,00 | | | | 1,10 | |
| MAIOR VALOR | | | | | 2,00 | | | | 3,30 | |
| Nº | DIA | LOGRADOURO | | | | | | | | |
| 01 | 18/08/2020 | PRAÇA PADRE CÍCERO, 176 | A | A | 2,00 | | | | 1,10 | |
| 02 | 18/08/2020 | RUA GOV. LUIS CAVALCANTE, 09 | A | A | 2,00 | | | | 3,30 | |
| 03 | 18/08/2020 | RUA DEPUTADO MACHADO LOBO, 54 | A | A | 2,00 | | | | 1,30 | |

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de agosto/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não foram encontradas Não Conformidades

1.11. São Brás:

O Município possui uma população de 6.961 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 10° 07' 40", Longitude (W): 36° 54' 02" e Altitude 25 m.

No mês de agosto nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 10: Análises do mês de Agosto

|  ARSAL AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS | | QUALIDADE DA ÁGUA | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------------------------------|---------|-------|-------------|-----------|-----|----------|-----|--|
| | | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | | |
| CIDADE | SÃO BRÁS | COLIFORMES | | CRL | | | | TURBIDEZ | | |
| MÊS/ANO | AGOSTO | TOTAL | E. COLI | < 0,2 | ≥ 0,2 e ≤ 2 | > 2 e ≤ 5 | > 5 | ≤ 5 | > 5 | |
| | | PRESAUS | PRESAUS | | | | | | | |
| | CONFORME | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| | TOTAL | 2 | 2 | 2 | | | | 2 | | |
| | MENOR VALOR | | | 2,10 | | | | 1,00 | | |
| | MAIOR VALOR | | | 2,10 | | | | 1,20 | | |
| N° | DIA | LOGRADOURO | | | | | | | | |
| 01 | 18/08/2020 | RUA EXPEDICIONÁRIO BRASILEIRO, 09 | | | | | | | | |
| | | A | A | 2,10 | | | | 1,20 | | |
| 02 | 18/08/2020 | RUA 13 DE MAIO, 43 | | | | | | | | |
| | | A | A | 2,10 | | | | 1,00 | | |
| OBS.: As amostras analisadas durante o mês de agosto/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX. | | | | | | | | | | |

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

NC02- As análises de Cloro encontram-se fora dos padrões exigidos pelo Ministério da Saúde. (Anexo XX da portaria de consolidação nº 5 do Ministério da Saúde de 03 de outubro de 2017).

2. UNIDADE DE NEGÓCIOS SERRANA:

2.1. Anadia:

O Município possui uma população de 17.545 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 15' 39", Longitude (W): 37° 56' 10" e Altitude 570 m.

Foi observado que parte das análises do mês de agosto encontra-se fora do padrão exigido pelo Ministério da Saúde, em especial, os indicadores de Cloro, Turbidez.

Figura 11: Análises do mês de Agosto

|  ARSAL AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS | | | QUALIDADE DA ÁGUA | | | | | | | | | |
|--|--------|-------------------------------------|-------------------------|------|---------|------|-------|-----------|---------|----------|-------|-----|
| | | | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | | | |
| CIDADE | ANADIA | MÊS/ANO | COLIFORMES | | | | CRL | | | TURBIDEZ | | |
| | | | TOTAL | | E. COLI | | < 0,2 | ≥0,2 e ≤2 | >2 e ≤5 | > 5 | ≤ 5 | > 5 |
| | | AGOSTO | PRES. | AUS. | PRES. | AUS. | | | | | | |
| | | CONFORME | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 13 |
| | | TOTAL | 13 | | 13 | | 13 | | | 13 | | |
| | | MENOR VALOR | 0 | | 0 | | 0,3 | | | 6,21 | | |
| | | MAIOR VALOR | 0 | | 0 | | 2,2 | | | 39,30 | | |
| Nº | DIA | LOGRADOURO | | | | | | | | | | |
| 01 | 5/ago | R. ZEFERINO, Nº 31 | 0 | 0 | | | 1,8 | | | | 18,80 | |
| 02 | 5/ago | R. DO CRUZEIRO, Nº 85 | 0 | 0 | | | 0,4 | | | | 13,00 | |
| 03 | 5/ago | AV. ENÉAS DE OLIVEIRA COSTA, SMS 10 | 0 | 0 | | | 0,3 | | | | 9,02 | |
| 04 | 5/ago | CÂMARA DE VEREADORES | 0 | 0 | | | 2,0 | | | | 39,30 | |
| 05 | 5/ago | R. MONSENHOR LUIS MARQUES, SMS 58 | 0 | 0 | | | 1,8 | | | | 6,95 | |
| 06 | 5/ago | R. CORONEL COSTA NUNES, Nº 396 | 0 | 0 | | | 2,2 | | | | 10,20 | |
| 07 | 18/ago | R. ZEFERINO, Nº 31 | 0 | 0 | | | 1,6 | | | | 9,31 | |
| 08 | 18/ago | AV. DIVALDO SURUAGY, Nº 112 | 0 | 0 | | | 2,2 | | | | 11,80 | |
| 09 | 18/ago | R. DO CRUZEIRO, Nº 85 | 0 | 0 | | | 0,4 | | | | 6,21 | |
| 10 | 18/ago | AV. ENÉAS DE OLIVEIRA COSTA, SMS 10 | 0 | 0 | | | 0,3 | | | | 7,70 | |
| 11 | 18/ago | CÂMARA DE VEREADORES | 0 | 0 | | | 1,5 | | | | 6,87 | |
| 12 | 18/ago | R. MONSENHOR LUIS MARQUES, SMS 58 | 0 | 0 | | | 2,2 | | | | 6,30 | |
| 13 | 18/ago | R. CORONEL COSTA NUNES, Nº 396 | 0 | 0 | | | 2,1 | | | | 9,83 | |

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de agosto/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

NC03- Reincidência das análises de Cloro e Turbidez, que encontram-se foram dos padrões exigidos pelo Ministério da Saúde. (Anexo XX da portaria de consolidação nº 5 do Ministério da Saúde de 03 de outubro de 2017).

2.2. Capela:

O Município possui uma população de 17.053 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 24' 27", Longitude (W): 36° 04' 25" e Altitude 84 m.

Foi observado que parte das análises do mês de agosto encontram-se fora do padrão exigido pelo Ministério da Saúde, em especial, os indicadores de Cloro e Turbidez.

Figura 12: Análises do mês de Agosto

|  ARSAL AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS | | | QUALIDADE DA ÁGUA | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------------------------------|-------------------------|------|---------|------|-------|-----------|---------|-----|----------|-----|
| | | | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | | | |
| CIDADE | CAPELA | MÉS/ANO | COLIFORMES | | | | CRL | | | | TURBIDEZ | |
| | | | TOTAL | | E. COLI | | < 0,2 | ≥0,2 e ≤2 | >2 e ≤5 | > 5 | ≤ 5 | > 5 |
| | | AGOSTO | PRES. | AUS. | PRES. | AUS. | | | | | | |
| | | CONFORME | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 8 | 6 | 0 | 12 | 2 |
| | | TOTAL | 14 | | 14 | | 14 | | | | 14 | |
| | | MENOR VALOR | 0 | | 0 | | 0,8 | | | | 0,61 | |
| | | MAIOR VALOR | 0 | | 0 | | 2,2 | | | | 11,20 | |
| N° | DIA | LOGRADOURO | | | | | | | | | | |
| 01 | 5/ago | R. CÍCERO JOSÉ UGO, N° 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | | | | 10,50 | |
| 02 | 5/ago | R. JOSÉ PIO DE BARROS, S/N | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | | | | 3,06 | |
| 03 | 5/ago | R. MARIA TOLEDO DE ALBUQUERQUE, S/N | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | | | | 11,20 | |
| 04 | 5/ago | R. JOAQUIM DA ROCHA CERQUEIRA, SMS 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | | | | 2,42 | |
| 05 | 5/ago | R. LUIZ EUGÊNIO, N° 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | | | | 0,61 | |
| 06 | 5/ago | R. GERCINO MOREIRA, S/N | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | | | | 2,48 | |
| 07 | 5/ago | ESCRITÓRIO CASAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | | | | 1,57 | |
| 08 | 26/ago | R. CÍCERO JOSÉ UGO, N° 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,2 | | | | 1,54 | |
| 09 | 26/ago | R. JOSÉ PIO DE BARROS, S/N | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,2 | | | | 1,34 | |
| 10 | 26/ago | R. MARIA TOLEDO DE ALBUQUERQUE, S/N | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,2 | | | | 1,13 | |
| 11 | 26/ago | R. JOAQUIM DA ROCHA CERQUEIRA, SMS 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,2 | | | | 1,69 | |
| 12 | 26/ago | R. LUIZ EUGÊNIO, N° 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | | | | 3,85 | |
| 13 | 26/ago | R. GERCINO MOREIRA, S/N | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,1 | | | | 1,23 | |
| 14 | 26/ago | ESCRITÓRIO CASAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,2 | | | | 2,48 | |

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de agosto/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação n° 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

NC04- As análises de Cloro e Turbidez encontram-se foram dos padrões exigidos pelo Ministério da Saúde. (Anexo XX da portaria de consolidação n° 5 do Ministério da Saúde de 03 de outubro de 2017).

2.3. Palmeira dos Índios:

O Município possui uma população de 73.218 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 24' 26", Longitude (W): 36° 37' 39" e Altitude 342 m.

Foi observado que parte das análises do mês de agosto encontra-se fora do padrão exigido pelo Ministério da Saúde, em especial, 03 análises de Cloro.

Figura 13: Análises do mês de Agosto

|  AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS | | | QUALIDADE DA ÁGUA | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--|-------------------------|------|---------|------|-------|-----------|---------|-----|----------|------|
| | | | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | | | |
| CIDADE | PALMEIRA DOS ÍNDIOS | | COLIFORMES | | | | CRL | | | | TURBIDEZ | |
| MÊS/ANO | AGOSTO | | TOTAL | | E. COLI | | < 0,2 | ≥0,2 e ≤2 | >2 e ≤5 | > 5 | ≤ 5 | > 5 |
| | | CONFORME | PRES. | AUS. | PRES. | AUS. | | | | | | |
| | | | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 34 | 3 | 0 | 37 | 0 |
| | | TOTAL | 37 | | 37 | | 37 | | | | 37 | |
| | | MENOR VALOR | 0 | | 0 | | 0,3 | | | | 0,42 | |
| | | MAIOR VALOR | 0 | | 0 | | 3,5 | | | | 4,67 | |
| Nº | DIA | LOGRADOURO | | | | | | | | | | |
| 01 | 11/ago | AV. ALAGOAS, Nº 1644 | 0 | 0 | | | | 0,3 | | | | 3,02 |
| 02 | 11/ago | AV. BRASÍLIA, Nº 330 | 0 | 0 | | | | 0,4 | | | | 1,46 |
| 03 | 11/ago | R. SERGIPE, Nº 160 | 0 | 0 | | | | 0,9 | | | | 3,29 |
| 04 | 11/ago | R. JERUSALÉM, Nº 269 | 0 | 0 | | | | 1,1 | | | | 3,77 |
| 05 | 11/ago | R. FRANCISCO BARBOSA, Nº 259 | 0 | 0 | | | | 1,0 | | | | 1,41 |
| 06 | 11/ago | R. ALVIM CORREA GAMA, Nº 103 | 0 | 0 | | | | 0,9 | | | | 3,65 |
| 07 | 11/ago | R. PEDRO NETO, Nº 37 | 0 | 0 | | | | 1,0 | | | | 1,95 |
| 08 | 11/ago | R. CASTELO BRANCO, Nº 91 | 0 | 0 | | | | 1,0 | | | | 0,90 |
| 09 | 11/ago | R. SONHO VERDE, Nº 131 | 0 | 0 | | | | 0,6 | | | | 1,40 |
| 10 | 11/ago | CONJ. J. DUARTE, E-35 | 0 | 0 | | | | 1,1 | | | | 2,51 |
| 11 | 11/ago | CONJ. J. DUARTE, J-30 | 0 | 0 | | | | 1,1 | | | | 3,03 |
| 12 | 11/ago | CONJ. EDVAL GAIA, Qd. 01 Lt. 06 | 0 | 0 | | | | 0,8 | | | | 1,28 |
| 13 | 11/ago | CONJ. EDVAL GAIA, Qd. 09 Lt. 06 | 0 | 0 | | | | 0,7 | | | | 1,39 |
| 14 | 11/ago | AV. VEIRA DE BRITO, Nº 1490 | 0 | 0 | | | | 0,5 | | | | 0,93 |
| 15 | 11/ago | R. TEN. JÚLIO AMORIM, Nº 159 | 0 | 0 | | | | 1,0 | | | | 1,08 |
| 16 | 11/ago | R. MANOEL AUGUSTO DOS SANTOS, Nº 631 A | 0 | 0 | | | | 1,3 | | | | 2,93 |
| 17 | 11/ago | R. SETE DE SETEMBRO, Nº 35 | 0 | 0 | | | | 0,7 | | | | 1,73 |
| 18 | 11/ago | ETA – PALMEIRA | 0 | 0 | | | | 2,1 | | | | 0,71 |
| 19 | 18/ago | CONJ. EDVAL GAIA, Qd. 01 Lt. 06 | 0 | 0 | | | | 1,0 | | | | 0,72 |
| 20 | 18/ago | CONJ. EDVAL GAIA, Qd. 09 Lt. 06 | 0 | 0 | | | | 1,1 | | | | 3,13 |
| 21 | 18/ago | CONJ. J. DUARTE, J-30 | 0 | 0 | | | | 1,2 | | | | 1,17 |
| 22 | 18/ago | CONJ. J. DUARTE, E-35 | 0 | 0 | | | | 1,1 | | | | 1,19 |
| 23 | 18/ago | ETA – PALMEIRA | 0 | 0 | | | | 3,5 | | | | 0,66 |
| 24 | 25/ago | ETA – PALMEIRA | 0 | 0 | | | | 2,1 | | | | 0,94 |
| 25 | 25/ago | AV. ALAGOAS, Nº 1644 | 0 | 0 | | | | 1,1 | | | | 4,48 |
| 26 | 25/ago | AV. BRASÍLIA, Nº 330 | 0 | 0 | | | | 0,6 | | | | 4,67 |
| 27 | 25/ago | R. SERGIPE, Nº 160 | 0 | 0 | | | | 1,1 | | | | 1,02 |
| 28 | 25/ago | R. JERUSALÉM, Nº 269 | 0 | 0 | | | | 1,2 | | | | 3,50 |
| 29 | 25/ago | R. FRANCISCO BARBOSA, Nº 259 | 0 | 0 | | | | 1,0 | | | | 0,56 |
| 30 | 25/ago | R. ALVIM CORREA GAMA, Nº 103 | 0 | 0 | | | | 0,9 | | | | 1,67 |
| 31 | 25/ago | R. PEDRO NETO, Nº 37 | 0 | 0 | | | | 0,9 | | | | 0,50 |
| 32 | 25/ago | R. CASTELO BRANCO, Nº 91 | 0 | 0 | | | | 0,9 | | | | 0,91 |
| 33 | 25/ago | R. SONHO VERDE, Nº 131 | 0 | 0 | | | | 1,1 | | | | 0,42 |
| 34 | 25/ago | CONJ. J. DUARTE, E-35 | 0 | 0 | | | | 0,3 | | | | 1,27 |
| 35 | 25/ago | CONJ. J. DUARTE, J-30 | 0 | 0 | | | | 0,7 | | | | 2,52 |
| 36 | 25/ago | CONJ. EDVAL GAIA, Qd. 01 Lt. 06 | 0 | 0 | | | | 0,5 | | | | 1,19 |
| 37 | 25/ago | CONJ. EDVAL GAIA, Qd. 09 Lt. 06 | 0 | 0 | | | | 0,9 | | | | 2,32 |

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de agosto/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

NC05- Algumas das análises de Cloro encontra-se foram dos padrões exigidos pelo Ministério da Saúde. (Anexo XX da portaria de consolidação nº 5 do Ministério da Saúde de 03 de outubro de 2017).

2.4. Paulo Jacinto:

O Município possui uma população de 7.564 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 21' 58", Longitude (W): 36° 22' 11" e Altitude 292 m.

Não Conformidade (NC)

NC06- Não foram encaminhadas as planilhas solicitadas (Art. 7º da Resolução Arsal 18/2016).

2.5. Estrela de Alagoas:

O Município possui uma população de 18.205 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 23' 25", Longitude (W): 36° 45' 36" e Altitude 290 m.

Foi observado que parte das análises do mês de agosto encontra-se fora do padrão exigido pelo Ministério da Saúde, em especial, os indicadores de Turbidez e Cloro.

Figura 14: Análises do mês de Agosto

|  ARSAL AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS | | | QUALIDADE DA ÁGUA | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-------------------------------------|-------------------------|------|---------|------|-------|-----------|---------|-----|----------|-------|
| | | | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | | | |
| CIDADE | ESTRELA DE ALAGOAS | | COLIFORMES | | | | CRL | | | | TURBIDEZ | |
| | | | TOTAL | | E. COLI | | < 0,2 | ≥0,2 e ≤2 | >2 e ≤5 | > 5 | ≤ 5 | > 5 |
| MÊS/ANO | AGOSTO | | PRES. | AUS. | PRES. | AUS. | | | | | | |
| | CONFORME | | 1 | 11 | 1 | 11 | 0 | 7 | 5 | 0 | 10 | 2 |
| | TOTAL | | 12 | | 12 | | 12 | | | | 12 | |
| | MENOR VALOR | | 0 | | 0 | | 0,9 | | | | 0,52 | |
| | MAIOR VALOR | | 1 | | 1 | | 3,0 | | | | 12,00 | |
| Nº | DIA | LOGRADOURO | | | | | | | | | | |
| 01 | 5/ago | R. PREFEITO ENÉAS SIMPLÍCIO, Nº 202 | 0 | 0 | | | | 0,9 | | | | 1,02 |
| 02 | 5/ago | R. PADRE LUDUGERO, Nº 90 | 0 | 0 | | | | 1,4 | | | | 2,62 |
| 03 | 5/ago | R. EVERALDO GARROTE DA SILVA, Nº 28 | 0 | 0 | | | | 2,2 | | | | 5,22 |
| 04 | 5/ago | CONJ. ANTÔNIO GARROTE, Nº 45 | 0 | 0 | | | | 2,2 | | | | 12,00 |
| 05 | 5/ago | ETA - ESTRELA | 0 | 0 | | | | 2,2 | | | | 0,96 |
| 06 | 5/ago | R. JOSÉ DUARTE SOBRINHO | 0 | 0 | | | | 1,8 | | | | 4,79 |
| 07 | 25/ago | R. PREFEITO ENÉAS SIMPLÍCIO, Nº 202 | 0 | 0 | | | | 2,2 | | | | 2,05 |
| 08 | 25/ago | R. PADRE LUDUGERO, Nº 90 | 0 | 0 | | | | 1,6 | | | | 1,27 |
| 09 | 25/ago | R. EVERALDO GARROTE DA SILVA, Nº 28 | 0 | 0 | | | | 1,7 | | | | 1,42 |
| 10 | 25/ago | CONJ. ANTÔNIO GARROTE, Nº 45 | 0 | 0 | | | | 1,4 | | | | 0,52 |
| 11 | 25/ago | ETA - ESTRELA | 1 | 1 | | | | 3,0 | | | | 1,77 |
| 12 | 25/ago | R. JOSÉ DUARTE SOBRINHO | 0 | 0 | | | | 2,0 | | | | 2,69 |

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de agosto/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

NC07- Algumas das análises de Turbidez e Cloro encontra-se fora dos padrões exigidos pelo Ministério da Saúde. (Anexo XX da portaria de consolidação nº 5 do Ministério da Saúde de 03 de outubro de 2017).

3. UNIDADE DE NEGÓCIOS DA BACIA LEITEIRA:

3.1. Batalha:

O Município possui uma população de 18.232 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 40' 40", Longitude (W): 37° 07' 29" e Altitude 120 m.

Foi observado que parte das análises do mês de agosto encontra-se fora do padrão exigido pelo Ministério da Saúde, em especial, um dos indicadores de Cloro.

Figura 15: Análises do mês de Agosto

| ARSAL AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS | | QUALIDADE DA ÁGUA | | | | | | | | | |
|--|---------|--------------------------------|------|---------|------|-------|-----------|---------|-----|----------|-----|
| | | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | | | |
| CIDADE | BATALHA | COLIFORMES | | | | CRL | | | | TURBIDEZ | |
| | | TOTAL | | E. COLI | | < 0,2 | ≥0,2 e ≤2 | >2 e ≤5 | > 5 | ≤ 5 | > 5 |
| MÊS/ANO | AGOSTO | PRES. | AUS. | PRES. | AUS. | | | | | | |
| CONFORME | | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| TOTAL | | 9 | | 9 | | 9 | | | | 9 | |
| MENOR VALOR | | 0 | | 0 | | 1,28 | | | | 0,82 | |
| MAIOR VALOR | | 0 | | 0 | | 2,26 | | | | 3,71 | |
| N° | DIA | LOGRADOURO | | | | | | | | | |
| 01 | 06/ago | Estação Elevatória -CASAL REDE | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | | | | 1,19 | |
| 02 | 6/ago | Praça da Penha, 73 | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | | | | 2,27 | |
| 03 | 6/ago | Rua Professor Artur Ramos, 51 | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | | | | 2,81 | |
| 04 | 11/ago | Rua Padre Daniel Bezerra, 134 | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | | | | 0,82 | |
| 05 | 11/ago | Rua Mair Guedes Do Amaral, 60 | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | | | | 1,41 | |
| 06 | 19/ago | Rua da Pedreira | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | | | | 3,71 | |
| 07 | 19/ago | Rua Luis Pereira Melo, 197 | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | | | | 2,86 | |
| 08 | 26/ago | Estação Elevatória -CASAL REDE | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,26 | | | | 2,46 | |
| 09 | 26/ago | Rua Luis Pereira Melo, 197 | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | | | | 2,75 | |

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de agosto/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não foram encontradas Não Conformidades

3.2. Belo Monte:

O Município possui uma população de 6.704 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 49' 42", Longitude (W): 37° 16' 48" e Altitude 30 m.

No mês de agosto nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 16: Análises do mês de Agosto

|  AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS | | | QUALIDADE DA ÁGUA | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------------------------------|-------------------------|------|---------|------|-------|-----------|---------|----------|------|-----|
| | | | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | | | |
| CIDADE | BELO MONTE | | COLIFORMES | | | | CRL | | | TURBIDEZ | | |
| | | | TOTAL | | E. COLI | | < 0,2 | ≥0,2 e ≤2 | >2 e ≤5 | > 5 | ≤ 5 | > 5 |
| MÊS/ANO | AGOSTO | | PRES. | AUS. | PRES. | AUS. | | | | | | |
| CONFORME | | | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| TOTAL | | | 14 | | 14 | | 14 | | | 14 | | |
| MENOR VALOR | | | 0 | | 0 | | 0,61 | | | 0,57 | | |
| MAIOR VALOR | | | 0 | | 0 | | 1,92 | | | 2,74 | | |
| N° | DIA | LOGRADOURO | | | | | | | | | | |
| 01 | 6/ago | Praça do Urubu | 0 | 0 | | | | 1,92 | | | 1,31 | |
| 02 | 6/ago | Rua Boa Vista, 13 | 0 | 0 | | | | 1,16 | | | 1,46 | |
| 03 | 6/ago | COHAB – Rua Heloísa Helena | 0 | 0 | | | | 1,04 | | | 1,75 | |
| 04 | 6/ago | Rua Epaminondas Machado, 83 | 0 | 0 | | | | 1,38 | | | 1,59 | |
| 05 | 6/ago | Rua do Rosário, 22 | 0 | 0 | | | | 1,86 | | | 0,57 | |
| 06 | 6/ago | Pov. Restinga – Rua Santo Antônio | 0 | 0 | | | | 1,47 | | | 0,73 | |
| 07 | 20/ag | Rua Boa Vista, 13 | 0 | 0 | | | | 0,84 | | | 2,74 | |
| 08 | 20/ag | COHAB – Rua Heloísa Helena | 0 | 0 | | | | 0,61 | | | 1,08 | |
| 09 | 20/ag | Rua do Comercio | 0 | 0 | | | | 1,71 | | | 0,65 | |
| 10 | 20/ag | Rua do Rosário, 22 | 0 | 0 | | | | 1,56 | | | 0,83 | |
| 11 | 20/ag | Rua São Francisco | 0 | 0 | | | | 1,08 | | | 1,42 | |
| 12 | 20/ag | Pov. Restinga – Rua Santo Antônio | 0 | 0 | | | | 1,27 | | | 0,97 | |
| 13 | 26/ag | Praça do Urubu | 0 | 0 | | | | 1,82 | | | 0,86 | |
| 14 | 26/ag | Rua do Rosário, 22 | 0 | 0 | | | | 1,65 | | | 1,34 | |

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de agosto/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não foram encontradas Não Conformidades.

3.3. Cacimbinhas:

O Município possui uma população de 10.858 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 24' 01", Longitude (W): 36° 59' 25" e Altitude 270 m.

No mês de agosto nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 17: Análises do mês de Agosto

|  AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS | | | QUALIDADE DA ÁGUA | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------------------------------|-------------------------|---------|-------|-------------|-----------|-----|------|-----|----------|---|
| | | | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | | | |
| CIDADE | CACIMBINHAS | | COLIFORMES | | | | CRL | | | | TURBIDEZ | |
| | | | TOTAL | E. COLI | < 0,2 | ≥ 0,2 e ≤ 2 | > 2 e ≤ 5 | > 5 | ≤ 5 | > 5 | | |
| MÊS/ANO | AGOSTO | | PRES | AUS. | PRES | AUS. | | | | | | |
| CONFORME | | | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| TOTAL | | | 4 | 4 | 4 | | | | 4 | | | |
| MENOR VALOR | | | 0 | 0 | 0,59 | | | | 1,48 | | | |
| MAIOR VALOR | | | 0 | 0 | 1,51 | | | | 2,51 | | | |
| Nº | DIA | LOGRADOURO | | | | | | | | | | |
| 01 | 2/jul | Rua Joaquim Licor de Araújo, 263 | 0 | 0 | 0,86 | | | | 2,38 | | | |
| 02 | 7/jul | Rua Nossa Senhora da Penha | 0 | 0 | 1,51 | | | | 2,51 | | | |
| 03 | 16/jul | Avenida Domingos Leite, 157 | 0 | 0 | 1,05 | | | | 1,48 | | | |
| 04 | 28/jul | Rua Nossa Senhora da Penha | 0 | 0 | 0,59 | | | | 1,56 | | | |

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de agosto/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não foram encontradas Não Conformidades.

3.4. Carneiros:

O Município possui uma população de 9.081 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 28' 57", Longitude (W): 37° 22' 38" e Altitude 347 m.

No mês de agosto nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 18: Análises do mês de Agosto

|  | | | QUALIDADE DA ÁGUA | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------------------------|-------------------------|------|---------|------|-------|-----------|---------|-----|----------|-----|
| | | | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | | | |
| CIDADE | CARNEIROS | MÉS/ANO | COLIFORMES | | | | CRL | | | | TURBIDEZ | |
| | | | TOTAL | | E. COLI | | < 0,2 | ≥0,2 e ≤2 | >2 e ≤5 | > 5 | ≤ 5 | > 5 |
| | | | PRES. | AUS. | PRES. | AUS. | | | | | | |
| | | AGOSTO | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| CONFORME | | | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| NÃO CONFORME | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 5 | 5 | | | 5 | | | | 5 | |
| MENOR VALOR | | | 0 | 0 | | | 1,04 | | | | 0,57 | |
| MAIOR VALOR | | | 0 | 0 | | | 1,92 | | | | 1,75 | |
| N° | DIA | LOGRADOURO | | | | | | | | | | |
| 01 | 6/ago | Praça do Urubu | 0 | 0 | | | 1,92 | | | | 1,31 | |
| 02 | 6/ago | Rua Boa Vista, 13 | 0 | 0 | | | 1,16 | | | | 1,46 | |
| 03 | 19/ago | COHAB – Rua Heloísa Helena | 0 | 0 | | | 1,04 | | | | 1,75 | |
| 04 | 19/ago | Rua Epaminondas Machado, 83 | 0 | 0 | | | 1,38 | | | | 1,59 | |
| 05 | 26/ago | Rua do Rosário, | 0 | 0 | | | 1,86 | | | | 0,57 | |

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de agosto/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não foram encontradas Não Conformidades.

3.5. Dois Riachos:

O Município possui uma população de 11.075 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 23' 33", Longitude (W): 37° 06' 02" e Altitude 245 m.

No mês de agosto nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 19: Análises do mês do Agosto

|  AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS | | | QUALIDADE DA ÁGUA | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------------------------|-------------------------|------|------|-------|-----------|----------|----------|---|---|
| | | | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | | |
| CIDADE | DOIS RIACHOS | COLIFORMES | | | | CRL | | | TURBIDEZ | | |
| | | TOTAL | E. COLI | | | < 0,2 | ≥0,2 e ≤2 | > 2 e ≤5 | > 5 | | |
| MÊS/ANO | AGOSTO | PRES | AUS. | PRES | AUS. | | | | | | |
| CONFORME | | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| TOTAL | | 4 | | 4 | | 4 | | | 4 | | |
| MENOR VALOR | | 0 | | 0 | | 0,93 | | | 0,76 | | |
| MAIOR VALOR | | 0 | | 0 | | 1,74 | | | 1,89 | | |
| Nº | DIA | LOGRADOURO | | | | | | | | | |
| 01 | 5/ago | Rua Nossa Senhora de Fátima, 44 | | | | | | | | | |
| 02 | 12/ag | Rua Adair Lisboa Castro, 06 | | | | | | | | | |
| 03 | 20/ag | Escritório da CASAL | | | | | | | | | |
| 04 | 25/ag | Rua Delmiro Gouveia, 465 | | | | | | | | | |

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de agosto/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não foram encontradas Não Conformidades.

3.6. Jacaré dos Homens:

O Município possui uma população de 5.253 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 38' 08", Longitude (W): 37° 12' 17" e Altitude 135 m.

No mês de agosto nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 20: Análises do mês de Agosto

|  AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS | | | QUALIDADE DA ÁGUA | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------------------|-------------------------|------|------|-------|-----------|----------|----------|---|---|
| | | | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | | |
| CIDADE | JACARÉ DOS HOMENS | COLIFORMES | | | | CRL | | | TURBIDEZ | | |
| | | TOTAL | E. COLI | | | < 0,2 | ≥0,2 e ≤2 | > 2 e ≤5 | > 5 | | |
| MÊS/ANO | AGOSTO | PRES | AUS. | PRES | AUS. | | | | | | |
| CONFORME | | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| TOTAL | | 5 | | 5 | | 5 | | | 5 | | |
| MENOR VALOR | | 0 | | 0 | | 0,31 | | | 0,39 | | |
| MAIOR VALOR | | 0 | | 0 | | 0,57 | | | 1,68 | | |
| Nº | DIA | LOGRADOURO | | | | | | | | | |
| 01 | 6/ago | Prefeitura Municipal | | | | | | | | | |
| 02 | 6/ago | Rua Monsenhor Freitas Machado | | | | | | | | | |
| 03 | 11/ago | Rua José Rodrigues Souto | | | | | | | | | |
| 04 | 19/ago | Praça Antônio Figueredo, 25 | | | | | | | | | |
| 05 | 26/ago | Prefeitura Municipal | | | | | | | | | |

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de agosto/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não foram encontradas Não Conformidades.

3.7. Maravilha:

O Município possui uma população de 9.163 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 14' 11", Longitude (W): 37° 20' 60" e Altitude 381 m.

No mês de agosto nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 21: Análises do mês de Agosto

|  ARSAL AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS | | QUALIDADE DA ÁGUA | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------------------------------|------|---------|------|-------|-----------|---------|-----|----------|-----|
| | | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | | | |
| CIDADE | MARAVILHA | COLIFORMES | | | | CRL | | | | TURBIDEZ | |
| | | TOTAL | | E. COLI | | < 0,2 | ≥0,2 e ≤2 | >2 e ≤5 | > 5 | ≤ 5 | > 5 |
| MÊS/ANO | AGOSTO | PRES. | AUS. | PRES. | AUS. | | | | | | |
| CONFORME | | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| TOTAL | | 4 | | 4 | | 4 | | | | 4 | |
| MENOR VALOR | | 0 | | 0 | | 0,82 | | | | 0,86 | |
| MAIOR VALOR | | 0 | | 0 | | 1,27 | | | | 2,17 | |
| N° | DIA | LOGRADOURO | | | | | | | | | |
| 01 | 20/ag | Rua Gustavo Limeira, | | | | | | | | | |
| | | 0 | | 0 | | 1,27 | | | | 0,86 | |
| 02 | 20/ag | Rua Adolfo Rodrigues Alves, | | | | | | | | | |
| | | 0 | | 0 | | 1,07 | | | | 1,28 | |
| 03 | 25/ag | Rua Gustavo Limeira, 179 | | | | | | | | | |
| | | 0 | | 0 | | 0,82 | | | | 1,46 | |
| 04 | 25/ag | Rua Herculino Vieira de Carvalho, | | | | | | | | | |
| | | 0 | | 0 | | 0,91 | | | | 2,17 | |

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de agosto/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não foram encontradas Não Conformidades.

3.8. Monteirópolis:

O Município possui uma população de 7.159 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 36' 10", Longitude (W): 37° 14' 54" e Altitude 228 m.

No mês de agosto nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 22: Análises do mês de Agosto

|  AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS | | | QUALIDADE DA ÁGUA | | | | | | | | | |
|---|---------------|-----------------------------------|-------------------------|------|---------|------|-------|-----------|---------|----------|-----|-----|
| | | | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | | | |
| CIDADE | MONTEIRÓPOLES | | COLIFORMES | | | | CRL | | | TURBIDEZ | | |
| | | | TOTAL | | E. COLI | | < 0,2 | ≥0,2 e ≤2 | >2 e ≤5 | > 5 | ≤ 5 | > 5 |
| MÊS/ANO | AGOSTO | | PRES. | AUS. | PRES. | AUS. | | | | | | |
| CONFORME | | | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| TOTAL | | | 5 | | 5 | | 5 | | | 5 | | |
| MENOR VALOR | | | 0 | | 0 | | 1,12 | | | 1,56 | | |
| MAIOR VALOR | | | 0 | | 0 | | 1,41 | | | 4,05 | | |
| Nº | DIA | LOGRADOURO | | | | | | | | | | |
| 01 | 6/ago | Rua do Comercio – Mercado Público | 0 | 0 | 1,31 | | | 4,05 | | | | |
| 02 | 6/ago | Rua Presidente JK, 137 | 0 | 0 | 1,19 | | | 3,34 | | | | |
| 03 | 11/ago | Delegacia de Polícia | 0 | 0 | 1,12 | | | 2,01 | | | | |
| 04 | 19/ago | Rua Deputado Elísio Maia | 0 | 0 | 1,24 | | | 1,56 | | | | |
| 05 | 26/ago | Rua do Comercio – Mercado Público | 0 | 0 | 1,41 | | | 2,34 | | | | |

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de agosto/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não foram encontradas Não Conformidades.

3.9. Olho D'Água das Flores:

O Município possui uma população de 21.688 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 32' 10", Longitude (W): 37° 17' 38" e Altitude 286 m.

No mês de agosto nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 23: Análises do mês de Agosto

|  AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS | | | QUALIDADE DA ÁGUA | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------|---------|------|-------|-----------|---------|---------|-----|-----|---|
| | | | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | | | | |
| CIDADE | OLHO D'ÁGUA DAS FLORES | MÊS/ANO | COLIFORMES | | | | CRL | | | TURBIDE | | | |
| | | | TOTAL | | E. COLI | | < 0,2 | ≥0,2 e ≤2 | >2 e ≤5 | > 5 | ≤ 5 | > 5 | |
| | | AGOSTO | PRES. | AUS. | PRES. | AUS. | | | | | | | |
| | | CONFORME | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| | | TOTAL | 19 | | 19 | | 19 | | | 19 | | | |
| | | MENOR VALOR | 0 | | 0 | | 0,68 | | | 0,43 | | | |
| | | MAIOR VALOR | 0 | | 0 | | 1,89 | | | 4,35 | | | |
| N° | DIA | LOGRADOURO | | | | | | | | | | | |
| 01 | 6/ago | Rua do Comercio – TIM | 0 | 0 | 1,51 | | | 0,43 | | | | | |
| 02 | 6/ago | Rua Rui Barbosa, 184 | 0 | 0 | 0,83 | | | 1,05 | | | | | |
| 03 | 6/ago | Rua Floriano Peixoto, 30 | 0 | 0 | 0,68 | | | 2,71 | | | | | |
| 04 | 6/ago | Rua São Francisco, 210 – Estética | 0 | 0 | 1,07 | | | 4,35 | | | | | |
| 05 | 6/ago | Rua Marechal Deodoro, 195 | 0 | 0 | 1,25 | | | 3,49 | | | | | |
| 06 | 11/ag | Rua Rui Barbosa, 184 | 0 | 0 | 1,47 | | | 0,57 | | | | | |
| 07 | 11/ag | Unidade Mista Adélia Abreu Vilar | 0 | 0 | 1,03 | | | 0,49 | | | | | |
| 08 | 11/ag | Rua Boa Vista, 389 | 0 | 0 | 1,89 | | | 0,61 | | | | | |
| 09 | 11/ag | Rua Santo Antônio, 164 | 0 | 0 | 1,62 | | | 0,43 | | | | | |
| 10 | 11/ag | Rua 21 de Abril | 0 | 0 | 1,34 | | | 0,72 | | | | | |
| 11 | 19/ag | Rua Aureliano de Abreu, 513 | 0 | 0 | 1,81 | | | 1,29 | | | | | |
| 12 | 19/ag | Rua Boa Vista, 785 | 0 | 0 | 1,53 | | | 2,08 | | | | | |
| 13 | 19/ag | Rua do Comercio – TIM | 0 | 0 | 1,56 | | | 1,62 | | | | | |
| 14 | 19/ag | Rua Rui Barbosa, 184 | 0 | 0 | 1,01 | | | 0,87 | | | | | |
| 15 | 26/ag | Rua do Comercio, 153 – TIM | 0 | 0 | 1,21 | | | 0,74 | | | | | |
| 16 | 26/ag | Rua Boa Vista, 389 | 0 | 0 | 1,38 | | | 1,53 | | | | | |
| 17 | 26/ag | Rua Santa Cruz, 29 | 0 | 0 | 1,32 | | | 1,82 | | | | | |
| 19 | 26/ag | Rua São Francisco, | 0 | 0 | 0,97 | | | 0,81 | | | | | |

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de agosto/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação n° 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não foram encontradas Não Conformidades.

3.10. Olivença:

O Município possui uma população de 11.624 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 31' 07", Longitude (W): 37° 11' 26" e Altitude 231 m.

No mês de agosto nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 24: Análises do mês de Agosto

| ARSAL AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS | | QUALIDADE DA ÁGUA | | | | | | | | | |
|---|-------|-----------------------------|------|---------|------|-------|-----------|---------|-----|----------|-----|
| CIDADE | | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | | | |
| MÉS/ANO | | COLIFORMES | | | | CRL | | | | TURBIDEZ | |
| OLIVENÇA | | TOTAL | | E. COLI | | < 0,2 | ≥0,2 e ≤2 | >2 e ≤5 | > 5 | ≤ 5 | > 5 |
| AGOSTO | | PRES. | AUS. | PRES. | AUS. | | | | | | |
| CONFORME | | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| TOTAL | | 4 | | 4 | | 4 | | | | 4 | |
| MENOR VALOR | | 0 | | 0 | | 0,61 | | | | 1,28 | |
| MAIOR VALOR | | 0 | | 0 | | 1,36 | | | | 4,68 | |
| Nº | DIA | LOGRADOURO | | | | | | | | | |
| 01 | 5/ago | Av. Cícero Vieira Menezes – | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,61 | | | | 4,68 | |
| 02 | 12/ag | Rua Padre Cícero, 168 | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,15 | | | | 1,28 | |
| 03 | 12/ag | Avenida 2 de Fevereiro, 220 | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,36 | | | | 1,46 | |
| 04 | 25/ag | Av. Cícero Vieira Menezes – | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,34 | | | | 2,64 | |

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de agosto/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não foram encontradas Não Conformidades.

3.11. Ouro Branco:

O Município possui uma população de 11.496 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 10' 00", Longitude (W): 37° 21' 24" e Altitude 380 m.

No mês de agosto nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 25: Análises do mês de Agosto

| ARSAL AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS | | QUALIDADE DA ÁGUA | | | | | | | | | |
|---|-------|---------------------------------|------|---------|------|-------|-----------|---------|-----|----------|-----|
| CIDADE | | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | | | |
| MÉS/ANO | | COLIFORMES | | | | CRL | | | | TURBIDEZ | |
| OURO BRANCO | | TOTAL | | E. COLI | | < 0,2 | ≥0,2 e ≤2 | >2 e ≤5 | > 5 | ≤ 5 | > 5 |
| AGOSTO | | PRES. | AUS. | PRES. | AUS. | | | | | | |
| CONFORME | | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| TOTAL | | 4 | | 4 | | 4 | | | | 4 | |
| MENOR VALOR | | 0 | | 0 | | 0,73 | | | | 0,75 | |
| MAIOR VALOR | | 0 | | 0 | | 0,92 | | | | 2,07 | |
| Nº | DIA | LOGRADOURO | | | | | | | | | |
| 01 | 25/ag | Casa Maternal Nossa Sra, Do Bom | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,92 | | | | 0,75 | |
| 02 | 25/ag | Escola Rui Palmeira | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,85 | | | | 1,48 | |
| 03 | 25/ag | Rua Maria Ivo de Carvalho | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,73 | | | | 1,16 | |
| 04 | 25/ag | Rua 7 de Setembro, | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,78 | | | | 2,07 | |

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de agosto/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não foram encontradas Não Conformidades.

3.12. Poço das Trincheiras:

O Município possui uma população de 14.386 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 18' 45", Longitude (W): 37° 17' 08" e Altitude 292 m.

No mês de agosto nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 26: Análises do mês de Agosto

|  AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS | | | QUALIDADE DA ÁGUA | | | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------|------|---------|------|-------|-----------|---------|----------|-----|-----|
| | | | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | | | |
| CIDADE | POÇO DAS TRINCHEIRAS | | COLIFORMES | | | | CRL | | | TURBIDEZ | | |
| MÊS/ANO | AGOSTO | | TOTAL | | E. COLI | | < 0,2 | ≥0,2 e ≤2 | >2 e ≤5 | > 5 | ≤ 5 | > 5 |
| | | | PRES. | AUS. | PRES. | AUS. | | | | | | |
| | | CONFORME | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| | | TOTAL | 3 | | 3 | | 3 | | | 3 | | |
| | | MENOR VALOR | 0 | | 0 | | 1,09 | | | 1,56 | | |
| | | MAIOR VALOR | 0 | | 0 | | 1,82 | | | 4,08 | | |
| N° | DIA | LOGRADOURO | | | | | | | | | | |
| 01 | 12/ag | Prefeitura Municipal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,82 | | | 4,08 | | |
| 02 | 20/ag | Conjunto Morar Melhor – Rua E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,44 | | | 2,49 | | |
| 03 | 25/ag | Prefeitura Municipal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,09 | | | 1,56 | | |

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de agosto/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação n° 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não foram encontradas Não Conformidades.

3.13. Santana do Ipanema:

O Município possui uma população de 47.654 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 22' 42", Longitude (W): 37° 14' 43" e Altitude 250 m.

No mês de agosto duas das análises de turbidez encontram-se fora do padrão.

Figura 27: Análises do mês de Agosto

|  AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS | | | QUALIDADE DA ÁGUA | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------------------------|-------------------------|------|---------|------|-------|-------------|-----------|----------|-----|-------|
| | | | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | | | |
| CIDADE | SANTANA DO IPANEMA | | COLIFORMES | | | | CRL | | | TURBIDEZ | | |
| MÊS/ANO | AGOSTO | | TOTAL | | E. COLI | | < 0,2 | ≥ 0,2 e ≤ 2 | > 2 e ≤ 5 | > 5 | ≤ 5 | > 5 |
| | | | PRES | AUS. | PRES | AUS. | | | | | | |
| CONFORME | | | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 25 | 2 |
| TOTAL | | | 27 | | 27 | | 27 | | | 27 | | |
| MENOR VALOR | | | 0 | | 0 | | 0,56 | | | 0,72 | | |
| MAIOR VALOR | | | 0 | | 0 | | 1,89 | | | 6,04 | | |
| Nº | DIA | LOGRADOURO | | | | | | | | | | |
| 01 | 5/ago | Rua João da Silva Yoyô, 292 | 0 | 0 | | | | | 1,23 | | | 4,62 |
| 02 | 5/ago | Rua Adjailson Teles da Silva, 342 | 0 | 0 | | | | | 0,92 | | | 1,45 |
| 03 | 5/ago | Travessa Padre Cícero, 179 | 0 | 0 | | | | | 0,78 | | | 2,34 |
| 04 | 5/ago | Rua Prefeito Pedro Gaia | 0 | 0 | | | | | 0,61 | | | 6,04 |
| 05 | 5/ago | Rua Delmiro Gouveia | 0 | 0 | | | | | 1,18 | | | 6,61 |
| 06 | 5/ago | Avenida Martins Vieira, 349 | 0 | 0 | | | | | 0,75 | | | 4,67 |
| 07 | 5/ago | Rua Marileide Bulhões | 0 | 0 | | | | | 0,56 | | | 3,71 |
| 08 | 5/ago | Rua Ormindo Barros, 238 | 0 | 0 | | | | | 0,82 | | | 2,98 |
| 09 | 12/ago | Rua Delmiro Gouveia – Igreja Mundial | 0 | 0 | | | | | 1,16 | | | 2,49 |
| 10 | 12/ago | Rua Prefeito Joaquim Ferreira, 182 | 0 | 0 | | | | | 1,89 | | | 3,14 |
| 11 | 12/ago | Rua São Pedro, 540 | 0 | 0 | | | | | 1,24 | | | 1,76 |
| 12 | 12/ago | Rua Ormindo Barros, 146 | 0 | 0 | | | | | 1,45 | | | 2,910 |
| 13 | 12/ago | Avenida Pancrácio Rocha – TELECOM | 0 | 0 | | | | | 1,51 | | | 0,72 |
| 14 | 12/ago | Escritório da CASAL | 0 | 0 | | | | | 0,86 | | | 4,85 |
| 15 | 12/ago | Prefeitura Municipal | 0 | 0 | | | | | 1,37 | | | 2,36 |
| 16 | 20/ago | Lanchonete Miguel do Bolo | 0 | 0 | | | | | 1,04 | | | 2,74 |
| 17 | 20/ago | Avenida Pancrácio Rocha – TELECOM | 0 | 0 | | | | | 1,17 | | | 4,03 |
| 18 | 20/ago | Rua Arsênio Moreira, PREF. MUNICIPAL | 0 | 0 | | | | | 1,28 | | | 3,67 |
| 19 | 20/ago | Rua Pedro Brandão – CDL | 0 | 0 | | | | | 1,31 | | | 2,54 |
| 20 | 20/ago | Escola Municipal de Educação Básica | 0 | 0 | | | | | 0,73 | | | 1,38 |
| 21 | 20/ago | Rua Domingos Acácio | 0 | 0 | | | | | 1,56 | | | 0,82 |
| 22 | 25/ago | Rua João da Silva Yoyô, 292 | 0 | 0 | | | | | 1,17 | | | 2,74 |
| 23 | 25/ago | Escola Municipal de Educação Básica | 0 | 0 | | | | | 1,01 | | | 4,03 |
| 24 | 25/ago | Rua Delmiro Gouveia | 0 | 0 | | | | | 1,23 | | | 3,67 |
| 25 | 25/ago | Rua N. Sra. de Fátima - Câmara de | 0 | 0 | | | | | 0,84 | | | 2,54 |
| 26 | 25/ago | Avenida Pancrácio Rocha – TELECOM | 0 | 0 | | | | | 1,42 | | | 1,38 |
| 27 | 25/ago | Rua Ormindo Barros, 238 | 0 | 0 | | | | | 0,68 | | | 0,82 |

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de agosto/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não foram encontradas Não Conformidades

3.14. São José da Tapera:

O Município possui uma população de 32.260 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 33' 30", Longitude (W): 37° 22' 52" e Altitude 255 m.

No mês de agosto nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 28: Análises do mês de Agosto

|  AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS | | | QUALIDADE DA ÁGUA | | | | | | | | | |
|---|--------------------|------------------------------------|-------------------------|------|---------|------|-------|-----------|---------|----------|------|-----|
| | | | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | | | |
| CIDADE | SÃO JOSÉ DA TAPERA | | COLIFORMES | | | | CRL | | | TURBIDEZ | | |
| MÉS/ANO | AGOSTO | | TOTAL | | E. COLI | | < 0,2 | ≥0,2 e ≤2 | >2 e ≤5 | > 5 | ≤ 5 | > 5 |
| | | | PRES. | AUS. | PRES. | AUS. | | | | | | |
| CONFORME | | | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| TOTAL | | | 14 | | 14 | | 14 | | | 14 | | |
| MENOR VALOR | | | 0 | | 0 | | 0,76 | | | 0,55 | | |
| MAIOR VALOR | | | 0 | | 0 | | 1,74 | | | 3,21 | | |
| N° | DIA | LOGRADOURO | | | | | | | | | | |
| 01 | 6/ago | Rua da Lagoa – Serralharia Barbosa | 0 | 0 | | | 1,41 | | | | 1,41 | |
| 02 | 6/ago | Rua Getúlio Vargas, 133 | 0 | 0 | | | 1,57 | | | | 1,54 | |
| 03 | 6/ago | Travessa Brasília, 31 | 0 | 0 | | | 1,72 | | | | 3,21 | |
| 04 | 6/ago | Avenida Elísio Maia, 913 | 0 | 0 | | | 1,26 | | | | 2,87 | |
| 05 | 11/ag | Rua 7 de Setembro, | 0 | 0 | | | 1,74 | | | | 0,55 | |
| 06 | 11/ag | Rua Marechal Deodoro, 224 | 0 | 0 | | | 1,53 | | | | 2,05 | |
| 07 | 11/ag | Rua Duque de Caxias, 130 | 0 | 0 | | | 1,42 | | | | 0,64 | |
| 08 | 11/ag | Rua 13 de maio, 255 | 0 | 0 | | | 1,65 | | | | 1,16 | |
| 09 | 19/ag | Rua da Lagoa – Serralharia Barbosa | 0 | 0 | | | 1,19 | | | | 0,79 | |
| 10 | 19/ag | Rua 13 de maio, 255 | 0 | 0 | | | 0,76 | | | | 2,13 | |
| 11 | 19/ag | Rua 7 de Setembro, | 0 | 0 | | | 0,98 | | | | 1,34 | |
| 12 | 26/ag | Rua da Lagoa – Serralharia Barbosa | 0 | 0 | | | 1,23 | | | | 0,87 | |
| 13 | 26/ag | Rua 7 de Setembro, | 0 | 0 | | | 1,38 | | | | 1,56 | |
| 14 | 26/ag | Rua Antônio Francisco Alves, 242 | 0 | 0 | | | 1,38 | | | | 1,81 | |

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de agosto/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não foram encontradas Não Conformidades.

3.15. Senador Rui Palmeira:

O Município possui uma população de 13.870 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 27' 59", Longitude (W): 37° 22' 52" e Altitude 352 m.

No mês de agosto nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 29: Análises do mês de Agosto

|  AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS | | QUALIDADE DA ÁGUA | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--------------------------|------|---------|------|-------|-------------|-----------|-----|----------|-----|
| | | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | | | |
| CIDADE | SENADOR RUI PALMEIRA | COLIFORMES | | | | CRL | | | | TURBIDEZ | |
| | | TOTAL | | E. COLI | | < 0,2 | ≥ 0,2 e ≤ 2 | > 2 e ≤ 5 | > 5 | ≤ 5 | > 5 |
| MÊS/ANO | AGOSTO | PRES. | AUS. | PRES. | AUS. | | | | | | |
| CONFORME | | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| TOTAL | | 4 | | 4 | | 4 | | | | 4 | |
| MENOR VALOR | | 0 | | 0 | | 0,68 | | | | 1,77 | |
| MAIOR VALOR | | 0 | | 0 | | 1,68 | | | | 2,46 | |
| N° | DIA | LOGRADOURO | | | | | | | | | |
| 01 | 6/ago | Igreja Católica – Matriz | | | | | | | | | |
| 02 | 6/ago | Delegacia de Polícia | | | | | | | | | |
| 03 | 26/ag | Igreja Católica – Matriz | | | | | | | | | |
| 04 | 26/ag | Delegacia de Polícia | | | | | | | | | |

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de agosto/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não foram encontradas Não Conformidades.

4. UNIDADE DE NEGÓCIOS LESTE:

4.1 Barra de São Miguel:

O Município possui uma população de 8.322 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 50' 24", Longitude (W): 35° 54' 28" e Altitude 2 m.

No mês de agosto nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 30: Análises do mês de Agosto

|  AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS | | | QUALIDADE DA ÁGUA | | | | | | | | | |
|---|------------|----------------------|-------------------------|------|---------|------|-------|-----------|----------|------|----|---|
| | | | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | | | |
| CIDADE | PARIPUEIRA | | COLIFORMES | | | | CRL | | TURBIDEZ | | | |
| MÊS/ANO | AGOSTO | | TOTAL | | E. COLI | | < 0,2 | ≥0,2 e ≤2 | >2 e ≤5 | > 5 | | |
| | | | PRES. | AUS. | PRES. | AUS. | | | | | | |
| CONFORME | | | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| TOTAL | | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | | |
| MENOR VALOR | | | 0 | | 0 | | 0,5 | | 0,10 | | | |
| MAIOR VALOR | | | 0 | | 0 | | 0,5 | | 0,10 | | | |
| N° | DIA | LOGRADOURO | | | | | | | | | | |
| 01 | 10 | AL 101 Norte | 0,00 | 0 | | | 0,5 | | | 0,10 | | |
| 02 | 10 | Escritório Casal | 0,00 | 0 | | | 0,5 | | | 0,10 | | |
| 03 | 10 | Prefeitura Municipal | 0,00 | 0 | | | 0,5 | | | 0,10 | | |
| 04 | 10 | Rua Santo Antônio | 0,00 | 0 | | | 0,5 | | | 0,10 | | |
| 05 | 10 | Rua Nova | 0,00 | 0 | | | 0,5 | | | 0,10 | | |
| 06 | | AL 101 Norte | 0,00 | 0 | | | 0,5 | | | 0,10 | | |
| 07 | | Escritório Casal | 0,00 | 0 | | | 0,5 | | | 0,10 | | |
| 08 | | Prefeitura Municipal | 0,00 | 0 | | | 0,5 | | | 0,10 | | |
| 09 | | Rua Santo Antônio | 0,00 | 0 | | | 0,5 | | | 0,10 | | |
| 10 | | Rua Nova | 0,00 | 0 | | | 0,5 | | | 0,10 | | |

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de agosto/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não foram encontradas Não Conformidades.

4.2 Campestre:

O Município possui uma população de 6.936 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 08° 50' 45", Longitude (W): 35° 34' 05" e Altitude 200 m.

Foi observado que parte das análises do mês de agosto encontra-se fora do padrão exigido pelo Ministério da Saúde, em especial, alguns indicadores de Turbidez.

Figura 31: Análises do mês de Agosto

|  AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS | | | QUALIDADE DA ÁGUA | | | | | | | | |
|---|-----------|----------------------------|-------------------------|---------|-------|-------------|-----------|----------|-----|-------|----|
| | | | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | | |
| CIDADE | CAMPESTRE | | COLIFORMES | | CRL | | | TURBIDEZ | | | |
| MÊS/ANO | AGOSTO | | TOTAL | E. COLI | < 0,2 | ≥ 0,2 e ≤ 2 | > 2 e ≤ 5 | > 5 | ≤ 5 | > 5 | |
| | | | PRES | AUS. | PRES | AUS. | | | | | |
| | | CONFORME | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| | | TOTAL | 11 | 11 | | | 11 | | | 11 | |
| | | MENOR VALOR | 0 | 0 | | | 0,5 | | | 10,00 | |
| | | MAIOR VALOR | 0 | 0 | | | 0,5 | | | 37,00 | |
| Nº | DIA | LOGRADOURO | | | | | | | | | |
| 01 | 18 | Escritório da CASAL | 0,00 | 0 | | | 0,5 | | | 23,00 | |
| 02 | 18 | Assembleia de Deus | 0,00 | 0 | | | 0,5 | | | 37,00 | |
| 03 | 18 | R. do Comércio | 0,00 | 0 | | | 0,5 | | | 29,00 | |
| 04 | 18 | Epitássio Pessoa | 0,00 | 0 | | | 0,5 | | | 21,00 | |
| 05 | 18 | Saída da ETA | 0,00 | 0 | | | 0,5 | | | 18,00 | |
| 06 | 18 | Rua DR Reinaldo Cavalcante | 0,00 | 0 | | | 0,5 | | | 27,00 | |
| 07 | 24 | Escritório da CASAL | 0,00 | 0 | | | 0,5 | | | 24,00 | |
| 08 | 24 | Assembleia de Deus | 0,00 | 0 | | | 0,5 | | | 32,00 | |
| 09 | 24 | Saída da ETA | 0,00 | 0 | | | 0,5 | | | 21,00 | |
| 10 | 24 | Igreja Batista | 0,00 | 0 | | | 0,5 | | | 15,00 | |
| 11 | 24 | R. do Comércio | 0,00 | 0 | | | 0,5 | | | 10,00 | |
| 12 | | Rua Tancredo Neves | | | | | | | | | |
| 13 | | Epitássio Pessoa | | | | | | | | | |
| 14 | | Prefeitura | | | | | | | | | |
| 15 | | Correios | | | | | | | | | |
| 16 | | Assembleia de Deus | | | | | | | | | |

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de agosto/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

NC08- Reincidência das análises de Turbidez, que encontram-se foram dos padrões exigidos pelo Ministério da Saúde. (Anexo XX da portaria de consolidação nº 5 do Ministério da Saúde de 03 de outubro de 2017).

4.3 Coqueiro Seco:

O Município possui uma população de 5.845 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 38' 18", Longitude (W): 35° 48' 11" e Altitude 31 m.

Foi observado que parte das análises do mês de agosto encontra-se fora do padrão exigido pelo Ministério da Saúde, em especial, os indicadores de Cloro.

Figura 32: Análises do mês de Agosto

|  AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS | | QUALIDADE DA ÁGUA | | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------------------------|------------|------|---------|------|-------|-----------|---------|-----|----------|------|
| | | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | | | | |
| CIDADE | COQUEIRO SÊCO | | COLIFORMES | | | | CRL | | | | TURBIDEZ | |
| MÊS/ANO | AGOSTO | | TOTAL | | E. COLI | | < 0,2 | ≥0,2 e ≤2 | >2 e ≤5 | > 5 | ≤ 5 | > 5 |
| | | | PRES. | AUS. | PRES. | AUS. | | | | | | |
| | | CONFORME | 6 | 6 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| | | TOTAL | 12 | | 12 | | 12 | | | | 12 | |
| | | MENOR VALOR | 0 | | 0 | | 0,0 | | | | 0,08 | |
| | | MAIOR VALOR | 0 | | 0 | | 0,0 | | | | 1,60 | |
| N° | DIA | LOGRADOURO | | | | | | | | | | |
| 01 | 3 | Capitão Paulino | 1,00 | | 1 | | | 0,0 | | | | 1,60 |
| 02 | 3 | Escritório Casal | 1,00 | | 1 | | | 0,0 | | | | 0,90 |
| 03 | 3 | Correios | 1,00 | | 1 | | | 0,0 | | | | 0,23 |
| 04 | 14 | banco do Bradesco | 0,00 | | 0 | | | 0,0 | | | | 1,10 |
| 05 | 14 | Capitão Paulino | 0,00 | | 0 | | | 0,0 | | | | 0,08 |
| 06 | 14 | Joao 23 | 0,00 | | 0 | | | 0,0 | | | | 0,44 |
| 07 | 17 | Posto de Saúde | 1,00 | | 0 | | | 0,0 | | | | 0,11 |
| 08 | 17 | Escritório Casal | 1,00 | | 0 | | | 0,0 | | | | 0,54 |
| 09 | 17 | Posto de Saúde | 1,00 | | 0 | | | 0,0 | | | | 0,21 |
| 10 | 25 | Correios | 0,00 | | 0 | | | 0,0 | | | | 0,10 |
| 11 | 25 | Capitão Paulino | 0,00 | | 0 | | | 0,0 | | | | 0,10 |
| 12 | 25 | Escritório Casal | 0,00 | | 0 | | | 0,0 | | | | 0,10 |
| 13 | | Capitão Paulino | | | | | | | | | | |

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de agosto/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

NC09- Reincidência das análises de Cloro, que encontram-se foram dos padrões exigidos pelo Ministério da Saúde. (Anexo XX da portaria de consolidação nº 5 do Ministério da Saúde de 03 de outubro de 2017).

4.4 Colônia Leopoldina:

O Município possui uma população de 21.698 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 08° 54' 32", Longitude (W): 35° 43' 30" e Altitude 140 m.

Foi observado que alguma das análises de turbidez, do mês de agosto, encontram-se fora do padrão exigido pelo Ministério da Saúde.

Figura 33: Análises do mês de Agosto

|  ARSAL AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS | | | QUALIDADE DA ÁGUA | | | | | | | | | |
|--|--------------------|---------------------|-------------------------|------|---------|------|-------|-----------|---------|-----|----------|-----|
| | | | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | | | |
| CIDADE | COLÔNIA LEOPOLDINA | | COLIFORMES | | | | CRL | | | | TURBIDEZ | |
| | | | TOTAL | | E. COLI | | < 0,2 | ≥0,2 e ≤2 | >2 e ≤5 | > 5 | ≤ 5 | > 5 |
| MÊS/ANO | AGOSTO | | PRES. | AUS. | PRES. | AUS. | | | | | | |
| CONFORME | | | 2 | 22 | 2 | 22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 15 | 9 |
| TOTAL | | | 24 | | 24 | | 24 | | | | 24 | |
| MENOR VALOR | | | 0 | | 0 | | 0,2 | | | | 0,98 | |
| MAIOR VALOR | | | 0 | | 0 | | 1,5 | | | | 8,00 | |
| Nº | DIA | LOGRADOURO | | | | | | | | | | |
| 01 | 4 | R. Joaquim Monteiro | 0 | 0 | 1 | | | | 4,72 | | | |
| 02 | 4 | SAMU | 0 | 0 | 1 | | | | 6 | | | |
| 03 | 4 | Mercado Público | 0 | 0 | 1,5 | | | | 6 | | | |
| 04 | 4 | Delegacia | 0 | 0 | 1,5 | | | | 6 | | | |
| 05 | 4 | R. Padre Cícero | 0 | 0 | 1,0 | | | | 5,66 | | | |
| 06 | 4 | Rua 11 de Novembro | 0 | 0 | 1,0 | | | | 5,14 | | | |
| 07 | 18 | Escritório da CASAL | 0 | 0 | 0,2 | | | | 4 | | | |
| 08 | 18 | Fórum | 0 | 0 | 0,20 | | | | 1 | | | |
| 09 | 18 | R. Joaquim Monteiro | 0 | 0 | 0,2 | | | | 3 | | | |
| 10 | 18 | SAMU | 0 | 0 | 0,5 | | | | 2,97 | | | |
| 11 | 18 | Mercado Público | 0 | 0 | 0,2 | | | | 4,12 | | | |
| 12 | 18 | Delegacia | 0 | 0 | 0,2 | | | | 2,12 | | | |
| 13 | 18 | R. Padre Cícero | 0 | 0 | 0,2 | | | | 3,98 | | | |
| 14 | 18 | Rua 11 de Novembro | 0 | 0 | 0,2 | | | | 5,18 | | | |
| 15 | 24 | Escritório da CASAL | 1 | 1 | 1,0 | | | | 6 | | | |
| 16 | 24 | Fórum | 0 | 0 | 1,00 | | | | 8 | | | |
| 17 | 24 | R. Joaquim Monteiro | 0 | 0 | 1 | | | | 3 | | | |
| 18 | 24 | SAMU | 0 | 0 | 1 | | | | 3 | | | |
| 19 | 24 | Mercado Público | 0 | 0 | 1 | | | | 5 | | | |
| 20 | 24 | Delegacia | 0 | 0 | 1 | | | | 2 | | | |
| 21 | 24 | R. Padre Cícero | 0 | 0 | 1,0 | | | | 4 | | | |
| 22 | 24 | Rua 11 de Novembro | 1 | 1 | 1,0 | | | | 6 | | | |
| 23 | 28 | Escritório da CASAL | 0 | 0 | 1,0 | | | | 1,47 | | | |
| 24 | 28 | Fórum | 0 | 0 | 1,00 | | | | 0,98 | | | |
| 25 | | SAMU | | | | | | | | | | |
| 26 | | Delegacia | | | | | | | | | | |
| 27 | | Chafariz | | | | | | | | | | |
| 28 | | Mercado Público | | | | | | | | | | |
| 29 | | Escritório da CASAL | | | | | | | | | | |

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de agosto/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não existe Não Conformidades.

4.5 Jacuípe:

O Município possui uma população de 7.021 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 08° 50' 31", Longitude (W): -35° 27' 36" e Altitude 200 m.

No mês de agosto nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 34: Análises do mês de Agosto

|  AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS | | | QUALIDADE DA ÁGUA | | | | | | | | | |
|---|---------|----------------------------|-------------------------|---------|-------|-------------|-----------|-----|-----|----------|------|---|
| | | | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | | | |
| CIDADE | JACUIPE | MÊS/ANO | COLIFORMES | | | | CRL | | | TURBIDEZ | | |
| | | | TOTAL | E. COLI | < 0,2 | ≥ 0,2 e ≤ 2 | > 2 e ≤ 5 | > 5 | ≤ 5 | > 5 | | |
| | | | PRES. | AUS. | PRES. | AUS. | | | | | | |
| | | CONFORME | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| | | TOTAL | 5 | | 5 | | 5 | | | 5 | | |
| | | MENOR VALOR | 0 | | 0 | | 1,0 | | | 1,21 | | |
| | | MAIOR VALOR | 0 | | 0 | | 1,0 | | | 3,50 | | |
| Nº | DIA | LOGRADOURO | | | | | | | | | | |
| 01 | 10 | Delegacia de Polícia Civil | 0,00 | 0 | | | 1,0 | | | | 2,00 | |
| 02 | 10 | Av. Miguel Morato | 0,00 | 0 | | | 1,0 | | | | 3,00 | |
| 03 | 10 | Loteria | 0,00 | 0 | | | 1,0 | | | | 1,50 | |
| 04 | 10 | Escritório Casal | 0,00 | 0 | | | 1,0 | | | | 3,50 | |
| 05 | 10 | R. da Travessia | 0,00 | 0 | | | 1,0 | | | | 1,21 | |
| 06 | | Conj. Amaro Felix | | | | | | | | | | |
| 07 | | Loteria | | | | | | | | | | |
| 08 | | Saída da Eta | | | | | | | | | | |
| 09 | | Rua do Cruzeiro | | | | | | | | | | |
| 10 | | Sec. De Infraestrutura | | | | | | | | | | |

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de agosto/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não existe Não Conformidades.

4.6 Japaratinga:

O Município possui uma população de 8.361 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 15' 16", Longitude (W): -35° 15' 28" e Altitude 5 m.

Foi observado que quatro das análises de Cloro, do mês de agosto, encontra-se fora do padrão exigido pelo Ministério da Saúde.

Figura 35: Análises do mês de Agosto

|  AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS | | | QUALIDADE DA ÁGUA | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------------------------|-------------------------|------|---------|------|-------|-----------|---------|-----|----------|-----|
| | | | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | | | |
| | | | COLIFORMES | | | | CRL | | | | TURBIDEZ | |
| CIDADE | JAPARATINGA | | TOTAL | | E. COLI | | < 0,2 | ≥0,2 e ≤2 | >2 e ≤5 | > 5 | ≤ 5 | > 5 |
| MÊS/ANO | AGOSTO | | PRES | AUS. | PRES | AUS. | | | | | | |
| CONFORME | | | 3 | 5 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| TOTAL | | | 8 | | 8 | | 8 | | | | 8 | |
| MENOR VALOR | | | 0 | | 0 | | 0,0 | | | | 0,10 | |
| MAIOR VALOR | | | 0 | | 0 | | 0,5 | | | | 0,10 | |
| N° | DIA | LOGRADOURO | | | | | | | | | | |
| 01 | 10 | Barreira do Boqueirão | 1,00 | 0 | | | 0,0 | | | | 0,10 | |
| 02 | 10 | Rua Francisco de Barros | 1,00 | 0 | | | 0,0 | | | | 0,10 | |
| 03 | 10 | Pç. Nossa Senhora das Candeias | 1,00 | 0 | | | 0,0 | | | | 0,10 | |
| 04 | | Câmara dos Vereadores | 0,00 | 0 | | | 0,0 | | | | 0,10 | |
| 05 | | Barreira do Boqueirão | 0,00 | 0 | | | 0,5 | | | | 0,10 | |
| 06 | | Rua Francisco de Barros | 0,00 | 0 | | | 0,5 | | | | 0,10 | |
| 07 | | Pç. Nossa Senhora das Candeias | 0,00 | 0 | | | 0,5 | | | | 0,10 | |
| 08 | | Câmara dos Vereadores | 0,00 | 0 | | | 0,5 | | | | 0,10 | |
| 09 | | Barreira do Boqueirão | | | | | | | | | | |
| 10 | | Pç. Nossa Senhora das Candeias | | | | | | | | | | |
| 11 | | Rua Francisco de Barros | | | | | | | | | | |
| 12 | | Barreira do Boqueirão | | | | | | | | | | |

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de agosto/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação n° 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

NC10- Reincidência das análises de Cloro, que encontram-se foram dos padrões exigidos pelo Ministério da Saúde. (Anexo XX da portaria de consolidação n° 5 do Ministério da Saúde de 03 de outubro de 2017).

4.7 Joaquim Gomes:

O Município possui uma população de 23.993 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 08' 00", Longitude (W): 35° 44' 54" e Altitude 104 m.

No mês de agosto nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 36: Análises do mês de Agosto

|  AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS | | | QUALIDADE DA ÁGUA | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------------------------|-------------------------|------|---------|------|-------|-----------|---------|-----|----------|------|
| | | | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | | | |
| CIDADE | JOAQUIM GOMES | | COLIFORMES | | | | CRL | | | | TURBIDEZ | |
| MÊS/ANO | AGOSTO | | TOTAL | | E. COLI | | < 0,2 | ≥0,2 e ≤2 | >2 e ≤5 | > 5 | ≤ 5 | > 5 |
| | | | PRES. | AUS. | PRES. | AUS. | | | | | | |
| | | CONFORME | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 |
| | | TOTAL | 32 | | 32 | | 32 | | | | 32 | |
| | | MENOR VALOR | 0 | | 0 | | 0,8 | | | | 0,10 | |
| | | MAIOR VALOR | 0 | | 0 | | 2,0 | | | | 3,57 | |
| Nº | DIA | LOGRADOURO | | | | | | | | | | |
| 01 | 4 | Rodoviária | 0,00 | 0 | | | 0,8 | | | | | 2,38 |
| 02 | 4 | Rua Dr. Nelito | 0,00 | 0 | | | 0,8 | | | | | 2,47 |
| 03 | 4 | Banco do Brasil | 0,00 | 0 | | | 0,8 | | | | | 3,01 |
| 04 | 4 | Batalhão PM | 0,00 | 0 | | | 1,0 | | | | | 3,11 |
| 05 | 4 | R. 25 de Agosto | 0,00 | 0 | | | 1,0 | | | | | 2,96 |
| 06 | 4 | Escritório da Casal | 0,00 | 0 | | | 0,8 | | | | | 2,91 |
| 07 | 4 | Auto Posto | 0,00 | 0 | | | 0,8 | | | | | 2,75 |
| 08 | 4 | Delegacia Policia Civil | 0,00 | 0 | | | 1,0 | | | | | 2,72 |
| 09 | 11 | Delegacia Policia Civil | 0,00 | 0 | | | 2,0 | | | | | 1,71 |
| 10 | 11 | Auto Posto | 0,00 | 0 | | | 2,0 | | | | | 2,68 |
| 11 | 11 | R. 25 de Agosto | 0,00 | 0 | | | 2,0 | | | | | 2,23 |
| 12 | 11 | Maria Pureza | 0,00 | 0 | | | 2,0 | | | | | 3,48 |
| 13 | 11 | Batalhão PM | 0,00 | 0 | | | 2,0 | | | | | 2,19 |
| 14 | 11 | Saída da Eta | 0,00 | 0 | | | 2,0 | | | | | 3,57 |
| 15 | 11 | Rua Dr. Nelito | 0,00 | 0 | | | 2,0 | | | | | 1,73 |
| 16 | 11 | Escritório da Casal | 0,00 | 0 | | | 2,0 | | | | | 1,5 |
| 17 | 18 | Delegacia Policia Civil | 0,00 | 0 | | | 2,0 | | | | | 1,00 |
| 18 | 18 | Auto Posto | 0,00 | 0 | | | 2,0 | | | | | 2,18 |
| 19 | 18 | R. 25 de Agosto | 0,00 | 0 | | | 2,0 | | | | | 2,23 |
| 20 | 18 | Maria Pureza | 0,00 | 0 | | | 2,0 | | | | | 2,11 |
| 21 | 18 | Batalhão PM | 0,00 | 0 | | | 2,0 | | | | | 2,19 |
| 22 | 18 | Saída da Eta | 0,00 | 0 | | | 2,0 | | | | | 3,57 |
| 23 | 18 | Rua Dr. Nelito | 0,00 | 0 | | | 2,0 | | | | | 1,64 |
| 24 | 18 | Escritório da Casal | 0,00 | 0 | | | 2,0 | | | | | 1,2 |
| 25 | 24 | Delegacia Policia Civil | 0,00 | 0 | | | 1,0 | | | | | 0,20 |
| 26 | 24 | Auto Posto | 0,00 | 0 | | | 1,0 | | | | | 0,10 |
| 27 | 24 | Rua Dr. Nelito | 0,00 | 0 | | | 1,0 | | | | | 0,34 |
| 28 | 24 | Banco do Brasil | 0,00 | 0 | | | 1,0 | | | | | 0,10 |
| 29 | 24 | R. Boa Vista | 0,00 | 0 | | | 1,0 | | | | | 3,11 |
| 30 | 24 | R. 25 de Agosto | 0,00 | 0 | | | 1,0 | | | | | 3,11 |
| 31 | 24 | Maria Pureza | 0,00 | 0 | | | 1,0 | | | | | 3,03 |
| 32 | 24 | Escritório da Casal | 0,00 | 0 | | | 1,0 | | | | | 0,13 |

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de agosto/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não existe Não Conformidades.

4.8 Rio Largo:

O Município possui uma população de 75.120 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 28' 42", Longitude (W): 35° 51' 12" e Altitude 39 m.

Foi observado que parte das análises do mês de agosto encontram-se fora do padrão exigido pelo Ministério da Saúde, em especial, os indicadores de Turbidez.



Figura 37: Análise do mês de Agosto

|  AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS | | | QUALIDADE DA ÁGUA | | | | | | | | |
|---|--------------|------------------------------|-------------------------|---------|------|-------|-----------|---------|-----|----------|-----|
| | | | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | | |
| CIDADE | RIO LARGO 01 | COLIFORMES | | | | CRL | | | | TURBIDEZ | |
| | | TOTAL | | E. COLI | | < 0,2 | ≥0,2 e ≤2 | >2 e ≤5 | > 5 | ≤5 | > 5 |
| MÊS/ANO | AGOSTO | PRES. | AUS. | PRES. | AUS. | | | | | | |
| CONFORME | | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 29 | 16 |
| TOTAL | | 45 | | 45 | | 45 | | | | 45 | |
| MENOR VALOR | | 0 | | 0 | | 1,0 | | | | 1,00 | |
| MAIOR VALOR | | 1 | | 0 | | 1,0 | | | | 21,00 | |
| Nº | DIA | LOGRADOURO | | | | | | | | | |
| 01 | 3 | Praça José Vieira | | | | | | | | | |
| 02 | 3 | Saída da ETA | | | | | | | | | |
| 03 | 3 | Vila Rica | | | | | | | | | |
| 04 | 3 | Betel | | | | | | | | | |
| 05 | 3 | Kucaú | | | | | | | | | |
| 06 | 3 | R. Candido Lins | | | | | | | | | |
| 07 | 3 | Batista Acioli | | | | | | | | | |
| 08 | 3 | Barnabé Calheiros | | | | | | | | | |
| 09 | 3 | Matadouro | | | | | | | | | |
| 10 | 3 | Posto de Saúde M.Rolo | | | | | | | | | |
| 11 | 3 | Conjunto Antonio Lins Q34 | | | | | | | | | |
| 12 | 3 | Conjunto Jarbas Oiticica Qa1 | | | | | | | | | |
| 13 | 3 | Conjunto Antonio Lins Q34 | | | | | | | | | |
| 14 | 3 | Conjunto Jarbas Oiticica Qa1 | | | | | | | | | |
| 15 | 14 | Praça José Vieira | | | | | | | | | |
| 16 | 14 | Saída da ETA | | | | | | | | | |
| 17 | 14 | Vila Rica | | | | | | | | | |
| 18 | 14 | Betel | | | | | | | | | |
| 19 | 14 | Kucaú | | | | | | | | | |
| 20 | 14 | R. Candido Lins | | | | | | | | | |
| 21 | 14 | Batista Acioli | | | | | | | | | |
| 22 | 14 | Barnabé Calheiros | | | | | | | | | |
| 23 | 14 | Matadouro | | | | | | | | | |
| 24 | 14 | Posto de Saúde M.Rolo | | | | | | | | | |
| 25 | 14 | Conjunto Antonio Lins Q34 | | | | | | | | | |
| 26 | 14 | Conjunto Jarbas Oiticica Qa1 | | | | | | | | | |
| 27 | 14 | Conjunto Antonio Lins Q34 | | | | | | | | | |
| 28 | 14 | Conjunto Jarbas Oiticica Qa1 | | | | | | | | | |
| 29 | 17 | Centro | | | | | | | | | |
| 30 | 17 | Jarbas Januário | | | | | | | | | |
| 31 | 17 | Lourenço | | | | | | | | | |
| 32 | 17 | Hemilio de maia | | | | | | | | | |
| 33 | 17 | Batista Acioli | | | | | | | | | |
| 34 | 17 | Barnabé Calheiros | | | | | | | | | |
| 35 | 17 | R. Candido Lins | | | | | | | | | |
| 36 | 17 | Alto de São Miguel | | | | | | | | | |
| 37 | 17 | Tv.Gerson Vanderlei | | | | | | | | | |
| 38 | 17 | Conjunto Antonio Lins Q34 | | | | | | | | | |
| 39 | 17 | Conjunto Jarbas Oiticica Qa1 | | | | | | | | | |
| 40 | 17 | Conjunto Antonio Lins Q34 | | | | | | | | | |
| 41 | 17 | Conjunto Jarbas Oiticica Qa1 | | | | | | | | | |
| 42 | 25 | Praça José Vieira | | | | | | | | | |
| 43 | 25 | Saída da ETA | | | | | | | | | |
| 44 | 25 | Vila Rica | | | | | | | | | |
| 45 | 25 | Betel | | | | | | | | | |

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de agosto/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Não Conformidade (NC)

Não existe Não Conformidades.

4.9 Messias:

O Município possui uma população de 17.856 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 23' 00", Longitude (W): 35° 50' 30" e Altitude 148 m.

No mês de agosto nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 38: Análises do mês de Agosto

|  AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS | | | QUALIDADE DA ÁGUA | | | | | | | | | |
|---|---------|--------------------------|-------------------------|------|---------|------|-------|-----------|---------|----------|------|-----|
| | | | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | | | |
| CIDADE | MESSIAS | | COLIFORMES | | | | CRL | | | TURBIDEZ | | |
| | | | TOTAL | | E. COLI | | < 0,2 | ≥0,2 e ≤2 | >2 e ≤5 | > 5 | ≤ 5 | > 5 |
| MÊS/ANO | AGOSTO | | PRES. | AUS. | PRES. | AUS. | | | | | | |
| | | CONFORME | 1 | 15 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| | | TOTAL | 16 | | 15 | | | 16 | | | 16 | |
| | | MENOR VALOR | 0 | | 0 | | | 0,5 | | | 0,20 | |
| | | MAIOR VALOR | 0 | | 0 | | | 1,0 | | | 2,11 | |
| N° | DIA | LOGRADOURO | | | | | | | | | | |
| 01 | 4 | Pç Benedito Camarão | 0,00 | 0 | | | | 1,0 | | | 1,18 | |
| 02 | 4 | Rodoviária | 0,00 | 0 | | | | 0,8 | | | 1,93 | |
| 03 | 4 | Conjunto Teotonio Vilela | 0,00 | 0 | | | | 1,0 | | | 2,01 | |
| 04 | 4 | Escritório Casal | 0,00 | 0 | | | | 1,0 | | | 2,11 | |
| 05 | 11 | Pç Benedito Camarão | 1,00 | 0 | | | | 1,0 | | | 0,28 | |
| 06 | 11 | Rodoviária | 0,00 | 0 | | | | 1,0 | | | 1,10 | |
| 07 | 11 | Conjunto Teotonio Vilela | 0,00 | 0 | | | | 1,0 | | | 0,42 | |
| 08 | 11 | Escritório Casal | 0,00 | 0 | | | | 1,0 | | | 0,98 | |
| 09 | 18 | Pç Benedito Camarão | 0,00 | 0 | | | | 0,5 | | | 0,33 | |
| 10 | 18 | Rodoviária | 0,00 | 0 | | | | 0,5 | | | 0,20 | |
| 11 | 18 | Conjunto Teotonio Vilela | 0,00 | 0 | | | | 0,5 | | | 0,44 | |
| 12 | 18 | Escritório Casal | 0,00 | 0 | | | | 0,5 | | | 0,97 | |
| 13 | 24 | Pç Benedito Camarão | 0,00 | 0 | | | | 0,5 | | | 1,12 | |
| 14 | 24 | Rodoviária | 0,00 | 0 | | | | 0,5 | | | 0,33 | |
| 15 | 24 | Conjunto Teotonio Vilela | 0,00 | 0 | | | | 0,5 | | | 0,77 | |
| 16 | 24 | Escritório Casal | 0,00 | 0 | | | | 0,5 | | | 0,97 | |

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de agosto/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação n° 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não existe Não Conformidades.

4.10 Novo Lino:

O Município possui uma população de 75.120 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 28' 42", Longitude (W): 35° 51' 12" e Altitude 39 m.

No mês de agosto nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 39: Análises do mês de Agosto

|  AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS | | | QUALIDADE DA ÁGUA | | | | | | | | | |
|---|-----------|------------------------|-------------------------|------|---------|------|-------|-----------|----------|------|------|------|
| | | | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | | | |
| CIDADE | NOVO LINO | | COLIFORMES | | | | CRL | | TURBIDEZ | | | |
| MÊS/ANO | AGOSTO | | TOTAL | | E. COLI | | < 0,2 | ≥0,2 e ≤2 | >2 e ≤5 | > 5 | ≤ 5 | > 5 |
| | | | PRES. | AUS. | PRES. | AUS. | | | | | | |
| CONFORME | | | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| TOTAL | | | 16 | | 16 | | 16 | | 16 | | 16 | |
| MENOR VALOR | | | 0 | | 0 | | 0,6 | | 1,11 | | 1,11 | |
| MAIOR VALOR | | | 0 | | 0 | | 1,5 | | 4,00 | | 4,00 | |
| N° | DIA | LOGRADOURO | | | | | | | | | | |
| 01 | 4 | Escritório da CASAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
| 02 | 4 | Saída da ETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
| 03 | 4 | R. da Quadra | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,88 | 1,88 | 1,88 |
| 04 | 4 | BR - Avenida Principal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,11 | 2,11 | 2,11 |
| 05 | 11 | Escritório da CASAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
| 06 | 11 | Saída da ETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
| 07 | 11 | R. da Quadra | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| 08 | 11 | BR - Avenida Principal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 2,03 | 2,03 | 2,03 |
| 09 | 18 | BR - Avenida Principal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| 10 | 18 | Cras | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 11 | 18 | Saída da ETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,01 | 3,01 | 3,01 |
| 12 | 18 | Escritório da CASAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
| 13 | 24 | BR - Avenida Principal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 14 | 24 | Cras | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 15 | 24 | Saída da ETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,76 | 2,76 | 2,76 |
| 16 | 24 | Escritório da CASAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,45 | 3,45 | 3,45 |

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de agosto/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação n° 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não existe Não Conformidades.

4.11 Paripueira:

O Município possui uma população de 13.176 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 27' 54", Longitude (W): 35° 33' 06" e Altitude 5 m.

No mês de agosto não foram encontradas inconformidades nas análises realizadas.

Figura 40: Análises do mês de Agosto

|  AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS | | | QUALIDADE DA ÁGUA | | | | | | | | | |
|---|------------|----------------------|-------------------------|------|---------|------|-------|-----------|---------|----------|------|-----|
| | | | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | | | |
| CIDADE | PARIPUEIRA | | COLIFORMES | | | | CRL | | | TURBIDEZ | | |
| | | | TOTAL | | E. COLI | | < 0,2 | ≥0,2 e ≤2 | >2 e ≤5 | > 5 | ≤ 5 | > 5 |
| MÊS/ANO | AGOSTO | | PRES. | AUS. | PRES. | AUS. | | | | | | |
| CONFORME | | | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| TOTAL | | | 10 | | 10 | | 10 | | | 10 | | |
| MENOR VALOR | | | 0 | | 0 | | 0,5 | | | 0,10 | | |
| MAIOR VALOR | | | 0 | | 0 | | 0,5 | | | 0,10 | | |
| N° | DIA | LOGRADOURO | | | | | | | | | | |
| 01 | 10 | AL 101 Norte | 0,00 | 0 | | | 0,5 | | | | 0,10 | |
| 02 | 10 | Escritório Casal | 0,00 | 0 | | | 0,5 | | | | 0,10 | |
| 03 | 10 | Prefeitura Municipal | 0,00 | 0 | | | 0,5 | | | | 0,10 | |
| 04 | 10 | Rua Santo Antônio | 0,00 | 0 | | | 0,5 | | | | 0,10 | |
| 05 | 10 | Rua Nova | 0,00 | 0 | | | 0,5 | | | | 0,10 | |
| 06 | | AL 101 Norte | 0,00 | 0 | | | 0,5 | | | | 0,10 | |
| 07 | | Escritório Casal | 0,00 | 0 | | | 0,5 | | | | 0,10 | |
| 08 | | Prefeitura Municipal | 0,00 | 0 | | | 0,5 | | | | 0,10 | |
| 09 | | Rua Santo Antônio | 0,00 | 0 | | | 0,5 | | | | 0,10 | |
| 10 | | Rua Nova | 0,00 | 0 | | | 0,5 | | | | 0,10 | |

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de agosto/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não existe Não Conformidades.

4.12 Pilar:

O Município possui uma população de 35.111 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 35' 50", Longitude (W): 35° 57' 24" e Altitude 13 m.

No mês de agosto nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 41: Análises do mês de Agosto

|  ARSAL AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS | | | QUALIDADE DA ÁGUA | | | | | | | | | | |
|--|-----|--------------------------------|-------------------------|-------|-------|---------|------------|-------|-----------|---------|----------|------|-----|
| | | | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | | | | |
| | | | CIDADE | | PILAR | | COLIFORMES | | CRL | | TURBIDEZ | | |
| MÊS/ANO | | AGOSTO | | TOTAL | | E. COLI | | < 0,2 | ≥0,2 e ≤2 | >2 e ≤5 | > 5 | ≤ 5 | > 5 |
| | | CONFORME | | PRES. | AUS. | PRES. | AUS. | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| | | TOTAL | | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | | | | 30 | |
| | | MENOR VALOR | | 0 | | 0 | | 1,0 | | | | 0,00 | |
| | | MAIOR VALOR | | 0 | | 0 | | 1,0 | | | | 2,30 | |
| Nº | DIA | LOGRADOURO | | | | | | | | | | | |
| 01 | 3 | R. Otacilio Cavalcante | | 0 | | 0 | | 1,0 | | | | 0,10 | |
| 02 | 3 | Praça Nossa Senhora das Graças | | 0 | | 0 | | 1,0 | | | | 0,10 | |
| 03 | 3 | R. Taboca Filho | | 0 | | 0 | | 1,0 | | | | 0,10 | |
| 04 | 3 | Rua Wenceslau Batista | | 0 | | 0 | | 1,0 | | | | 0,10 | |
| 05 | 3 | Centro | | 0 | | 0 | | 1,0 | | | | 0,10 | |
| 06 | 3 | Rua Anizio de Souza | | 0 | | 0 | | 1,0 | | | | 0,10 | |
| 07 | 3 | R. Edite França | | 0 | | 0 | | 1,0 | | | | 0,10 | |
| 08 | 3 | Pç. Floriano Peixoto | | 0 | | 0 | | 1,0 | | | | 0,10 | |
| 09 | 14 | R. Otacilio Cavalcante | | 0 | | 0 | | 1,0 | | | | 0,10 | |
| 10 | 14 | Praça Nossa Senhora das Graças | | 0 | | 0 | | 1,0 | | | | 0,10 | |
| 11 | 14 | R. Edite França | | 0 | | 0 | | 1,0 | | | | 0,10 | |
| 12 | 14 | Taboca Filho | | 0 | | 0 | | 1,0 | | | | 0,10 | |
| 13 | 14 | Rua Wenceslau Batista | | 0 | | 0 | | 1,0 | | | | 0,10 | |
| 14 | 14 | Centro | | 0 | | 0 | | 1,0 | | | | 0,10 | |
| 15 | 17 | Posto de Saúde | | 0 | | 0 | | 1,0 | | | | 0,70 | |
| 16 | 17 | Escritório Casal | | 0 | | 0 | | 1,0 | | | | 1,10 | |
| 17 | 17 | Secretaria de Saúde | | 0 | | 0 | | 1,0 | | | | 0,70 | |
| 18 | 17 | Mercado público | | 0 | | 0 | | 1,0 | | | | 0,30 | |
| 19 | 17 | Praça Nossa Senhora das Graças | | 0 | | 0 | | 1,0 | | | | 0,60 | |
| 20 | 17 | Delegacia | | 0 | | 0 | | 1,0 | | | | 0,00 | |
| 21 | 17 | Rua Wenceslau Batista | | 0 | | 0 | | 1,0 | | | | 0,00 | |
| 22 | 17 | Praça Floriano peixoto | | 0 | | 0 | | 1,0 | | | | 0,00 | |
| 23 | 25 | Posto de Saúde | | 0 | | 0 | | 1,0 | | | | 1,10 | |
| 24 | 25 | Escritório Casal | | 0 | | 0 | | 1,0 | | | | 1,10 | |
| 25 | 25 | Secretaria de Saúde | | 0 | | 0 | | 1,0 | | | | 0,70 | |
| 26 | 25 | Mercado público | | 0 | | 0 | | 1,0 | | | | 0,45 | |
| 27 | 25 | Praça Nossa Senhora das Graças | | 0 | | 0 | | 1,0 | | | | 0,70 | |
| 28 | 25 | Delegacia | | 0 | | 0 | | 1,0 | | | | 2,30 | |
| 29 | 25 | Rua Wenceslau Batista | | 0 | | 0 | | 1,0 | | | | 0,99 | |
| 30 | 25 | Praça Floriano peixoto | | 0 | | 0 | | 1,0 | | | | 0,10 | |
| 31 | | Praça Floriano peixoto | | | | | | | | | | | |
| 32 | | Escritório Casal | | | | | | | | | | | |

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de agosto/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não existe Não Conformidades.

4.13 Porto de Pedras:

O Município possui uma população de 7.786 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 09' 30", Longitude (W): 35° 17' 42" e Altitude 22 m.

No mês de agosto nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 42: Análises do mês de Agosto

|  ARSAL AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS | | | QUALIDADE DA ÁGUA | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---------------------|-------------------------|------|---------|------|-------|-----------|----------|-----|------|-----|
| | | | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | | | |
| CIDADE | PORTO DE PEDRAS | | COLIFORMES | | | | CRL | | TURBIDEZ | | | |
| MÉS/ANO | AGOSTO | | TOTAL | | E. COLI | | < 0,2 | ≥0,2 e ≤2 | >2 e ≤5 | > 5 | ≤ 5 | > 5 |
| | | | PRES. | AUS. | PRES. | AUS. | | | | | | |
| | | CONFORME | 1 | 7 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| | | TOTAL | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | |
| | | MENOR VALOR | 0 | | 0 | | 1,0 | | 0,86 | | 0,86 | |
| | | MAIOR VALOR | 1 | | 0 | | 1,0 | | 2,00 | | 2,00 | |
| Nº | DIA | LOGRADOURO | | | | | | | | | | |
| 01 | 10 | Lavandeira | 0,00 | 0 | | | 1,0 | | | | 2,00 | |
| 02 | 10 | Escritório da Casal | 0,00 | 0 | | | 1,0 | | | | 1,00 | |
| 03 | 10 | Saída ETA | 0,00 | 0 | | | 1,0 | | | | 0,86 | |
| 04 | 10 | Saída da Balsa | 0,00 | 0 | | | 1,0 | | | | 1,11 | |
| 05 | | Lavandeira | 1,00 | 0 | | | 1,0 | | | | 1,00 | |
| 06 | | Escritório da Casal | 0,00 | 0 | | | 1,0 | | | | 1,20 | |
| 07 | | Saída ETA | 0,00 | 0 | | | 1,0 | | | | 0,97 | |
| 08 | | Saída da Balsa | 0,00 | 0 | | | 1,0 | | | | 1,17 | |
| 09 | | Saída da Balsa | | | | | | | | | | |
| 10 | | Saída da Eta | | | | | | | | | | |
| 11 | | Escritório da Casal | | | | | | | | | | |
| 12 | | Sec. de Saúde | | | | | | | | | | |

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de agosto/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não existe Não Conformidades.

4.14 Murici:

O Município possui uma população de 28.236 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 18' 24", Longitude (W): 35° 56' 36" e Altitude 82 m.

No mês de agosto foi observado que parte das análises encontram-se fora do padrão exigido pelo Ministério da Saúde, em especial, um dos indicadores de Cloro e três dos indicadores de Turbidez.

Figura 43: Análises do mês de Agosto

|  ARSAL AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS | | | QUALIDADE DA ÁGUA | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----------------------------|-------------------------|-------|--------|---------|------------|-------|-----------|---------|-------|-------|-----|
| | | | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | | | | |
| | | | CIDADE | | MURICI | | COLIFORMES | | | | CRL | | |
| MÊS/ANO | | AGOSTO | | TOTAL | | E. COLI | | < 0,2 | ≥0,2 e ≤2 | >2 e ≤5 | > 5 | ≤ 5 | > 5 |
| | | CONFORME | | PRES | AUS. | PRES | AUS. | | | | | | |
| | | TOTAL | | 2 | 8 | 1 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| | | MENOR VALOR | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | | | 1,06 | |
| | | MAIOR VALOR | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | | | | 10,00 | |
| Nº | DIA | LOGRADOURO | | | | | | | | | | | |
| 01 | 4 | ETA Cachoeira Tratada | | 0,00 | 0 | | | 0,6 | | | 9,00 | | |
| 02 | 4 | Conjunto Olavo Calheiros I | | 1,00 | 0 | | | 0,6 | | | 10,00 | | |
| 03 | 4 | Conjunto Olavo Calheiros II | | 0,00 | 0 | | | 0,8 | | | 9,00 | | |
| 04 | 4 | Conj. Pedro Tenório | | 0,00 | 0 | | | 0,6 | | | 4,00 | | |
| 05 | 4 | Banco do brasil | | 0,00 | 0 | | | 0,6 | | | 3,00 | | |
| 06 | 4 | Escritório da Casal | | 0,00 | 0 | | | 0,6 | | | 3,00 | | |
| 07 | 11 | Conjunto Olavo Calheiros II | | 1,00 | 1 | | | 0,0 | | | 2,30 | | |
| 08 | 11 | Conj. Pedro Tenório | | 0,00 | 0 | | | 1,0 | | | 2,90 | | |
| 09 | 11 | Banco do brasil | | 0,00 | 0 | | | 1,0 | | | 1,06 | | |
| 10 | 11 | Escritório da Casal | | 0,00 | 0 | | | 1,0 | | | 1,12 | | |

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de agosto/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não existe Não Conformidades.

4.15 Santa Luzia do Norte:

O Município possui uma população de 7.296 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 36' 12", Longitude (W): 35° 49' 21" e Altitude 32 m.

No mês de agosto nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 44: Análises do mês de Agosto

|  AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS | | | QUALIDADE DA ÁGUA | | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------------|-------------------------|------|---------|------|-------|-------------|-----------|-----|----------|------|
| | | | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | | | |
| CIDADE | SANTA LUZIA DO NORTE | | COLIFORMES | | | | CRL | | | | TURBIDEZ | |
| | | | TOTAL | | E. COLI | | < 0,2 | ≥ 0,2 e ≤ 2 | > 2 e ≤ 5 | > 5 | ≤ 5 | > 5 |
| MÊS/ANO | AGOSTO | | PRES | AUS. | PRES | AUS. | | | | | | |
| CONFORME | | | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| TOTAL | | | 12 | | 12 | | 12 | | | | 12 | |
| MENOR VALOR | | | 0 | | 0 | | 0,5 | | | | 0,97 | |
| MAIOR VALOR | | | 0 | | 0 | | 1,5 | | | | 3,15 | |
| Nº | DIA | LOGRADOURO | | | | | | | | | | |
| 01 | 3 | Rua São Pedro | 0,00 | 0 | | | | | 0,5 | | | 1,00 |
| 02 | 3 | Rua Benedito Mascaranhas | 0,00 | 0 | | | | | 0,5 | | | 0,97 |
| 03 | 3 | Delegacia de Policia Civil | 0,00 | 0 | | | | | 0,5 | | | 1,17 |
| 04 | 14 | Escritório da CASAL | 0,00 | 0 | | | | | 1,0 | | | 1,00 |
| 05 | 14 | Rua São Pedro | 0,00 | 0 | | | | | 1,0 | | | 1,00 |
| 06 | 14 | Rua Benedito Mascaranhas | 0,00 | 0 | | | | | 1,0 | | | 1,00 |
| 07 | 17 | Escritório da CASAL | 0,00 | 0 | | | | | 1,0 | | | 0,98 |
| 08 | 17 | Rua São Pedro | 0,00 | 0 | | | | | 1,0 | | | 1,17 |
| 09 | 17 | Rua Benedito Mascaranhas | 0,00 | 0 | | | | | 1,0 | | | 1,11 |
| 10 | 25 | Delegacia de Policia Civil | 0,00 | 0 | | | | | 1,5 | | | 2,34 |
| 11 | 25 | Rua São Pedro | 0,00 | 0 | | | | | 1,5 | | | 3,15 |
| 12 | 25 | Rua Benedito Mascaranhas | 0,00 | 0 | | | | | 1,5 | | | 1,11 |
| 13 | | Delegacia de Policia Civil | | | | | | | | | | |
| 14 | | Escritório da CASAL | | | | | | | | | | |

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de agosto/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não existe Não Conformidades.

4.16 Satuba:

O Município possui uma população de 13.828 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 33' 48", Longitude (W): 35° 49' 28" e Altitude 6 m.

No mês de agosto nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 45: Análises do mês de Agosto

|  ARSAL AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS | | | QUALIDADE DA ÁGUA | | | | | | | | |
|---|--------|--------------------------|-------------------------|---------|------|-------|-----------|---------|-----|----------|-----|
| | | | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | | |
| CIDADE | SATUBA | COLIFORMES | | | | CRL | | | | TURBIDEZ | |
| | | TOTAL | | E. COLI | | < 0,2 | ≥0,2 e ≤2 | >2 e ≤5 | > 5 | ≤ 5 | > 5 |
| MÊS/ANO | AGOSTO | PRES. | AUS. | PRES. | AUS. | | | | | | |
| CONFORME | | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 8 |
| TOTAL | | 19 | | 19 | | 19 | | | | 19 | |
| MENOR VALOR | | 0 | | 0 | | 1,0 | | | | 1,00 | |
| MAIOR VALOR | | 0 | | 0 | | 2,0 | | | | 7,12 | |
| Nº | DIA | LOGRADOURO | | | | | | | | | |
| 01 | 3 | BR 316 | | | | | | | | | |
| 02 | 3 | Escritório Casal | | | | | | | | | |
| 03 | 3 | Rua Tenente Paulo Winter | | | | | | | | | |
| 04 | 3 | Rua 17 de Agosto | | | | | | | | | |
| 05 | 3 | Saída ETA | | | | | | | | | |
| 06 | 14 | BR 316 | | | | | | | | | |
| 07 | 14 | Escritório Casal | | | | | | | | | |
| 08 | 14 | Rua Tenente Paulo Winter | | | | | | | | | |
| 09 | 14 | Rua 17 de Agosto | | | | | | | | | |
| 10 | 17 | Saída ETA | | | | | | | | | |
| 11 | 17 | BR 316 | | | | | | | | | |
| 12 | 17 | Escritório Casal | | | | | | | | | |
| 13 | 17 | Rua Tenente Paulo Winter | | | | | | | | | |
| 14 | 17 | Rua 17 de Agosto | | | | | | | | | |
| 15 | 25 | Saída ETA | | | | | | | | | |
| 16 | 25 | BR 316 | | | | | | | | | |
| 17 | 25 | Escritório Casal | | | | | | | | | |
| 18 | 25 | Rua Tenente Paulo Winter | | | | | | | | | |
| 19 | 25 | Rua 17 de Agosto | | | | | | | | | |

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de agosto/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não existe Não Conformidades.

5 UNIDADE DE NEGÓCIOS SERTÃO:

5.1 Água Branca:

O Município possui uma população de 20.196 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 15' 39", Longitude (W): 37° 56' 10" e Altitude 570 m.

No mês de agosto nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 46: Análises do mês de Agosto

|  AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS | | | QUALIDADE DA ÁGUA | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|-------------------------|------|---------|------|-------|-----------|---------|-----|----------|------|
| | | | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | | | |
| CIDADE | ÁGUA BRANCA | MÊS/ANO | COLIFORMES | | | | CRL | | | | TURBIDEZ | |
| | | | TOTAL | | E. COLI | | < 0,2 | ≥0,2 e ≤2 | >2 e ≤5 | > 5 | ≤ 5 | > 5 |
| AGOSTO | | | PRES. | AUS. | PRES. | AUS. | | | | | | |
| CONFORME | | | 1 | 8 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| TOTAL | | | 9 | | 9 | | 9 | | | | 9 | |
| MENOR VALOR | | | 0 | | 0 | | 1,0 | | | | 0,87 | |
| MAIOR VALOR | | | 23 | | 0 | | 1,5 | | | | 1,48 | |
| Nº | DIA | LOGRADOURO | | | | | | | | | | |
| 01 | 04/ago | Rua São Bento, nº | 0 | 0 | | | | 1,0 | | | | 0,97 |
| 02 | 04/ago | Forum - Água Branca | 23 | 0 | | | | 1,0 | | | | 1,25 |
| 03 | 04/ago | EE-05 - Estação Elevatória | | | | | | | | | | |
| 04 | 04/ago | R Cônego Nicodemos,1131, Posto Alto da Serra | | | | | | | | | | |
| 05 | 12/ago | Rua São Bento, nº | 0 | 0 | | | | 1,0 | | | | 1,04 |
| 06 | 12/ago | Forum - Água Branca | 0 | 0 | | | | 1,0 | | | | 1,05 |
| 07 | 12/ago | EE-05 - Estação Elevatória | | | | | | | | | | |
| 08 | 12/ago | R Cônego Nicodemos,1131, Posto Alto da Serra | | | | | | | | | | |
| 09 | 20/ago | Rua São Bento, nº | | | | | | | | | | |
| 10 | 20/ago | Forum - Água Branca | | | | | | | | | | |
| 11 | 20/ago | EE-05 - Estação Elevatória | 0 | 0 | | | | 1,5 | | | | 0,87 |
| 12 | 20/ago | R Cônego Nicodemos,1131, Posto Alto da Serra | 0 | 0 | | | | 1,5 | | | | 0,88 |
| 13 | 25/ago | Rua São Bento, nº | | | | | | | | | | |
| 14 | 25/ago | Forum - Água Branca | 0 | 0 | | | | 1,0 | | | | 1,45 |
| 15 | 25/ago | EE-05 - Estação Elevatória | 0 | 0 | | | | 1,0 | | | | 1,48 |
| 16 | 25/ago | R Cônego Nicodemos,1131, Posto Alto da Serra | 0 | 0 | | | | 1,0 | | | | 1,23 |
| 17 | 25/ago | | | | | | | | | | | |

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de agosto/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não existe Não Conformidades.

5.2 Canapi:

O Município possui uma população de 17.722 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 07' 01", Longitude (W): 37° 36' 08" e Altitude 342 m.

No mês de agosto nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 47: Análises do mês de Agosto

|  AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS | | | QUALIDADE DA ÁGUA | | | | | | | | | |
|---|--------|------------------------|-------------------------|------|---------|------|-------|-----------|---------|-----|----------|-----|
| | | | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | | | |
| CIDADE | CANAPI | MÊS/ANO | COLIFORMES | | | | CRL | | | | TURBIDEZ | |
| | | | TOTAL | | E. COLI | | < 0,2 | ≥0,2 e ≤2 | >2 e ≤5 | > 5 | ≤ 5 | > 5 |
| AGOSTO | | | PRES. | AUS. | PRES. | AUS. | | | | | | |
| CONFORME | | | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| TOTAL | | | 7 | | 8 | | 7 | | | | 7 | |
| MENOR VALOR | | | 0 | | 0 | | 1,0 | | | | 0,57 | |
| MAIOR VALOR | | | 0 | | 0 | | 1,0 | | | | 1,23 | |
| Nº | DIA | LOGRADOURO | | | | | | | | | | |
| 01 | 04/ago | Reservatório - Saída | 0 | 0 | 1,0 | | | | 1,03 | | | |
| 02 | 04/ago | Escritório CASAL | 0 | 0 | 1,0 | | | | 0,84 | | | |
| 03 | 04/ago | Rua D.Pedro II, 286 | 0 | 0 | 1,0 | | | | 0,71 | | | |
| 04 | 04/ago | Rua D.Pedro II, sms 13 | 0 | 0 | 1,0 | | | | 0,63 | | | |
| 05 | 04/ago | Rua D.Pedro II, 335 | | | | | | | | | | |
| 06 | 12/ago | Reservatório - Saída | | | | | | | | | | |
| 07 | 12/ago | Escritório CASAL | | | | | | | | | | |
| 08 | 12/ago | Rua D.Pedro II, 286 | | | | | | | | | | |
| 09 | 12/ago | Rua D.Pedro II, sms 13 | | | | | | | | | | |
| 10 | 12/ago | Rua D.Pedro II, 335 | | | | | | | | | | |
| 11 | 20/ago | Reservatório - Saída | | | | | | | | | | |
| 12 | 21/ago | Escritório CASAL | | | | | | | | | | |
| 13 | 22/ago | Rua D.Pedro II, 286 | | | | | | | | | | |
| 14 | 20/ago | Rua D.Pedro II, sms 13 | | | | | | | | | | |
| 15 | 21/ago | Rua D.Pedro II, 335 | | | | | | | | | | |
| 16 | 25/ago | Reservatório - Saída | 0 | 0 | 1,0 | | | | 1,23 | | | |
| 17 | 25/ago | Escritório CASAL | 0 | 0 | 1,0 | | | | 0,57 | | | |
| 18 | 25/ago | Rua D.Pedro II, 286 | 0 | 0 | 1,0 | | | | 0,83 | | | |
| 19 | 25/ago | Rua D.Pedro II, sms 13 | | | | | | | | | | |
| 20 | 25/ago | Rua D.Pedro II, 335 | | | | | | | | | | |

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de agosto/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não existe Não Conformidades.

5.3 Delmiro Gouveia:

O Município possui uma população de 52.016 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 23' 19", Longitude (W): 37° 59' 57" e Altitude 256 m.

No mês de agosto nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 48: Análises do mês de Agosto

|  AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS | | | QUALIDADE DA ÁGUA | | | | | | | | | |
|---|-----------------|----------------------------------|-------------------------|------|---------|------|-------|-----------|---------|-----|----------|-----|
| | | | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | | | |
| CIDADE | DELMIRO GOUVEIA | | COLIFORMES | | | | CRL | | | | TURBIDEZ | |
| MÊS/ANO | AGOSTO | | TOTAL | | E. COLI | | < 0,2 | ≥0,2 e ≤2 | >2 e ≤5 | > 5 | ≤ 5 | > 5 |
| | | | PRES. | AUS. | PRES. | AUS. | | | | | | |
| | | CONFORME | 2 | 27 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| | | TOTAL | 29 | | 29 | | 29 | | | | 29 | |
| | | MINOR VALOR | 0 | | 0 | | 1,0 | | | | 0,31 | |
| | | MAIOR VALOR | 5 | | 0 | | 2,0 | | | | 2,51 | |
| Nº | DIA | LOGRADOURO | | | | | | | | | | |
| 01 | 04/ago | Pov. Lagoinha | | | | | | | | | | |
| 02 | 04/ago | Pov. Salgado - RESERVATÓRIO | | | | | | | | | | |
| 03 | 04/ago | Pov. Rabeca - RESERVATÓRIO | | | | | | | | | | |
| 04 | 04/ago | Posto da Pedra - Centro | 0 | 0 | | | | 1,0 | | | 0,40 | |
| 05 | 04/ago | Hospital Antenor Serpa | 0 | 0 | | | | 1,0 | | | 1,21 | |
| 06 | 04/ago | UPA - Delmiro | 0 | 0 | | | | 1,0 | | | 1,22 | |
| 07 | 04/ago | Escola Francisca Rosa | | | | | | | | | | |
| 08 | 04/ago | Escola Afrânio Lages | | | | | | | | | | |
| 09 | 04/ago | Escritório Casal | 0 | 0 | | | | 1,0 | | | 0,51 | |
| 10 | 04/ago | Posto Nenzita - Bairro Pedra Vel | 0 | 0 | | | | 1,0 | | | 0,52 | |
| 11 | 04/ago | Pov. Lagoinha | 0 | 0 | | | | 2,0 | | | 0,53 | |
| 12 | 02/ago | Pov. Salgado - RESERVATÓRIO | 0 | 0 | | | | 2,0 | | | 2,51 | |
| 13 | 02/ago | Pov. Rabeca - RESERVATÓRIO | 0 | 0 | | | | 2,0 | | | 2,10 | |
| 14 | 02/ago | Posto da Pedra - Centro | 0 | 0 | | | | 1,0 | | | 0,94 | |
| 15 | 02/ago | Hospital Antenor Serpa | 0 | 0 | | | | 1,0 | | | 0,95 | |
| 16 | 02/ago | UPA - Delmiro | 0 | 0 | | | | 1,5 | | | 0,91 | |
| 17 | 02/ago | Escola Francisca Rosa | 0 | 0 | | | | 1,5 | | | 0,92 | |
| 18 | 02/ago | Escola Afrânio Lages | | | | | | | | | | |
| 19 | 02/ago | Escritório Casal | 0 | 0 | | | | 1,5 | | | 0,75 | |
| 20 | 02/ago | Posto Nenzita - Bairro Pedra Vel | 0 | 0 | | | | 1,5 | | | 0,74 | |
| 21 | 20/ago | Pov. Lagoinha | 0 | 0 | | | | 2,0 | | | 0,83 | |
| 22 | 20/ago | Pov. Salgado - RESERVATÓRIO | 0 | 0 | | | | 2,0 | | | 0,79 | |
| 23 | 20/ago | Pov. Rabeca - RESERVATÓRIO | 0 | 0 | | | | 2,0 | | | 2,01 | |
| 24 | 20/ago | Posto da Pedra - Centro | 0 | 0 | | | | 1,5 | | | 1,01 | |
| 25 | 20/ago | Hospital Antenor Serpa | 0 | 0 | | | | 1,5 | | | 1,02 | |
| 26 | 20/ago | UPA - Delmiro | 0 | 0 | | | | 1,5 | | | 1,97 | |
| 27 | 20/ago | Escola Francisca Rosa | 0 | 0 | | | | 1,5 | | | 2,06 | |
| 28 | 20/ago | Escola Afrânio Lages | | | | | | | | | | |
| 29 | 20/ago | Escritório Casal | | | | | | | | | | |
| 30 | 20/ago | Posto Nenzita - Bairro Pedra Vel | | | | | | | | | | |
| 31 | 25/ago | Pov. Lagoinha | 5 | 0 | | | | 2,0 | | | 0,67 | |
| 32 | 25/ago | Pov. Salgado - RESERVATÓRIO | 0 | 0 | | | | 2,0 | | | 1,04 | |
| 33 | 25/ago | Pov. Rabeca - RESERVATÓRIO | 5 | 0 | | | | 2,0 | | | 0,91 | |
| 34 | 25/ago | Posto da Pedra - Centro | 0 | 0 | | | | 1,5 | | | 1,12 | |
| 35 | 25/ago | Hospital Antenor Serpa | 0 | 0 | | | | 1,5 | | | 0,91 | |
| 36 | 25/ago | UPA - Delmiro | 0 | 0 | | | | 1,5 | | | 0,92 | |
| 37 | 25/ago | Escola Francisca Rosa | | | | | | | | | | |
| 38 | 25/ago | Escola Afrânio Lages | | | | | | | | | | |
| 39 | 25/ago | Escritório Casal | 0 | 0 | | | | 2,0 | | | 0,31 | |
| 40 | 25/ago | Posto Nenzita - Bairro Pedra Vel | 0 | 0 | | | | 1,5 | | | 0,32 | |

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de agosto/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Não Conformidade (NC)

Não existe Não Conformidades.

5.4 Pariconha:

O Município possui uma população de 10.533 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 15' 10", Longitude (W): 38° 00' 17" e Altitude 550 m.

No mês de agosto nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 49: Análises do mês de Agosto

|  ARSAL AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS | | | QUALIDADE DA ÁGUA | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------------------------|-------------------------|------|---------|------|-------|-----------|---------|----------|-----|-----|
| | | | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | | | |
| CIDADE | PARICONHA | | COLIFORMES | | | | CRL | | | TURBIDEZ | | |
| | | | TOTAL | | E. COLI | | < 0,2 | ≥0,2 e ≤2 | >2 e ≤5 | > 5 | ≤ 5 | > 5 |
| MÊS/ANO | AGOSTO | | PRES. | AUS. | PRES. | AUS. | | | | | | |
| CONFORME | | | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| TOTAL | | | 12 | 12 | | | 12 | | | 12 | | |
| MENOR VALOR | | | 0 | 0 | | | 0,8 | | | 0,23 | | |
| MAIOR VALOR | | | 0 | 0 | | | 2,0 | | | 1,25 | | |
| N° | DIA | LOGRADOURO | | | | | | | | | | |
| 01 | 04/ago | Pov. Marcação, n° 65 | 0 | 0 | | | 1,0 | | | 0,64 | | |
| 02 | 04/ago | Rua Francisco Souza, n° 199 | 0 | 0 | | | 1,0 | | | 0,57 | | |
| 03 | 04/ago | EEAT 02 - Alto Sertão | 0 | 0 | | | 1,0 | | | 0,49 | | |
| 04 | 04/ago | ETA - Alto Sertão | | | | | | | | | | |
| 05 | 12/ago | Pov. Marcação, n° 65 | 0 | 0 | | | 2,0 | | | 0,10 | | |
| 06 | 12/ago | Rua Francisco Souza, n° 199 | 0 | 0 | | | 2,0 | | | 0,23 | | |
| 07 | 12/ago | EEAT 02 - Alto Sertão | | | | | | | | | | |
| 08 | 12/ago | ETA - Alto Sertão | 0 | 0 | | | 2,0 | | | 0,81 | | |
| 09 | 20/ago | Pov. Marcação, n° 65 | 0 | 0 | | | 0,8 | | | 0,69 | | |
| 10 | 20/ago | Rua Francisco Souza, n° 199 | 0 | 0 | | | 0,8 | | | 1,25 | | |
| 11 | 20/ago | EEAT 02 - Alto Sertão | | | | | | | | | | |
| 12 | 20/ago | ETA - Alto Sertão | 0 | 0 | | | 0,8 | | | 0,75 | | |
| 13 | 25/ago | Pov. Marcação, n° 65 | 0 | 0 | | | 2,0 | | | 1,24 | | |
| 14 | 25/ago | Rua Francisco Souza, n° 199 | 0 | 0 | | | 2,0 | | | 0,86 | | |
| 15 | 25/ago | EEAT 02 - Alto Sertão | | | | | | | | | | |
| 16 | 25/ago | ETA - Alto Sertão | 0 | 0 | | | 2,0 | | | 1,12 | | |

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de agosto/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação n° 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não existe Não Conformidades.

5.5 Inhapi:

O Município possui uma população de 18.385 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 13' 17", Longitude (W): 37° 44' 55" e Altitude 410 m.

No mês de agosto nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 50: Análises do mês de Agosto

|  AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS | | | QUALIDADE DA ÁGUA | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------------------|-------------------------|---------|-------|----------|-------------|-----------|----------|-----|-----|---|
| | | | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | | | |
| CIDADE | INHAPI | | COLIFORMES | | | | CRL | | TURBIDEZ | | | |
| MÊS/ANO | AGOSTO | | TOTAL | E. COLI | | < 0,2 | ≥ 0,2 e ≤ 2 | > 2 e ≤ 5 | > 5 | ≤ 5 | > 5 | |
| | | | PRES. | AUS. | PRES. | AUS. | | | | | | |
| | | CONFORME | 6 | 8 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| | | TOTAL | 14 | | 14 | | 14 | | 14 | | | |
| | | MENOR VALOR | 0 | | 0 | | 1,0 | | 0,35 | | | |
| | | MAIOR VALOR | 23 | | 0 | | 2,0 | | 2,15 | | | |
| N° | DIA | LOGRADOURO | TOTAL | E. COLI | CRL | TURBIDEZ | | | | | | |
| 01 | 04/ago | ETA INHAPI AGUA TRATADA | 0 | 0 | 2,0 | 1,14 | | | | | | |
| 02 | 04/ago | Booster Inhapi | 23 | 0 | 2,0 | 1,17 | | | | | | |
| 03 | 04/ago | RUA da praça matriz nº73 | 5 | 0 | 1,5 | 1,15 | | | | | | |
| 04 | 04/ago | Escritório Casal - Inhapi | 5 | 0 | 1,5 | 1,18 | | | | | | |
| 05 | 12/ago | ETA INHAPI AGUA TRATADA | 0 | 0 | 2,0 | 1,98 | | | | | | |
| 06 | 12/ago | Booster Inhapi | 5 | 0 | 1,5 | 0,50 | | | | | | |
| 07 | 12/ago | RUA da praça matriz nº73 | 0 | 0 | 1,0 | 0,51 | | | | | | |
| 08 | 12/ago | Escritório Casal - Inhapi | 0 | 0 | 1,0 | 0,52 | | | | | | |
| 09 | 20/ago | ETA INHAPI AGUA TRATADA | | | | | | | | | | |
| 10 | 20/ago | Booster Inhapi | 0 | 0 | 2,0 | 0,37 | | | | | | |
| 11 | 20/ago | RUA da praça matriz nº73 | 0 | 0 | 2,0 | 0,35 | | | | | | |
| 12 | 20/ago | Escritório Casal - Inhapi | 0 | 0 | 2,0 | 0,38 | | | | | | |
| 13 | 25/ago | ETA INHAPI AGUA TRATADA | 0 | 0 | 2,0 | 2,15 | | | | | | |
| 14 | 25/ago | Booster Inhapi | 2 | 0 | 2,0 | 1,77 | | | | | | |
| 15 | 25/ago | RUA da praça matriz nº73 | 2 | 0 | 2,0 | 1,75 | | | | | | |
| 16 | 25/ago | Escritório Casal - Inhapi | | | | | | | | | | |

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de agosto/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não existe Não Conformidades.

5.6 Mata Grande:

O Município possui uma população de 25.216 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 07' 03", Longitude (W): 37° 43' 56" e Altitude 633 m.

No mês de agosto nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 51: Análises do mês de Agosto

| ARSAL | | QUALIDADE DA ÁGUA | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------------------------------|------|---------|------|-------|-----------|---------|-----|----------|-----|
| AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS | | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | | | |
| CIDADE | MATA GRANDE | COLIFORMES | | | | CRL | | | | TURBIDEZ | |
| | | TOTAL | | E. COLI | | < 0,2 | ≥0,2 e ≤2 | >2 e ≤5 | > 5 | ≤ 5 | > 5 |
| MÊS/ANO | AGOSTO | PRES. | AUS. | PRES. | AUS. | | | | | | |
| | CONFORME | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| | TOTAL | 10 | | 10 | | 10 | | | | 10 | |
| | MENOR VALOR | 0 | | 0 | | 0,8 | | | | 0,22 | |
| | MAIOR VALOR | 0 | | 0 | | 1,0 | | | | 2,34 | |
| Nº | DIA | LOGRADOURO | | | | | | | | | |
| 01 | 04/ago | Santa Cruz - Reserv. Novo - Tornei | | | | | | | | | |
| 02 | 04/ago | EE-07 - RESERVATÓRIO - Saída | | | | | | | | | |
| 03 | 04/ago | EE-08 - RESERVATÓRIO - Saída | | | | | | | | | |
| 04 | 04/ago | Rua Eustáquio Malta nº08 | | | | | | | | | |
| 05 | 04/ago | Rua Dom Antônio Brandão, nº 814 | | | | | | | | | |
| 06 | 12/ago | Santa Cruz - Reserv. Novo - Tornei | | | | | | | | | |
| 07 | 12/ago | EE-07 - RESERVATÓRIO - Saída | | | | | | | | | |
| 08 | 12/ago | EE-08 - RESERVATÓRIO - Saída | | | | | | | | | |
| 09 | 12/ago | Rua Eustáquio Malta nº08 | | | | | | | | | |
| 10 | 12/ago | Rua Dom Antônio Brandão, nº 814 | | | | | | | | | |
| 11 | 20/ago | Santa Cruz - Reserv. Novo - Tornei | | | | | | | | | |
| 12 | 20/ago | EE-07 - RESERVATÓRIO - Saída | | | | | | | | | |
| 13 | 20/ago | EE-08 - RESERVATÓRIO - Saída | | | | | | | | | |
| 14 | 20/ago | Rua Eustáquio Malta nº08 | | | | | | | | | |
| 15 | 20/ago | Rua Dom Antônio Brandão, nº 814 | | | | | | | | | |
| 16 | 25/ago | Santa Cruz - Reserv. Novo - Tornei | | | | | | | | | |
| 17 | 25/ago | EE-07 - RESERVATÓRIO - Saída | | | | | | | | | |
| 18 | 25/ago | EE-08 - RESERVATÓRIO - Saída | | | | | | | | | |
| 19 | 25/ago | Rua Eustáquio Malta nº08 | | | | | | | | | |
| 20 | 25/ago | Rua Dom Antônio Brandão, nº 814 | | | | | | | | | |
| 21 | 25/ago | Rua Araújo Jorge nº29 | | | | | | | | | |

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de agosto/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não existe Não Conformidades.

5.7 Olho D'água do Casado:

O Município possui uma população de 9.373 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 30' 07", Longitude (W): 37° 50' 02" e Altitude 230 m.

No mês de agosto nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 52: Análises do mês de Agosto

| ARSAL AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS | | | QUALIDADE DA ÁGUA | | | | | | | | | |
|--|--------|-------------------------------------|-------------------------|------|---------|------|-------|-------------|-----------|-----|----------|-----|
| CIDADE | | | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | | | |
| OLHO D'ÁGUA DO CASADO | | | COLIFORMES | | | | CRL | | | | TURBIDEZ | |
| MÊS/ANO | AGOSTO | | TOTAL | | E. COLI | | < 0,2 | ≥ 0,2 e ≤ 2 | > 2 e ≤ 5 | > 5 | ≤ 5 | > 5 |
| | | | PRES. | AUS. | PRES. | AUS. | | | | | | |
| | | CONFORME | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| | | TOTAL | 8 | | 8 | | 8 | | | | 8 | |
| | | MENOR VALOR | 0 | | 0 | | 1,0 | | | | 0,87 | |
| | | MAIOR VALOR | 0 | | 0 | | 2,0 | | | | 1,85 | |
| Nº | DIA | LOGRADOURO | TOTAL | | E. COLI | | CRL | | | | TURBIDEZ | |
| 01 | 04/ago | Posto do Trevo - Bar Maria Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | | | | 0,91 | |
| 02 | 04/ago | Unidade Sesi após o escritório | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | | | | 1,23 | |
| 03 | 04/ago | Escritório da Casal Olho D'água | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | | | | 0,87 | |
| 04 | 12/ago | Posto do Trevo - Bar Maria Ferreira | | | | | | | | | | |
| 05 | 12/ago | Unidade Sesi após o escritório | | | | | | | | | | |
| 06 | 12/ago | Escritório da Casal Olho D'água | | | | | | | | | | |
| 07 | 20/ago | Posto do Trevo - Bar Maria Ferreira | | | | | | | | | | |
| 08 | 20/ago | Unidade Sesi após o escritório | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | | | | 1,51 | |
| 09 | 20/ago | Escritório da Casal Olho D'água | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | | | | 1,34 | |
| 10 | 25/ago | Posto do Trevo - Bar Maria Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | | | | 1,15 | |
| 11 | 25/ago | Unidade Sesi após o escritório | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | | | | 1,45 | |
| 12 | 25/ago | Escritório da Casal Olho D'água | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | | | | 1,85 | |

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de agosto/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não existe Não Conformidades.

5.8 Piranhas:

O Município possui uma população de 25.039 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 37' 25", Longitude (W): 37° 45' 24" e Altitude 88 m.

No mês de agosto nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 53: Arsal do mês de Agosto

|  AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS | | | QUALIDADE DA ÁGUA | | | | | | | | | |
|---|----------|---------------------------------|-------------------------|------|---------|------|-------|-----------|---------|----------|-----|-----|
| | | | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | | | |
| CIDADE | PIRANHAS | | COLIFORMES | | | | CRL | | | TURBIDEZ | | |
| | | | TOTAL | | E. COLI | | < 0,2 | ≥0,2 e ≤2 | >2 e ≤5 | > 5 | ≤ 5 | > 5 |
| MÊS/ANO | AGOSTO | | PRES. | AUS. | PRES. | AUS. | | | | | | |
| CONFORME | | | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| TOTAL | | | 10 | | 10 | | 10 | | | 10 | | |
| MENOR VALOR | | | 0 | | 0 | | 1,0 | | | 0,42 | | |
| MAIOR VALOR | | | 0 | | 0 | | 1,5 | | | 1,91 | | |
| N° | DIA | LOGRADOURO | | | | | | | | | | |
| 01 | 04/ago | ETA - Delegacia 32° DP Piranhas | 0 | 0 | 1,0 | | | 1,91 | | | | |
| 02 | 04/ago | Forum Piranhas | | | | | | | | | | |
| 03 | 04/ago | escritório Casal - Piranhas | 0 | 0 | 1,5 | | | 1,75 | | | | |
| 04 | 04/ago | Pov. Piau - Unidade Sesi | 0 | 0 | 1,0 | | | 1,67 | | | | |
| 05 | 12/ago | ETA - Delegacia 32° DP Piranhas | 0 | 0 | 1,0 | | | 1,34 | | | | |
| 06 | 12/ago | Forum Piranhas | | | | | | | | | | |
| 07 | 12/ago | escritório Casal - Piranhas | 0 | 0 | 1,0 | | | 0,87 | | | | |
| 08 | 12/ago | Pov. Piau - Unidade Sesi | | | | | | | | | | |
| 09 | 20/ago | ETA - Delegacia 32° DP Piranhas | 0 | 0 | 1,5 | | | 0,42 | | | | |
| 10 | 20/ago | Forum Piranhas | | | | | | | | | | |
| 11 | 20/ago | escritório Casal - Piranhas | 0 | 0 | 1,5 | | | 0,63 | | | | |
| 12 | 20/ago | Pov. Piau - Unidade Sesi | | | | | | | | | | |
| 13 | 25/ago | ETA - Delegacia 32° DP Piranhas | 0 | 0 | 1,0 | | | 1,38 | | | | |
| 14 | 25/ago | Forum Piranhas | 0 | 0 | 1,0 | | | 1,54 | | | | |
| 15 | 25/ago | escritório Casal - Piranhas | 0 | 0 | 1,0 | | | 1,32 | | | | |
| 16 | 25/ago | Pov. Piau - Unidade Sesi | | | | | | | | | | |

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de agosto/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não existe Não Conformidades.

Em virtude dos argumentos apresentados, determina-se da permissionária/Casal a observância de todas as NÃO CONFORMIDADES para que sejam corrigidas de forma célere, tendo em vista a melhoria do serviço prestado ao usuário e/ou o equilíbrio econômico financeiro desta prestadora.

VI. DETERMINAÇÃO

A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas – Arsal no uso de suas atribuições determina que a permissionária Companhia de Saneamento de Alagoas – Casal, deve assegurar que a água distribuída em todos os pontos da rede no Estado de Alagoas estejam, diariamente, em conformidade com os padrões estabelecidos nas Normas de Regulação de Saneamento, Anexo XX da Portaria de Consolidação nº5 do MS, Resoluções CONAMA nº 430/2011 e 357/2005; Resoluções Arsal nº 137 de 5 de junho de 2014 e nº 18 de 7 de dezembro de 2016.

Dênis Costa
ARSAL

Dênis José Silvestre Costa
Gerente de Regulação em Saneamento