

ANÁLISE DAS PLANILHAS DE QUALIDADE DA ÁGUA

RELATÓRIO SANEAMENTO 0031/2020



Maceió, Novembro de 2020

SUMÁRIO

I. INTRODUÇÃO	5
II. OBJETIVOS	5
III. METODOLOGIA	5
IV. ÁREAS AUDITADAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	5
V. CONSTATAÇÕES E DIAGNÓSTICO DOS FATOS LEVANTADOS.	6
1. UNIDADE DE NEGÓCIO AGRESTE:	6
1.1. Arapiraca:	6
1.2. Campo Grande:	8
1.3. Coité do Nória:	8
1.4. Craíbas:	9
1.5. Feira Grande:	10
1.6. Girau do Ponciano:	10
1.7. Igací:	11
1.8. Igreja Nova:	12
1.9. Lagoa da Canoa:	13
1.10. Olho D'água Grande:	14
1.11. São Brás:	15
2. UNIDADE DE NEGÓCIOS SERRANA:	16
2.1. Anadia:	16
2.2. Capela:	17
2.3. Palmeira dos Índios:	18
2.4. Paulo Jacinto:	20
2.5. Estrela de Alagoas:	21
3. UNIDADE DE NEGÓCIOS DA BACIA LEITEIRA:	22
3.1. Batalha:	22

3.2.	Belo Monte:.....	22
3.3.	Cacimbinhas:.....	23
3.4.	Carneiros:	24
3.5.	Dois Riachos:	25
3.6.	Jacaré dos Homens:.....	26
3.7.	Maravilha:	27
3.8.	Monteirópolis:	27
3.9.	Olho D'Água das Flores:	28
3.10.	Oliveira:	29
3.11.	Ouro Branco:.....	30
3.12.	Poço das Trincheiras:	31
3.13.	Santana do Ipanema:	32
3.14.	São José da Tapera:.....	33
3.15.	Senador Rui Palmeira:	34
4.	UNIDADE DE NEGÓCIOS LESTE:.....	34
4.1	Barra de São Miguel:	34
4.2	Campestre:	35
4.3	Coqueiro Seco:	36
4.4	Colônia Leopoldina:	37
4.5	Jacuípe:.....	38
4.6	Japaratinga:	39
4.7	Joaquim Gomes:	39
4.8	Rio Largo:	40
4.9	Messias:	42
4.10	Novo Lino:	42
4.11	Paripueira:	43
4.12	Pilar:	44

4.13	Porto de Pedras:	45
4.14	Murici:	46
4.15	Santa Luzia do Norte:	47
4.16	Satuba:	48
5	UNIDADE DE NEGÓCIOS SERTÃO:	49
5.1	Água Branca:	49
5.2	Canapi:	50
5.3	Delmiro Gouveia:	50
5.4	Pariconha:	52
5.5	Inhapi:	52
5.6	Mata Grande:	53
5.7	Olho D'água do Casado:	54
5.8	Piranhas:	55
6	UNIDADE CAPITAL	56
6.1	Benedito Bentes	56
6.2	Farol	61
6.3	Jaraguá	66

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PLANILHAS DE QUALIDADE REFERENTE AOS MUNICÍPIOS FISCALIZADOS PELA ARSAL

I. INTRODUÇÃO

Os Municípios através dos contratos de convênio e cooperação delega a essa Agência, as competências de regulação, inclusive da verificação da qualidade de água fornecida, de organização e de fiscalização dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, serviços estes realizados pela Companhia de Saneamento de Alagoas (Casal).

Todos os trabalhos de fiscalização e regulação estão embasados no enquadramento legal da legislação vigente, com ênfase na Lei Federal nº 11.445/2007, nas Resoluções do Conama 357/2005 e 430/2011, Anexo XX da portaria de consolidação nº 5 do SUS-Ministério da Saúde e da própria Arsal em suas Resoluções nº 137/2014 e nº 18/2016.

II. OBJETIVOS

Verificar o cumprimento das legislações, normativas e outros regulamentos que balizam a provisão dos serviços e a qualidade do produto produzido e fornecido pelos Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) ao usuário.

III. METODOLOGIA

A metodologia para desenvolvimento das análises compreendeu as seguintes etapas: Solicitação das análises realizadas pela permissionária e comparação dos dados com os parâmetros definidos em portarias e resoluções.

IV. ÁREAS AUDITADAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO

As análises encaminhadas compreendem o mês de setembro referente aos municípios regulados pela Arsal.

As planilhas foram encaminhadas pela permissionária Casal, separadas por Unidade de Negócios e municípios fiscalizados.

As análises buscam averiguar a qualidade do produto que é entregue aos usuários, examinando os indicadores de Coliformes, Cloro e Turbidez.

V. CONSTATAÇÕES E DIAGNÓSTICO DOS FATOS LEVANTADOS.

1. UNIDADE DE NEGÓCIO AGRESTE:

1.1. Arapiraca:

O Município possui uma população de 231.747 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): – 09° 45'09", Longitude (W): 36° 39'40" e Altitude 264 m.

No mês de setembro uma das análises de turbidez encontra-se fora do padrão.

Figura 1: Análise do mês de Setembro.

		QUALIDADE DA ÁGUA									
		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE	ARAPIRACA	COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
		TOTAL		E. COLI		< 0,2		≥ 0,2 e ≤ 2		> 2 e ≤ 5	
MÊS/ANO	SETEMBRO	PRES.	AUS.	PRES.	AUS.	< 0,2	≥ 0,2 e ≤ 2	> 2 e ≤ 5	> 5	≤ 5	> 5
	CONFORME	0	52	0	52	0	52	0	0	51	1
	NÃO CONFORME	0		0							1
	TOTAL	52		52			52				52
	MENOR VALOR	0		0			0,50				0,10
	MAIOR VALOR	0		0			2,00				6,00
Nº	DIA	LOGRADOURO									
01	9/1/2020	RUA PADRE DANIEL, N° 88									
02	9/1/2020	IMAGEM 3, COMUNICAÇÃO E VISUAL									
03	9/1/2020	RUA PEDRO ALEXANDRE, N° 336									
04	9/1/2020	UBS - JARDIM DAS PAINEIRAS									
05	9/1/2020	RUA SAPUCAIA, N° 293									
06	9/1/2020	RUA PEDRO BARBOSA DA SILVA, N° 777									
07	9/1/2020	RUA ANTÔNIO RODRIGUES, S/N									
08	9/1/2020	RUA MARIA ZITA PORTO, N° 90									
09	9/1/2020	RUA ISABEL DE OLIVEIRA, 43 A									
10	9/1/2020	RUA JANE CAMELO LIMA, N° 519									
11	9/1/2020	RUA FIRMINO DE OLIVEIRA									
12	9/1/2020	Q-27, L-24									
13	9/1/2020	Q-30, L-32									
14	9/1/2020	Q-25, L-25									
15	9/1/2020	ULTRAGÁS - SANDRO GÁS									
16	9/1/2020	Q. K-16									
17	9/1/2020	Q. V-40									
18	9/1/2020	Q. H-05									
19	9/1/2020	D-06									
20	9/1/2020	C-39									
21	9/1/2020	D-03									
22	9/1/2020	C-05									
23	9/1/2020	B-06									
24	9/18/2020	RUA MANOEL NUNES NETO, 95									
25	9/21/2020	RUA MANOEL NUNES NETO, 95									
26	9/21/2020	RUA PADRE DANIEL, N° 88									
27	9/21/2020	AVENIDA VENTURA DE FARIAS, 1017									
28	9/21/2020	IMAGEM 3, COMUNICAÇÃO E VISUAL									
29	9/21/2020	RUA PEDRO ALEXANDRE, N° 336									
30	9/21/2020	RUA SAPUCAIA, N° 293									
31	9/21/2020	UBS - JARDIM DAS PAINEIRAS									
32	9/21/2020	RUA PRINCIPAL, 185									
33	9/21/2020	RUA ELOISA BARBOSA, 231									
34	9/21/2020	VEIGA CONSTRUÇÕES									
35	9/21/2020	RUA ANTÔNIA JOVELINA, 269									
36	9/21/2020	PRAÇA DA VILA DO PADRE, 777									
37	9/21/2020	3° CENTRO DE SAÚDE									
38	9/21/2020	RUA NSA. SRA. DA PENHA, 456									
39	9/21/2020	RUA SALUSTIANO JOSÉ, 38									
40	9/21/2020	RUA PORTO REAL DO COLÉGIO, 84									
41	9/21/2020	RUA ANTÔNIA MARIA, 72									
42	9/21/2020	RUA MAURÍCIO PEREIRA, 1421									
43	9/21/2020	SALÃO CORTE BEM									
44	9/21/2020	QUADRA 38, L-28									
45	9/21/2020	QUADRA 25, L-25									
46	9/21/2020	QUADRA 30, L-32									
47	9/21/2020	QUADRA B, 29									
48	9/21/2020	QUADRA C, 19									
49	9/21/2020	QUADRA A, 08									
50	9/21/2020	QUADRA C, 42									
51	9/21/2020	QUADRA D, 07									
52	9/25/2020	RUA MANOEL NUNES NETO, 95									

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de setembro/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Não Conformidade (NC)

Não foram encontradas Não Conformidades.

1.2. Campo Grande:

O Município possui uma população de 5.943 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 57' 28", Longitude (W): 36° 47' 30" e Altitude 142 m.

No mês de setembro três análises de cloro encontram-se fora do padrão.

Figura 2: Análises do mês de Setembro.

 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS			QUALIDADE DA ÁGUA									
			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE	CAMPO GRANDE		COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
MÊS/ANO	SETEMBRO		PRES.	AUS.	PRES.	AUS.	< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5
CONFORME			0	7	0	7	0	4	3	0	4	0
NÃO CONFORME			0		0		3				0	
TOTAL			7		7		7				7	
MENOR VALOR			0		0		1,20				0,91	
MAIOR VALOR			0		0		1,70				4,52	
Nº	DIA	LOGRADOURO										
01	9/3/2020	RUA DO SOL, 38	A		A		2,00				0,40	
02	9/3/2020	RUA TRIBUTINO BARBOSA, 23	A		A		2,00				0,10	
03	9/3/2020	AV LIBERDADE, 236	A		A		2,00				0,10	
04	8/3/2020	RUA ITABAIANA, 15	A		A		2,00				0,10	
05	9/24/2020	RUA DO SOL, 38	A		A		2,20				3,30	
06	9/24/2020	ESCRITÓRIO CASAL	A		A		2,20				0,30	
07	9/24/2020	RUA ITABAIANA, 15	A		A		2,20				0,60	
OBS.: As amostras analisadas durante o mês de setembro/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX												

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de setembro/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

NC01- As análises de Cloro encontram-se fora dos padrões exigidos pelo Ministério da Saúde. (Anexo XX da portaria de consolidação nº 5 do Ministério da Saúde de 03 de outubro de 2017).

1.3. Coité do Nória:

O Município possui uma população de 10.693 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 37' 56", Longitude (W): 36° 34' 43" e Altitude 280 m.

No mês de setembro nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 3: Análises do mês de Setembro.

		QUALIDADE DA ÁGUA									
		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
		COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
CIDADE	COITÉ DO NOIA	TOTAL		E. COLI		< 0,2		≥0,2 e ≤2		>2 e ≤5	
MÊS/ANO	SETEMBRO	PRES.	AUS.	PRES.	AUS.	< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤5	> 5
	CONFORME	0	2	0	2	0	2	0	0	2	0
	NÃO CONFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	MENOR VALOR	0	0	0	0	0,30	0,30	0,30	0,30	0,10	0,10
	MAIOR VALOR	0	0	0	0	0,30	0,30	0,30	0,30	0,10	0,10
Nº	DIA	LOGRADOURO									
01	9/14/2020	RUA JOÃO PEREIRA, 345									
02	9/14/2020	RUA JOSÉ BELAMINO, 84									

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de setembro/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não foram encontradas Não Conformidades.

1.4. Craíbas:

O Município possui uma população de 24.219 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 37' 05", Longitude (W): 36° 46' 05" e Altitude 252 m.

No mês de setembro nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 4: Análises do mês Setembro.

		QUALIDADE DA ÁGUA									
		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
		COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
CIDADE	CRAÍBAS	TOTAL		E. COLI		< 0,2		≥0,2 e ≤2		>2 e ≤5	
MÊS/ANO	SETEMBRO	PRES.	AUS.	PRES.	AUS.	< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤5	> 5
	CONFORME	0	6	0	6	0	6	0	0	6	0
	NÃO CONFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	MENOR VALOR	0	0	0	0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,10	0,10
	MAIOR VALOR	0	0	0	0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,30	0,30
Nº	DIA	LOGRADOURO									
01	9/14/2020	RUA TERCÍLIA MAURÍCIO, 673									
02	9/14/2020	RUA 23 DE SETEMBRO, 01									
03	9/14/2020	RUA BOA VISTA, 306									
04	9/14/2020	RUA NOSSA SALETE, 07									
05	9/14/2020	SÍTIO TORRÕES, S/N									
06	9/14/2020	SÍTIO UMBUZEIRO, S/N									

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de setembro/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não foram encontradas Não Conformidades.

1.5. Feira Grande:

O Município possui uma população de 22.166 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 54' 01", Longitude (W): 36° 40' 39" e Altitude 220 m.

No mês de setembro três análises de cloro encontram-se fora do padrão.

Figura 5: Análises do mês de Setembro.

		QUALIDADE DA ÁGUA									
		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
		COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
CIDADE	FEIRA GRANDE	TOTAL		E. COLI							
MÊS/ANO	SETEMBRO	PRES.	AUS.	PRES.	AUS.	< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤5	> 5
CONFORME		0	6	0	6	2	3	1	0	6	0
NÃO CONFORME		0		0			3			0	
TOTAL		6		6			6			6	
MENOR VALOR		0		0			0,10			0,10	
MAIOR VALOR		0		0			2,40			2,40	
Nº	DIA	LOGRADOURO									
01	9/3/2020	CHAFARIZ									
		A		A			0,4			0,40	
02	9/3/2020	RUA PRINCIPAL, N° 232									
		A		A			0,1			0,10	
03	9/3/2020	ESCRITÓRIO DA CASAL									
		A		A			0,1			0,10	
04	9/24/2020	CHAFARIZ PÚBLICO									
		A		A			1,6			1,60	
05	9/24/2020	RUA 13 DE MAIO, 302									
		A		A			2,4			2,40	
06	9/24/2020	POVOADO MASSAPÉ									
		A		A			1,1			1,10	

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de setembro/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

NC02- As análises de Cloro encontram-se fora dos padrões exigidos pelo Ministério da Saúde. (Anexo XX da portaria de consolidação nº 5 do Ministério da Saúde de 03 de outubro de 2017).

1.6. Girau do Ponciano:

O Município possui uma população de 40.917 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 53' 03", Longitude (W): 36° 49' 44" e Altitude 244 m.

No mês de setembro nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 6: Análises do mês de Setembro.

 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS			QUALIDADE DA ÁGUA											
			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO											
CIDADE	GIRAU DO PONCIANO		COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ			
MÊS/ANO			TOTAL		E. COLI		< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤5	> 5		
	SETEMBRO		PRES.	AUS.	PRES.	AUS.								
CONFORME			0	14	0	14	0	14	0	0	14	0		
NÃO CONFORME			0		0		0				0			
TOTAL			14		14		14				14			
MENOR VALOR			0		0		1,50				0,10			
MAIOR VALOR			0		0		2,00				4,30			
Nº	DIA	LOGRADOURO												
01	9/3/2020	POVOADO QUEBRADENTE, S/N	A		A		1,50					0,10		
02	9/3/2020	POVOADO QUEBRADENTE, Nº05	A		A		1,50					0,10		
03	9/3/2020	CAPS	A		A		1,50					0,10		
04	9/3/2020	ISJC	A		A		1,50					0,70		
05	9/3/2020	RUA JOSÉ PEREIRA BEZERRA, 447	A		A		1,50					0,20		
06	9/3/2020	RUA MAJOR VICENTE RAMOS, 220	A		A		1,56					0,40		
07	9/3/2020	RUA MANOEL JOSÉ NETO, Nº45	A		A		1,50					0,50		
08	9/24/2020	CAPS	A		A		1,50					3,20		
09	9/24/2020	ISJC	A		A		1,50					0,90		
10	9/24/2020	RUA JOSÉ PEREIRA BEZERRA, 447	A		A		1,50					0,80		
11	9/24/2020	RUA JOSÉ LUIS DE SANDES, S/N	A		A		1,50					0,10		
12	9/24/2020	RUA JOSÉ LUIS DE SANDES, 389	A		A		1,50					4,30		
13	9/24/2020	RUA MAJOR VICENTE RAMOS, 220	A		A		2,00					0,10		
14	9/24/2020	RUA MANOEL JOSÉ NETO, Nº176	A		A		2,00					0,10		
OBS.: As amostras analisadas durante o mês de setembro/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX														

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de setembro/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não foram encontradas Não Conformidades.

1.7. Igaci:

O Município possui uma população de 25.631 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 32' 13", Longitude (W): 36° 38' 01" e Altitude 240 m.

No mês de setembro nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 7: Análises do mês de Setembro

		QUALIDADE DA ÁGUA									
		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
		COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
CIDADE	IGACI	TOTAL		E. COLI		< 0,2		≥0,2 e ≤2		>2 e ≤5	
MÊS/ANO	SETEMBRO	PRES.	AUS.	PRES.	AUS.	< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤5	> 5
CONFORME		0	5	0	5	0	5	0	0	5	0
NÃO CONFORME		0		0							2
TOTAL		5		5				5			5
MENOR VALOR		0		0				0,80			0,10
MAIOR VALOR		0		0				0,80			0,10
Nº	DIA	LOGRADOURO									
01	9/14/2020	RUA JOAQUIM MAURÍCIO, 103									
02	9/14/2020	RUA GRACILIANO RAMOS, 29									
03	9/14/2020	RUA ANTÔNIO TOLEDO, 191									
04	9/14/2020	RUA MARGARIDA ALBUQUERQUE									
05	9/14/2020	LAGOA DO FELIX, JH RAÇÕES									

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de setembro/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX

Fonte: Arsal, 2020

. Não Conformidade (NC)

Não foram encontradas Não Conformidades.

1.8. Igreja Nova:

O Município possui uma população de 24.499 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 10° 07' 31", Longitude (W): 36° 39' 43" e Altitude 14 m.

No mês de setembro nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 8: Análises do mês de Setembro

 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS			QUALIDADE DA ÁGUA											
			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO											
CIDADE	IGREJA NOVA		COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ			
MÊS/ANO	SETEMBRO		PRES	AUS.	PRES.	AUS.	< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤5	> 5		
CONFORME			0	19	0	19	0	19	0	0	19	0		
NÃO CONFORME			0		0		0				0			
TOTAL			19		19		19				19			
MENOR VALOR			0		0		1,50				0,10			
MAIOR VALOR			0		0		2,00				4,80			
Nº	DIA	LOGRADOURO												
01	9/17/2020	TRAVESSA SANTA LUZIA, 492	A		A		2,00				0,10			
02	9/17/2020	PRAÇA CIZINO BORGES, 195	A		A		2,00				0,10			
03	9/17/2020	ESCRITÓRIO DA CASAL	A		A		1,50				0,10			
04	9/17/2020	SMT - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRASNPORTE	A		A		1,50				0,10			
05	9/17/2020	PRAÇA AGNELO DE MELO, 74	A		A		1,50				0,10			
06	9/17/2020	UBS - SANDRA MARIA FERREIRA	A		A		1,50				0,10			
07	9/17/2020	RUA DO MATADOURO, 77	A		A		1,50				0,10			
08	9/17/2020	POVOADO CONCEIÇÃO	A		A		1,50				0,10			
09	9/17/2020	POVOADO MARAMBA	A		A		1,50				0,10			
10	9/24/2020	TRAVESSA SANTA LUZIA, 492	A		A		2,00				4,80			
11	9/24/2020	PRAÇA CIZINO BORGES, 195	A		A		2,00				0,10			
12	9/24/2020	ESCRITÓRIO DA CASAL	A		A		2,00				0,10			
13	9/24/2020	RUA DO MATADOURO, 77	A		A		2,00				0,10			
14	9/24/2020	RUA DA PROVIDÊNCIA, 141	A		A		2,00				0,50			
15	9/24/2020	ATACADÃO DO AMÉM	A		A		2,00				0,10			
16	9/24/2020	SECRETARIA DE TRANSPORTES	A		A		2,00				0,10			
17	9/24/2020	AVENIDA SANTOS FILHO, 80	A		A		2,00				0,10			
18	9/24/2020	RUA SÃO JOAQUIM, 101	A		A		2,00				0,10			
19	9/24/2020	PRAÇA AGNELO DE MELO, 74	A		A		2,00				0,10			
OBS.: As amostras analisadas durante o mês de setembro/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX														

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de setembro/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não foram encontradas Não Conformidades.

1.9. Lagoa da Canoa:

O Município possui uma população de 17.852 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 49' 47", Longitude (W): 36° 44' 16" e Altitude 283 m.

No mês de setembro nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 9: Análises do mês de Setembro

			QUALIDADE DA ÁGUA									
			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE	LAGOA DA CANOA		COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
MÊS/ANO	SETEMBRO		TOTAL		E. COLI		< 0,2		≥0,2 e ≤2		>2 e ≤5	
			PRES.	AUS.	PRES.	AUS.						
		CONFORME	0	8	0	8	0	8	0	0	8	0
		NÃO CONFORME	0		0							0
		TOTAL	8		8			8				8
		MENOR VALOR	0		0			1,00				0,10
		MAIOR VALOR	0		0			2,00				3,20
Nº	DIA	LOGRADOURO										
01	9/3/2020	RUA DO CRUZEIRO	A		A		2,00				0,10	
02	9/3/2020	PRAÇA OSCAR MARCIEL, N°267	A		A		2,00				0,10	
03	9/3/2020	RUA LUIZ EVANGELISTA, 123	A		A		2,00				0,10	
04	9/3/2020	PANIFICADORA SÃO LEONARDO	A		A		2,00				0,10	
05	9/3/2020	ESCRITÓRIO DA CASAL	A		A		2,00				0,30	
06	9/24/2020	PRAÇA OSCAR MARCIEL, N°267	A		A		1,00				1,50	
07	9/24/2020	PANIFICADORA SÃO LEONARDO	A		A		1,00				1,50	
08	9/24/2020	RUA LUIZ EVANGELISTA, 123	A		A		1,00				3,20	

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de setembro/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não foram encontradas Não Conformidades

1.10. Olho D'água Grande:

O Município possui uma população de 5.123 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 10° 03' 30", Longitude (W): 36° 49' 00" e Altitude 118 m.

No mês de setembro três análises de cloro encontram-se fora do padrão.

Figura 10: Análises do mês de Setembro

			QUALIDADE DA ÁGUA									
			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE	OLHO D'ÁGUA GRANDE		COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
MÊS/ANO	SETEMBRO		TOTAL		E. COLI		< 0,2		≥0,2 e ≤2		>2 e ≤5	
			PRES.	AUS.	PRES.	AUS.						
		CONFORME	0	6	0	6	0	3	3	0	6	0
		NÃO CONFORME	0		0		3				0	
		TOTAL	6		6		6				6	
		MENOR VALOR	0		0		1,30				0,10	
		MAIOR VALOR	0		0		2,20				4,80	
Nº	DIA	LOGRADOURO										
01	9/3/2020	PRAÇA PADRE CÍCERO, 31	A		A		1,30				0,10	
02	9/3/2020	PIZZARIA E LANCHONETE GRAÇA	A		A		1,30				0,10	
03	9/3/2020	RUA MACHADO LOBO, 56	A		A		1,30				0,10	
04	9/24/2020	RUA GOVERNADOR LUIS CAVALCANTE, 03	A		A		2,20				3,20	
05	9/24/2020	PRAÇA PADRE CÍCERO, S/N	A		A		2,20				3,50	
06	9/24/2020	RUA DEPUTADO MACHADO LOBO, 56	A		A		2,20				4,80	

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de setembro/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

NC03- As análises de Cloro encontram-se fora dos padrões exigidos pelo Ministério da Saúde. (Anexo XX da portaria de consolidação nº 5 do Ministério da Saúde de 03 de outubro de 2017).

1.11. São Brás:

O Município possui uma população de 6.961 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 10° 07' 40", Longitude (W): 36° 54' 02" e Altitude 25 m.

No mês de setembro nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 11: Análises do mês de Setembro

		QUALIDADE DA ÁGUA									
		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE	SÃO BRÁS	COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
MÊS/ANO	SETEMBRO	TOTAL		E. COLI		< 0,2		≥0,2 e ≤2		>2 e ≤5	
		PRES.	AUS.	PRES.	AUS.						
	CONFORME	0	3	0	3	0	3	0	0	3	0
	NÃO CONFORME	0		0							0
	TOTAL	3		3				3			3
	MENOR VALOR	0		0				1,50			1,20
	MAIOR VALOR	0		0				1,50			4,90
Nº	DIA	LOGRADOURO									
01	9/3/2020	ACADEMIA LU FITNESS									
02	9/3/2020	RUA DOM PEDRO II, 33									
03	9/3/2020	RUA EXPEDICIONÁRIOS BRASILEIROS, S/N									

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de setembro/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não foram encontradas Não Conformidades

2. UNIDADE DE NEGÓCIOS SERRANA:

2.1. Anadia:

O Município possui uma população de 17.545 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 15' 39", Longitude (W): 37° 56' 10" e Altitude 570 m.

Foi observado que parte das análises do mês de setembro encontra-se fora do padrão exigido pelo Ministério da Saúde, em especial, os indicadores de Cloro, Turbidez.

Figura 12: Análises do mês de Setembro

 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS				QUALIDADE DA ÁGUA									
				SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE	ANADIA			COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
				TOTAL		E. COLI		< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5
MÊS/ANO	SETEMBRO			PRES.	AUS.	PRES.	AUS.						
CONFORME				0	13	0	13	0	4	9	0	12	1
TOTAL				13		13		13				13	
MENOR VALOR				0		0		1,00				0,10	
MAIOR VALOR				0		0		2,20				7,89	
Nº	DIA	LOGRADOURO											
01	8/Sep	R. ZEFERINO, Nº 31		0		0		2,2				0,10	
02	8/Sep	R. DO CRUZEIRO, Nº 85		0		0		1,7				2,24	
03	8/Sep	AV. ENÉAS DE OLIVEIRA COSTA, SMS 10		0		0		1,5				0,34	
04	8/Sep	CÂMARA DE VEREADORES		0		0		2,2				3,78	
05	8/Sep	R. MONSENHOR LUIS MARQUES, SMS 58		0		0		2,2				0,48	
06	8/Sep	R. CORONEL COSTA NUNES, Nº 396		0		0		2,2				1,39	
07	14/Sep	R. ZEFERINO, Nº 31		0		0		2,2				7,89	
08	14/Sep	AV. DIVALDO SURUAGY, Nº 112		0		0		2,2				3,03	
09	14/Sep	R. DO CRUZEIRO, Nº 85		0		0		1,2				1,00	
10	14/Sep	AV. ENÉAS DE OLIVEIRA COSTA, SMS 10		0		0		1,0				0,69	
11	14/Sep	CÂMARA DE VEREADORES		0		0		2,2				1,32	
12	14/Sep	R. MONSENHOR LUIS MARQUES, SMS 58		0		0		2,2				0,95	
13	14/Sep	R. CORONEL COSTA NUNES, Nº 396		0		0		2,2				2,63	
OBS.: As amostras analisadas durante o mês de setembro/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo X													

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de setembro/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

NC04- Reincidência das análises de Cloro e Turbidez, que se encontram foram dos padrões exigidos pelo Ministério da Saúde. (Anexo XX da portaria de consolidação nº 5 do Ministério da Saúde de 03 de outubro de 2017).

2.2. Capela:

O Município possui uma população de 17.053 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 24' 27", Longitude (W): 36° 04' 25" e Altitude 84 m.

No mês de setembro cinco análises de cloro encontram-se fora do padrão.

Figura 13: Análises do mês de Setembro

 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS				QUALIDADE DA ÁGUA									
				SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE		CAPELA		COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
MÊS/ANO		SETEMBRO		TOTAL		E. COLI		< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5
				PRES.	AUS.	PRES.	AUS.						
CONFORME				7	7	0	14	4	9	1	0	14	0
TOTAL				14		14		4				14	
MENOR VALOR				0		0		0,10				0,10	
MAIOR VALOR				0		0		2,10				1,62	
Nº	DIA	LOGRADOURO											
01	8	R. CÍCERO JOSÉ UGO, Nº 688		0		0		2,1				0,40	
02	8	R. JOSÉ PIO DE BARROS, S/N		0		0		1,8				0,10	
03	8	R. MARIA TOLEDO DE ALBUQUERQUE, S/N		0		0		2,0				0,10	
04	8	R. JOAQUIM DA ROCHA CERQUEIRA, SMS 43		0		0		1,7				0,19	
05	8	R. LUIZ EUGÊNIO, Nº 272		0		0		1,5				0,42	
06	8	R. GERCINO MOREIRA, S/N		0		0		1,5				0,10	
07	8	ESCRITÓRIO CASAL		0		0		1,6				0,14	
08	14	R. CÍCERO JOSÉ UGO, Nº 688		1		0		0,2				0,45	
09	14	R. JOSÉ PIO DE BARROS, S/N		1		0		0,1				1,62	
10	14	R. MARIA TOLEDO DE ALBUQUERQUE, S/N		1		0		0,1				1,18	
11	14	R. JOAQUIM DA ROCHA CERQUEIRA, SMS 43		1		0		0,2				0,21	
12	14	R. LUIZ EUGÊNIO, Nº 272		1		0		0,1				0,11	
13	14	R. GERCINO MOREIRA, S/N		1		0		0,1				0,10	
14	14	ESCRITÓRIO CASAL		1		0		0,5				1,42	
OBS.: As amostras analisadas durante o mês de setembro/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo X													

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de setembro/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX

Fonte: Aarsal, 2020

Não Conformidade (NC)

NC05- As análises de Cloro encontram-se fora dos padrões exigidos pelo Ministério da Saúde. (Anexo XX da portaria de consolidação nº 5 do Ministério da Saúde de 03 de outubro de 2017).

2.3. Palmeira dos Índios:

O Município possui uma população de 73.218 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 24' 26", Longitude (W): 36° 37' 39" e Altitude 342 m.

Foi observado que parte das análises do mês de setembro encontra-se fora do padrão exigido pelo Ministério da Saúde, em especial, 02 análises de Cloro.

Figura 14: Análises do mês de Setembro

 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS			QUALIDADE DA ÁGUA									
			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE	PALMEIRA DOS INDIOS		COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
MÊS/ANO	SETEMBRO		PRES.	AUS.	PRES.	AUS.	< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5
CONFORME			2	35	0	37	0	35	2	0	37	0
NÃO CONFORME			2		0		2				0	
TOTAL			37		37		35				37	
MENOR VALOR			0		0		0,20				0,10	
MAIOR VALOR			0		0		3,00				4,71	
Nº	DIA	LOGRADOURO										
01	1/Sep	ETA – PALMEIRA	0		0			1,9				0,42
02	1/Sep	CONJ. J. DUARTE, J-30	0		0			1,0				0,58
03	1/Sep	CONJ. J. DUARTE, E-35	0		0			0,2				0,70
04	1/Sep	R. SONHO VERDE, Nº 131	0		0			1,2				0,90
05	1/Sep	R. CASTELO BRANCO, Nº 91	0		0			1,0				0,77
06	1/Sep	R. PEDRO NETO, Nº 37	1		0			1,3				3,29
07	1/Sep	R. ALVIM CORREA GAMA, Nº 103	0		0			1,3				4,15
08	1/Sep	R. FRANCISCO BARBOSA, Nº 259	0		0			0,9				1,35
09	1/Sep	R. JERUSALÉM, Nº 269	0		0			0,8				1,98
10	1/Sep	R. SERGIPE, Nº 160	0		0			1,1				0,62
11	1/Sep	AV. BRASÍLIA, Nº 330	0		0			1,1				0,77
12	1/Sep	AV. ALAGOAS, Nº 1644	0		0			1,1				4,71
13	9/Sep	AV. ALAGOAS, Nº 1644	0		0			1,2				0,51
14	9/Sep	AV. BRASÍLIA, Nº 330	0		0			0,5				0,12
15	9/Sep	R. SERGIPE, Nº 160	0		0			1,2				0,10
16	9/Sep	R. JERUSALÉM, Nº 269	0		0			1,3				0,25
17	9/Sep	R. FRANCISCO BARBOSA, Nº 259	0		0			0,7				0,10
18	9/Sep	R. ALVIM CORREA GAMA, Nº 103	0		0			1,0				0,68
19	9/Sep	R. PEDRO NETO, Nº 37	1		0			1,2				0,10
20	9/Sep	R. CASTELO BRANCO, Nº 91	0		0			1,3				0,38
21	9/Sep	R. SONHO VERDE, Nº 131	0		0			1,3				0,10
22	9/Sep	CONJ. J. DUARTE, E-35	0		0			1,4				2,17
23	9/Sep	CONJ. J. DUARTE, J-30	0		0			1,2				0,64
24	9/Sep	CONJ. EDVAL GAIA, Qd. 02 Lt. 07	0		0			1,0				0,10
25	9/Sep	CONJ. EDVAL GAIA, Qd. 09 Lt. 06	0		0			1,2				0,44
26	9/Sep	ETA – PALMEIRA	0		0			3,0				0,10
27	23/Sep	AV. ALAGOAS, Nº 1644	0		0			1,8				2,11
28	23/Sep	AV. BRASÍLIA, Nº 330	0		0			1,3				0,98
29	23/Sep	R. SERGIPE, Nº 160	0		0			1,8				0,89
30	23/Sep	R. JERUSALÉM, Nº 269	0		0			1,7				1,29
31	23/Sep	R. FRANCISCO BARBOSA, Nº 259	0		0			1,5				1,06
32	23/Sep	R. ALVIM CORREA GAMA, Nº 103	0		0			1,7				1,40
33	23/Sep	R. PEDRO NETO, Nº 37	0		0			1,4				1,78
34	23/Sep	R. CASTELO BRANCO, Nº 91	0		0			1,1				0,77
35	23/Sep	R. SONHO VERDE, Nº 131	0		0			1,5				0,22
36	23/Sep	CONJ. J. DUARTE, E-35	0		0			1,1				0,10
37	23/Sep	ETA – PALMEIRA	0		0			2,5				0,25
OBS.: As amostras analisadas durante o mês de setembro/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo												

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de setembro/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexa

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

NC06- Algumas das análises de Cloro encontra-se foram dos padrões exigidos pelo Ministério da Saúde. (Anexo XX da portaria de consolidação nº 5 do Ministério da Saúde de 03 de outubro de 2017).

2.4. Paulo Jacinto:

O Município possui uma população de 7.564 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 21' 58", Longitude (W): 36° 22' 11" e Altitude 292 m.

No mês de setembro três análises de cloro encontram-se fora do padrão.

Figura 15: Análises do mês de Setembro

 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS			QUALIDADE DA ÁGUA									
			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE	PAULO JACINTO		COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
			TOTAL		E. COLI		< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5
MÊS/ANO	SETEMBRO		PRES.	AUS.	PRES.	AUS.						
CONFORME			0	9	0	9	0	6	2	0	9	0
NÃO CONFORME			0		0		3				0	
TOTAL			9		9		9				9	
MENOR VALOR			0		0		0,90				0,33	
MAIOR VALOR			0		0		2,20				4,87	
Nº	DIA	LOGRADOURO										
01	8/Sep	R. VERA CRUZ, Nº 277	0		0		1,4				0,46	
02	8/Sep	ESCRITÓRIO CASAL	0		0		1,9				1,62	
03	8/Sep	R. SÃO FRANCISCO, Nº 34	0		0		1,7				0,33	
04	8/Sep	AUTO POSTO LIMA & SILVA	0		0		0,9				1,43	
05	14/Se	ESCRITÓRIO CASAL	0		0		2,1				1,09	
06	14/Se	UNIDADE MISTA MARINA LAMENHA	0		0		2,2				0,56	
07	14/Se	R. VERA CRUZ, Nº 277	0		0		1,9				4,87	
08	14/Se	R. SÃO FRANCISCO, Nº 34	0		0		2,2				0,82	
09	14/Se	AUTO POSTO LIMA & SILVA	0		0		1,5				0,70	
OBS.: As amostras analisadas durante o mês de setembro/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, an												

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de setembro/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, an

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

NC07- Algumas das análises de Cloro encontra-se foram dos padrões exigidos pelo Ministério da Saúde. (Anexo XX da portaria de consolidação nº 5 do Ministério da Saúde de 03 de outubro de 2017).

2.5. Estrela de Alagoas:

O Município possui uma população de 18.205 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 23' 25", Longitude (W): 36° 45' 36" e Altitude 290 m.

Foi observado que parte das análises do mês de setembro encontra-se fora do padrão exigido pelo Ministério da Saúde, em especial, os indicadores de Turbidez e Cloro.

Figura 16: Análises do mês de Setembro

 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS				QUALIDADE DA ÁGUA									
				SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE	ESTRELA DE ALAGOAS			COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
				TOTAL		E. COLI		< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤5	> 5
MÊS/ANO	SETEMBRO			PRES.	AUS.	PRES.	AUS.						
CONFORME				2	10	0	12	0	9	3	0	11	1
NÃO CONFORME				2		0		3				1	
TOTAL				12		12		12				12	
MENOR VALOR				0		0		0,50				0,10	
MAIOR VALOR				0		0		2,50				10,40	
Nº	DIA	LOGRADOURO											
01	1/Sep	R. PREFEITO ENÉAS SIMPLÍCIO, Nº 202		0		0		1,5				10,40	
02	1/Sep	R. PADRE LUDUGERO, Nº 90		1		0		2,0				1,81	
03	1/Sep	CONJ. ANTÔNIO GARROTE, Nº 45		0		0		0,9				0,57	
04	1/Sep	ETA - ESTRELA		1		0		2,2				0,94	
05	9/Sep	R. PREFEITO ENÉAS SIMPLÍCIO, Nº 202		0		0		0,9				0,15	
06	9/Sep	R. PADRE LUDUGERO, Nº 90		0		0		1,2				4,19	
07	9/Sep	CONJ. ANTÔNIO GARROTE, Nº 45		0		0		1,6				0,15	
08	9/Sep	ETA - ESTRELA		0		0		2,5				3,49	
09	23/Se p	R. PREFEITO ENÉAS SIMPLÍCIO, Nº 202		0		0		0,5				0,11	
10	23/Se p	R. PADRE LUDUGERO, Nº 90		0		0		0,6				0,25	
11	23/Se p	CONJ. ANTÔNIO GARROTE, Nº 45		0		0		0,7				0,10	
12	23/Se p	ETA - ESTRELA		0		0		0,5				0,48	
OBS.: As amostras analisadas durante o mês de setembro/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, an													

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de setembro/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, ane

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

NC08- Algumas das análises de Turbidez e Cloro encontra-se foram dos padrões exigidos pelo Ministério da Saúde. (Anexo XX da portaria de consolidação nº 5 do Ministério da Saúde de 03 de outubro de 2017).

3. UNIDADE DE NEGÓCIOS DA BACIA LEITEIRA:

3.1. Batalha:

O Município possui uma população de 18.232 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 40' 40", Longitude (W): 37° 07' 29" e Altitude 120 m.

No mês de setembro nenhuma das análises encontra-se fora do padrão

Figura 17: Análises do mês de Setembro

 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS			QUALIDADE DA ÁGUA									
			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE		BATALHA	COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
MÊS/ANO		SETEMBRO	PRES.	AUS.	PRES.	AUS.	< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5
CONFORME			0	10	0	10	0	10	0	0	10	0
TOTAL			10		10		10				10	
MENOR VALOR			0		0		0,80				0,42	
MAIOR VALOR			0		0		2,00				4,01	
Nº	DIA	LOGRADOURO										
01	2/set	Praça da Penha, 73	0		0		0,91				1,03	
02	2/set	Rua Padre Daniel Bezerra, 134	0		0		0,75				1,21	
03	2/set	Rua Luís Pereira de Melo, 197	0		0		0,87				2,84	
04	2/set	Rua Mair Guedes do Amaral, 60	0		0		0,81				2,41	
05	9/set	Rua José Pereira de Melo	0		0		0,98				0,42	
06	9/set	Rua 22 de Dezembro	0		0		1,05				1,93	
07	9/set	Rua João Mendes de Oliveira, 27	0		0		0,91				0,64	
08	9/set	Rua Professor Artur Ramos, 51	0		0		1,17				1,01	
09	23/set	Praça da Penha, 73	0		0		1,84				0,78	
10	23/set	Rua Mair Guedes do Amaral, 60	0		0		1,95				4,01	
As amostras analisadas durante o mês de setembro/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, an												

As amostras analisadas durante o mês de setembro/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, an

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não foram encontradas Não Conformidades

3.2. Belo Monte:

O Município possui uma população de 6.704 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 49' 42", Longitude (W): 37° 16' 48" e Altitude 30 m.

No mês de setembro nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 18: Análises do mês de Setembro

			QUALIDADE DA ÁGUA									
			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE	BELO MONTE		COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
MÊS/ANO	SETEMBRO		TOTAL		E. COLI							
			PRES.	AUS.	PRES.	AUS.	< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5
		CONFORME	0	12	0	12	0	12	0	0	12	0
		NÃO CONFORME	0		0			0			0	
		TOTAL	12		12			12			12	
		MENOR VALOR	0		0			1,00			0,34	
		MAIOR VALOR	0		0			2,00			2,97	
Nº	DIA	LOGRADOURO										
01	2/set	Praça do Urubu	0		0			1,89			1,34	
02	2/set	Rua Boa Vista, 13	0		0			1,21			1,61	
03	2/set	COHAB - Rua Heloísa Helena	0		0			0,71			0,97	
04	2/set	Rua Epaminondas Machado, 83	0		0			1,53			0,66	
05	2/set	Rua São Francisco	0		0			1,92			2,81	
06	2/set	Praça de Eventos	0		0			1,75			0,98	
07	2/set	Rua do Rosário, 22	0		0			1,84			0,48	
08	9/set	Praça do Urubu	0		0			1,89			0,34	
09	9/set	Escritório da Casal	0		0			1,27			0,48	
10	9/set	Rua do Rosário, 22	0		0			1,56			0,63	
11	9/set	Rua do Comércio	0		0			1,62			0,87	
12	9/set	Pov. Restinga - Rua Santo Antônio	0		0			1,72			1,09	

As amostras analisadas durante o mês de setembro/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, ane

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não foram encontradas Não Conformidades.

3.3. Cacimbinhas:

O Município possui uma população de 10.858 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 24' 01", Longitude (W): 36° 59' 25" e Altitude 270 m.

No mês de setembro nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 19: Análises do mês de Setembro

 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS			QUALIDADE DA ÁGUA									
			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE		CACIMBINHAS	COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
MÊS/ANO			TOTAL		E. COLI		< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤5	> 5
SETEMBRO			PRES.	AUS.	PRES.	AUS.						
CONFORME			0	3	0	3	0	3	0	0	3	0
TOTAL			3		3		3				3	
MENOR VALOR			0		0		0,50				1,24	
MAIOR VALOR			0		0		1,50				4,31	
Nº	DIA	LOGRADOURO										
01	1/set	Avenida Domingos Leite, 157	0		0		1,21				1,66	
02	1/set	Rua Nossa Senhora da Penha	0		0		1,48				1,24	
03	8/set	Rua Joaquim Licor de Araújo, 263	0		0		0,49				4,31	
OBS.: As amostras analisadas durante o mês de setembro/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.												

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não foram encontradas Não Conformidades.

3.4. Carneiros:

O Município possui uma população de 9.081 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 28' 57", Longitude (W): 37° 22' 38" e Altitude 347 m.

No mês de setembro nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 20: Análises do mês de Setembro

		QUALIDADE DA ÁGUA									
		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE	CARNEIROS	COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
MÊS/ANO	SETEMBRO	TOTAL		E. COLI		< 0,2		≥0,2 e ≤2		>2 e ≤5	
		PRES.	AUS.	PRES.	AUS.						
	CONFORME	0	4	0	4	0	4	0	0	4	0
	NÃO CONFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	MENOR VALOR	0	0	0	0	1,20	1,20	1,20	1,20	0,91	0,91
	MAIOR VALOR	0	0	0	0	1,70	1,70	1,70	1,70	4,52	4,52
Nº	DIA	LOGRADOURO									
01	2/set	Rua Getúlio Vargas									
		0	4	0	4	0	4	0	0	4	0
02	2/set	Rua Duque de Caxias, 47									
		0	0	0	0	1,51	1,51	1,51	1,51	1,68	1,68
03	9/set	Centro de Reabilitação									
		0	0	0	0	1,71	1,71	1,71	1,71	0,91	0,91
04	22/set	Rua Valdemar Rodrigues Gaia, 64									
		0	0	0	0	1,24	1,24	1,24	1,24	4,52	4,52

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de setembro/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não foram encontradas Não Conformidades.

3.5. Dois Riachos:

O Município possui uma população de 11.075 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 23' 33", Longitude (W): 37° 06' 02" e Altitude 245 m.

No mês de setembro nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 21: Análises do mês do Setembro

			QUALIDADE DA ÁGUA									
			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE	DOIS RIACHOS		COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
MÊS/ANO	SETEMBRO		TOTAL		E. COLI		< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤5	> 5
			PRES.	AUS.	PRES.	AUS.						
		CONFORME	0	4	0	4	0	4	0	0	4	0
		NÃO CONFORME	0		0			0			0	
		TOTAL	4		4		4				4	
		MENOR VALOR	0		0		0,90				0,48	
		MAIOR VALOR	0		0		1,40				1,36	
Nº	DIA	LOGRADOURO										
01	1/set	Rua Nossa Sra. De Fátima, 44	0		0		1,42				0,57	
02	1/set	Rua Adair Lisboa Castro, 06	0		0		1,17				1,36	
03	8/set	Escritório da Casal	0		0		1,28				0,87	
04	23/set	Rua Nossa Sra. De Fátima, 44	0		0		0,91				0,48	

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de setembro/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não foram encontradas Não Conformidades.

3.6. Jacaré dos Homens:

O Município possui uma população de 5.253 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 38' 08", Longitude (W): 37° 12' 17" e Altitude 135 m.

No mês de setembro nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 22: Análises do mês de Setembro

			QUALIDADE DA ÁGUA									
			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE	JACARÉ DOS HOMENS		COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
MÊS/ANO	SETEMBRO		TOTAL		E. COLI		< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤5	> 5
			PRES.	AUS.	PRES.	AUS.						
		CONFORME	0	4	0	4	0	4	0	0	4	0
		NÃO CONFORME	0		0			0			0	
		TOTAL	4		4		4				4	
		MENOR VALOR	0		0		0,30				0,49	
		MAIOR VALOR	0		0		0,60				3,63	
Nº	DIA	LOGRADOURO										
01	2/set	Prefeitura Municipal	0		0		0,45				2,01	
02	2/set	Rua Monsenhor Freitas Machado	0		0		0,32				3,63	
03	9/set	Rua José Rodrigues Souto	0		0		0,35				2,31	
04	22/set	Prefeitura Municipal	0		0		0,59				0,49	

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de setembro/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não foram encontradas Não Conformidades.

3.7. Maravilha:

O Município possui uma população de 9.163 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 14' 11", Longitude (W): 37° 20' 60" e Altitude 381 m.

No mês de setembro nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 23: Análises do mês de Setembro

			QUALIDADE DA ÁGUA									
			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE	MARAVILHA		COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
MÊS/ANO	SETEMBRO		TOTAL		E. COLI		< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5
			PRES.	AUS.	PRES.	AUS.						
		CONFORME	0	2	0	2	0	2	0	0	2	0
		NÃO CONFORME	0		0		0				0	
		TOTAL	2		2		2				2	
		MENOR VALOR	0		0		1,50				0,52	
		MAIOR VALOR	0		0		2,00				1,65	
Nº	DIA	LOGRADOURO										
01	1-Sep	Rua Herculino Vieira de Carvalho, 299	0		0		1,05				0,86	
02	1-Sep	Rua Gustavo Limeira, 179	0		0		1,32				0,59	

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de setembro/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não foram encontradas Não Conformidades.

3.8. Monteirópolis:

O Município possui uma população de 7.159 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 36' 10", Longitude (W): 37° 14' 54" e Altitude 228 m.

No mês de setembro nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 24: Análises do mês de Setembro

			QUALIDADE DA ÁGUA									
			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE	MONTEIRÓPOLIS		COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
MÊS/ANO	SETEMBRO		TOTAL		E. COLI		< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5
			PRES.	AUS.	PRES.	AUS.						
		CONFORME	0	4	0	4	0	4	0	0	4	0
		NÃO CONFORME	0		0		0				0	
		TOTAL	4		4		4				4	
		MENOR VALOR	0		0		0,80				0,34	
		MAIOR VALOR	0		0		1,30				1,02	
Nº	DIA	LOGRADOURO										
01	2/set	Rua do Comércio - Mercado Público	0		0		0,91				0,34	
02	2/set	Rua Prefeito Albérico Gomes, 36	0		0		1,21				0,67	
03	9/set	Rua Presidente JK, 137	0		0		1,32				1,02	
04	22/set	Rua do Comércio - Mercado Público	0		0		0,81				0,85	

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de setembro/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não foram encontradas Não Conformidades.

3.9. Olho D'Água das Flores:

O Município possui uma população de 21.688 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 32' 10", Longitude (W): 37° 17' 38" e Altitude 286 m.

Foi observado que parte das análises do mês de setembro encontra-se fora do padrão exigido pelo Ministério da Saúde, em especial, os indicadores de Turbidez.

Figura 25: Análises do mês de Setembro

			QUALIDADE DA ÁGUA									
			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE	OLHO D'ÁGUA DAS FLORES		COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
MÊS/ANO	SETEMBRO		TOTAL		E. COLI		< 0,2		≥0,2 e ≤2		>2 e ≤5	
			PRES.	AUS.	PRES.	AUS.						
		CONFORME	0	18	0	18	0	18	0	0	16	2
		NÃO CONFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
		TOTAL	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
		MENOR VALOR	0	0	0	0	0,90	0,90	0,90	0,90	0,62	0,62
		MAIOR VALOR	0	0	0	0	1,90	1,90	1,90	1,90	5,96	5,96
Nº	DIA	LOGRADOURO										
01	1/set	Escritório da Casal - LABORATÓRIO	0	0	0	0	1,92	1,92	1,92	1,92	4,23	4,23
02	1/set	Rua Aureliano Abreu, 513	0	0	0	0	1,71	1,71	1,71	1,71	3,67	3,67
03	1/set	Rua 7 de Setembro, 999	0	0	0	0	1,85	1,85	1,85	1,85	2,32	2,32
04	1/set	Rua Boa Vista, 785	0	0	0	0	1,68	1,68	1,68	1,68	2,62	2,62
05	1/set	Rua São Francisco, 110	0	0	0	0	0,94	0,94	0,94	0,94	2,31	2,31
06	1/set	Rua Manoel Barbosa, 39	0	0	0	0	1,32	1,32	1,32	1,32	3,18	3,18
07	8/set	Rua 2 de Dezembro, 653	0	0	0	0	1,81	1,81	1,81	1,81	2,46	2,46
08	8/set	Rua Santa Cruz, 29	0	0	0	0	1,64	1,64	1,64	1,64	1,61	1,61
09	8/set	Rua do Comércio - TIM	0	0	0	0	1,72	1,72	1,72	1,72	1,84	1,84
10	8/set	Rua Rui Barbosa, 184	0	0	0	0	1,49	1,49	1,49	1,49	1,29	1,29
11	22/set	Rua do Comércio - TIM	0	0	0	0	1,26	1,26	1,26	1,26	5,96	5,96
12	22/set	Rua São Francisco, 74	0	0	0	0	1,07	1,07	1,07	1,07	2,61	2,61
13	22/set	Unidade de Saúde Adélia Abreu Vilar	0	0	0	0	1,19	1,19	1,19	1,19	0,71	0,71
14	22/set	Rua Rui Barbosa, 184	0	0	0	0	0,94	0,94	0,94	0,94	2,49	2,49
15	22/set	Rua Boa Vista, 785	0	0	0	0	1,58	1,58	1,58	1,58	5,31	5,31
16	22/set	Escritório da Casal - LABORATÓRIO	0	0	0	0	1,69	1,69	1,69	1,69	0,62	0,62
17	22/set	Rua 2 de Dezembro, 653	0	0	0	0	1,71	1,71	1,71	1,71	4,41	4,41
18	22/set	Rua 21 de Abril	0	0	0	0	1,47	1,47	1,47	1,47	4,63	4,63

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de setembro/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

NC09- As análises de turbidez encontram-se fora dos padrões exigidos pelo Ministério da Saúde. (Anexo XX da portaria de consolidação nº 5 do Ministério da Saúde de 03 de outubro de 2017).

3.10. Olivença:

O Município possui uma população de 11.624 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 31' 07", Longitude (W): 37° 11' 26" e Altitude 231 m.

No mês de setembro nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 26: Análises do mês de Setembro

 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS			QUALIDADE DA ÁGUA									
			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE	OLIVENÇA		COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
MÊS/ANO	SETEMBRO		TOTAL		E. COLI		< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤5	> 5
			PRES.	AUS.	PRES.	AUS.						
CONFORME			0	5	0	5	0	5	0	0	5	0
NÃO CONFORME			0		0		0				0	
TOTAL			5		5		5				5	
MENOR VALOR			0		0		0,60				0,38	
MAIOR VALOR			0		0		1,30				3,51	
Nº	DIA	LOGRADOURO										
01	1/set	Rua Padre Cícero	0		0		0,61				2,77	
02	1/set	Av. 2 de Fevereiro, 220	0		0		0,73				3,51	
03	1/set	Rua da Abolição	0		0		0,87				1,35	
04	8/set	Sítio Cajá	0		0		1,32				0,38	
05	22/set	Rua Padre Cícero	0		0		0,81				0,67	
OBS.: As amostras analisadas durante o mês de setembro/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.												

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não foram encontradas Não Conformidades.

3.11. Ouro Branco:

O Município possui uma população de 11.496 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 10' 00", Longitude (W): 37° 21' 24" e Altitude 380 m.

No mês de setembro nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 27: Análises do mês de Setembro

			QUALIDADE DA ÁGUA									
			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE	OURO BRANCO		COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
MÊS/ANO	SETEMBRO		TOTAL		E. COLI		< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5
			PRES.	AUS.	PRES.	AUS.						
		CONFORME	0	4	0	4	0	4	0	0	4	0
		NÃO CONFORME	0		0		0				0	
		TOTAL	4		4		4				4	
		MENOR VALOR	0		0		0,80				0,51	
		MAIOR VALOR	0		0		1,10				1,24	
Nº	DIA	LOGRADOURO										
01	1/set	Casa Maternal Nossa Sra. Do Bom Parto	0		0		1,08				0,51	
02	1/set	Escola Rui Palmeira	0		0		0,78				0,73	
03	1/set	Rua Maria Ivo de Carvalho	0		0		0,97				1,24	
04	1/set	Rua 7 de Setembro	0		0		0,82				0,87	

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de setembro/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não foram encontradas Não Conformidades.

3.12. Poço das Trincheiras:

O Município possui uma população de 14.386 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 18' 45", Longitude (W): 37° 17' 08" e Altitude 292 m.

No mês de setembro nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 28: Análises do mês de Setembro

			QUALIDADE DA ÁGUA									
			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE	POÇO DAS TRINCHEIRAS		COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
MÊS/ANO	SETEMBRO		TOTAL		E. COLI		< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5
			PRES.	AUS.	PRES.	AUS.						
		CONFORME	0	3	0	3	0	3	0	0	3	0
		NÃO CONFORME	0		0		0				0	
		TOTAL	3		3		3				3	
		MENOR VALOR	0		0		1,20				0,42	
		MAIOR VALOR	0		0		1,40				1,81	
Nº	DIA	LOGRADOURO										
01	1/set	Prefeitura Municipal	0		0		1,39				0,61	
02	1/set	Rua 7 de Setembro	0		0		1,15				1,81	
03	23/set	Prefeitura Municipal	0		0		1,32				0,42	

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de setembro/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não foram encontradas Não Conformidades.

3.13. Santana do Ipanema:

O Município possui uma população de 47.654 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 22' 42", Longitude (W): 37° 14' 43" e Altitude 250 m.

No mês de setembro nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 29: Análises do mês de Setembro

			QUALIDADE DA ÁGUA									
			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
			COLIFORMES				CRL				TURBID	
CIDADE	SANTANA DO IPANEMA		TOTAL		E. COLI		< 0,2		≥0,2 e ≤2		>2 e ≤5	
MÊS/ANO	SETEMBRO		PRES.	AUS.	PRES.	AUS.	< 0,2		≥0,2 e ≤2		>2 e ≤5	
		CONFORME	0	26	0	26	0	26	0	0	26	0
		NÃO CONFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
		MENOR VALOR	0	0	0	0	0,50	0,50	0,50	0,50	0,32	0,32
		MAIOR VALOR	0	0	0	0	1,80	1,80	1,80	1,80	3,84	3,84
Nº	DIA	LOGRADOURO										
01	1/set	Avenida Pancrácio Rocha - TELECOM	0	0	0	0	1,67	1,67	1,67	1,67	3,14	3,14
02	1/set	Rua Arsênio Moreira, 311	0	0	0	0	1,48	1,48	1,48	1,48	1,02	1,02
03	1/set	Rua Pedro Brandão - CDL	0	0	0	0	1,32	1,32	1,32	1,32	0,97	0,97
04	1/set	Rua Maria Gaia, 561	0	0	0	0	1,52	1,52	1,52	1,52	0,68	0,68
05	1/set	Rua Prefeito Joaquim Ferreira, 182	0	0	0	0	1,68	1,68	1,68	1,68	0,56	0,56
06	1/set	Praça Manoel Medeiros	0	0	0	0	1,41	1,41	1,41	1,41	0,84	0,84
07	1/set	Rua Delmiro Gouveia - Igreja Mundial	0	0	0	0	1,15	1,15	1,15	1,15	0,73	0,73
08	1/set	Rua Sebastião Pereira Bastos - Esc. CASAL	0	0	0	0	0,89	0,89	0,89	0,89	3,84	3,84
09	1/set	Rua Ormino Barros, 238	0	0	0	0	0,68	0,68	0,68	0,68	2,91	2,91
10	1/set	Posto de Saúde São José	0	0	0	0	1,73	1,73	1,73	1,73	1,08	1,08
11	8/set	Rua Delmiro Gouveia, 123	0	0	0	0	0,91	0,91	0,91	0,91	1,21	1,21
12	8/set	Rua Marileide Bulhões	0	0	0	0	1,18	1,18	1,18	1,18	2,730	2,730
13	8/set	Rua Arsênio Moreira - Prefeitura Municipal	0	0	0	0	1,09	1,09	1,09	1,09	0,62	0,62
14	8/set	Rua João da Silva Yoyô, 292	0	0	0	0	1,27	1,27	1,27	1,27	3,26	3,26
15	8/set	Rua Vereador João Francisco Cavalcante, 378	0	0	0	0	1,01	1,01	1,01	1,01	0,32	0,32
16	8/set	Rua N. Sra. De Fátima - Câmara de Vereadores	0	0	0	0	0,54	0,54	0,54	0,54	0,84	0,84
17	8/set	Avenida Martins Vieira	0	0	0	0	0,76	0,76	0,76	0,76	3,13	3,13
18	8/set	Secretaria de Assistência Social	0	0	0	0	1,08	1,08	1,08	1,08	0,96	0,96
19	8/set	Escola municipal de Educação Básica Santa Sofi	0	0	0	0	0,64	0,64	0,64	0,64	1,85	1,85
20	8/set	Escola Municipal Durvalina Cardoso	0	0	0	0	0,83	0,83	0,83	0,83	2,09	2,09
21	23/set	Avenida Pancrácio Rocha - TELECOM	0	0	0	0	1,84	1,84	1,84	1,84	1,07	1,07
22	23/set	Rua Arsênio Moreira - Prefeitura Municipal	0	0	0	0	1,08	1,08	1,08	1,08	1,25	1,25
23	23/set	Rua N. Sra. De Fátima - Câmara de Vereadores	0	0	0	0	0,84	0,84	0,84	0,84	0,93	0,93
24	23/set	Rua Delmiro Gouveia - Igreja Mundial	0	0	0	0	0,73	0,73	0,73	0,73	0,72	0,72
25	23/set	Rua Pedro Brandão - CDL	0	0	0	0	1,16	1,16	1,16	1,16	0,35	0,35
26	23/set	Escola municipal de Educação Básica Santa Sofi	0	0	0	0	1,04	1,04	1,04	1,04	1,27	1,27

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de setembro/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não foram encontradas Não Conformidades

3.14. São José da Tapera:

O Município possui uma população de 32.260 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 33' 30", Longitude (W): 37° 22' 52" e Altitude 255 m.

No mês de setembro nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 30: Análises do mês de Setembro

			QUALIDADE DA ÁGUA									
			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
			COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
CIDADE	SÃO JOSÉ DA TAPERA		TOTAL		E. COLI		< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤5	> 5
MÊS/ANO	SETEMBRO		PRES.	AUS.	PRES.	AUS.						
	CONFORME		0	13	0	13	0	13	0	0	13	0
	NÃO CONFORME		0		0		0				0	
	TOTAL		13		13		13				13	
	MENOR VALOR		0		0		0,90				0,47	
	MAIOR VALOR		0		0		1,70				3,72	
Nº	DIA	LOGRADOURO										
01	2/set	Rua da Lagoa - Serralharia Barbosa	0		0		1,51				0,64	
02	2/set	Rua 7 de Setembro, 43	0		0		1,34				0,47	
03	2/set	Rua Marechal Deodoro, 224	0		0		1,45				3,72	
04	2/set	Rua Duque de Caxias, 130	0		0		1,16				1,26	
05	2/set	Avenida Elísio Maia - Santo Sushi	0		0		1,38				3,13	
06	9/set	Rua José Pereira Alves	0		0		1,48				1,12	
07	9/set	Rua Getúlio Vargas, 133	0		0		1,57				1,06	
08	9/set	Rua 13 de Maio, 255	0		0		1,36				0,84	
09	9/set	Rua Antônio Francisco Alves, 242	0		0		1,72				0,49	
10	9/set	Rua 1º de Maio, 55	0		0		1,23				0,93	
11	22/set	Rua da Lagoa - Serralharia Barbosa	0		0		0,91				0,91	
12	22/set	Rua 13 de Maio, 255	0		0		0,94				2,01	
13	22/set	Rua Duque de Caxias, 130	0		0		1,16				0,74	

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de setembro/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não foram encontradas Não Conformidades.

3.15. Senador Rui Palmeira:

O Município possui uma população de 13.870 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 27' 59", Longitude (W): 37° 22' 52" e Altitude 352 m.

No mês de setembro nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 31: Análises do mês de Setembro

		QUALIDADE DA ÁGUA							
		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO							
CIDADE	SENADOR RUI PALMEIRA	COLIFORMES				CRL			
		TOTAL		E. COLI		< 0,2		> 2 e ≤ 5	
MÊS/ANO	SETEMBRO	PRES.	AUS.	PRES.	AUS.	< 0,2	≥ 0,2 e ≤ 2	> 2 e ≤ 5	> 5
	CONFORME	0	4	0	4	0	4	0	0
	NÃO CONFORME	0		0			0		0
	TOTAL	4		4			4		4
	MENOR VALOR	0		0			1,00		0,54
	MAIOR VALOR	0		0			1,30		3,16
Nº	DIA	LOGRADOURO							
01	2/set	Igreja Católica - Matriz							
		0		0			1,26		1,48
02	2/set	Delegacia de Polícia							
		0		0			0,98		2,31
03	9/set	Rua do Comércio - Biblioteca Municipal							
		0		0			1,32		0,54
04	22/set	Igreja Católica - Matriz							
		0		0			1,19		3,16

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de setembro/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não foram encontradas Não Conformidades.

4. UNIDADE DE NEGÓCIOS LESTE:

4.1 Barra de São Miguel:

O Município possui uma população de 8.322 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 50' 24", Longitude (W): 35° 54' 28" e Altitude 2 m.

No mês de setembro nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 32: Análises do mês de Setembro

			QUALIDADE DA ÁGUA									
			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE	BARRA DE SÃO MIGUEL		COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
MÊS/ANO	SETEMBRO		TOTAL		E. COLI		< 0,2		≥0,2 e ≤2		>2 e ≤5	
			PRES.	AUS.	PRES.	AUS.						
CONFORME			0	4	0	4	0	4	0	0	4	0
NÃO CONFORME			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
MENOR VALOR			0	0	0	0	0,20	0,20	0,20	0,20	0,98	0,98
MAIOR VALOR			0	0	0	0	1,50	1,50	1,50	1,50	1,14	1,14
Nº	DIA	LOGRADOURO										
01	9	Saída da Eta	0	0	0	0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,12	1,12
02	9	ALTO SÃO MARCOS	0	0	0	0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,14	1,14
03	9	Lot. Barramar	0	0	0	0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,98	0,98
04	9	Alto da Barra	0	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0,2	1,10	1,10

As amostras analisadas durante o mês de setembro/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, ane

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não foram encontradas Não Conformidades.

4.2Campestre:

O Município possui uma população de 6.936 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 08° 50' 45", Longitude (W): 35° 34' 05" e Altitude 200 m.

Foi observado que parte das análises do mês de setembro encontra-se fora do padrão exigido pelo Ministério da Saúde, em especial, indicadores de Turbidez.

Figura 33: Análises do mês de Setembro

		QUALIDADE DA ÁGUA									
		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
		COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
CIDADE	CAMPESTRE	TOTAL		E. COLI		< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5
MÊS/ANO	SETEMBRO	PRES.	AUS.	PRES.	AUS.						
CONFORME		0	11	0	11	0	11	0	0	0	11
NÃO CONFORME		0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
TOTAL		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
MENOR VALOR		0	0	0	0	0,50	0,50	0,50	0,50	10,00	10,00
MAIOR VALOR		0	0	0	0	0,50	0,50	0,50	0,50	37,00	37,00
Nº	DIA	LOGRADOURO									
01	18	Escritório da CASAL									
02	18	Assembleia de Deus									
03	18	R. do Comércio									
04	18	Epitácio Pessoa									
05	18	Saída da ETA									
06	18	Rua DR Reinaldo Cavalcante									
07	24	Escritório da CASAL									
08	24	Assembleia de Deus									
09	24	Saída da ETA									
10	24	Igreja Batista									
11	24	R. do Comércio									

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de setembro/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, an

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

NC10- Reincidência das análises de Turbidez, que se encontram foram dos padrões exigidos pelo Ministério da Saúde. (Anexo XX da portaria de consolidação nº 5 do Ministério da Saúde de 03 de outubro de 2017).

4.3 Coqueiro Seco:

O Município possui uma população de 5.845 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 38' 18", Longitude (W): 35° 48' 11" e Altitude 31 m.

No mês de setembro nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 34: Análises do mês de Setembro

			QUALIDADE DA ÁGUA									
			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE	COQUEIRO SECO		COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
MÊS/ANO	SETEMBRO		TOTAL		E. COLI							
			PRES.	AUS.	PRES.	AUS.	< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5
		CONFORME	3	0	0	3	0	3	0	0	3	0
		NÃO CONFORME	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL	3	0	0	3	0	3	0	0	3	0
		MENOR VALOR	1	0	0	0	0,20	0,20	0,20	0,20	2,05	2,05
		MAIOR VALOR	1	0	0	0	0,20	0,20	0,20	0,20	3,18	3,18
Nº	DIA	LOGRADOURO										
01	9	Capitão Paulino	1	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0,2	3,18	3,18
02	9	Escritório Casal	1	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0,2	2,05	2,05
03	9	Correios	1	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0,2	2,11	2,11

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de setembro/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05.

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não foram encontradas Não Conformidades.

4.4 Colônia Leopoldina:

O Município possui uma população de 21.698 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 08° 54' 32", Longitude (W): 35° 43' 30" e Altitude 140 m.

No mês de setembro nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 35: Análises do mês de Setembro

 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS			QUALIDADE DA ÁGUA									
			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE	COLÔNIA LEOPOLDINA		COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
MÊS/ANO	SETEMBRO		PRES.	AUS.	PRES.	AUS.	< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5
CONFORME			0	6	0	6	0	6	0	0	6	0
NÃO CONFORME			0		0		0				0	
TOTAL			6		6		6				6	
MENOR VALOR			0		0		0,40				2,71	
MAIOR VALOR			0		0		0,80				3,12	
Nº	DIA	LOGRADOURO										
01	8	R. Joaquim Monteiro	0		0		0,6				2,93	
02	8	SAMU	0		0		0,4				2,83	
03	8	Mercado Público	0		0		0,8				2,71	
04	8	Delegacia	0		0		0,6				3,01	
05	8	R. Padre Cicero	0		0		0,6				3,12	
06	8	Rua 11de Novembro	0		0		0,4				2,97	
OBS.: As amostras analisadas durante o mês de setembro/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº												

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de setembro/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não existe Não Conformidades.

4.5 Jacuípe:

O Município possui uma população de 7.021 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 08° 50' 31", Longitude (W): -35° 27' 36" e Altitude 200 m.

Não Conformidade (NC)

NC11- Não foram encaminhadas as planilhas solicitadas (Art. 7º da Resolução Arsal 18/2016).

4.6 Japaratinga:

O Município possui uma população de 8.361 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 15' 16", Longitude (W): -35° 15' 28" e Altitude 5 m.

No mês de setembro nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 36: Análises do mês de Setembro

 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS			QUALIDADE DA ÁGUA									
			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE	JAPARATINGA		COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
MÊS/ANO	SETEMBRO		PRES.	AUS.	PRES.	AUS.	< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5
CONFORME			0	6	0	6	0	6	0	0	6	0
TOTAL			6		6		6				6	
MENOR VALOR			0		0		1,00				0,12	
MAIOR VALOR			0		0		2,00				0,76	
Nº	DIA	LOGRADOURO										
01	3	Barreira do Boqueirão	0		0		1,5				0,18	
02	3	Rua Francisco de Barros	0		0		1,5				0,64	
03	3	Pç. Nossa Senhora das Candeias	0		0		1,0				0,71	
04	11	Câmara dos Vereadores	0		0		1,5				0,48	
05	11	Barreira do Boqueirão	0		0		1,5				0,76	
06	11	Rua Francisco de Barros	0		0		2,0				0,12	
OBS.: As amostras analisadas durante o mês de setembro/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº												

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de setembro/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 1

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não existe Não Conformidades.

4.7 Joaquim Gomes:

O Município possui uma população de 23.993 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 08' 00", Longitude (W): 35° 44' 54" e Altitude 104 m.

No mês de setembro nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 37: Análises do mês de Setembro

 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS			QUALIDADE DA ÁGUA									
			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE	JOAQUIM GOMES		COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
MÊS/ANO	SETEMBRO		PRES.	AUS.	PRES.	AUS.	< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5
CONFORME			0	6	0	6	0	6	0	0	6	0
NÃO CONFORME			0		0		0				0	
TOTAL			6		6		6				6	
MENOR VALOR			0		0		1,00				3,14	
MAIOR VALOR			0		0		1,00				4,01	
Nº	DIA	LOGRADOURO										
01	8	Rodoviária	0		0		1,0				3,14	
02	8	Rua Dr. Nelito	0		0		1,0				3,18	
03	8	Banco do Brasil	0		0		1,0				3,26	
04	8	Batalhão PM	0		0		1,0				4,01	
05	8	R. 25 de Agosto	0		0		1,0				3,61	
06	8	Escritório da Casal	0		0		1,0				3,91	
OBS.: As amostras analisadas durante o mês de setembro/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05.												

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de setembro/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05,

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não existe Não Conformidades.

4.8 Rio Largo:

O Município possui uma população de 75.120 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 28' 42", Longitude (W): 35° 51' 12" e Altitude 39 m.

Foi observado que parte das análises do mês de setembro encontram-se fora do padrão exigido pelo Ministério da Saúde, em especial, os indicadores de Turbidez.

Figura 38: Análise do mês de Setembro

			QUALIDADE DA ÁGUA									
			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE	RIO LARGO		COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
MÊS/ANO	SETEMBRO		TOTAL		E. COLI		< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5
			PRES.	AUS.	PRES.	AUS.						
		CONFORME	0	4	0	4	0	4	0	0	2	2
		NÃO CONFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
		TOTAL	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
		MENOR VALOR	0	0	0	0	0,40	0,40	0,40	0,40	4,10	4,10
		MAIOR VALOR	0	0	0	0	1,00	1,00	1,00	1,00	5,81	5,81
Nº	DIA	LOGRADOURO										
01	9	Saída da ETA	0	0	0	0	2,0	2,0	2,0	2,0	4,83	4,83
02	9	Escritório Tabuleiro	0	0	0	0	2,0	2,0	2,0	2,0	5,81	5,81
03	9	Conj. Padre Cícero	0	0	0	0	2,0	2,0	2,0	2,0	5,03	5,03
04	9	Cras	0	0	0	0	2,0	2,0	2,0	2,0	4,10	4,10

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de setembro/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05,

			QUALIDADE DA ÁGUA									
			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE	RIO LARGO		COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
MÊS/ANO	SETEMBRO		TOTAL		E. COLI		< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5
			PRES.	AUS.	PRES.	AUS.						
		CONFORME	0	14	0	14	0	14	0	0	4	10
		NÃO CONFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
		TOTAL	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
		MENOR VALOR	0	0	0	0	0,60	0,60	0,60	0,60	2,15	2,15
		MAIOR VALOR	0	0	0	0	1,00	1,00	1,00	1,00	9,11	9,11
Nº	DIA	LOGRADOURO										
01	9	Praça José Vieira	0	0	0	0	0,8	0,8	0,8	0,8	8,12	8,12
02	9	Saída da ETA	0	0	0	0	0,8	0,8	0,8	0,8	6,08	6,08
03	9	Vila Rica	0	0	0	0	0,6	0,6	0,6	0,6	6,34	6,34
04	9	Betel	0	0	0	0	0,6	0,6	0,6	0,6	8,72	8,72
05	9	Kucaú	0	0	0	0	0,6	0,6	0,6	0,6	9,11	9,11
06	9	R. Candido Lins	0	0	0	0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,71	6,71
07	9	Batista Acioli	0	0	0	0	1,0	1,0	1,0	1,0	7,14	7,14
08	9	Barnabé Calheiros	0	0	0	0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,98	6,98
09	9	Matadouro	0	0	0	0	1,0	1,0	1,0	1,0	7,14	7,14
10	9	Posto de Saúde M.Rolo	0	0	0	0	1,0	1,0	1,0	1,0	8,10	8,10
11	9	Conjunto Antonio Lins Q34	0	0	0	0	1,0	1,0	1,0	1,0	3,00	3,00
12	9	Conjunto Jarbas Oiticica Qa1	0	0	0	0	1,0	1,0	1,0	1,0	3,70	3,70
13	9	Conjunto Antonio Lins Q34	0	0	0	0	1,0	1,0	1,0	1,0	3,05	3,05
14	9	Conjunto Jarbas Oiticica Qa1	0	0	0	0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,15	2,15

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de setembro/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05,

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

NC12- Reincidência das análises de Turbidez, que se encontram foram dos padrões exigidos pelo Ministério da Saúde. (Anexo XX da portaria de consolidação nº 5 do Ministério da Saúde de 03 de outubro de 2017).

4.9 Messias:

O Município possui uma população de 17.856 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 23' 00", Longitude (W): 35° 50' 30" e Altitude 148 m.

No mês de setembro nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 39: Análises do mês de Setembro

			QUALIDADE DA ÁGUA									
			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE	MESSIAS		COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
			TOTAL		E. COLI		< 0,2		≥0,2 e ≤2		>2 e ≤5	
MÊS/ANO	SETEMBRO		PRES.	AUS.	PRES.	AUS.						
CONFORME			0	4	0	4	0		4		0	0
NÃO CONFORME			0		0				0			0
TOTAL			4		4				4			4
MENOR VALOR			0		0				0,40			0,11
MAIOR VALOR			0		0				0,60			0,14
Nº	DIA	LOGRADOURO										
01	8	Pç Benedito Camarão	0		0				0,4			0,11
02	8	Rodoviária	0		0				0,6			0,12
03	8	Conjunto Teotônio Vilela	0		0				0,6			0,14
04	8	Escritório Casal	0		0				0,6			0,11

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de setembro/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não existe Não Conformidades.

4.10 Novo Lino:

O Município possui uma população de 75.120 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 28' 42", Longitude (W): 35° 51' 12" e Altitude 39 m.

No mês de setembro quatro análises de cloro encontram-se fora do padrão.

Figura 40: Análises do mês de Setembro

			QUALIDADE DA ÁGUA									
			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE	NOVO LINO		COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
MÊS/ANO	SETEMBRO		TOTAL		E. COLI		< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5
			PRES.	AUS.	PRES.	AUS.						
		CONFORME	0	4	0	4	0	4	0	0	4	0
		NÃO CONFORME	0		0			4				0
		TOTAL	4		4			4				4
		MENOR VALOR	0		0			2,50				0,09
		MAIOR VALOR	0		0			2,50				0,14
Nº	DIA	LOGRADOURO										
01	8	Escritório da CASAL	0		0			2,5				0,09
02	8	Saída da ETA	0		0			2,5				0,10
03	8	R. da Quadra	0		0			2,5				0,14
04	8	BR - Avenida Principal	0		0			2,5				0,11

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de setembro/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 5 do Ministério da Saúde.

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

NC13 - As análises de Cloro encontram-se fora dos padrões exigidos pelo Ministério da Saúde. (Anexo XX da portaria de consolidação nº 5 do Ministério da Saúde de 03 de outubro de 2017).

4.11 Paripueira:

O Município possui uma população de 13.176 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 27' 54", Longitude (W): 35° 33' 06" e Altitude 5 m.

No mês de setembro nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 41: Análises do mês de Setembro

 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS				QUALIDADE DA ÁGUA									
				SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE		PARIPUEIRA		COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
MÊS/ANO		SETEMBRO		TOTAL		E. COLI		< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5
		CONFORME		PRES.	AUS.	PRES.	AUS.						
				0	12	0	12	0	12	0	0	12	0
		TOTAL		12		12		12				12	
		MENOR VALOR		0		0		0,40				0,10	
		MAIOR VALOR		0		0		0,60				0,98	
Nº	DIA	LOGRADOURO											
01	3	AL 101 Norte		0		0		0,5				0,98	
02	3	Escritório Casal		0		0		0,5				0,64	
03	3	Prefeitura Municipal		0		0		0,5				0,14	
04	3	Rua Santo Antônio		0		0		0,5				0,21	
05	3	Rua Nova		0		0		0,5				0,31	
06	3	Auto Posto BR		0		0		0,5				0,10	
07	11	Escritório Casal		0		0		0,4				0,14	
08	11	Prefeitura Municipal		0		0		0,4				0,21	
09	11	Rua Santo Antônio		0		0		0,6				0,20	
10	11	Rua Nova		0		0		0,6				0,12	
11	11	Auto Posto BR		0		0		0,4				0,11	
12	11	AL 101 Norte		0		0		0,4				0,18	
OBS.: As amostras analisadas durante o mês de setembro/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº													

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de setembro/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação n

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não existe Não Conformidades.

4.12 Pilar:

O Município possui uma população de 35.111 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 35' 50", Longitude (W): 35° 57' 24" e Altitude 13 m.

No mês de setembro nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 42: Análises do mês de Setembro

 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS			QUALIDADE DA ÁGUA									
			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE	PILAR		COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
MÊS/ANO			TOTAL		E. COLI		< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5
SETEMBRO			PRES.	AUS.	PRES.	AUS.						
CONFORME			0	6	0	6	0	6	0	0	6	0
NÃO CONFORME			0		0		0				0	
TOTAL			6		6		6				6	
MENOR VALOR			0		0		1,00				0,10	
MAIOR VALOR			0		0		1,00				0,24	
Nº	DIA	LOGRADOURO										
01	9	R. Otacílio Cavalcante	0		0			1,0				0,14
02	9	Praça Nossa Senhora das Graças	0		0			1,0				0,10
03	9	R. Taboca Filho	0		0			1,0				0,10
04	9	Rua Venceslau Batista	0		0			1,0				0,14
05	9	Centro	0		0			1,0				0,24
06	9	Rua Anízio de Souza	0		0			1,0				0,12
OBS.: As amostras analisadas durante o mês de setembro/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05												

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de setembro/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não existe Não Conformidades.

4.13 Porto de Pedras:

O Município possui uma população de 7.786 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 09' 30", Longitude (W): 35° 17' 42" e Altitude 22m.

No mês de setembro nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 43: Análises do mês de Setembro

 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS				QUALIDADE DA ÁGUA									
				SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE		PORTO DE PEDRAS		COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
				TOTAL		E. COLI							
MÊS/ANO		SETEMBRO		PRES.	AUS.	PRES.	AUS.	< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤5	> 5
CONFORME				0	8	0	8	0	8	0	0	8	0
NÃO CONFORME				0		0		0				0	
TOTAL				8		8		8				8	
MENOR VALOR				0		0		1,00				1,79	
MAIOR VALOR				0		0		1,50				3,17	
Nº	DIA	LOGRADOURO											
01	3	Lavandeiria		0		0		1,0				2,15	
02	3	Escritório da Casal		0		0		1,0				1,91	
03	3	Saída ETA		0		0		1,0				1,79	
04	3	Saída da Balsa		0		0		1,0				3,17	
05	11	Lavandeiria		0		0		1,0				2,76	
06	11	Escritório da Casal		0		0		1,5				2,18	
07	11	Saída ETA		0		0		1,5				2,71	
08	11	Saída da Balsa		0		0		1,5				2,64	
OBS.: As amostras analisadas durante o mês de setembro/2020, conforme exigido pela portaria de con													

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de setembro/2020, conforme exigido pela portaria de con

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não existe Não Conformidades.

4.14 Murici:

O Município possui uma população de 28.236 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 18' 24", Longitude (W): 35° 56' 36" e Altitude 82 m.

No mês de setembro nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 44: Análises do mês de Setembro

			QUALIDADE DA ÁGUA									
			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE	MURICI		COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
MÊS/ANO	SETEMBRO		TOTAL		E. COLI		< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5
	CONFORME		PRES.	AUS.	PRES.	AUS.	0	6	0	0	6	0
	NÃO CONFORME		0		0		0				0	
	TOTAL		6		6		6				6	
	MENOR VALOR		0		0		0,80				1,09	
	MAIOR VALOR		0		0		0,80				1,91	
Nº	DIA	LOGRADOURO										
01	8	ETA Cachoeira Tratada	0		0		0,8				1,91	
02	8	Conjunto Olavo Calheiros I	0		0		0,8				1,14	
03	8	Conjunto Olavo Calheiros II	0		0		0,8				1,81	
04	8	Conj. Pedro Tenório	0		0		0,8				1,12	
05	8	Banco do Brasil	0		0		0,8				1,11	
06	8	Escritório da Casal	0		0		0,8				1,09	

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de setembro/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 0

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não existe Não Conformidades.

4.15 Santa Luzia do Norte:

O Município possui uma população de 7.296 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 36' 12", Longitude (W): 35° 49' 21" e Altitude 32 m.

No mês de setembro nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 45: Análises do mês de Setembro

ARSAL AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS			QUALIDADE DA ÁGUA									
			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE	SANTA LUZIA DO NORTE		COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
MÊS/ANO	SETEMBRO		TOTAL		E. COLI		< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5
		CONFORME	0	3	0	3	0	3	0	0	3	0
		NÃO CONFORME	0		0			0			0	
		TOTAL	3		3			3			3	
		MENOR VALOR	0		0			2,00			1,00	
		MAIOR VALOR	0		0			2,00			2,14	
Nº	DIA	LOGRADOURO										
01	9	Rua São Pedro	0		0			2,0			1,00	
02	9	Rua Benedito Mascaranhas	0		0			2,0			2,10	
03	9	Delegacia de Polícia Civil	0		0			2,0			2,14	

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de setembro/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não existe Não Conformidades.

4.16 Satuba:

O Município possui uma população de 13.828 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 33' 48", Longitude (W): 35° 49' 28" e Altitude 6 m.

No mês de setembro quatro análises de turbidez encontram-se fora do padrão.

Figura 46: Análises do mês de Setembro

ARSAL AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS			QUALIDADE DA ÁGUA									
			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE	SATUBA		COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
MÊS/ANO	SETEMBRO		TOTAL		E. COLI		< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5
		CONFORME	0	4	0	4	0	4	0	0	0	4
		NÃO CONFORME	0		0			0			4	
		TOTAL	4		4			4			4	
		MENOR VALOR	0		0			0,40			5,91	
		MAIOR VALOR	0		0			1,00			6,14	
Nº	DIA	LOGRADOURO										
01	9	BR 316	0		0			1,0			6,14	
02	9	Escritório Casal	0		0			1,0			6,10	
03	9	Rua Tenente Paulo Winter	0		0			0,4			5,91	
04	9	Rua 17 de Agosto	0		0			0,8			6,02	

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de setembro/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05,

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

NC14 - As análises de Turbidez encontram-se fora dos padrões exigidos pelo Ministério da Saúde. (Anexo XX da portaria de consolidação nº 5 do Ministério da Saúde de 03 de outubro de 2017)

5 UNIDADE DE NEGÓCIOS SERTÃO:

5.1 Água Branca:

O Município possui uma população de 20.196 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 15' 39", Longitude (W): 37° 56' 10" e Altitude 570 m.

No mês de setembro nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 47: Análises do mês de Setembro

 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS				QUALIDADE DA ÁGUA									
				SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE		ÁGUA BRANCA		COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
MÊS/ANO		SETEMBRO		PRES.	AUS.	PRES.	AUS.	< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5
CONFORME				0	10	0	10	0	10	0	0	10	0
TOTAL				10		10		10				10	
MENOR VALOR				0		0		0,80				0,73	
MAIOR VALOR				0		0		1,50				1,54	
Nº	DIA	LOGRADOURO											
01	1-Sep	Rua São Bento, nº		0				1,0				1,18	
02	1-Sep	EE-05 - Estação Elevatória		0				1,5				1,34	
03	8-Sep	Rua São Bento, nº		0				1,5				0,93	
04	8-Sep	Forum - Água Branca		0				1,0				1,03	
05	8-Sep	EE-05 - Estação Elevatória		0				1,0				1,12	
06	22-Sep	Rua São Bento, nº		0				0,8				0,97	
07	22-Sep	EE-05 - Estação Elevatória		0				1,5				1,35	
08	28-Sep	Rua São Bento, nº		0				1,0				0,73	
09	28-Sep	EE-05 - Estação Elevatória		0				1,0				1,54	
10	28-Sep	R Cônego Nicodemos,1131, Posto Alto da		0				0,8				1,27	
OBS.: As amostras analisadas durante o mês de setembro/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº													

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não existe Não Conformidades.

5.2 Canapi:

O Município possui uma população de 17.722 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 07' 01", Longitude (W): 37° 36' 08" e Altitude 342 m.

No mês de setembro nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 48: Análises do mês de Setembro

 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS			QUALIDADE DA ÁGUA									
			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE	CANAPÍ		COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
MÊS/ANO	SETEMBRO		TOTAL		E. COLI		< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5
			PRES.	AUS.	PRES.	AUS.						
CONFORME			0	10	0	10	0	10	0	0	10	0
NÃO CONFORME												
TOTAL			10		10		10				10	
MENOR VALOR			0		0		1,00				0,65	
MAIOR VALOR			0		0		1,50				1,84	
Nº	DIA	LOGRADOURO										
01	22-Sep	Reservatório - Saída	0		0		1,0				1,31	
02	22-Sep	Escritório CASAL	0		0		1,0				0,85	
03	22-Sep	Rua D.Pedro II, 286	0		0		1,0				0,92	
04	22-Sep	Rua D.Pedro II, sms 13	0		0		1,5				1,37	
05	22-Sep	Rua D.Pedro II, 335	0		0		1,5				0,82	
06	28-Sep	Reservatório - Saída	0		0		1,0				1,33	
07	28-Sep	Escritório CASAL	0		0		1,5				1,34	
08	28-Sep	Rua D.Pedro II, 286	0		0		1,0				1,84	
09	28-Sep	Rua D.Pedro II, sms 13	0		0		1,0				0,65	
10	28-Sep	Rua D.Pedro II, 335	0		0		1,0				1,28	
OBS.: As amostras analisadas durante o mês de setembro/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.												

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de setembro/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não existe Não Conformidades.

5.3 Delmiro Gouveia:

O Município possui uma população de 52.016 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 23' 19", Longitude (W): 37° 59' 57" e Altitude 256 m.

No mês de setembro nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 49: Análises do mês de Setembro

 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS			QUALIDADE DA ÁGUA									
			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE	DELMIRO GOUVEIA		COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
MÊS/ANO	SETEMBRO		PRES.	AUS.	PRES.	AUS.	< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤5	> 5
CONFORME			0	34	0	34	0	34	0	0	34	0
NÃO CONFORME			0		0		0				0	
TOTAL			34		34		34				34	
MENOR VALOR			0		0		1,00				0,34	
MAIOR VALOR			0		0		2,00				2,97	
Nº	DIA	LOGRADOURO										
01	1-Sep	Pov. Lagoinha	0				2,0				1,32	
02	1-Sep	Pov. Salgado - RESERVATÓRIO	0				2,0				0,74	
03	1-Sep	Pov. Rabeca - RESERVATÓRIO	0				2,0				1,33	
04	1-Sep	Posto da Pedra - Centro	0				1,5				2,15	
05	1-Sep	Hospital Antenor Serpa	0				1,0				0,96	
06	1-Sep	UPA - Delmiro	0				1,0				0,75	
07	1-Sep	Prefeitura Delmiro Gouveia	0				2,0				1,23	
08	1-Sep	Escritório Casal	0				2,0				1,60	
09	1-Sep	Posto Nenzita - Bairro Pedra Vel	0				2,0				1,54	
10	8-Sep	Pov. Lagoinha	0				2,0				1,25	
11	8-Sep	Pov. Salgado - RESERVATÓRIO	0				2,0				1,37	
12	8-Sep	Posto da Pedra - Centro	0				1,0				1,87	
13	8-Sep	Hospital Antenor Serpa	0				1,5				0,83	
14	8-Sep	UPA - Delmiro	0				2,0				0,68	
15	8-Sep	Prefeitura Delmiro Gouveia	0				2,0				0,42	
16	8-Sep	Escritório Casal	0				2,0				0,34	
17	8-Sep	Posto Nenzita - Bairro Pedra Vel	0				2,0				0,82	
18	22-Sep	Pov. Lagoinha	0				2,0				1,51	
19	22-Sep	Pov. Salgado - RESERVATÓRIO	0				2,0				1,68	
20	22-Sep	Posto da Pedra - Centro	0				1,0				2,18	
21	22-Sep	Hospital Antenor Serpa	0				2,0				2,97	
22	22-Sep	UPA - Delmiro	0				2,0				2,51	
23	22-Sep	Escola Francisca Rosa	0				2,0				1,52	
24	22-Sep	Escola Afrânio Lages	0				2,0				1,34	
25	22-Sep	Escritório Casal	0				2,0				0,92	
26	22-Sep	Posto Nenzita - Bairro Pedra Vel	0				2,0				1,25	
27	28-Sep	Pov. Salgado - RESERVATÓRIO	0				2,0				1,37	
28	28-Sep	Posto da Pedra - Centro	0				1,0				0,64	
29	28-Sep	Hospital Antenor Serpa	0				1,5				1,34	
30	28-Sep	UPA - Delmiro	0				2,0				0,67	
31	28-Sep	Escola Francisca Rosa	0				2,0				0,38	
32	28-Sep	Escola Afrânio Lages	0				2,0				0,51	
33	28-Sep	Escritório Casal	0				1,5				0,68	
34	28-Sep	Posto Nenzita - Bairro Pedra Vel	0				2,0				0,62	
OBS.: As amostras analisadas durante o mês de setembro/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 0												

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de setembro/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 0

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não existe Não Conformidades.

5.4 Pariconha:

O Município possui uma população de 10.533 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 15' 10", Longitude (W): 38° 00' 17" e Altitude 550 m.

No mês de setembro nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 50: Análises do mês de Setembro

 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS			QUALIDADE DA ÁGUA									
			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE	PARICONHA		COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
MÊS/ANO	SETEMBRO		TOTAL		E. COLI		< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5
			PRES.	AUS.	PRES.	AUS.						
CONFORME			0	12	0	12	0	12	0	0	12	0
NÃO CONFORME												
TOTAL			12		12			12			12	
MENOR VALOR			0		0			1,00			0,18	
MAIOR VALOR			0		0			2,00			1,87	
Nº	DIA	LOGRADOURO										
01	1-Sep	Pov. Marcação, nº 65	0		0			1,5			0,87	
02	1-Sep	Rua Francisco Souza, nº 199	0		0			1,5			0,64	
03	1-Sep	ETA - Alto Sertão	0		0			2,0			1,20	
04	8-Sep	Pov. Marcação, nº 65	0		0			2,0			0,31	
05	8-Sep	Rua Francisco Souza, nº 199	0		0			2,0			0,18	
06	8-Sep	ETA - Alto Sertão	0		0			2,0			1,87	
07	22-Sep	Pov. Marcação, nº 65	0		0			2,0			0,65	
08	22-Sep	Rua Francisco Souza, nº 199	0		0			2,0			1,36	
09	22-Sep	ETA - Alto Sertão	0		0			2,0			0,72	
10	28-Sep	Pov. Marcação, nº 65	0		0			1,0			0,58	
11	28-Sep	Rua Francisco Souza, nº 199	0		0			2,0			1,64	
12	28-Sep	ETA - Alto Sertão	0		0			2,0			1,07	
OBS.: As amostras analisadas durante o mês de setembro/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.												

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de setembro/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não existe Não Conformidades.

5.5 Inhapi:

O Município possui uma população de 18.385 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 13' 17", Longitude (W): 37° 44' 55" e Altitude 410 m.

No mês de setembro nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 51: Análises do mês de Setembro

			QUALIDADE DA ÁGUA									
			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE	INHAPI		COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
MÊS/ANO	SETEMBRO		TOTAL		E. COLI		< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5
			PRES.	AUS.	PRES.	AUS.						
		CONFORME	0	16	0	16	0	16	0	0	16	0
		NÃO CONFORME										
		TOTAL	16		16		16				16	
		MENOR VALOR	0		0		1,00				1,28	
		MAIOR VALOR	0		0		2,00				2,85	
Nº	DIA	LOGRADOURO										
01	3-Sep	ETA INHAPI AGUA TRATADA	0		0		2,0				2,42	
02	3-Sep	Booster Inhapi	0		0		2,0				1,92	
03	3-Sep	RUA da praça matriz n°73	0		0		1,0				1,74	
04	3-Sep	Escritório Casal - Inhapi	0		0		1,0				2,83	
05	3-Sep	ETA INHAPI AGUA TRATADA	0		0		1,0				1,97	
06	10-Sep	Booster Inhapi	0		0		2,0				2,85	
07	10-Sep	RUA da praça matriz n°73	0		0		1,0				1,61	
08	10-Sep	Escritório Casal - Inhapi	0		0		1,0				1,63	
09	10-Sep	ETA INHAPI AGUA TRATADA	0		0		2,0				1,44	
10	10-Sep	Booster Inhapi	0		0		2,0				1,49	
11	17-Sep	RUA da praça matriz n°73	0		0		1,5				1,34	
12	17-Sep	Escritório Casal - Inhapi	0		0		1,5				1,42	
13	17-Sep	ETA INHAPI AGUA TRATADA	0		0		1,5				1,33	
14	17-Sep	Booster Inhapi	0		0		1,5				1,28	
15	17-Sep	RUA da praça matriz n°73	0		0		1,5				1,32	
16	25-Sep	Escritório Casal - Inhapi	0		0		1,5				2,81	

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de setembro/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não existe Não Conformidades.

5.6 Mata Grande:

O Município possui uma população de 25.216 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 07' 03", Longitude (W): 37° 43' 56" e Altitude 633 m.

No mês de setembro nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 52: Análises do mês de Setembro

			QUALIDADE DA ÁGUA									
			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE	MATA GRANDE		COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
MÊS/ANO	SETEMBRO		TOTAL		E. COLI		< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5
			PRES.	AUS.	PRES.	AUS.						
		CONFORME	0	11	0	11	0	11	0	0	11	0
		NÃO CONFORME										
		TOTAL	11		11		11				11	
		MENOR VALOR	0		0		1,50				0,52	
		MAIOR VALOR	0		0		2,00				1,65	
Nº	DIA	LOGRADOURO										
01	1-Sep	Santa Cruz - Reserv. Novo - Torne	0		0		1,5				1,25	
02	1-Sep	EE-08 - RESERVATÓRIO - Saída	0		0		1,5				1,12	
03	1-Sep	Rua Eustáquio Malta nº08	0		0		1,5				0,91	
04	1-Sep	Rua Dom Antônio Brandão, nº 814	0		0		1,5				0,52	
05	8-Sep	Santa Cruz - Reserv. Novo - Torne	0		0		1,5				1,20	
06	8-Sep	EE-08 - RESERVATÓRIO - Saída	0		0		1,5				1,13	
07	8-Sep	Rua Eustáquio Malta nº08	0		0		1,5				0,67	
08	8-Sep	Rua Dom Antônio Brandão, nº 814	0		0		2,0				0,82	
09	22-Sep	Santa Cruz - Reserv. Novo - Torne	0		0		2,0				1,26	
10	28-Sep	Santa Cruz - Reserv. Novo - Torne	0		0		2,0				1,65	
11	28-Sep	EE-07 - RESERVATÓRIO - Saída	0		0		2,0				1,63	

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de setembro/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não existe Não Conformidades.

5.7 Olho D'água do Casado:

O Município possui uma população de 9.373 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 30' 07", Longitude (W): 37° 50' 02" e Altitude 230 m.

No mês de setembro nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 53: Análises do mês de Setembro

			QUALIDADE DA ÁGUA									
			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE	OLHO D'ÁGUA DO CASADO		COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
MÊS/ANO	SETEMBRO		TOTAL		E. COLI		< 0,2		≥0,2 e ≤2		>2 e ≤5	
			PRES.	AUS.	PRES.	AUS.						
		CONFORME	0	12	0	12	0		12	0	0	12
		NÃO CONFORME										
		TOTAL	12		12				12			12
		MENOR VALOR	0		0				1,00			0,64
		MAIOR VALOR	0		0				2,00			2,31
Nº	DIA	LOGRADOURO										
01	3-Sep	Posto do Trevo - Bar Maria Ferreira	0		0				2,0			0,87
02	3-Sep	Unidade Sesi após o escritório	0		0				2,0			1,34
03	3-Sep	Escritório da Casal Olho Dágua	0		0				2,0			2,31
04	3-Sep	Posto do Trevo - Bar Maria Ferreira	0		0				1,5			0,64
05	10-Sep	Unidade Sesi após o escritório	0		0				2,0			1,14
06	10-Sep	Escritório da Casal Olho Dágua	0		0				2,0			1,35
07	10-Sep	Posto do Trevo - Bar Maria Ferreira	0		0				2,0			0,80
08	10-Sep	Unidade Sesi após o escritório	0		0				2,0			2,04
09	17-Sep	Escritório da Casal Olho Dágua	0		0				1,5			1,47
10	17-Sep	Posto do Trevo - Bar Maria Ferreira	0		0				1,0			1,23
11	17-Sep	Unidade Sesi após o escritório	0		0				1,0			0,89
12	17-Sep	Escritório da Casal Olho Dágua	0		0				1,0			1,24

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de setembro/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não existe Não Conformidades.

5.8 Piranhas:

O Município possui uma população de 25.039 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 37' 25", Longitude (W): 37° 45' 24" e Altitude 88 m.

No mês de setembro nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 53: Aarsal do mês de Setembro

			QUALIDADE DA ÁGUA									
			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE	PIRANHAS		COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
MÊS/ANO	SETEMBRO		TOTAL		E. COLI		< 0,2		≥0,2 e ≤2		>2 e ≤5	
			PRES.	AUS.	PRES.	AUS.						
		CONFORME	0	11	0	11	0	11	0	0	11	0
		NÃO CONFORME										
		TOTAL	11		11		11				11	
		MENOR VALOR	0		0		1,00				0,57	
		MAIOR VALOR	0		0		2,00				1,36	
Nº	DIA	LOGRADOURO										
01	1-Sep	ETA - Delegacia 32º DP Piranhas	0	0			1,0				1,12	
02	1-Sep	escritório Casal - Piranhas	0	0			2,0				0,79	
03	1-Sep	Pov. Piau - Unidade Sesi	0	0			1,0				1,28	
04	8-Sep	ETA - Delegacia 32º DP Piranhas	0	0			1,5				0,72	
05	8-Sep	escritório Casal - Piranhas	0	0			1,0				0,85	
06	8-Sep	Pov. Piau - Unidade Sesi	0	0			1,0				1,18	
07	22-Sep	ETA - Delegacia 32º DP Piranhas	0	0			1,5				0,57	
08	22-Sep	escritório Casal - Piranhas	0	0			2,0				1,03	
09	22-Sep	Pov. Piau - Unidade Sesi	0	0			1,0				1,36	
10	28-Sep	ETA - Delegacia 32º DP Piranhas	0	0			1,5				1,23	
11	17-Sep	escritório Casal - Piranhas	0	0			1,0				0,87	

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de setembro/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX

Fonte: Aarsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não existe Não Conformidades.

6 UNIDADE CAPITAL

6.1 Benedito Bentes

Foi observado que parte das análises do mês de setembro encontra-se fora do padrão exigido pelo Ministério da Saúde, em especial, os indicadores de Cloro, Turbidez e coliformes.

Figura 54: Aarsal do mês de Setembro

ARSAL AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS			QUALIDADE DA ÁGUA							
CIDADE			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO							
MACEIÓ - BENEDITO BENTES			COLIFORMES				CRL			TURBIDEZ
MÊS/ANO			TOTAL		E. COLI					
SETEMBRO			PRES.	AUS.	PRES.	AUS.	< 0,2	≥ 0,2 e ≤ 2	> 2 e ≤ 5	> 5
CONFORME										
TOTAL			342		342		342			342
MENOR VALOR										
MAIOR VALOR										
Nº	DIA	LOGRADOURO								
01	3/set	QD. W, N 276	0				0,00			0,22
02	3/set	QD. H, N 105	0				0,00			0,27
03	9/set	QD. W, N 276	0				0,00			0,50
04	9/set	QD. H, N 105	0				0,00			0,48
05	14/set	QD. W, N 276	0				0,00			0,16
06	17/set	QD. H, N 105	0				0,00			0,47
07	21/set	QD. W, N 276	0				0,20			0,30
08	21/set	QD. H, N 105	0				0,30			0,30
09	30/set	QD. W, N 276	0				0,00			0,36
10	30/set	QD. H, N 105	0				0,00			0,54
11	3/set	Qd 04, nº 42	0				0,00			0,43
12	3/set	Qd. 02, Nº 05	0				0,00			0,50
13	9/set	Qd 04, nº 44	0				0,00			0,43
14	9/set	Qd. 02, Nº 05	1				0,00			0,80
15	14/set	Qd 04, nº 44	0				0,00			0,20
16	17/set	Qd. 02, Nº 05	0				0,00			0,86
17	21/set	Qd 04, nº 42	1				0,00			1,01
18	21/set	Qd. 02, Nº 05	1				0,00			1,16
19	30/set	Qd 04, nº 42	0				0,20			0,34
20	30/set	Qd. 02, Nº 05	0				0,20			0,26
21	9/set	Av. Garça Torta, Quero Mais Lanches	0				1,00			0,38
22	14/set	Av. Garça Torta, Quero Mais Lanches	0				1,00			0,40
23	9/set	Qd c17, N 50	0				0,20			1,10
24	14/set	Qd c17, N 15	0				0,00			0,20
25	21/set	Qd c17, N 50	0				0,00			2,77
26	30/set	Qd c17, N 50	0				0,70			0,48
27	9/set	Quadra 5, nº 29	0				0,00			0,18
28	14/set	Quadra 10, nº 10	0				0,00			0,16
29	21/set	Quadra 10, nº 10	0				0,00			0,50
30	30/set	Quadra 05, s/n	1				0,20			0,25
31	3/set	Borracharia	0				0,00			0,43
32	3/set	Bloco 542	0				0,00			0,35
33	9/set	Bloco 144	0				0,00			0,24
34	9/set	Bloco 542	0				0,00			0,21
35	14/set	Bloco 161	0				0,00			0,19
36	17/set	Bloco 542	0				0,00			0,61
37	21/set	Bloco 148	0				0,00			0,30
38	21/set	Bloco 542	0				0,00			0,53
39	30/set	Bloco 148	0				0,00			0,36
40	30/set	Bloco 542	0				0,00			0,28
41	14/set	Ed. Campo dos Palmares II	1				0,00			0,93
42	24/set	Ed. Campo dos Palmares.	0				0,00			0,37
43	28/set	Ed. Campos dos Palmares	0				0,00			0,78
44	24/set	casa n 01	0				0,00			0,90
45	24/set	casa n 2	0				0,00			0,88
46	9/set	Skina do Pão	0				0,00			0,20
47	9/set	Quadra M - 3, nº 25	1				0,00			1,42
48	17/set	Skina do Pão	0				0,00			0,35
49	21/set	Quadra G2, Nº 03	1				0,00			0,77
50	21/set	Quadra D, nº 16	0				0,00			1,05
51	30/set	Quadra G2, Nº 03	0				0,20			0,28
52	30/set	Quadra D, nº 16	0				0,20			0,21
53	9/set	Praça Central - Lanchonete	0				0,00			0,36
54	14/set	QD. C, 153	0				0,00			0,25
55	23/set	Quadra C, Nº 93	0				0,00			0,38
56	3/set	Pizzaria Top	0				0,00			0,40
57	3/set	Mercadinho do Pedro	0				0,00			0,38
58	9/set	Topadão	0				0,00			0,21
59	9/set	Mercadinho do Pedro	0				0,00			0,18
60	14/set	Pizzaria Top	0				0,00			0,19
61	17/set	Mercadinho do Pedro	0				0,00			0,20
62	21/set	Quadra B1, Nº 01	1				0,00			1,09
63	21/set	Mercadinho do Pedro	0				0,20			1,22
64	30/set	Quadra B1, Nº 01	1				0,20			0,40
65	30/set	Mercadinho do Pedro	1				0,70			0,28
66	3/set	Qd. I Nº 17	0				0,00			0,25
67	3/set	Qd F, nº 81	0				0,00			0,41
68	9/set	Qd. I Nº 17	0				0,00			0,22
69	9/set	Qd F, nº 81	0				0,00			0,21
70	14/set	Qd. I Nº 17	0				0,00			0,20
71	17/set	Qd F, nº 81	0				0,00			0,94
72	21/set	Qd. I Nº 17	1				0,00			0,50
73	21/set	Qd F, nº 81	0				0,00			0,45
74	30/set	Qd. I Nº 17	0				0,20			0,16
75	30/set	Qd F, nº 81	0				0,20			0,31
76	14/set	BR 104, nº 62	0				0,00			0,23
77	17/set	BR 104, nº 62	0				0,00			0,26
78	24/set	BR 104, nº 62	0				0,00			0,67
79	28/set	BR 104, Nº 62	0				0,00			0,52
80	3/set	Rua Cel. Valfrido Rocha, Nº 3	1				0,00			0,70
81	8/set	Rua Cel. Valfrido Rocha, Nº 3	0				0,00			0,21
82	14/set	Rua Cel. Valfrido Rocha, Nº 3	0				0,00			0,22
83	22/set	Rua Cel. Valfrido Rocha, nº 03	0				1,50			1,61
84	28/set	Rua Cel. Valfrido Rocha, nº 03	0				0,00			0,39
85	8/set	Rua Francisco Laranjeiras Filho, 0190 Qua	0				0,00			1,64
86	3/set	Rua B, Quadra A, nº38	0				0,00			0,88
87	8/set	Rua B, Quadra A, nº38	0				0,00			0,22
88	22/set	Pati Hair	0				0,00			0,76
89	14/set	Qd.D 19, nº 18	0				0,80			0,36
90	24/set	Qd.10, nº 20	0				0,80			0,78
91	28/set	Quadra D, Nº 19	0				0,20			0,64
92	9/set	QD. E, N 09	0				0,70			0,56
93	9/set	Quadra B, nº 25	0				0,00			0,68
94	9/set	QD. B, N 21	0				0,80			0,30
95	17/set	QD. E, N 09	0				0,60			0,60
96	3/set	Av. Gov. Lui Cavalcante – ADEDI.	0				0,00			0,62
97	3/set	Bar da Galega	0				0,00			2,43
98	8/set	Av. Gov. Lui Cavalcante – ADEDI.	0				0,00			0,20
99	8/set	Bar da Galega	0				0,00			0,33
100	14/set	Av. Gov. Lui Cavalcante – ADEDI.	0				0,00			0,20

101	17/set	Av. Gov. Lui Cavalcante – ADEDI.	0		0,00	1,05
102	22/set	Av. Gov. Lui Cavalcante – ADEDI.	0		0,00	0,47
103	22/set	Bar da Galega.	0		0,00	0,36
104	24/set	Bar da Galega.	1		0,00	0,40
105	28/set	Av. Gov. Lui Cavalcante – ADEDI.	0		0,00	1,05
106	28/set	Bar da Galega.	0		0,00	0,31
107	14/set	Rua Juracir Pereira N214	1		0,80	0,56
108	24/set	Rua G, Quadra 06, nº150	0		0,60	2,17
109	28/set	Rua G, Quadra 06, N° 210	1		0,20	1,36
110	14/set	Rua X1 - Panificação	0		1,00	0,38
111	17/set	Qd.09 nº 21.	0		0,40	1,22
112	24/set	Qd.09 nº 125	0		0,20	1,02
113	28/set	Rua X1 - Panificação	1		0,40	1,08
114	9/set	Igreja Assembléia de Deus	0		0,00	0,26
115	14/set	Igreja Assembléia de Deus	0		0,00	0,22
116	21/set	Igreja Assembléia de Deus	1		0,20	1,16
117	30/set	Igreja Assembléia de Deus	0		0,00	0,24
118	3/set	USF Robson Cavalcante de Melo	0		0,00	0,40
119	3/set	Lote 120 s/n	0		0,00	0,38
120	9/set	Quadra B, nº 56	0		0,00	0,24
121	9/set	Lote 120 s/n	0		0,00	0,42
122	14/set	Lote 120 s/n	0		0,00	0,23
123	17/set	USF ROBSON CAVALCANTE	0		0,00	0,72
124	21/set	USF Robson Cavalcante de Melo	0		0,00	1,58
125	21/set	Lote 120 s/n	0		0,00	0,64
126	30/set	USF Robson Cavalcante de Melo	0		0,20	0,23
127	30/set	Lote 120 s/n	1		0,30	0,41
128	14/set	USF ARTHUR RAMOS	0		0,40	0,38
129	23/set	USF ARTHUR RAMOS	0		0,40	0,20
130	9/set	Oficina auto turbo	0		0,00	0,20
131	9/set	Rua 1 E (Silva Construções)	0		0,00	0,40
132	14/set	Comercial Barbosa	0		0,20	0,19
133	17/set	Rua 1 E (Silva Construções)	0		0,10	0,40
134	21/set	Rua 3E, N° 31	0		0,00	0,32
135	21/set	Rua 1 E (Silva Construções)	0		0,00	0,38
136	30/set	Comercial Barbosa	0		0,30	0,29
137	30/set	Rua 3E, 48	0		0,30	0,26
138	3/set	Bloco 21	0		0,00	0,81
139	3/set	Associação COMUNITÁRIA	0		0,00	1,01
140	9/set	Bloco 21	1		0,00	3,41
141	9/set	Bloco 28	0		0,00	1,28
142	14/set	Bloco 27	1		0,00	0,57
143	21/set	Residencial Jorge Quintela - 304 - Bloco 2	0		0,00	0,66
144	21/set	Bloco 21	1		0,30	0,62
145	21/set	Associação Comunitária	0		0,30	1,66
146	30/set	Bloco 21	1		0,30	0,87
147	30/set	Associação Comunitária	1		0,30	0,92
148	14/set	Quadra 11, nº 86	0		0,00	0,19
149	14/set	Alcides Acioli, n 71	1		0,00	0,24
150	23/set	R. Ismael Inácio, 19	0		0,00	0,20
151	23/set	R. Monsenhor Vieira, n 131	0		0,00	0,17
152	14/set	Pça. Plácido J. Silva, nº 50	0		0,00	0,18
153	23/set	Quadra 09, nº 72	0		0,00	0,20
154	9/set	R. Luiz Renato Nº 5	0		0,00	0,15
155	21/set	R. Luiz Renato Nº 5	1		0,00	1,04
156	30/set	R. Luiz Renato Nº 5	1		0,00	0,39
157	3/set	Academia Personal Trainer	0		0,00	0,98
158	8/set	Academia Personal Trainer	0		0,00	0,34
159	22/set	Restaurante Catarinna	0		0,00	2,07
160	3/set	Qd. 24, n 1000 (Borrachas Brasil)	1		0,00	0,81
161	3/set	Qd. 24, s/n	1		0,00	0,50
162	8/set	Qd. 24, n 1000 (Borrachas Brasil)	0		0,00	0,82
163	8/set	Qd. 24, s/n	0		0,00	0,42
164	14/set	Qd. 24, n 1000 (Borrachas Brasil)	0		0,00	0,16
165	14/set	Qd. 24, s/n	0		0,00	0,18
166	22/set	Quadra 22, nº1637	0		0,00	0,54
167	22/set	Qd.05, Lot - 38.	0		0,00	0,26
168	28/set	Quadra 24, n° 1000	0		0,00	0,36
169	28/set	Quadra 24, n° 1637	0		0,00	0,37
170	14/set	Quadra B, nº102.	1		0,00	0,20
171	17/set	Quadra B, nº102.	0		0,00	0,23
172	17/set	Quadra A, nº.	0		0,00	0,22
173	24/set	Quadra B, nº102.	0		0,00	0,66
174	24/set	Quadra A, nº. 48	0		0,00	1,42
175	28/set	Quadra B, N°102	0		0,00	0,34
176	28/set	Rua 03, Quadra B	0		0,00	0,37
177	3/set	Bloco 06, Rua c	0		0,00	0,71
178	8/set	Bloco 06, Rua C	0		0,00	0,82
179	22/set	Bloco 06, Rua C	0		0,00	2,33
180	3/set	Av. do Futuro, nº 98 (BORRACHARIA)	1		0,00	0,78
181	9/set	Av. do Futuro(BORRACHARIA)	0		0,00	0,32
182	14/set	Av. do Futuro(BORRACHARIA)	0		0,10	0,18
183	21/set	Av. do Futuro(BORRACHARIA)	0		0,00	0,42
184	30/set	Av. do Futuro, 98(BORRACHARIA)	1		0,20	0,29
185	3/set	Bloco 95 -A	0		0,00	0,43
186	3/set	Bloco 11 , 22-A	0		0,00	0,63
187	9/set	Bloco 49	0		0,00	0,18
188	9/set	Bloco 06	0		0,00	0,42
189	14/set	Bloco 48	0		0,00	0,17
190	17/set	Bloco 06	0		0,00	0,54
191	21/set	Bloco 95A	0		0,00	1,00
192	21/set	Bloco 11, 22A	0		0,00	0,96
193	30/set	Bloco 95A	0		0,20	0,53
194	30/set	Bloco 49	0		0,20	0,57
195	3/set	Quadra D, nº24	0		0,00	0,50
196	8/set	Quadra D, nº24	0		1,50	6,42
197	22/set	Quadra D, nº24	0		3,00	1,36
198	3/set	Rua Dr. José Pereira de Lucena, nº194	0		1,50	1,84
199	8/set	Rua Dr. José Pereira de Lucena, nº194	0		2,00	1,99
200	22/set	Rua Dr. José Pereira de Lucena, nº194	0		0,00	1,58

201	3/set	Rua única nº 53	0		3,00	1,84
202	8/set	Rua única nº 53	0		2,00	1,66
203	22/set	Rua Única, nº 53	0		0,00	0,88
204	3/set	Quadra B, nº 28	0		0,00	0,73
205	3/set	Quadra C, nº 37	0		0,00	0,57
206	3/set	Quadra A, nº 34	0		0,00	0,49
207	8/set	Quadra B, nº 28	0		0,00	0,36
208	8/set	Quadra C, nº 37	0		0,00	0,60
209	8/set	Quadra A, nº 34	1		0,00	0,28
210	14/set	Quadra B, nº 28	0		0,00	0,20
211	14/set	Quadra C, nº 37	0		0,00	0,20
212	14/set	Quadra A, nº 34	0		0,00	0,20
213	17/set	Quadra B, nº 28	0		0,00	0,62
214	22/set	Quadra B, nº 28	0		0,00	0,63
215	22/set	Quadra C, nº 37	0		0,00	1,18
216	22/set	Quadra A, nº 34	0		0,00	0,58
217	28/set	Quadra B, nº 21	0		0,00	2,90
218	28/set	Quadra C, nº 37	0		0,00	1,96
219	28/set	Quadra A, nº 34	0		0,00	0,50
220	3/set	Quadra C-5, n 54	0		0,00	0,59
221	8/set	Quadra C-5, n 54	0		0,80	0,79
222	22/set	Restaurante Gostinho da Terra	0		0,00	0,90
223	3/set	Quadra 13 nº 12	1		0,00	1,70
224	3/set	Quadra 14, N 16	1		0,00	0,70
225	9/set	Quadra 13 nº 12	0		0,00	0,31
226	9/set	Quadra 14, N 16	0		0,00	0,30
227	14/set	Quadra 13 nº 12	0		0,00	0,24
228	17/set	Quadra 14, N 16	0		0,00	0,18
229	21/set	Quadra 13 nº 12	0		0,00	0,86
230	21/set	Quadra 14, N 16	0		0,00	0,67
231	30/set	Quadra 13 nº 12	0		0,00	0,30
232	30/set	Quadra 14, N 16	0		0,00	0,31
233	14/set	Quadra 25, Nº 25	0		0,00	0,19
234	17/set	Quadra H, nº 1551	0		0,00	0,82
235	23/set	Quadra 25, Nº 25	0		0,00	0,25
236	23/set	Quadra H, nº 1551	0		0,00	0,35
237	9/set	Administração	0		1,20	0,34
238	14/set	Administração	0		0,00	0,34
239	23/set	Administração	0		1,50	0,34
240	30/set	Administração	0		0,80	0,59
241	9/set	Administração	0		0,80	0,86
242	17/set	Administração	0		0,80	0,39
243	23/set	Administração	0		0,00	0,75
244	30/set	Administração	0		1,10	0,63
245	9/set	Administração	0		0,40	1,03
246	17/set	Administração	0		1,00	0,39
247	23/set	Administração	0		0,80	0,38
248	30/set	Administração	0		0,30	0,45
249	9/set	Administração	0		1,00	0,46
250	17/set	Administração	0		1,50	0,81
251	23/set	Administração	0		1,50	0,42
252	30/set	Administração	0		1,30	0,66
253	9/set	Administração	0		1,00	0,65
254	17/set	Administração	0		1,00	0,38
255	23/set	Administração	0		1,00	0,31
256	30/set	Administração	0		1,10	0,62
257	9/set	Administração	1		0,40	0,40
258	17/set	Administração	0		0,60	0,41
259	23/set	Administração	0		1,00	0,30
260	30/set	Administração	1		0,50	0,54
261	14/set	Apt. 739 - B	0		0,20	1,10
262	14/set	Bloco 295	0		0,40	0,27
263	24/set	bloco 745	0		1,50	0,91
264	24/set	Casa de Bombas, poço 09	1		1,50	0,78
265	28/set	Casa de Bombas	0		0,80	0,25
266	28/set	Bloco 295	0		0,80	0,50
267	3/set	Conj. Tocantins - Bloco48	0		2,00	2,23
268	8/set	Travessa do Cravo, nº71	0		3,00	2,64
269	8/set	Lot. Palmar - Posto de Saúde	0		0,10	3,47
270	8/set	Conj. Tocantins - Bloco48	0		2,00	3,21
271	14/set	Travessa do Cravo, nº71	1		0,60	2,00
272	14/set	Lot. Palmar - Posto de Saúde	0		0,00	0,21
273	22/set	Travessa do Cravo, nº71	1		1,00	2,86
274	22/set	Lot. Palmar - Posto de Saúde.	0		0,00	2,65
275	22/set	Conj. Tocantins - Bloco 48	0		0,00	3,08
276	3/set	Qd. L nº 23.	0		0,00	17,80
277	3/set	Qd. J, nº 37	0		0,00	1,06
278	8/set	Qd. L nº 23.	0		0,00	0,28
279	8/set	Qd. J, nº 37	0		0,00	37,20
280	14/set	Qd. L nº 23.	0		0,00	0,70
281	14/set	Qd. J, nº 37	0		0,00	0,18
282	22/set	Qd. L nº 23.	0		0,00	1,63
283	22/set	Qd. J, nº 37	0		0,00	2,47
284	28/set	Quadra I, Nº 17	1		0,00	0,54
285	28/set	Quadra F, nº 08	0		0,00	0,30
286	14/set	Quadra 22, nº 110	0		0,00	0,16
287	23/set	Quadra 22, nº 110	1		0,00	0,20
288	3/set	Rua Osvaldo Ramos, Nº 1A	0		0,00	0,30
289	3/set	Av. Belmiro Amorim, Merc São Lucas	0		0,00	0,98
290	3/set	R. Almirante, n51	0		0,00	0,36
291	8/set	Rua Osvaldo Ramos, Nº 1A (Borracharia)	0		0,00	0,21
292	8/set	Av. Belmiro Amorim, Merc São Lucas	0		0,00	0,24
293	8/set	R. Almirante, n51	0		0,00	0,43
294	14/set	Rua Osvaldo Ramos, Nº 1A (Borracharia)	0		0,00	0,23
295	14/set	Av. Belmiro Amorim	0		0,00	0,19
296	14/set	Rua Vicente Celestino, N 272B	0		0,00	0,18
297	17/set	Rua Osvaldo Ramos, nº 1A	0		0,00	0,63
298	22/set	Rua Osvaldo Ramos, nº 1A	0		0,00	0,50
299	22/set	Av. Belmiro Amorim, Borracharia	0		0,00	0,74
300	22/set	Rua Almirante , nº 51	0		0,00	0,60

301	28/set	Rua Osvaldo Ramos, nº 51	0		0,00	0,99
302	28/set	Av. Belmiro Amorim, Borracharia	0		0,00	1,44
303	28/set	Rua Vicente Celestino, nº 272B	0		0,00	0,28
304	3/set	Rua São Lucas, nº09	1		2,00	7,02
305	8/set	Rua São Lucas, nº09	0		3,00	0,95
306	14/set	Rua São Lucas, nº09	0		3,00	3,10
307	22/set	Rua São Lucas, nº09	0		3,00	2,00
308	28/set	Rua São Lucas, nº 09	0		3,00	1,69
309	3/set	Av. Futuro (Nal Motos)	0		0,00	1,39
310	3/set	USF Carlos Nogueira	1		0,00	0,68
311	9/set	Av. Futuro (Nal Motos)	0		0,00	0,26
312	9/set	USF Carlos Nogueira	0		0,00	0,39
313	14/set	Associação	0		0,00	0,27
314	17/set	NAL MOTOS	0		0,00	0,32
315	21/set	Av. Futuro (Nal Motos)	0		0,30	1,84
316	21/set	USF Carlos Nogueira	1		0,00	0,54
317	30/set	Av. Futuro (Nal Motos)	0		0,00	0,64
318	30/set	USF Carlos Nogueira	0		0,00	0,74
319	3/set	Rua dos Correios, nº110	1		0,00	0,46
320	3/set	Rua Dr. Romeu, N° 98	0		0,00	1,05
321	8/set	Rua dos Correios, nº110	0		0,00	0,21
322	8/set	Rua Dr. Romeu, N° 98	0		0,00	0,22
323	14/set	Rua dos Correios, nº110	0		0,00	0,19
324	14/set	Rua Dr. Romeu, N° 98	0		0,00	0,22
325	22/set	Rua dos Correios, nº110	0		0,00	0,97
326	22/set	Rua Sr. Romeu, nº 98	0		0,00	1,36
327	28/set	Rua dos Correios, nº 110	0		0,00	0,34
328	28/set	Rua Sr. Romeu, nº 98	0		0,00	0,46
329	3/set	Av. Maceió, n 346	1		3,00	3,05
330	8/set	Av. Maceió, n 346	0		1,50	2,09
331	22/set	Av. Maceió, nº 346	0		3,00	2,28
332	14/set	Rua Professor Paulo de Souza, nº 48	0		0,00	0,17
333	14/set	Av. Gama Lins, nº84.	0		0,00	0,20
334	17/set	Rua Professor Paulo de Souza, nº	0		0,00	0,24
335	17/set	Av. Gama Lins, nº84.	0		0,00	0,34
336	24/set	Rua Professor Paulo de Souza, nº 48	1		0,00	0,54
337	24/set	Av. Gama Lins, nº84.	0		0,00	0,53
338	28/set	Rua prof. Paulo de Souza, N° 48	1		0,00	0,78
339	28/set	Avenida Gama Lins, N° 84	0		0,00	0,55
340	24/set	QD.B, 25	0		0,00	0,46
341	24/set	Centro de Zoonose	0		0,00	1,18
342	28/set	Rua Záfira Ataídes, N° 13	1		0,00	0,68

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de setembro/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo X;

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

NC15- Análises de Cloro, Turbidez e Coliformes, que se encontram foram dos padrões exigidos pelo Ministério da Saúde. (Anexo XX da portaria de consolidação nº 5 do Ministério da Saúde de 03 de outubro de 2017).

6.2 Farol

Foi observado que parte das análises do mês de setembro encontra-se fora do padrão exigido pelo Ministério da Saúde, em especial, os indicadores de Cloro, Turbidez e coliformes.

Figura 55: Aarsal do mês de Setembro



 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS			QUALIDADE DA ÁGUA									
			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE	MACEIÓ - FAROL		COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
MÊS/ANO	SETEMBRO		PRES.	AUS.	PRES.	AUS.	< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤5	> 5
CONFORME												
NÃO CONFORME												
TOTAL			342		342		342				342	
MENOR VALOR												
MAIOR VALOR												
Nº	DIA	LOGRADOURO										
01	2/set	Restaurante Sabores da Rosa, N° S/n	0				0,00				0,91	
02	9/set	Quadra 45, 137	0				0,00				1,12	
03	14/set	Quadra 44, 137	0				0,00				0,20	
04	21/set	Restaurante sabor da Rosa	0				0,00				1,73	
05	29/set	Restaurante Sabor da Rosa	0				0,00				0,22	
06	1/set	Rua Joel Vieira - Pan Praça Fenix	0				0,00				0,77	
07	1/set	Rua João Xavier de Araújo nº 44	0				0,00				0,42	
08	15/set	Rua Joel Vieira - PAN Fenix	0				0,00				0,85	
09	17/set	Rua João Xavier de Araújo nº 44	0				0,50				0,26	
10	28/set	Rua Joel Vieira - Panificação Ferreti	0				0,00				0,54	
11	2/set	Av. Muni Falcão ,408.	0				0,00				1,59	
12	2/set	RUA SILVIO SANDES TORRES, 03.	0				0,00				0,80	
13	9/set	Av. Muni Falcão, 408.	0				0,00				0,26	
14	9/set	Avenida Muni Falcão, N° 23	0				0,00				0,53	
15	14/set	Av. Muniz Falcão , Mega Box	0				0,00				0,16	
16	14/set	Av. Muniz Falcão N 23	0				0,00				0,18	
17	21/set	Av. Muni Falcão ,408.	0				0,00				0,35	
18	21/set	Av. Muni Falcão , N° 23	0				0,00				0,38	
19	29/set	Av. Muniz Falcão , Mega Box	0				0,00				0,91	
20	29/set	Av. Muniz Falcão , N° 23	0				0,00				0,47	
21	1/set	Rua Professor Passos de Miranda n ° 58	0				3,00				3,60	
22	10/set	Rua Prof° Passos de Miranda, N° 198	0				3,00				1,40	
23	15/set	Rua Prof° Passos de Miranda, N° 198	0				0,80				1,55	
24	21/set	Rua Prof° Passos de Miranda, N° 58	0				0,40				1,77	
25	28/set	Rua Prof° Passos de Miranda, N° 198	1				0,60				2,61	
26	10/set	Rua General Hermes, N° 1409	0				3,00				1,29	
27	15/set	Rua General Hermes, N° 1409	0				0,60				1,26	
28	21/set	Rua General Hermes, N° 1409	0				0,20				1,66	
29	28/set	Rua General Hermes, N° 1409	0				0,40				1,96	
30	2/set	Travessa Nossa Senhora da Conceição, N- 06	0				0,00				0,30	
31	9/set	QUADRA D, N° 97	0				0,00				0,33	
32	14/set	QUADRA D N 97	1				0,00				0,25	
33	21/set	Travessa Nosa Senhora Aparecida, N° 06	0				0,00				1,06	
34	29/set	Travessa Nossa Senhora da Conceição, N° 6	0				0,00				0,40	
35	2/set	Rua Taquarana, N° 997 - 4B	0				0,00				1,03	
36	10/set	Rua Taquarana, N° 997	0				0,00				1,10	
37	14/set	Rua Taquarana, N° 997	0				0,00				0,41	
38	21/set	Rua Taquarana, N° 4B	0				0,20				0,48	
39	29/set	Rua Taquarana, N° 997	0				0,00				1,15	
40	2/set	RUA A, nº 189.	0				0,00				0,29	
41	2/set	Rua Presidente Roosevelt - Rest. Tempero da Vovó	0				0,00				0,22	
84	15/set	Av. Santa Rita de Cássia nº 125	0				0,00				0,71	
85	21/set	Associação Pestalozzi	0				0,00				0,74	
86	28/set	Av. Santa Rita de cássia nº 125	0				0,00				0,50	
87	1/set	Comendador Palmeira nº 285	0				0,00				2,75	
88	10/set	Seminário Teológico Batista	0				0,00				0,34	
89	15/set	Seminário Teológico Batista	0				0,00				1,36	
90	21/set	Seminário Teológico Batista	0				0,00				1,54	
91	28/set	Seminário Teológico Batista	0				0,00				0,40	
92	1/set	Av. Governador Lamenha Filho, nº 75	0				0,00				2,14	
93	1/set	Rua Desembargador H. Cabral, nº 160	0				0,00				0,38	
94	10/set	Av. Governador Lamenha Filho, N° 75	0				0,00				0,41	
95	10/set	Rua Desembargador P. Cabral, nº 111	0				0,00				0,27	
96	10/set	Asv. Santos A, 50	0				0,00				1,05	
97	17/set	Av. Governador Lamenha Filho, nº 75	0				0,10				0,49	
98	17/set	Rua Desembargador H. Cabral, nº 160	0				0,10				0,32	
99	17/set	Creche Santa Maria	0				0,20				0,39	
100	21/set	Rua Desembargador P. Cabral, nº 160	0				0,00				1,09	

101	24/set	Av. Governador Lamenha Filho, Nº 447	1		0,20	0,28
102	24/set	Rua Desembargador P. Cabral, nº 160	0		0,00	0,73
103	28/set	Rua Desembargador P. Cabral, nº 111	0		0,00	0,24
104	2/set	Guarita	0		0,00	0,41
105	9/set	Guarita	1		0,00	0,36
106	14/set	Guarita	0		0,00	0,17
107	21/set	Guarita	0		0,00	0,48
108	29/set	Guarita	0		0,00	2,87
109	2/set	Hospital do Coração	0		0,10	0,73
110	9/set	Hospital do Coração	0		0,00	1,94
111	14/set	Hospital do Coração	0		0,60	0,66
112	21/set	Hospital do Coração	0		0,00	0,42
113	29/set	Hospital do Coração	0		0,00	0,32
114	1/set	Rua Alfredo Marsiglia, Nº 43	0		3,00	1,81
115	10/set	Rua Alfredo Marsiglia, Nº 43	0		3,00	0,65
116	17/set	Rua Alfredo Marsiglia, Nº 43	1		1,00	0,96
117	24/set	Rua Enfermeiro Mariano, Nº 149	0		4,00	0,38
118	10/set	Travessa Bomfim, Nº 03	0		3,00	0,64
119	17/set	Travessa Bomfim, Nº 06	0		2,00	0,92
120	21/set	Travessa Bomfim, Nº 03	0		3,00	0,39
121	28/set	Travessa Bomfim, Nº 03	0		3,00	0,50
122	1/set	Rua Murilo Pereira Gomes, Nº 276	0		0,00	0,34
123	1/set	Praça do condomínio	0		0,00	0,38
124	10/set	Rua Murilo Pereira Gomes, nº 276	0		0,00	0,22
125	10/set	Qd C	0		0,00	0,40
126	17/set	Rua Murilo Pereira Gomes, Nº 276	0		0,40	0,56
127	17/set	Praça do condomínio	1		0,50	0,26
128	24/set	Rua Murilo Pereira Gomes, nº 276	1		0,50	1,70
129	24/set	Praça Central	0		0,00	1,24
130	28/set	Praça Central	0		0,00	0,33
131	2/set	Rua Santa Maria - Oficina	0		0,00	0,58
132	10/set	Rua Santa Maria , 13-A(Oficina)	0		0,00	1,06
133	21/set	Rua Santa Maria , 13-A	0		0,20	1,81
134	29/set	Rua Santa Maria , 13-A	0		0,00	0,76
135	14/set	Rua Santa Maria- Oficina	0		0,00	0,26
136	2/set	FUNASA - Sede	0		0,00	0,60
137	2/set	Avenida Durval de Goes Monteiro, Nº 5986-A	0		0,00	0,44
138	10/set	FUNASA - Sede	0		0,20	0,74
139	10/set	Av. Durval de Monteiro - MA Antonio Tive	0		0,20	0,95
140	14/set	FUNASA - Sede	0		0,00	0,21
141	14/set	Av. Durval de Monteiro -5986A	0		0,00	0,29
142	21/set	FUNASA - Sede	0		0,00	0,40
143	29/set	FUNASA - Sede	0		0,00	0,80
144	29/set	Avenida Durval de Goes Monteiro, Nº 5986A	0		0,00	1,61
145	2/set	Comercial Pontes	0		0,00	1,26
146	10/set	Comercial Pontes, Nº 06	0		0,20	0,17
147	17/set	Comercial Pontes	0		1,00	2,26
148	21/set	HA - Automotivo	0		0,00	1,01
149	21/set	Comercial Pontes, Nº 06	0		0,00	0,38
150	29/set	Quadra D6, Nº 82	0		0,00	0,54
151	2/set	Qd. A,10, nº 451	0		0,00	0,71
152	2/set	Qd. A5, nº 173 - A	0		0,00	0,60
153	10/set	Magnólia Floricultura, nº 451	0		0,30	1,35
154	10/set	Rua Almeida José Lopes, Nº 19	0		0,00	1,17
155	17/set	Quadra A nº 451	0		0,10	0,29
156	17/set	Floricultura Magnólia	0		0,30	0,28
157	21/set	Qd. A,10, nº 451	0		0,00	0,45
158	21/set	Magnolia Plantas - Flores	0		0,00	0,49
159	29/set	Qd. A,10, nº 451	0		0,00	0,34
160	29/set	Magnólia Plantas	0		0,00	0,42
161	1/set	Rua José Jorge de Melo, Nº 309	0		0,00	1,12
162	1/set	Rua Maria Pinheiro,37	0		0,00	1,72
163	1/set	Rua Sergio Alves,33	0		0,20	0,82
164	10/set	Alcides R 10	0		0,00	0,26
165	10/set	Antônio Joaquim nº 102	0		0,00	0,27
166	10/set	José Jorge Melo, 59	0		0,00	1,27
167	15/set	Rua José Jorge de Melo, Nº 350	0		0,00	1,45
168	15/set	José Joaquim 105	0		0,00	0,68
169	15/set	Rua Alcides Ramos, Nº 10	0		0,00	0,90
170	21/set	Rua Dois, Nº 19	0		0,00	2,37
171	21/set	Rua Mario de Loides, Nº 62	0		0,00	2,08
172	21/set	Rua Alcides Ramos, Nº 10	0		0,00	1,70
173	28/set	R. Maria de Lourdes, 62	0		0,00	2,48
174	28/set	Rua 2, n 19	0		0,00	1,35
175	28/set	R Alcides Ramos, 14	0		0,10	1,21
176	2/set	Rua Projetada, Bloco 79	0		0,80	0,38
177	2/set	CAPSI - Dr Luiz Rocha	0		0,80	0,31
178	9/set	Rua Projetada BL 79	0		0,40	0,22
179	9/set	CAPSI - Dr Luiz Rocha	0		0,40	0,51
180	14/set	Bloco 79	0		0,30	0,18
181	14/set	Capsi- Dr. Luiz Rocha	0		0,40	0,16
182	21/set	Rua Projetada BL 79	0		0,20	0,38
183	21/set	CAPSI - Dr Luiz Rocha	0		0,30	0,31
184	29/set	Rua Projetada BL 79	0		1,20	0,25
185	29/set	CAPSI - Dr. Luiz Rocha	0		1,20	0,25
186	2/set	Rua São Luiz, Nº 25	1		0,00	0,29
187	10/set	Rua São José, 08	0		0,00	1,20
188	14/set	Rua São José N 08	0		0,00	0,20
189	21/set	Rua São José, 08	0		0,00	0,28
190	29/set	Rua São José, 08	0		0,00	0,28
191	2/set	Av. Principal,455 - Edf. AVALOM	0		0,00	1,15
192	9/set	Av. Principal,455 - Edf. AVALOM	1		0,00	0,51
193	14/set	Av. Principal,455 - Edf. AVALOM	0		0,00	0,18
194	21/set	Av. Principal,455 - Edf. AVALOM	0		0,20	0,34
195	29/set	Av. Principal,455 - Edf. AVALOM	0		0,00	0,60
196	10/set	Av. Major Cícero de G. Monteiro, Nº 1893	0		3,00	1,14
197	15/set	Av. Major Cícero de G. Monteiro, Nº 1870	0		0,80	1,64
198	21/set	Av. Major Cícero de G. Monteiro, Nº 1870	0		0,20	1,68
199	28/set	Av. Major Cícero de G. Monteiro, Nº 1893	0		0,40	1,31
200	2/set	Rua José A. S. Souto, Nº 27A	0		0,00	0,54

201	9/set	Emp. Sebastião Ferreira, N° 17	0	0,00	0,53
202	14/set	R. José A. S. Souto N 27A	0	0,00	0,39
203	21/set	Rua José A. S. Souza, N° 27A	0	0,20	0,33
204	29/set	Rua José A. S. Souto, N° 27A	0	0,00	0,54
205	2/set	Rua São Francisco, N° 40	0	0,00	0,49
206	2/set	Rua Maranhão, 123	0	0,00	0,30
207	9/set	Rua São Francisco, N° 40	1	0,00	0,35
208	9/set	Rua Maranhão, 123	1	0,00	0,35
209	14/set	Rua São Francisco, N° 40	0	0,00	0,21
210	14/set	Rua Maranhão, 123	0	0,00	0,25
211	21/set	Rua São Francisco, N° 40	0	0,20	1,19
212	21/set	Rua Maranhão, 123	0	0,20	0,40
213	29/set	Rua São Francisco, N° 40	0	0,00	2,20
214	29/set	Rua Maranhão, 123	0	0,00	1,21
215	1/set	Arnon de Melo, n° 61	0	3,00	1,21
216	10/set	Manoel Menezes , 108	0	3,00	0,60
217	15/set	Arnon de Melo, n° 61	0	3,00	0,53
218	21/set	Arnon de Melo, n° 61	0	3,00	0,75
219	1/set	Rua Coronel Lima Rocha, N° 513	0	1,00	0,32
220	10/set	Rua Coronel Lima Rocha nº 513	0	3,00	0,58
221	21/set	Rua Coronel Lima Rocha, N° 513	0	2,00	0,70
222	28/set	Posto de Saúde	0	3,00	0,80
223	2/set	Avenida Rotary, N° 956 - CRQ 17	0	0,00	0,95
224	9/set	Avenida Rotary, N° 956 - CRQ 17	0	0,00	0,74
225	14/set	Av. Rotary N 956- CRQ 17	0	0,60	5,44
226	24/set	Life Veículos	0	0,20	6,22
227	29/set	Avenida Rotary, N° 956 - CRQ 17	0	1,50	1,64
228	2/set	Corpo de Bombeiros	0	0,00	0,90
229	9/set	Corpo de Bombeiros	0	0,00	0,49
230	14/set	Corpo de Bombeiros	0	0,00	0,21
231	24/set	Corpo de Bombeiros	0	0,00	0,65
232	29/set	Corpo de Bombeiros	0	0,00	1,69
233	2/set	Rua Radialista Osmar Leite, nº 26	0	0,00	0,77
234	2/set	Rua José Gerbase,,45	0	0,00	0,60
235	9/set	Rua Radialista Osmar Leite, nº 26	0	0,00	0,37
236	9/set	Rua José Gerbase,,45	0	0,00	0,28
237	14/set	Rua Radialista Osmar Leite, nº 26	1	0,00	0,18
238	14/set	Rua José Gerbase,,45	0	0,00	0,18
239	21/set	Rua Radialista Osmar Leite, nº 26	0	0,00	0,39
240	21/set	Rua José Gerbase,,45	0	0,20	0,30
241	29/set	Rua Radialista Osmar Leite, nº 26	0	0,00	0,33
242	29/set	Rua José Gerbase,,45	0	0,00	0,46
243	1/set	Rua São Miguel, N°20	0	0,00	0,97
244	1/set	R. Empresário Jorge Montenegro Barros, 1345 A	0	0,00	0,60
245	10/set	R. Empresário Jorge Montenegro Barros, 1345 A	0	0,00	0,94
246	10/set	Oficina Magalhães	0	0,00	0,89
247	15/set	R. Empresário Jorge Montenegro Barros, 1345 A	1	0,00	0,34
248	15/set	OFICINA MAGALHÃES	0	0,40	1,63
249	21/set	Rua São Miguel, N°20	0	0,40	3,83
250	21/set	R. Empresário Jorge Montenegro Barros, 1345 A	0	0,00	0,82
251	28/set	R. São Miguel, 20	0	1,00	1,38
252	28/set	R. Empresário Jorge Montenegro Barros, 1345 A	0	0,00	0,33
253	10/set	Rua Ana Emilia de Alencar, N° 05	0	3,00	0,26
254	17/set	Rua Ana Emilia de Alencar, nº 05	0	2,20	2,73
255	24/set	Rua Ana Emilia de Alencar, N° 05	0	2,80	0,42
256	2/set	Centro Empresarial Minorah	0	0,00	0,42
257	9/set	Clínica Ativa	1	0,00	0,60
258	14/set	Centro Empresarial Minorah	0	0,00	0,24
259	21/set	Centro Empresarial Minorah	0	0,00	0,65
260	29/set	Centro Empresarial Minorah	0	0,00	1,39
261	2/set	Rua Santa Amália,86	0	0,00	0,30
262	2/set	U.S. José M. de Vasconcelos	0	0,00	0,67
263	9/set	Rua Santa Amália,86	1	0,00	0,51
264	9/set	UBS- José M de Vasconcelos	1	0,00	0,69
265	14/set	Rua Santa Amália,86	0	0,00	0,23
266	14/set	Nossa Senhora José M de Vasconcelos	0	0,00	0,36
267	21/set	Rua Santa Amália,86	0	0,20	0,35
268	21/set	UBS- José M de Vasconcelos	0	0,00	0,44
269	29/set	Rua Santa Amália,86	1	0,00	1,64
270	29/set	UBS- José M de Vasconcelos	1	0,00	1,12
271	1/set	Posto de combustível	0	0,00	1,21
272	1/set	Guarita do Condomínio	0	0,00	2,14
273	15/set	Posto de combustível	0	0,00	1,14
274	17/set	Guarita do Condomínio	0	0,50	0,27
275	21/set	Posto de combustível	0	0,00	3,17
276	24/set	Guarita do Condomínio	0	0,20	0,20
277	28/set	Posto de Combustível BR	0	0,00	0,68
278	1/set	Rua 14 A- Edifício Bariloche	0	0,00	0,42
279	15/set	Edifício Bariloche Rua 14A	0	0,00	0,54
280	21/set	Edifício Bariloche	0	0,00	1,81
281	28/set	Rua 14A Ed. Bariloche	0	0,00	0,73
282	10/set	Rua Tenente Francisco Oliveira, N° 45	0	0,00	0,40
283	24/set	R. Ten Francisco O.	0	0,20	0,21
284	10/set	Rua Manoel Omena Fireman, N° 148	0	0,00	0,32
285	24/set	Rua Manoel Omena Fireman, N° 148	0	0,00	1,16
286	17/set	R. Tenente Francisco , nº 45	0	0,10	0,46
287	17/set	Rua Manoel Omena , 148	0	0,40	0,52
288	3/set	Rua Osvaldo Ramos, N° 1A	0		0,30
289	3/set	Av. Belmiro Amorim, Merc São Lucas	0		0,98
290	3/set	R. Almirante, n51	0		0,36
291	8/set	Rua Osvaldo Ramos, N° 1A (Borracharia)	0		0,21
292	8/set	Av. Belmiro Amorim, Merc São Lucas	0		0,24
293	8/set	R. Almirante, n51	0		0,43
294	14/set	Rua Osvaldo Ramos, N° 1A (Borracharia)	0		0,23
295	14/set	Av. Belmiro Amorim	0		0,19
296	14/set	Rua Vicente Celestino, N 272B	0		0,18
297	17/set	Rua Osvaldo Ramos, nº 1A	0		0,63
298	22/set	Rua Osvaldo Ramos, nº 1A	0		0,50
299	22/set	Av. Belmiro Amorim, Borracharia	0		0,74
300	22/set	Rua Almirante , nº 51	0		0,60

301	28/set	Rua Osvaldo Ramos, nº 51	0			0,99
302	28/set	Av. Belmiro Amorim, Borracharia	0			1,44
303	28/set	Rua Vicente Celestino, nº 272B	0			0,28
304	3/set	Rua São Lucas, nº09	1			7,02
305	8/set	Rua São Lucas, nº09	0			0,95
306	14/set	Rua São Lucas, nº09	0			3,10
307	22/set	Rua São Lucas, nº09	0			2,00
308	28/set	Rua São Lucas, nº 09	0			1,69
309	3/set	Av. Futuro (Nal Motos)	0			1,39
310	3/set	USF Carlos Nogueira	1			0,68
311	9/set	Av. Futuro (Nal Motos)	0			0,26
312	9/set	USF Carlos Nogueira	0			0,39
313	14/set	Associação	0			0,27
314	17/set	NAL MOTOS	0			0,32
315	21/set	Av. Futuro (Nal Motos)	0			1,84
316	21/set	USF Carlos Nogueira	1			0,54
317	30/set	Av. Futuro (Nal Motos)	0			0,64
318	30/set	USF Carlos Nogueira	0			0,74
319	3/set	Rua dos Correios, nº110	1			0,46
320	3/set	Rua Dr. Romeu, N° 98	0			1,05
321	8/set	Rua dos Correios, nº110	0			0,21
322	8/set	Rua Dr. Romeu, N° 98	0			0,22
323	14/set	Rua dos Correios, nº110	0			0,19
324	14/set	Rua Dr. Romeu, N° 98	0			0,22
325	22/set	Rua dos Correios, nº110	0			0,97
326	22/set	Rua Sr. Romeu, nº 98	0			1,36
327	28/set	Rua dos Correios, nº 110	0			0,34
328	28/set	Rua Sr. Romeu, nº 98	0			0,46
329	3/set	Av. Maceió, n 346	1			3,05
330	8/set	Av. Maceió, n 346	0			2,09
331	22/set	Av. Maceió, nº 346	0			2,28
332	14/set	Rua Professor Paulo de Souza, nº 48	0			0,17
333	14/set	Av. Gama Lins, nº84.	0			0,20
334	17/set	Rua Professor Paulo de Souza, nº	0			0,24
335	17/set	Av. Gama Lins, nº84.	0			0,34
336	24/set	Rua Professor Paulo de Souza, nº 48	1			0,54
337	24/set	Av. Gama Lins, nº84.	0			0,53
338	28/set	Rua prof. Paulo de Souza, N° 48	1			0,78
339	28/set	Avenida Gama Lins, N° 84	0			0,55
340	24/set	QD.B, 25	0			0,46
341	24/set	Centro de Zoonose	0			1,18
342	28/set	Rua Záfira Ataides, N° 13	1			0,68

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de setembro/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

NC16- Análises de Cloro, Turbidez e Coliformes, que se encontram foram dos padrões exigidos pelo Ministério da Saúde. (Anexo XX da portaria de consolidação nº 5 do Ministério da Saúde de 03 de outubro de 2017).

6.3 Jaraguá

Foi observado que parte das análises do mês de setembro encontra-se fora do padrão exigido pelo Ministério da Saúde, em especial, os indicadores de Cloro, Turbidez e coliformes.

Figura 56: Aرسال do mês de Setembro



 ARSAL AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS			QUALIDADE DA ÁGUA							
			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO							
CIDADE	MACEIÓ - JARAGUÁ		COLIFORMES				CRL			
			TOTAL		E. COLI		< 0,2		≥0,2 e ≤2	
MÊS/ANO	SETEMBRO		PRES.	AUS.	PRES.	AUS.	>2 e ≤5	> 5	≤5	> 5
CONFORME										
TOTAL			137		137		137		137	
MENOR VALOR										
MAIOR VALOR										
Nº	DIA	LOGRADOURO								
01	8/set	Est. Maria Clara	0				1,00		1,08	
02	8/set	Rua da Praia, 56 – FUNAI	0				2,00		5,56	
03	15/set	Est. Maria Clara	0				1,80		0,73	
04	15/set	Rua da Praia, 56 – FUNAI	0				1,80		1,25	
21	10/set	Rua São Pedro, N° 427	0				0,80		0,35	
22	14/set	Rua São Pedro, N° 240	0				0,00		0,20	
23	24/set	Rua São Pedro, 70	0				0,00		1,06	
24	28/set	Rua São Pedro, N° 66	0				0,00		0,50	
25	28/set	Rua Cel. Mário Saraiva, nº 386	0				0,00		4,46	
26	10/set	Rua São Miguel, N° 236	0				0,00		0,19	
27	10/set	Rua São José, N° 240	0				0,00		1,06	
28	14/set	Rua São Miguel, N° 240	0				0,00		0,70	
29	14/set	Ladeira Manoel Lopes, N° 381	0				0,00		0,40	
30	24/set	Rua São Miguel, N° 236	1				0,00		5,65	
31	24/set	Ladeira Manoel Lopes	0				0,00		1,56	
32	28/set	Rua São Miguel, N° 236	0				0,00		0,73	
33	28/set	Ladeira Manoel Lopes, N° 5	0				0,00		3,00	
34	10/set	Rua Boa Vista, nº 100	0				0,00		0,50	
35	10/set	Rua Boa Vista, nº 04	0				0,00		0,73	
36	14/set	Rua Boa Vista, nº 100	0				0,00		0,50	
37	24/set	Rua Boa Vista, nº174	0				0,00		1,17	
38	28/set	Rua Boa Vista, nº 100	0				0,20		1,16	
39	10/set	Unidade de Saúde	0				0,00		0,53	
40	10/set	Posto Via Norte	0				0,00		0,29	
41	24/set	E.E. PROF. ANA COELHO	0				0,20		0,67	
42	24/set	Posto Via Norte	0				0,20		0,44	
43	28/set	Escola Estadual Prof. Ana Coelho Neto	0				0,00		0,32	
44	28/set	Posto Via Norte	0				0,00		0,31	
45	15/set	Rua Ouvidor Batalha, nº95	0				2,60		1,38	
46	17/set	Rua Ouvidor Batalha,113	0				1,70		2,18	
47	24/set	Rua Ouvidor Batalha, nº113	0				2,00		1,25	
48	17/set	Av. Prestato Ferreira Machado, 919	0				2,50		4,29	
49	17/set	Av. Dr Antonio Gomes de Barros, Posto BR	0				1,60		0,70	
50	24/set	Av. Dr. Antonio Gomes de Barros	0				2,00		1,19	
51	8/set	Escola Lindolfo Collor	0				2,00		1,16	
52	15/set	Escola Lindolfo Collor	0				1,10		1,09	
53	24/set	Escola Lindolfo Collor	0				0,80		1,66	
54	28/set	Escola Lindolfo Collor	0				0,00		0,51	
55	8/set	Praça Santo Antônio, nº64	0				3,00		2,15	
56	15/set	Praça Santo Antônio, nº 64	0				1,40		0,63	
57	24/set	Praça Santo Antônio, nº64	0				1,00		1,66	
58	28/set	Praça Santo Antônio, nº 50	0				0,20		1,98	
59	17/set	R.Valented Lima 420	0				1,50		0,64	
60	24/set	Av. João Davino-Galeto S. Luís	0				3,10		1,05	
61	8/set	Rua 21 de abril, nº661	0				1,00		56,30	
62	15/set	Rua 21 de abril, nº661	0				1,00		9,98	
63	24/set	Rua 21 de abril, nº667	0				3,00		1,54	
64	28/set	Rua 21 de abril, nº667	0				1,50		0,72	
65	15/set	Rua Almirante Mascarenhas, N° 227	0				0,80		1,06	
66	17/set	Rua Vangadeiras Alagoana, 875	0				1,50		1,44	
67	24/set	Rua Almirante Mascarenhas, N° 227	0				3,00		1,12	
68	10/set	Rua em Projeto, s/n	0				0,20		0,45	
69	10/set	Rua Santa Luiza, N° 220	0				0,00		0,34	
70	10/set	USF – Pescaria	0				0,00		0,36	
71	24/set	Rua em Projeto, s/nº	0				0,00		2,37	
72	24/set	USF – Pescaria	0				0,00		1,89	
73	28/set	USF – Pescaria	0				0,00		0,58	
74	28/set	Rua Santa Luiza, N° 220	0				0,00		3,80	
75	14/set	Lot. Paranhos, 58	0				0,00		0,86	
76	14/set	R. Ana Omena, 130	0				0,00		0,52	
77	14/set	Rua Nova	0				0,00		1,77	
78	14/set	Rua em Projeto, s/n	0				0,00		5,04	
79	14/set	USF – Pescaria	0				0,00		0,46	
80	14/set	Rua Santa Luiza, N° 220	0				0,00		2,60	
81	15/set	Rua Santa Ana, N° 50	0				1,20		2,15	
82	17/set	Padre Paulino, 76	0				1,30		4,55	
83	24/set	Rua Santa Ana, N° 50	0				2,00		2,08	
84	28/set	R. Pernambuco , 155	0				3,60		0,64	
85	17/set	Rua D. Alzira Aguiar, 201	0				2,00		1,30	
86	17/set	Rua D. Alzira Aguiar, 409	0				1,80		1,63	
87	24/set	Rua D. Alzira Aguiar, 201	0				3,00		0,78	
88	8/set	Rua Félix Bandeira, nº387	0				1,00		3,65	
89	15/set	Rua Félix Bandeira, nº387	0				2,40		1,29	
90	24/set	Rua Félix Bandeira, nº387	0				3,00		7,18	
91	28/set	Rua Félix Bandeira, nº 387	0				2,90		1,83	
92	17/set	Rua Eng. Mario de Gusmão (P.verde CENTER)	0				1,80		0,91	
93	17/set	Rua Eng. Mario de Gusmão 1274	0				0,00		0,55	
94	24/set	Rua Eng. Mario de Gusmão , 456	0				3,00		1,50	
95	8/set	Rua Alípio Barbosa, nº345	0				3,00		1,68	
96	15/set	Rua Alípio Barbosa, nº 325	0				2,00		1,30	
97	24/set	Rua Alípio Barbosa, nº325	0				0,40		2,03	
98	28/set	Rua Alípio Barbosa, nº345	0				3,00		0,99	
99	8/set	Rua 21 de abril, nº284	0				3,00		1,18	
100	15/set	Rua 21 de abril, nº284	0				1,60		0,55	

101	24/set	Rua 21 de abril, nº284	0		1,00	11,90
102	28/set	Rua 21 de abril, nº284	0		2,80	1,08
103	15/set	Escola ,Mª José Carrascosa	0		2,20	1,12
104	17/set	USF – Reginaldo	1		1,50	1,09
105	24/set	Escola Mª José Carrascosa	0		1,00	1,45
106	28/set	Escola Mª José Carrascosa	0		2,10	0,63
107	10/set	Rod. AL 101 Norte, nº 106	0		0,80	0,49
108	10/set	Rod. AL 101 Norte, nº 211	0		0,00	0,72
109	14/set	Rod. AL 101 Norte, nº 106	0		0,40	0,30
110	14/set	Rod. AL 101 Norte, nº 211	0		0,00	0,20
111	24/set	Rod. AL 101 Norte, nº 106	0		0,00	0,85
112	24/set	Rod. AL 101 Norte, nº 211	1		0,70	1,14
113	28/set	Rod. AL 101 Norte, nº 106	1		0,00	0,34
114	28/set	Rod. AL 101 Norte, nº 211	0		0,00	0,24
115	15/set	Rua Capitão Marinho Falcão, N° 822	0		3,00	1,01
116	24/set	R. Cap. Mário Falcão, 822	0		2,10	0,94
117	28/set	R. Cap Marinho Falcão, 822	0		2,90	0,80
118	8/set	Rua Capitão Marinho Falcão ,822	0		3,00	7,37
119	17/set	Av. Alvaro Calheiros - Posto Br	0		3,00	1,50
120	17/set	R. Olindina, 100	0		1,00	0,90
121	24/set	Avenida Alvaro Calheiro - Posto BR	1		3,30	1,29
122	8/set	Rua Riachuelo, nº29	0		3,00	0,56
123	15/set	Rua Riachuelo, nº 133	0		2,60	22,90
124	24/set	Rua Riachuelo, nº127	0		3,00	2,01
125	28/set	Rua Riachuelo, nº127 OFICINA	0		3,60	1,12
126	8/set	Rua Cruzeiro do Sul, nº40	0		2,00	1,35
127	15/set	Rua Cruzeiro do Sul, nº40	0		0,40	7,89
128	24/set	Rua Cruzeiro do Sul, nº40	0		0,80	7,87
129	28/set	Rua Cruzeiro do Sul, nº 40	0		0,00	2,80
130	10/set	Rua São Cristovam (Fabrica de Bolo)	0		0,00	0,25
131	10/set	Rua São José, N° 240	0		0,00	0,84
132	28/set	Rua São José, N° 49	0		0,00	1,53
133	28/set	Rua São Cristovam, N° 240	0		0,00	0,37
134	8/set	Quadra 49, nº18	0		2,00	2,24
135	15/set	Quadra 49, nº16	0		2,80	1,94
136	24/set	Quadra 49, nº16	0		0,60	13,70
137	28/set	Quadra 49, nº 16	0		0,60	2,25

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de setembro/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

NC17- Análises de Cloro, Turbidez e Coliformes, que se encontram foram dos padrões exigidos pelo Ministério da Saúde. (Anexo XX da portaria de consolidação nº 5 do Ministério da Saúde de 03 de outubro de 2017).



Em virtude dos argumentos apresentados, determina-se da permissionária/Casal a observância de todas as NÃO CONFORMIDADES para que sejam corrigidas de forma célere, tendo em vista a melhoria do serviço prestado ao usuário e/ou o equilíbrio econômico financeiro desta prestadora.

VI. DETERMINAÇÃO

A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas – Arsal no uso de suas atribuições determina que a permissionária Companhia de Saneamento de Alagoas – Casal, deve assegurar que a água distribuída em todos os pontos da rede no Estado de Alagoas estejam, diariamente, em conformidade com os padrões estabelecidos nas Normas de Regulação de Saneamento, Anexo XX da Portaria de Consolidação nº5 do MS, Resoluções CONAMA nº 430/2011 e 357/2005; Resoluções Arsal nº 137 de 5 de junho de 2014 e nº 18 de 7 de dezembro de 2016.



Dênis Costa
ARSAL

Dênis José Silvestre Costa
Gerente de Regulação em Saneamento