

ANÁLISE DAS PLANILHAS DE QUALIDADE DA ÁGUA

RELATÓRIO SANEAMENTO 0027/2020

Maceió, Outubro de 2020

SUMÁRIO

I.	INTRODUÇÃO	4
II.	OBJETIVOS	4
III.	METODOLOGIA	4
IV.	ÁREAS AUDITADAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO.....	5
V.	CONSTATAÇÕES E DIAGNÓSTICO DOS FATOS LEVANTADOS.	5
1.	UNIDADE DE NEGÓCIO AGRESTE:	5
1.1.	Arapiraca:	5
1.2.	Campo Grande:	8
1.3.	Coité do Nória:.....	8
1.4.	Craíbas:.....	9
1.5.	Feira Grande:.....	9
1.6.	Girau do Ponciano:	10
1.7.	Igaci:	11
1.8.	Igreja Nova:	11
1.9.	Lagoa da Canoa:	12
1.10.	Olho D'água Grande:	13
1.11.	São Brás:	13
2.	UNIDADE DE NEGÓCIOS SERRANA:.....	14
2.1	Anadia:	14
2.2	Capela:.....	15
2.3	Palmeira dos Índios:	16
2.4	Paulo Jacinto:	17
2.5	Estrela de Alagoas:	17
3.	UNIDADE DE NEGÓCIOS DA BACIA LEITEIRA:.....	18
3.1	Batalha:	18
3.2	Belo Monte:.....	19
3.3	Cacimbinhas:	20
3.4	Carneiros:	21
3.5	Dois Riachos:	21
3.6	Jacaré dos Homens:.....	21
3.7	Maravilha:	22
3.8	Monteirópolis:.....	23
3.9	Olho D'Água das Flores:	23

3.10	Olivença:.....	24
3.11	Ouro Branco:	25
3.12	Poço das Trincheiras:	26
3.13	Santana do Ipanema:	26
3.14	São José da Tapera:	28
3.15	Senador Rui Palmeira:	28
4.	UNIDADE DE NEGÓCIOS LESTE:.....	29
4.1	Barra de São Miguel:	29
4.2	Campestre:	30
4.3	Coqueiro Seco:	31
4.4	Colônia Leopoldina:.....	31
4.5	Jacuípe:.....	32
4.6	Japaratinga:	33
4.7	Joaquim Gomes:	34
4.8	Rio Largo:.....	35
4.9	Messias:.....	37
4.10	Novo Lino:	38
4.11	Paripueira:	39
4.12	Pilar:	40
4.13	Porto de Pedras:.....	41
4.14	Murici:	42
4.15	Santa Luzia do Norte:	43
4.16	Satuba:.....	43
5	UNIDADE DE NEGÓCIOS SERTÃO:	44
5.1	Água Branca:	44
5.2	Canapi:.....	45
5.3	Delmiro Gouveia:.....	46
5.4	Pariconha:.....	48
5.5	Inhapi:.....	48
5.6	Mata Grande:	49
5.7	Olho D'água do Casado:	50
5.8	Piranhas:.....	51

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PLANILHAS DE QUALIDADE REFERENTE AOS MUNICÍPIOS FISCALIZADOS PELA ARSAL

I. INTRODUÇÃO

Os Municípios através dos contratos de convênio e cooperação delega a essa Agência, as competências de regulação, inclusive da verificação da qualidade de água fornecida, de organização e de fiscalização dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, serviços estes realizados pela Companhia de Saneamento de Alagoas (Casal).

Todos os trabalhos de fiscalização e regulação estão embasados no enquadramento legal da legislação vigente, com ênfase na Lei Federal nº 11.445/2007, nas Resoluções do Conama 357/2005 e 430/2011, Anexo XX da portaria de consolidação nº 5 do SUS-Ministério da Saúde e da própria Arsal em suas Resoluções nº 137/2014 e nº 18/2016.

II. OBJETIVOS

Verificar o cumprimento das legislações, normativas e outros regulamentos que balizam a provisão dos serviços e a qualidade do produto produzido e fornecido pelos Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) ao usuário.

III. METODOLOGIA

A metodologia para desenvolvimento das análises compreendeu as seguintes etapas: Solicitação das análises realizadas pela permissionária e comparação dos dados com os parâmetros definidos em portarias e resoluções.

IV. ÁREAS AUDITADAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO

As análises encaminhadas compreendem o mês de Julho referente aos municípios regulados pela Aarsal.

As planilhas foram encaminhadas pela permissionária Casal, separadas por Unidade de Negócios e municípios fiscalizados.

As análises buscam averiguar a qualidade do produto que é entregue aos usuários, examinando os indicadores de Coliformes, Cloro, PH, Turbidez e Cor da água.

V. CONSTATAÇÕES E DIAGNÓSTICO DOS FATOS LEVANTADOS.

1. UNIDADE DE NEGÓCIO AGRESTE:

1.1. Arapiraca:

O Município possui uma população de 231.747 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): – 09° 45'09", Longitude (W): 36° 39'40" e Altitude 264 m.

Nas planilhas do mês de julho foi encontrado uma análise de turbidez e cor fora do padrão estabelecido pelo Ministério da Saúde.

 ARSAL AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS		QUALIDADE DA ÁGUA														
		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO														
CIDADE	ARAPIRACA	COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ		COR		pH		
		TOTAL		E. COLI		<0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	>5	≤5	>5	≤15	>15	<6	≥6 e ≤9	>9
MÊS/ANO	JULHO	PRES.	AUS.	PRES.	AUS.											
CONFORME		0	50	0	50	0	50	0	0	50	0	50	0	0	50	0
TOTAL		50		50		50				50		50		50		
MENOR VALOR						0,80				0,60		0,70		7,10		
MAIOR VALOR						2,00				2,80		6,20		8,50		
Nº	DIA	LOGRADOURO														
01	7/2 V2020	RUA MANOEL NUNES NETO, 95														
	7/2 V2020	RUA JOSÉ MONTEIRO DE MAIA, 22														
02																
	7/2 V2020	RUA PADRE DANIEL, 88														
03																
	7/2 V2020	IMAGEM 3 COMUNICAÇÃO VISUAL														
04																
	7/2 V2020	RUA PEDRO ALEXANDRE, 336														
05																
	7/2 V2020	RUA SAPUCAIA, 293														
06																
	7/2 V2020	UBS-JARDIM DAS PAINEIRAS														
07																
	7/2 V2020	RUA PRINCIPAL, Nº 53														
08																
	7/2 V2020	RUA PRINCIPAL, Nº 22														
09																
	7/2 V2020	PRAÇA PADRE CÍCERO, S/N														
10																
	7/2 V2020	RUA 03 DE NOVEMBRO, 94														
11																
	7/2 V2020	RUA SANTO ANTÔNIO, 05														
12																
	7/2 V2020	RUA SÃO JOSÉ, 205														
13																
	7/2 V2020	RUA PRINCIPAL, S/N														
14																
	7/2 V2020	RUA PRINCIPAL, Nº 09														
15																
	7/2 V2020	RUA PRINCIPAL, Nº 12														
16																
	7/2 V2020	RUA PRINCIPAL, S/N														
17																
	7/2 V2020	RUA ANTÔNIO JUVINO, 68														
18																
	7/2 V2020	RUA ANTÔNIO JUVINO, 285														
19																
	7/2 V2020	RUA MANOEL HUMBELINO, 141														
20																
	7/2 V2020	QUADRA 12, Nº 105														
21																
	7/2 V2020	QUADRA 27, L-24														
22																
	7/2 V2020	QUADRA C, Nº 33														
23																
	7/2 V2020	QUADRA D, Nº 04														
24																
	7/2 V2020	QUADRA C, Nº 05														
25																
	7/2 V2020	QUADRA B, Nº 11														
26																
	7/2 V2020	RUA MARIA ZITA PORTO, 90														
27																
	7/2 V2020	RUA ISABEL DE OLIVEIRA, 41														
28																
	7/2 V2020	RUA JANE CAMELO LIMA, 519														
29																
	7/2 V2020	RUA MARIA AUGUSTA NUNES, 130														
30																
	7/2 V2020	RUA ANTÔNIA MARIA, 138														
31																
	7/2 V2020	RUA MAURÍCIO PEREIRA, 2431														
32																
	7/2 V2020	RUA NSA. SRA. DA PENHA, 456														
33																
	7/2 V2020	RUA SALUSTIANO JOSÉ DOS SANTOS, 38														
34																
	7/2 V2020	RUA PORTO REAL DO COLÉGIO, 90														
35																
	7/2 V2020	CREAS MUNICIPAL														
36																
	7/28/2020	RUA ANTÔNIA MARIA, 138														
37																
	7/28/2020	RUA MAURÍCIO PEREIRA, 2431														
38																
	7/28/2020	RUA NSA. SRA. DA PENHA, 456														
39																
	7/30/2020	RUA MINERVINA FRANCISCA, 676														
40																
	7/30/2020	RUA PADRE DANIEL, 88														
41																
	7/30/2020	IMAGEM 3 COMUNICAÇÃO VISUAL														
42																
	7/30/2020	RUA PEDRO ALEXANDRE, 336														
43																
	7/30/2020	RUA SAPUCAIA, 293														
44																
	30/06/2020	RUA PEDRO BARBOSA DA SILVA, 777														
45																
	30/06/2020	RUA ANTÔNIA RODRIGUES														
46																
	30/06/2020	RUA MARIA ZITA PORTO, 90														
47																
	30/06/2020	RUA ISABEL DE OLIVEIRA, 41														
48																
	30/06/2020	RUA JANE CAMELO LIMA, 519														
49																
	30/06/2020	RUA MARIA AUGUSTA NUNES, 130														
50																

OBS: As amostras analisadas durante o mês de julho/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

 ARSAL AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS			QUALIDADE DA ÁGUA														
			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO														
CIDADE	ARAPIRACA		COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ		COR		pH		
			TOTAL		E. COLI		< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5	≤ 15	> 15	< 6	≥ 6 e ≤ 9	> 9
MÊS/ANO	JULHO		PRES.	AUS.	PRES.	AUS.											
CONFORME			0	42	0	42	0	42	0	0	41	1	41	1	0	42	0
TOTAL			42		42		42				42		42		42		
MENOR VALOR							0,80				0,90		0,80		7,30		
MAIOR VALOR							2,00				7,00		15,80		7,70		
Nº	DIA	LOGRADOURO															
01	7/6/2020	RUA JOÃO RIBEIRO LIMA, 5	A	A			0,80				1,20		2,80		7,30		
02	7/28/2020	RUA PAULO AFONSO, 443	A	A			2,00				1,20		2,50		7,60		
03	7/28/2020	RUA MARECHAL COSTA E SILVA	A	A			2,00				1,40		4,10		7,60		
04	7/28/2020	RUA COSTA GAMA (DROGALIMA)	A	A			2,00				1,30		3,30		7,60		
05	7/28/2020	RUA ROZENDO LIMA, 245	A	A			2,00				1,20		1,90		7,60		
06	7/28/2020	RUA WALMIR NOVAES, 135	A	A			2,00				1,30		2,20		7,70		
07	7/28/2020	RUA ANTÔNIA LEANDRO, 114	A	A			1,50				1,50		2,40		7,70		
08	7/28/2020	CHAFARIZ PÚBLICO	A	A			2,00				1,20		2,30		7,60		
09	7/28/2020	RUA MIGUEL CORREIRA DE	A	A			2,00				1,10		2,50		7,60		
10	7/28/2020	QUADRA V-06	A	A			1,50				1,60		2,50		7,60		
11	7/28/2020	QUADRA B-27	A	A			1,50				1,30		1,60		7,60		
12	7/28/2020	QUADRA K-07	A	A			1,50				1,80		3,60		7,60		
13	7/28/2020	QUADRA D-20	A	A			1,50				1,20		2,00		7,60		
14	7/28/2020	QUADRA Q-09	A	A			2,00				1,10		1,60		7,60		
15	7/28/2020	QUADRA E-24	A	A			2,00				1,20		2,20		7,60		
16	7/28/2020	QUADRA E-03	A	A			2,00				3,30		6,30		7,60		
17	7/28/2020	QUADRA A-44	A	A			2,00				0,90		1,90		7,60		
18	7/28/2020	QUADRA M-03	A	A			2,00				1,20		1,30		7,60		
19	7/28/2020	QUADRA AP-29	A	A			2,00				1,10		1,90		7,60		
20	7/28/2020	QUADRA X-13	A	A			2,00				1,30		2,00		7,60		
21	7/28/2020	MERCEARIA CARLOS SILVA	A	A			2,00				1,10		1,40		7,60		
22	7/28/2020	POSTO POLICIAL	A	A			2,00				1,80		3,40		7,60		
23	7/28/2020	RUA SANTO EXPEDITO, 61	A	A			2,00				0,90		1,60		7,60		
24	7/28/2020	UBS-VERDES CAMPOS	A	A			2,00				1,70		3,30		7,60		
25	7/28/2020	UBS- ALMIR DE ALMEIDA	A	A			2,00				1,90		3,60		7,60		
26	7/28/2020	AV. NSA. SRA. DAS GRAÇAS, 233	A	A			2,00				1,70		2,00		7,60		
27	7/28/2020	RUA PRINCIPAL, 33	A	A			2,00				1,00		0,80		7,70		
28	7/28/2020	RUA PRINCIPAL, 28	A	A			2,00				1,50		5,30		7,70		
29	7/28/2020	PRAÇA HIGINO VITAL, 258	A	A			1,50				1,70		3,10		7,60		
30	7/28/2020	RUA ANTÔNIO FELICIANO, 512	A	A			1,50				1,20		1,30		7,60		
31	7/28/2020	IML-ARAPIRACA	A	A			2,00				1,10		11,30		7,60		
32	7/30/2020	RUA PAULO AFONSO, 443	A	A			2,00				1,40		2,40		7,40		
33	7/30/2020	RUA MARECHAL COSTA E SILVA,	A	A			2,00				2,80		3,10		7,50		
34	7/30/2020	RUA COSTA GAMA (DROGALIMA)	A	A			2,00				2,00		2,60		7,40		
35	7/30/2020	RUA ROZENDO LIMA, 245	A	A			2,00				1,00		1,70		7,50		
36	7/30/2020	RUA WALMIR NOVAES, 135	A	A			2,00				1,50		2,50		7,50		
37	7/30/2020	PRAÇA DAS CACIMBAS	A	A			2,00				3,20		7,00		7,40		
38	7/30/2020	UBS-VERDES CAMPOS	A	A			2,00				1,60		3,20		7,60		
39	7/30/2020	RUA SANTO EXPEDITO, 61	A	A			2,00				1,40		1,80		7,60		
40	7/30/2020	UBS-DR. DANIEL HOULY	A	A			2,00				1,30		2,60		7,50		
41	7/30/2020	RUA NSA. SRA. DO ROSÁRIO, 242	A	A			2,00				1,30		1,70		7,50		
42	7/30/2020	RUA NSA. SRA. DA SALETE, 1149	A	A			2,00				7,00		15,80		7,50		

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de julho/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Figura 1: Análises do mês de Julho.

Não Conformidade (NC)

Não foram encontradas Não Conformidades.

1.2. Campo Grande:

O Município possui uma população de 5.943 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 57' 28", Longitude (W): 36° 47' 30" e Altitude 142 m.

No mês de julho nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS		QUALIDADE DA ÁGUA															
		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO															
CIDADE	CAMPO GRANDE	COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ		COR		pH			
MÊS/ANO	JULHO	TOTAL		E. COLI		< 0,2	≥ 0,2 e ≤ 2	> 2 e ≤ 5	> 5	≤ 5	> 5	≤ 15	> 15	< 6	≥ 6 e ≤ 9	> 9	
CONFORME		PRES.	AUS.	PRES.	AUS.	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	
TOTAL		4		4		4				4				4		4	
MENOR VALOR						2,00				0,80		1,50		7,60			
MAIOR VALOR						2,00				1,30		3,30		7,60			
Nº	DIA	LOGRADOURO															
01	7/7/2020	RUA DO SOL, 321		A	A	2,00				1,30		3,30		7,60			
02	7/7/2020	RUA SENADOR RUI PALMEIRA, 22		A	A	2,00				1,00		2,10		7,60			
03	7/7/2020	RUA TRIBUTINO BARBOSA, 22		A	A	2,00				0,80		1,50		7,60			
04	7/7/2020	AVENIDA LIBERDADE, 236		A	A	2,00				0,80		1,50		7,60			
OBS: As amostras analisadas durante o mês de julho/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.																	

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de julho/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Figura 2: Análises do mês de Julho.

Não Conformidade (NC)

Não foram encontradas Não Conformidades.

1.3. Coité do Nóia:

O Município possui uma população de 10.693 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 37' 56", Longitude (W): 36° 34' 43" e Altitude 280 m.

Não Conformidade (NC)

NC01- Não foram encaminhadas as planilhas solicitadas (Art. 7º da Resolução Aarsal 18/2016).

1.4. Craíbas:

O Município possui uma população de 24.219 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 37' 05", Longitude (W): 36° 46' 05" e Altitude 252 m.

No mês de julho nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

		QUALIDADE DA ÁGUA														
		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO														
CIDADE	CRAÍBAS	COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ		COR		pH		
		TOTAL		E. COLI		<0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	>5	≤5	>5	≤15	>15	<6	≥6 e ≤9	>9
MÊS/ANO	JULHO	PRES.	AUS.	PRES.	AUS.											
CONFORME		0	7	0	7	0	7	0	0	7	0	7	0	0	7	0
TOTAL		7				7				7		7		7		
MENOR VALOR						1,50				0,10		1,00		7,70		
MAIOR VALOR						1,50				1,40		3,00		8,50		
Nº	DIA	LOGRADOURO														
01	1/28/2020	SÍTIO UMBUZEIRO				A	A	1,50				0,80	1,20	7,70		
02	1/28/2020	SÍTIO TORRÕES				A	A	1,50				0,90	1,60	7,80		
03	1/28/2020	RUA DA PRIMAVERA, 793				A	A	1,50				1,40	1,80	8,00		
04	1/28/2020	RUA NSA. SRA. DA SALETE, 42				A	A	1,50				1,00	1,00	8,20		
05	1/28/2020	RUA 23 DE SETEMBRO, 01				A	A	1,50				0,80	1,10	8,40		
06	1/28/2020	RUA TERCILIA MAURICIO, 673				A	A	1,50				0,10	3,00	8,50		
07	1/28/2020	RUA BOA VISTA, 306				A	A	1,50				0,80	1,10	8,50		
OBS.: As amostras analisadas durante o mês de julho/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.																

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de julho/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Figura 3: Análises do mês Julho.

Não Conformidade (NC)

Não foram encontradas Não Conformidades.

1.5. Feira Grande:

O Município possui uma população de 22.166 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 54' 01", Longitude (W): 36° 40' 39" e Altitude 220 m.

No mês de julho nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

 ARSAL AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS		QUALIDADE DA ÁGUA														
		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO														
CIDADE	FEIRA GRANDE	COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ		COR		pH		
MÊS/ANO	JULHO	TOTAL		E. COLI		<0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	>5	≤5	>5	≤15	>15	<6	≥6 e ≤9	>9
		PRES.	AUS.	PRES.	AUS.											
	CONFORME	0	3	0	3	0	3	0	0	3	0	3	0	0	3	0
	TOTAL	3		3		3				3		3		3		
	MENOR VALOR					2,00				1,00		1,50		7,40		
	MAIOR VALOR					2,00				1,00		2,10		7,40		
Nº	DIA	LOGRADOURO														
01	11/12/2020	CHAFARIZ-POVOADO TABOCA														
		A		A		2,00				1,00		1,50		7,40		
02	11/12/2020	POVOADO MASSAPÊ, 212														
		A		A		2,00				1,00		2,10		7,40		
03	11/12/2020	UBS-POV. MASSAPÊ														
		A		A		2,00				1,00		1,90		7,40		
OBS.: As amostras analisadas durante o mês de julho/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.																

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de julho/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Figura 4: Análises do mês de Julho.

Não Conformidade (NC)

Não foram encontradas Não Conformidades.

1.6. Girau do Ponciano:

O Município possui uma população de 40.917 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 53' 03", Longitude (W): 36° 49' 44" e Altitude 244 m.

No mês de julho nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS					QUALIDADE DA ÁGUA																
					SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO																
CIDADE	GIRAU DO PONCIANO				COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ		COR		pH				
MÊS/ANO	JULHO				TOTAL		E. COLI		<0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5	≤ 15	> 15	< 6	≥6 e ≤9	> 9		
CONFORME					0	7	0	7	0	7	0	0	7	0	7	0	0	7	0		
TOTAL					7		7		7				7		7		7				
MENOR VALOR									1,50				0,90		1,50		7,50				
MAIOR VALOR									2,00				1,00		2,30		7,60				
Nº	DIA	LOGRADOURO																			
01	7/27/2020	POVOADO QUEBRADENTE, SMS 92				A		A		2,00				0,90		1,70		7,60			
02	7/27/2020	POVOADO QUEBRADENTE, SMS 310				A		A		2,00				0,90		1,90		7,60			
03	7/27/2020	POVOADO QUEBRADENTE, SMS 287				A		A		2,00				1,00		2,00		7,60			
04	7/27/2020	CAPS				A		A		1,50				0,90		2,30		7,60			
05	7/27/2020	ISJC				A		A		1,50				1,00		1,50		7,50			
06	7/27/2020	RUA FILADÉLFIO FIRMINO, 273				A		A		1,50				1,00		1,90		7,50			
07	7/27/2020	RUA MAJOR VICENTE RAMOS, 220				A		A		1,50				0,90		1,60		7,50			
OBS.: As amostras analisadas durante o mês de julho/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.																					

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de julho/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Figura 5: Análises do mês de Julho.

Não Conformidade (NC)

Não foram encontradas Não Conformidades.

1.7. Igaci:

O Município possui uma população de 25.631 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 32' 13", Longitude (W): 36° 38' 01" e Altitude 240 m.

No mês de julho nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS				QUALIDADE DA ÁGUA															
				SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO															
CIDADE		IGACI		COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ		COR		pH			
MÊS/ANO		JULHO		TOTAL		E. COLI		< 0,2	≥ 0,2 e ≤ 2	> 2 e ≤ 5	> 5	≤ 5	> 5	≤ 15	> 15	< 6	≥ 6 e ≤ 9	> 9	
				PRES.	AUS.	PRES.	AUS.												
CONFORME				0	5	0	5	0	5	0	0	5	0	5	0	0	5	0	
TOTAL				5		5		5				5				5			
MENOR VALOR								0,50				0,80		0,90		7,40			
MAIOR VALOR								1,50				1,60		3,30		7,60			
Nº	DIA	LOGRADOIRO																	
01	1/28/2020	RUA SÃO PEDRO, 375		A	A	0,50				0,90		1,00		7,40					
02	1/28/2020	PRAÇA SÃO PEDRO		A	A	0,50				0,80		0,90		7,40					
03	1/28/2020	RUA JOAQUIM MAURÍCIO, 103		A	A	1,50				1,60		3,30		7,50					
04	1/28/2020	RUA GRACILIANO RAMOS, 29		A	A	1,50				0,80		1,20		7,60					
05	1/28/2020	RUA MARGARIDA ALBUQUERQUE, 72		A	A	1,50				0,90		1,10		7,60					
OBS.: As amostras analisadas durante o mês de julho/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.																			

Figura 2: Análises do mês de Julho.

Não Conformidade (NC)

Não foram encontradas Não Conformidades.

1.8. Igreja Nova:

O Município possui uma população de 24.499 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 10° 07' 31", Longitude (W): 36° 39' 43" e Altitude 14 m.

No mês de julho as análises de PH encontram-se fora do padrão estabelecido pelo Ministério da Saúde.

 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS			QUALIDADE DA ÁGUA																										
			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO																										
CIDADE		IGREJA NOVA	COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ		COR		pH														
MÊS/ANO		JULHO	TOTAL		E. COLI		< 0,2		≥ 0,2 e ≤ 2		> 2 e ≤ 5		> 5		≤ 5		> 5		≤ 15		> 15		< 6		≥ 6 e ≤ 9		> 9		
CONFORME			0	9	0	9	0	9	0	9	0	0	9	0	9	0	9	0	9	0	9	0	9	0	0	0	0	0	0
TOTAL			9		9		9				9		9		9		9		9		9		9		9		9		
MENOR VALOR							1,00				0,60		0,40		4,50														
MAIOR VALOR							1,50				0,90		1,00		4,80														
Nº	DIA	LOGRADOURO																											
01	7/8/2020	RUA ALTO DO	A	A			1,00				0,90		0,90		4,60														
02	7/8/2020	SECRETARIA DE	A	A			1,00				0,80		0,80		4,70														
03	7/8/2020	VIGILÂNCIA EM	A	A			1,00				0,80		1,00		4,70														
04	7/8/2020	SECRETARIA DE	A	A			1,00				0,80		0,60		4,70														
05	7/29/2020	RUA ALTO DO	A	A			1,50				0,80		0,40		4,60														
06	7/29/2020	ATACADO DO AMÉM	A	A			1,50				0,80		0,50		4,60														
07	7/29/2020	ESCRITÓRIO CASAL	A	A			1,50				0,70		0,50		4,80														
08	7/29/2020	PRAÇA CIZINO	A	A			1,50				0,70		0,40		4,50														
09	7/29/2020	RUA CORONEL	A	A			1,50				0,60		0,50		4,70														
OBS.: As amostras analisadas durante o mês de julho/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.																													

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de julho/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Figura 7: Análises do mês de Julho.

Não Conformidade (NC)

Não foram encontradas Não Conformidades.

1.9. Lagoa da Canoa:

O Município possui uma população de 17.852 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 49' 47", Longitude (W): 36° 44' 16" e Altitude 283 m.

No mês de julho nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

 ARSAL AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS		QUALIDADE DA ÁGUA																									
		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO																									
		COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ		COR		pH													
CIDADE	LAGOA DA CANOA	TOTAL		E. COLI		< 0,2		≥ 0,2 e ≤ 2		> 2 e ≤ 5		> 5		≤ 5		> 5		≤ 15		> 15		< 6		≥ 6 e ≤ 9		> 9	
MÊS/ANO	JULHO	PRES.	AUS.	PRES.	AUS.																						
CONFORME		0	5	0	5	0	5	0	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0
TOTAL		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5	
MENOR VALOR						1,50		1,50		0,90		1,80		7,60													
MAIOR VALOR						1,50		1,50		1,00		2,10		7,60													
Nº	DIA	LOGRADOURO																									
01	7/27/2020	PANIFICADORA LEONARDO				A	A	1,50		1,80		0,90		7,60													
02	7/27/2020	PRAÇA OSCAR MACIEL, 84				A	A	1,50		1,90		0,90		7,60													
03	7/27/2020	PRAÇA PADRE CÍCERO, 267				A	A	1,50		1,90		1,00		7,60													
04	7/27/2020	UBS-ANTÔNIO FRANCISCO DOS SANTOS				A	A	1,50		2,10		1,00		7,60													
	7/27/2020	UBS-JOSÉ PORFÍRIO DOS SANTOS				A	A	1,50		1,90		0,90		7,60													

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de julho/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de julho/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Figura 8: Análises do mês de Julho.

Não Conformidade (NC)

Não foram encontradas Não Conformidades

1.10. Olho D'água Grande:

O Município possui uma população de 5.123 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 10° 03' 30", Longitude (W): 36° 49' 00" e Altitude 118 m.

No mês de julho nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS		QUALIDADE DA ÁGUA																
		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO																
CIDADE	OLHO D'ÁGUA GRANDE		COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ		COR		pH			
MÊS/ANO	JULHO		TOTAL		E. COLI		< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5	≤15	> 15	< 6	≥6 e ≤9	> 9	
			PRES.	AUS.	PRES.	AUS.												
CONFORME			0	3	0	3	0	3	0	0	3	0	3	0	0	3	0	
TOTAL			3		3		3				3		3		3			
MENOR VALOR							2,00				1,00		2,00		7,40			
MAIOR VALOR							2,00				1,00		2,20		7,50			
Nº	DIA	LOGRADOURO																
01	11/2/2020	PRAÇA PADRE CÍCERO, 176		A	A	2,00				1,00		2,00		7,50				
02	11/2/2020	RUA GOV. LUIS CAVALCANTE, 08		A	A	2,00				1,00		2,00		7,40				
03	11/2/2020	RUA DEPUTADO MACHADO LOBO, 22		A	A	2,00				1,00		2,20		7,40				
OBS.: As amostras analisadas durante o mês de julho/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.																		

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de julho/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Figura 9: Análises do mês de Julho.

Não Conformidade (NC)

Não foram encontradas Não Conformidades

1.11. São Brás:

O Município possui uma população de 6.961 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 10° 07' 40", Longitude (W): 36° 54' 02" e Altitude 25 m.

No mês de julho nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

		QUALIDADE DA ÁGUA													
		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO													
CIDADE	SÃO BRÁS	COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ		COR		pH	
MÊS/ANO	JULHO	TOTAL		E. COLI		< 0,2		≥ 0,2 e ≤ 2		> 2 e ≤ 5		> 5		≤ 5	
		PRES.	AUS.	PRES.	AUS.										
	CONFORME	0	2	0	2	0	2	0	0	2	0	2	0	0	2
	TOTAL	2		2		2				2		2		2	
	MENOR VALOR					2,00				1,00		1,80		6,90	
	MAIOR VALOR					2,00				1,10		3,00		7,30	
Nº	DIA	LOGRADOURO													
01	12/12/2020	RUA EXPEDICIONÁRIO BRASILEIRO, 27				A	A	2,00		1,10		3,00		6,90	
02	12/12/2020	RUA DOM PEDRO II				A	A	2,00		1,00		1,80		7,30	

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de julho/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Figura 10: Análises do mês Julho.

Não Conformidade (NC)

Não foram encontradas Não Conformidades

2. UNIDADE DE NEGÓCIOS SERRANA:

2.1 Anadia:

O Município possui uma população de 17.545 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 15' 39", Longitude (W): 37° 56' 10" e Altitude 570 m.

Foi observado que parte das análises do mês de julho encontra-se fora do padrão exigido pelo Ministério da Saúde, em especial, os indicadores de Cloro, Turbidez, Cor e PH.

		QUALIDADE DA ÁGUA													
		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO													
CIDADE	ANADIA	COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ		COR		pH	
MÊS/ANO	JULHO	TOTAL		E. COLI		< 0,2		≥ 0,2 e ≤ 2		> 2 e ≤ 5		> 5		≤ 5	
		PRES.	AUS.	PRES.	AUS.										
	CONFORME	0	13	0	13	0	7	6	0	0	13	0	13	11	2
	TOTAL	13		13		13				13		13		13	
	MENOR VALOR	0		0		0,5				6,07		15,9		4,49	
	MAIOR VALOR	0		0		2,2				22,90		58,7		6,22	
Nº	DIA	LOGRADOURO													
01	7/Jul	R. ZEFERINO, Nº 31				0	0	2,2		8,11		24,7		4,49	
02	7/Jul	AV. DIVALDO SURUAGY, Nº 112				0	0	2,2		8,16		25,6		4,52	
03	7/Jul	R. DO CRUZEIRO, Nº 85				0	0	0,5		17,10		58,7		4,89	
04	7/Jul	AV. ENÉAS DE OLIVEIRA COSTA, SMS 10				0	0	0,8		13,80		49,3		4,88	
05	7/Jul	CÂMARA DE VEREADORES				0	0	2,2		22,90		15,9		4,57	
06	7/Jul	R. MONSENHOR LUIS MARQUES, SMS 58				0	0	2,2		6,07		18,1		4,52	
07	7/Jul	R. CORONEL COSTA NUNES, Nº 396				0	0	2,2		12,60		38,6		4,55	
08	21/Jul	R. ZEFERINO, Nº 31				0	0	1,0		7,75		35,3		6,22	
09	21/Jul	AV. DIVALDO SURUAGY, Nº 112				0	0	2,1		12,70		45,3		6,06	
10	21/Jul	R. DO CRUZEIRO, Nº 85				0	0	0,9		8,83		40,1		5,95	
11	21/Jul	AV. ENÉAS DE OLIVEIRA COSTA, SMS 10				0	0	0,8		8,01		39,5		5,95	
12	21/Jul	CÂMARA DE VEREADORES				0	0	1,1		9,22		38,6		5,84	
13	21/Jul	R. CORONEL COSTA NUNES, Nº 396				0	0	1,6		11,40		44,5		5,65	

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de julho/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Figura 3: Análises do mês do Julho.

Não Conformidade (NC)

NC02- As análises de Cloro, Turbidez e Cor encontra-se foram dos padrões exigidos pelo Ministério da Saúde. (Anexo XX da portaria de consolidação nº 5 do Ministério da Saúde de 03 de outubro de 2017).

2.2 Capela:

O Município possui uma população de 17.053 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 24' 27", Longitude (W): 36° 04' 25" e Altitude 84 m.

Foi observado que parte das análises do mês de julho encontra-se fora do padrão exigido pelo Ministério da Saúde, em especial, os indicadores de Cloro, Turbidez, Cor e PH.

 ARSAL AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS			QUALIDADE DA ÁGUA														
			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO														
			COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ		COR		pH		
			TOTAL		E. COLI		<0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	>5	≤5	>5	≤15	>15	<6	≥6 e ≤9	>9
MÊS/ANO	CAPELA	PRES.	AUS.	PRES.	AUS.												
JULHO			PRES.	AUS.	PRES.	AUS.											
CONFORME			0	14	0	14	0	10	4	0	4	10	4	10	14	0	0
TOTAL			14	14	14				14		14		14				
MENOR VALOR			0	0	0,6				2,18		8,3		3,80				
MAIOR VALOR			0	0	2,2				40,00		61,1		5,58				
Nº	DIA	LOGRADOURO															
01	7/Jul	R. CÍCERO JOSÉ UGO, Nº 688	0	0	1,2				12,50		22,0		4,73				
02	7/Jul	R. JOSÉ PIO DE BARROS, S/N	0	0	1,2				24,90		47,5		4,58				
03	7/Jul	R. MARIA TOLEDO DE ALBUQUERQUE, S/N	0	0	1,3				19,00		32,7		4,34				
	7/Jul	R. JOAQUIM DA ROCHA CERQUEIRA, SMS 43	0	0	1,8				14,10		27,2		4,25				
05	7/Jul	R. LUIZ EUGÊNIO, Nº 272	0	0	1,2				5,60		20,2		4,34				
06	7/Jul	R. GERCINO MOREIRA, S/N	0	0	1,5				5,93		15,9		4,34				
07	7/Jul	ESCRITÓRIO CASAL	0	0	1,4				2,18		8,3		5,58				
08	21/Jul	R. CÍCERO JOSÉ UGO, Nº 688	0	0	2,2				37,90		50,6		3,83				
09	21/Jul	R. JOSÉ PIO DE BARROS, S/N	0	0	0,7				8,20		17,4		3,85				
10	21/Jul	R. MARIA TOLEDO DE ALBUQUERQUE, S/N	0	0	2,2				40,00		61,1		3,80				
	21/Jul	R. JOAQUIM DA ROCHA CERQUEIRA, SMS 43	0	0	2,2				7,72		16,7		3,84				
12	21/Jul	R. LUIZ EUGÊNIO, Nº 272	0	0	0,9				4,03		13,4		4,17				
13	21/Jul	R. GERCINO MOREIRA, S/N	0	0	0,6				3,38		11,3		5,20				
14	21/Jul	ESCRITÓRIO CASAL	0	0	2,2				3,24		10,9		5,20				

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de julho/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de julho/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Figura 12: Análises do mês do Julho.

Não Conformidade (NC)

NC03- As análises de Cloro, Turbidez e Cor encontra-se foram dos padrões exigidos pelo Ministério da Saúde. (Anexo XX da portaria de consolidação nº 5 do Ministério da Saúde de 03 de outubro de 2017).

2.3 Palmeira dos Índios:

O Município possui uma população de 73.218 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 24' 26", Longitude (W): 36° 37' 39" e Altitude 342 m.

Foi observado que parte das análises do mês de julho encontra-se fora do padrão exigido pelo Ministério da Saúde, em especial, 02 análises de Cloro, algumas análises de Turbidez e Cor.

 ARSAL AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS		QUALIDADE DA ÁGUA																							
		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO																							
		COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ		COR		pH											
		TOTAL		E. COLI		< 0,2		≥ 0,2 e ≤ 2		> 2 e ≤ 5		≤ 5		> 5		≤ 15		> 15		< 6		≥ 6 e ≤ 9		> 9	
CIDADE	PALMEIRA DOS ÍNDIOS	PRES.		AUS.		PRES.		AUS.																	
MÊS/ANO	JULHO	2	35	2	35	0	35	2	0	31	6	7	30	0	37	0									
CONFORME																									
TOTAL		37		37		37		37		37		37		37		37									
MENOR VALOR		0		0		0,3		0,80		12,3		6,32													
MAIOR VALOR		1		1		3,0		27,50		34,6		6,86													
Nº	DIA	LOGRADOURO																							
01	8/Jul	ETA – PALMEIRA														0	0	2,1	2,10	15,5	6,86				
02	8/Jul	AV. ALAGOAS, Nº 1644														0	0	0,5	9,05	26,4	6,82				
03	8/Jul	AV. BRASÍLIA, Nº 330														0	0	0,5	17,00	32,4	6,79				
04	8/Jul	R. SERGIPE, Nº 160														0	0	0,5	2,50	18,0	6,75				
05	8/Jul	R. JERUSALÉM, Nº 269														0	0	0,3	2,60	17,8	6,73				
06	8/Jul	R. FRANCISCO BARBOSA, Nº 259														0	0	0,3	1,90	15,9	6,74				
07	8/Jul	R. ALVIM CORREA GAMA, Nº 103														0	0	0,5	9,61	27,5	6,76				
08	8/Jul	R. PEDRO NETO, Nº 37														0	0	0,5	2,00	17,3	6,68				
09	8/Jul	R. CASTELO BRANCO, Nº 91														0	0	1,0	3,63	19,4	6,70				
10	8/Jul	R. SONHO VERDE, Nº 131														0	0	2,0	1,50	16,8	6,72				
11	8/Jul	CONJ. J. DUARTE, E-35														0	0	0,5	3,39	18,1	6,72				
12	8/Jul	CONJ. J. DUARTE, J-30														0	0	0,5	2,51	17,7	6,72				
13	22/Jul	AV. ALAGOAS, Nº 1644														0	0	1,3	2,38	22,3	6,43				
14	22/Jul	AV. BRASÍLIA, Nº 330														0	0	0,6	2,36	23,3	6,54				
15	22/Jul	R. SERGIPE, Nº 160														0	0	1,2	2,62	21,3	6,43				
16	22/Jul	R. JERUSALÉM, Nº 269														0	0	0,9	27,50	29,4	6,35				
17	22/Jul	R. FRANCISCO BARBOSA, Nº 259														0	0	0,6	3,37	21,9	6,35				
18	22/Jul	R. PEDRO NETO, Nº 37														0	0	0,6	3,24	22,0	6,32				
19	22/Jul	R. CASTELO BRANCO, Nº 91														1	1	1,0	2,75	22,7	6,34				
20	22/Jul	R. SONHO VERDE, Nº 131														0	0	1,0	1,90	20,6	6,41				
21	22/Jul	CONJ. J. DUARTE, E-35														0	0	1,6	7,58	30,2	6,40				
22	22/Jul	CONJ. J. DUARTE, J-30														1	1	1,6	11,60	34,6	6,42				
23	22/Jul	CONJ. EDVAL GAIA, Qd. 01 Lt. 06														0	0	1,0	4,06	23,9	6,42				
24	22/Jul	CONJ. EDVAL GAIA, Qd. 09 Lt. 06														0	0	0,6	4,07	23,6	6,39				
25	28/Jul	R. MANOEL AUGUSTO DOS SANTOS, Nº 631 A														0	0	0,4	2,85	21,8	6,54				
26	28/Jul	AV. ALAGOAS, Nº 1644														0	0	0,5	3,77	22,5	6,50				
27	28/Jul	AV. BRASÍLIA, Nº 330														0	0	0,6	1,19	16,1	6,65				
28	28/Jul	R. SERGIPE, Nº 160														0	0	1,1	1,58	16,5	6,58				
29	28/Jul	R. JERUSALÉM, Nº 269														0	0	1,1	0,80	13,1	6,65				
30	28/Jul	R. FRANCISCO BARBOSA, Nº 259														0	0	1,7	0,92	12,8	6,63				
31	28/Jul	R. ALVIM CORREA GAMA, Nº 103														0	0	0,7	3,95	24,0	6,64				
32	28/Jul	R. PEDRO NETO, Nº 37														0	0	1,0	2,49	12,3	6,65				
33	28/Jul	R. CASTELO BRANCO, Nº 91														0	0	1,0	0,86	14,7	6,61				
34	28/Jul	R. SONHO VERDE, Nº 131														0	0	1,2	1,21	15,8	6,65				
35	28/Jul	CONJ. J. DUARTE, E-35														0	0	1,0	1,67	13,0	6,67				
36	28/Jul	CONJ. J. DUARTE, J-30														0	0	1,0	1,58	12,8	6,61				
37	28/Jul	ETA – PALMEIRA														0	0	3,0	0,97	13,3	6,60				

OBS: As amostras analisadas durante o mês de junho/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de junho/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Figura 134: Análises do mês de Julho.

Não Conformidade (NC)

NC04- As análises de Turbidez, Cor e Cloro encontra-se foram dos padrões exigidos pelo Ministério da Saúde. (Anexo XX da portaria de consolidação nº 5 do Ministério da Saúde de 03 de outubro de 2017).

2.4 Paulo Jacinto:

O Município possui uma população de 7.564 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 21' 58", Longitude (W): 36° 22' 11" e Altitude 292 m.

Foi observado que parte das análises do mês de julho encontra-se fora do padrão exigido pelo Ministério da Saúde, em especial, o indicador de Cor, Turbidez, Cloro e PH.

 ARSAL AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS		QUALIDADE DA ÁGUA															
		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO															
CIDADE	PAULO JACINTO	COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ		COR		pH			
		TOTAL	E. COLI			< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5	≤15	> 15	<6	≥6 e ≤9	> 9	
MÊS/ANO	JULHO	PRES.	AUS.	PRES.	AUS.												
CONFORME		0	9	0	9	0	5	4	0	3	6	3	6	7	2	0	
TOTAL		9				9				9		9		9			
MENOR VALOR		0				0,7				1,78		7,3		4,48			
MAIOR VALOR		0				2,2				91,30		199,0		6,07			
Nº	DIA	LOGRADOURO															
01	7/Jul	AUTO POSTO LIMA & SILVA				0	0	2,2			6,55	20,1	5,74				
02	7/Jul	R. SÃO FRANCISCO, Nº 34				0	0	2,2			1,78	7,3	6,00				
03	7/Jul	ESCRITÓRIO CASAL				0	0	2,2			3,00	8,9	5,72				
04	7/Jul	R. VERA CRUZ, Nº 277				0	0	2,2			3,10	10,7	6,07				
05	21/Jul	ETA - P. JACINTO				0	0	1,0			77,50	24,1	4,48				
06	21/Jul	R. SÃO FRANCISCO, Nº 34				0	0	1,6			91,30	196,0	4,74				
07	21/Jul	ESCRITÓRIO CASAL				0	0	0,8			71,90	176,0	4,80				
08	21/Jul	R. ERASMO PORANGABA, S/N				0	0	0,8			67,80	199,0	4,60				
09	21/Jul	R. VERA CRUZ, Nº 277				0	0	0,7			68,10	186,0	4,62				

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de julho/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de julho/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Figura 14: Análises do mês de Julho.

Não Conformidade (NC)

NC05- As análises de Turbidez, Cor e Cloro encontra-se fora dos padrões exigidos pelo Ministério da Saúde. (Anexo XX da portaria de consolidação nº 5 do Ministério da Saúde de 03 de outubro de 2017).

2.5 Estrela de Alagoas:

O Município possui uma população de 18.205 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 23' 25", Longitude (W): 36° 45' 36" e Altitude 290 m.

Foi observado que parte das análises do mês de julho encontra-se fora do padrão exigido pelo Ministério da Saúde, em especial, os indicadores de Cor, Turbidez e Cloro.

 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS			QUALIDADE DA ÁGUA														
			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO														
CIDADE	ESTRELA DE ALAGOAS		COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ		COR		pH		
			TOTAL	E. COLI			< 0,2	≥ 0,2 e ≤ 2	> 2 e ≤ 5	> 5	≤ 5	> 5	≤ 15	> 15	< 6	≥ 6 e ≤ 9	> 9
MÊS/ANO	JULHO	PRES.	AUS.	PRES.	AUS.												
CONFORME			2	0	2	0	0	5	7	0	5	7	0	0	0	0	0
TOTAL			0	0			0,8				2,27		19,5		7,03		
MENOR VALOR			0	0			0,8				2,27		19,5		7,03		
MAIOR VALOR			1	1			5,0				42,30		128,0		7,27		
Nº	DIA	LOGRADOURO															
01	8/Jul	R. PREFEITO ENÉAS SIMPLICIO, Nº 202	0	0			0,8				5,62		26,6		7,03		
02	8/Jul	R. PADRE LUDUGERO, Nº 90	0	0			1,5				17,00		65,8		7,15		
03	8/Jul	R. EVERALDO GARROTE DA SILVA, Nº 2	0	0			2,5				2,81		19,5		7,19		
04	8/Jul	CONJ. ANTÔNIO GARROTE, Nº 45	0	0			2,0				26,80		87,8		7,22		
05	8/Jul	ETA - ESTRELA	0	0			5,0				6,67		24,2		7,15		
06	8/Jul	SÉ DUARTE SOBRINHO (ACADEMIA RA	1	1			2,5				2,27		21,3		7,25		
07	22/Jul	R. PREFEITO ENÉAS SIMPLICIO, Nº 202	0	0			1,8				4,16		23,3		7,09		
08	22/Jul	R. PADRE LUDUGERO, Nº 90	0	0			2,1				4,43		23,8		7,17		
09	22/Jul	R. EVERALDO GARROTE DA SILVA, Nº 2	0	0			2,2				7,62		34,8		7,20		
10	22/Jul	CONJ. ANTÔNIO GARROTE, Nº 45	1	1			2,2				42,30		128,0		7,24		
11	22/Jul	ETA - ESTRELA	0	0			2,2				3,94		20,1		7,20		
12	22/Jul	SÉ DUARTE SOBRINHO (ACADEMIA RA	0	0			1,9				8,72		41,6		7,27		

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de julho/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Figura 155: Análises do mês de Julho.

Não Conformidade (NC)

NC06- As análises de Turbidez, Cor e Cloro encontra-se foram dos padrões exigidos pelo Ministério da Saúde. (Anexo XX da portaria de consolidação nº 5 do Ministério da Saúde de 03 de outubro de 2017).

3. UNIDADE DE NEGÓCIOS DA BACIA LEITEIRA:

3.1 Batalha:

O Município possui uma população de 18.232 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 40' 40", Longitude (W): 37° 07' 29" e Altitude 120 m.

Foi observado que parte das análises do mês de julho encontra-se fora do padrão exigido pelo Ministério da Saúde, em especial, os indicadores de Cloro e Turbidez.

 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS		QUALIDADE DA ÁGUA													
		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO													
CIDADE	BATALHA	COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ		COR		pH	
		TOTAL		E. COLI		<0,2		≥0,2 e ≤2		>2 e ≤5		>5		≤5	
MÊS/ANO	JULHO	PRES.	AUS.	PRES.	AUS.	<0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	>5	≤5	>5	≤15	>15	<6	≥6 e ≤9
	CONFORME	0	10	0	10	0	9	1	0	8	2	10	0	0	10
	TOTAL	10		10			10			10		10			10
	MENOR VALOR	0		0			0,7			1,44		1,0			6,29
	MAIOR VALOR	0		0			2,2			6,54		6,0			7,21
Nº	DIA	LOGRADOURO													
01	1/jul	Rua Mair Guedes Do Amaral, 60				0	0	1,52		6,54		4,0		6,81	
02	1/jul	Rua Luis Pereira Melo, 197				0	0	1,76		5,63		3,0		6,74	
03	6/jul	Rua José Pereira Melo				0	0	1,21		1,44		4,0		6,58	
04	6/jul	Rua Luis Pereira Melo, 197				0	0	1,45		2,61		6,0		6,63	
05	15/jul	Praça da Penha, 73				0	0	1,85		3,93		4,0		6,29	
06	15/jul	Rua José Pereira Melo				0	0	1,68		4,91		5,0		6,32	
07	22/jul	Estação Elevatória -CASAL REDE NOVA				0	0	2,16		2,37		1,0		7,15	
08	22/jul	Rua Luis Pereira Melo, 197				0	0	1,89		3,92		1,0		7,21	
09	29/jul	Rua Mair Guedes Do Amaral, 60				0	0	0,95		1,48		3,0		7,03	
10	29/jul	Praça da Penha, 73				0	0	0,74		2,14		2,0		7,08	

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de julho/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Figura 6: Análises do mês de Julho.

Não Conformidade (NC)

Não foram encontradas Não Conformidades

Advertência

Advertência 01- Foi observado que no mês de Julho duas das análises de Turbidez e uma de Cloro encontram-se fora do padrão, desta forma solicita-se que seja feito a correção e uma nova análise no mesmo local para verificação da correção no indicador.

3.2 Belo Monte:

O Município possui uma população de 6.704 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 49' 42", Longitude (W): 37° 16' 48" e Altitude 30 m.

No mês de julho nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS		QUALIDADE DA ÁGUA														
		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO														
CIDADE	BELO MONTE	COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ		COR		pH		
		TOTAL		E. COLI		<0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	>5	≤5	>5	≤15	>15	<6	≥6 e ≤9	>9
MÊS/ANO	JULHO	PRES.	AUS.	PRES.	AUS.											
CONFORME		0	10	0	10	0	10	0	0	10	0	10	0	0	10	0
TOTAL		10		10		10				10		10		10		
MENOR VALOR		0		0		0,6				0,23		1,0		6,82		
MAIOR VALOR		0		0		1,9				3,58		7,0		7,16		
Nº	DIA	LOGRADOURO														
01	7/jul	Praça do Urubu		0		0		1,84			2,61		3,0		6,82	
02	7/jul	Rua Boa Vista, 13		0		0		1,23			0,73		3,0		7,01	
03	7/jul	COHAB – Rua Heloísa Helena		0		0		1,49			0,97		5,0		7,06	
04	7/jul	Rua Epaminondas Machado, 83		0		0		0,84			1,18		7,0		7,12	
05	7/jul	Rua São Francisco		0		0		0,63			0,54		6,0		6,89	
06	7/jul	Pov. Restinga – Rua Santo Antônio		0		0		1,36			1,06		5,0		6,94	
07	22/jul	Praça do Urubu		0		0		1,92			1,21		1,0		7,13	
08	22/jul	COHAB – Rua Heloísa Helena		0		0		1,28			0,41		3,0		7,08	
09	22/jul	Rua do Comercio		0		0		1,69			3,58		2,0		7,16	
10	22/jul	Rua do Rosário, 22		0		0		1,83			0,23		1,0		7,05	

OBS: As amostras analisadas durante o mês de julho/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de julho/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Figura 17: Análises do mês de Julho.

Não Conformidade (NC)

Não foram encontradas Não Conformidades.

3.3 Cacimbinhas:

O Município possui uma população de 10.858 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 24' 01", Longitude (W): 36° 59' 25" e Altitude 270 m.

No mês de julho nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

 ARSAL AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS		QUALIDADE DA ÁGUA															
		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO															
CIDADE	CACIMBINHAS	COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ		COR		pH			
		TOTAL		E. COLI		<0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	>5	≤5	>5	≤15	>15	<6	≥6 e ≤9	>9	
MÊS/ANO	JULHO	PRES.	AUS.	PRES.	AUS.												
CONFORME		0	4	0	4	0	4	0	0	4	0	4	0	0	4	0	
TOTAL		4		4		4				4		4		4			
MENOR VALOR		0		0		0,5				0,65		4,0		6,56			
MAIOR VALOR		0		0		1,3				3,65		7,0		7,02			
Nº	DIA	LOGRADOURO															
01	2/jul	Avenida Domingos Leite, 157		0		0		1,25				2,91		4,0		7,02	
02	7/jul	Rua Joaquim Licor de Araújo		0		0		1,02				0,65		7,0		6,87	
03	16/jul	Rua Nossa Senhora da Penha		0		0		0,57				3,65		7,0		6,56	
04	28/jul	Rua Joaquim Licor de Araújo, 263		0		0		0,51				0,81		4,0		6,81	
OBS.: As amostras analisadas durante o mês de julho/2020, apresentaram QUATRO contaminações conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.																	

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de julho/2020, apresentaram QUATRO contaminações conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Figura 18: Análises do mês de Abril.

Não Conformidade (NC)

Não foram encontradas Não Conformidades.

3.4 Carneiros:

O Município possui uma população de 9.081 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 28' 57", Longitude (W): 37° 22' 38" e Altitude 347 m.

Não Conformidade (NC)

NC07- Não foram encaminhadas as planilhas solicitadas (Art. 7º da Resolução Aarsal 18/2016).

3.5 Dois Riachos:

O Município possui uma população de 11.075 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 23' 33", Longitude (W): 37° 06' 02" e Altitude 245 m.

No mês de julho nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

 ARSAL AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS				QUALIDADE DA ÁGUA															
				SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO															
CIDADE	DOIS RIACHOS			COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ		COR		pH			
				TOTAL	E. COLI			< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5	≤15	> 15	< 6	≥6 e ≤9	> 9	
MÊS/ANO	JULHO	PRES.	AUS.	PRES.	AUS.														
CONFORME				0	4	0	4	0	4	0	0	4	0	4	0	0	4	0	
TOTAL				4		4		4				4		4		4			
MENOR VALOR				0		0		0,8				0,36		3,0		6,65			
MAIOR VALOR				0		0		1,4				0,82		5,0		7,21			
Nº	DIA	LOGRADOURO																	
01	2/jul	Rua Frei Damião, 41		0	0			1,12				0,39		3,0		7,03			
02	7/jul	Escritório da CASAL		0	0			0,81				0,36		3,0		6,92			
03	16/jul	Rua Adair Lisboa Castro, 06		0	0			1,16				0,58		4,0		6,65			
04	23/jul	Rua Nossa Senhora de Fátima, 44		0	0			1,43				0,82		5,0		7,21			
OBS.: As amostras analisadas durante o mês de julho/2020, conforme exioido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.																			

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de julho/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Figura 19: Análises do mês de Julho.

Não Conformidade (NC)

Não foram encontradas Não Conformidades.

3.6 Jacaré dos Homens:

O Município possui uma população de 5.253 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 38' 08", Longitude (W): 37° 12' 17" e Altitude 135 m.

No mês de julho nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

		QUALIDADE DA ÁGUA													
		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO													
		COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ		COR		pH	
		TOTAL		E. COLI		< 0,2		≥ 0,2 e ≤ 2		> 2 e ≤ 5		> 5		≤ 5	
CIDADE	JACARÉ DOS HOMENS	PRES.	AUS.	PRES.	AUS.	< 0,2	≥ 0,2 e ≤ 2	> 2 e ≤ 5	> 5	≤ 5	> 5	≤ 15	> 15	< 6	≥ 6 e ≤ 9
MÊS/ANO	JULHO	PRES.	AUS.	PRES.	AUS.	< 0,2	≥ 0,2 e ≤ 2	> 2 e ≤ 5	> 5	≤ 5	> 5	≤ 15	> 15	< 6	≥ 6 e ≤ 9
CONFORME		0	5	0	5	0	5	0	0	5	0	5	0	0	5
TOTAL		5	5				5			5		5			5
MENOR VALOR		0	0				0,3			0,31		3,0			6,26
MAIOR VALOR		0	0				0,5			1,13		5,0			7,17
Nº	DIA	LOGRADOURO													
01	1/jul	Prefeitura Municipal													
02	6/jul	Rua Monsenhor Freitas Machado													
03	15/jul	Praça Antônio Figueredo, 25													
04	22/jul	Prefeitura Municipal													
05	29/jul	Rua Monsenhor Freitas Machado													

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de julho/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Figura 20: Análises do mês de Julho.

Não Conformidade (NC)

Não foram encontradas Não Conformidades.

3.7 Maravilha:

O Município possui uma população de 9.163 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 14' 11", Longitude (W): 37° 20' 60" e Altitude 381 m.

No mês de julho nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

		QUALIDADE DA ÁGUA													
		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO													
		COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ		COR		pH	
		TOTAL		E. COLI		< 0,2		≥ 0,2 e ≤ 2		> 2 e ≤ 5		> 5		≤ 5	
CIDADE	MARAVILHA	PRES.	AUS.	PRES.	AUS.	< 0,2	≥ 0,2 e ≤ 2	> 2 e ≤ 5	> 5	≤ 5	> 5	≤ 15	> 15	< 6	≥ 6 e ≤ 9
MÊS/ANO	JULHO	PRES.	AUS.	PRES.	AUS.	< 0,2	≥ 0,2 e ≤ 2	> 2 e ≤ 5	> 5	≤ 5	> 5	≤ 15	> 15	< 6	≥ 6 e ≤ 9
CONFORME		0	4	0	4	0	4	0	0	4	0	4	0	0	4
TOTAL		4	4				4			4		4			4
MENOR VALOR		0	0				0,6			0,71		2,0			6,69
MAIOR VALOR		0	0				1,5			4,75		10,0			7,16
Nº	DIA	LOGRADOURO													
01	16/jul	Rua Gustavo Limeira, 179													
02	16/jul	Rua Herculino Vieira de Carvalho, 299													
03	23/jul	Rua Nossa Senhora de Fátima, 124													
04	23/jul	Rua Herculino Vieira de Carvalho, 299													

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de julho/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Figura 21: Análises do mês de Julho.

Não Conformidade (NC)

Não foram encontradas Não Conformidades.

3.8 Monteirópolis:

O Município possui uma população de 7.159 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 36' 10", Longitude (W): 37° 14' 54" e Altitude 228 m.

No mês de julho nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS		QUALIDADE DA ÁGUA														
		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO														
CIDADE	MONTEIROPOLES	COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ		COR		pH		
		TOTAL		E. COLI		<0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	>5	≤5	>5	≤15	>15	<6	≥6 e ≤9	>9
MÊS/ANO	JULHO	PRES.	AUS.	PRES.	AUS.											
CONFORME		0	5	0	5	0	5	0	0	5	0	5	0	0	5	0
TOTAL		5		5		5				5		5		5		
MENOR VALOR		0		0		0,6				0,28		1,0		6,31		
MAIOR VALOR		0		0		1,3				4,12		7,0		7,09		
Nº	DIA	LOGRADOURO														
01	1/jul	Rua do Comercio – Mercado Público				0	0	0,63				0,82	6,0	6,31		
02	6/jul	Rua Deputado Elísio Maia				0	0	0,95				0,32	4,0	6,48		
03	15/jul	Rua do Comércio – Mercado Público				0	0	1,04				4,12	7,0	6,51		
04	22/jul	Rua Presidente JK, 137				0	0	0,94				0,28	1,0	7,09		
05	29/jul	Rua do Comercio – Mercado Público				0	0	1,29				0,49	3,0	7,08		
OBS.: As amostras analisadas durante o mês de julho/2020, apresentaram QUATRO contaminações conforme exigido pela portaria de consolidação nº 65, anexo XX.																

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de julho/2020, apresentaram QUATRO contaminações conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Figura 22: Análises do mês de Julho.

Não Conformidade (NC)

Não foram encontradas Não Conformidades.

3.9 Olho D'Água das Flores:

O Município possui uma população de 21.688 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 32' 10", Longitude (W): 37° 17' 38" e Altitude 286 m.

No mês de julho nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS		QUALIDADE DA ÁGUA														
		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO														
CIDADE	OLHO D'ÁGUA DAS FLORES	COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ		COR		pH		
		TOTAL		E. COLI		<0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	>5	≤5	>5	≤15	>15	<6	≥6 e ≤9	>9
MÊS/ANO	JULHO	PRES.	AUS.	PRES.	AUS.											
CONFORME		0	20	0	20	0	20	0	0	20	0	20	0	0	20	0
TOTAL		20		20		20				20		20		20		
MENOR VALOR		0		0		0,6				0,31		2,0		6,85		
MAIOR VALOR		0		0		1,9				4,66		7,0		7,22		
Nº	DIA	LOGRADOURO														
01	1/jul	Rua Rui Barbosa, 184														
02	1/jul	Rua São Francisco, 74														
03	1/jul	Rua do Comercio														
04	1/jul	Rua Marechal Deodoro, 195														
05	7/jul	Rua 02 de Dezembro, 653														
06	7/jul	Rua Rui Barbosa, 13														
07	7/jul	Rua São Francisco, 74														
08	7/jul	Escritório da CASAL – LABORATÓRIO														
09	7/jul	Rua do Comercio														
10	16/jul	Rua São Francisco, 74														
11	16/jul	Escritório da CASAL – LABORATÓRIO														
12	16/jul	Rua 02 de Dezembro, 653														
13	16/jul	Rua Santa Cruz, 29														
14	23/jul	Rua 02 de Dezembro, 653														
15	23/jul	Rua do Comercio														
16	23/jul	Rua Rui Barbosa, 13														
17	23/jul	Unidade Mista Adélia Abreu Vilar														
19	28/jul	Rua Cônego José Bulhões, 563														
20	28/jul	Rua Boa Vista, 389														
21	28/jul	Escritório da CASAL														

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de julho/2020, apresentaram QUATRO contaminações conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de julho/2020, apresentaram QUATRO contaminações conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Figura 23: Análises do mês de Julho.

Não Conformidade (NC)

Não foram encontradas Não Conformidades.

3.10 Olivença:

O Município possui uma população de 11.624 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 31' 07", Longitude (W): 37° 11' 26" e Altitude 231 m.

No mês de julho nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

		QUALIDADE DA ÁGUA																									
		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO																									
CIDADE	OLIVENÇA	COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ		COR		pH													
		TOTAL		E. COLI		< 0,2		≥ 0,2 e ≤ 2		> 2 e ≤ 5		> 5		≤ 5		> 5		≤ 15		> 15		< 6		≥ 6 e ≤ 9		> 9	
MÊS/ANO	JULHO	PRES.	AUS.	PRES.	AUS.																						
CONFORME		0	5	0	5	0		5		0		0		5		0		5		0		0		5		0	
TOTAL		5		5				5				5		5		5				5				5			
MENOR VALOR		0		0				0,7				0,41		2,0		6,48											
MAIOR VALOR		0		0				1,5				4,94		4,0		7,16											
Nº	DIA	LOGRADOURO																									
01	2/jul	Av. Cícero Vieira Menezes – Mercadinho													0	0	1,07		4,94		4,0		6,92				
02	6/jul	Sítio Cajá													0	0	0,73		0,61		2,0		6,75				
03	23/jul	Rua Padre Cícero, 168													0	0	0,71		0,68		2,0		7,16				
04	23/jul	Av. Dr José Rebelo Torres													0	0	0,82		0,41		2,0		7,13				
05	28/jul	Sítio Cajá													0	0	1,51		1,73		3,0		6,48				
OBS: As amostras analisadas durante o mês de julho/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.																											

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de julho/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Figura 24: Análises do mês de Julho.

Não Conformidade (NC)

Não foram encontradas Não Conformidades.

3.11 Ouro Branco:

O Município possui uma população de 11.496 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 10' 00", Longitude (W): 37° 21' 24" e Altitude 380 m.

No mês de julho nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

		QUALIDADE DA ÁGUA																									
		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO																									
CIDADE	OURO BRANCO	COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ		COR		pH													
		TOTAL		E. COLI		< 0,2		≥ 0,2 e ≤ 2		> 2 e ≤ 5		> 5		≤ 5		> 5		≤ 15		> 15		< 6		≥ 6 e ≤ 9		> 9	
MÊS/ANO	JULHO	PRES.	AUS.	PRES.	AUS.	PRES.	AUS.	PRES.	AUS.	PRES.	AUS.	PRES.	AUS.	PRES.	AUS.	PRES.	AUS.	PRES.	AUS.	PRES.	AUS.	PRES.	AUS.	PRES.	AUS.	PRES.	AUS.
CONFORME		0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4
TOTAL		4		4				4				4		4		4				4				4			
MENOR VALOR		0		0				1,0				0,65		3,0		6,68											
MAIOR VALOR		0		0				1,3				1,37		5,0		6,81											
Nº	DIA	LOGRADOURO																									
01	16/jul	Escola Rui Palmeira													0		0		1,34		0,65		3,0		6,78		
02	16/jul	Casa Maternal Nossa Sra, Do Bom Parto													0		0		1,27		1,37		4,0		6,71		
03	16/jul	Rua 7 de Setembro													0		0		1,02		0,92		3,0		6,81		
04	16/jul	Rua Maria Ivo de Carvalho													0		0		0,96		1,23		5,0		6,68		

OBS: As amostras analisadas durante o mês de julho/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de julho/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Figura 25: Análises do mês de Julho.

Não Conformidade (NC)

Não foram encontradas Não Conformidades.

3.12 Poço das Trincheiras:

O Município possui uma população de 14.386 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 18' 45", Longitude (W): 37° 17' 08" e Altitude 292 m.

No mês de julho nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

 ARSAL AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOÁS		QUALIDADE DA ÁGUA															
		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO															
CIDADE	POÇO DAS TRINCHERAS	COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ		COR		pH			
		TOTAL		E. COLI		< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5	≤15	> 15	< 6	≥6 e ≤9	> 9	
MÊS/ANO	JULHO	PRES.	AUS.	PRES.	AUS.												
CONFORME		0	3	0	3	0	3	0	0	3	0	3	0	0	3	0	
TOTAL		3		3		3				3		3		3			
MENOR VALOR		0		0		0,9				0,38		4,0		6,73			
MAIOR VALOR		0		0		1,5				4,16		5,0		7,07			
Nº	DIA	LOGRADOURO															
01	16/jul	Pça. Leopoldo Wanderley - Prefeitura Municipal				0	0	1,45				4,16	5,0	6,73			
02	23/jul	Conjunto Morar Melhor – Rua E				0	0	0,97				0,38	4,0	7,07			
03	28/jul	Rua 7 de Setembro,				0	0	0,86				0,49	5,0	6,97			
OBS.: As amostras analisadas durante o mês de julho/2020, conforme exilido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.																	

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de julho/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Figura 26: Análises do mês de Julho.

Não Conformidade (NC)

Não foram encontradas Não Conformidades.

3.13 Santana do Ipanema:

O Município possui uma população de 47.654 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 22' 42", Longitude (W): 37° 14' 43" e Altitude 250 m.

No mês de julho quatro análises de turbidez encontram-se fora do padrão.

 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS		QUALIDADE DA ÁGUA														
		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO														
CIDADE	SANTANA DO IPANEMA	COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ		COR		pH		
		TOTAL		E. COLI		<0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	>5	≤5	>5	≤15	>15	<6	≥6 e ≤9	>9
MÊS/ANO	JULHO	PRES.	AUS.	PRES.	AUS.											
CONFORME		0	29	0	29	0	29	0	0	24	5	29	0	0	29	0
TOTAL		29		29		29				29		29		29		
MENOR VALOR		0		0		0,4				0,48		2,0		6,52		
MAIOR VALOR		0		0		1,7				8,19		12,0		7,25		
Nº	DIA	LOGRADOURO														
01	2/jul	Rua N. Sra. de Fátima - Câmara de Vereadores		0	0	0,38				0,56		5,0		6,91		
02	2/jul	Avenida Martins Vieira		0	0	0,52				2,47		8,0		6,96		
03	2/jul	Rua Nossa Senhora de Lourdes		0	0	0,43				1,34		6,0		7,05		
04	2/jul	Rua Pedro Brandão – CDL		0	0	0,67				0,89		4,0		7,16		
05	2/jul	Rua Prefeito Joaquim Ferreira, 182		0	0	0,61				1,06		7,0		6,89		
06	7/jul	Rua Marileide Bulhões		0	0	0,36				2,36		7,0		6,78		
07	7/jul	Avenida Martins Vieira		0	0	1,08				0,78		5,0		7,01		
08	7/jul	Rua Arsênio Moreira, PREF. MUNICIPAL		0	0	1,02				0,59		4,0		6,96		
09	7/jul	Rua N. Sra. de Fátima - Câmara de Vereadores		0	0	0,54				1,91		6,0		6,89		
10	7/jul	Rua Prefeito Joaquim Ferreira, 182		0	0	1,04				3,21		3,0		7,05		
11	7/jul	Escola Municipal de Educação Básica Santa Sofi		0	0	0,46				2,76		5,0		7,09		
12	7/jul	Rua Pedro Brandão – CDL		0	0	0,72				1,43		4,0		6,91		
13	7/jul	Rua João da Silva Yoyô, 292		0	0	0,93				2,14		6,0		7,03		
14	16/jul	Rua João da Silva Yoyô, 292		0	0	0,65				8,19		3,0		6,83		
15	16/jul	Rua Omindo Barros, 238		0	0	0,96				4,32		6,0		6,92		
16	16/jul	Rua Prefeito Pedro Gaia		0	0	1,01				2,61		4,0		7,03		
17	16/jul	Rua Pedro Brandão – CDL		0	0	1,16				1,08		3,0		6,88		
18	16/jul	Rua Sebastião Pereira Bastos, 668 – Esc. CASAL		0	0	0,42				3,26		5,0		7,12		
19	16/jul	Posto de Saúde São José		0	0	1,34				2,07		4,0		7,06		
20	23/jul	Avenida Martins Vieira		0	0	1,09				3,41		3,0		7,18		
21	23/jul	Rua 26 de Julho		0	0	1,16				5,08		2,0		7,25		
22	23/jul	Secretaria de Trabalho e Assistência Social		0	0	1,25				5,23		3,0		7,14		
23	23/jul	Avenida Pancrácio Rocha – TELECOM		0	0	1,52				4,28		2,0		7,21		
24	23/jul	Rua Pedro Brandão – CDL		0	0	1,18				2,45		2,0		7,15		
25	28/jul	Rua Delmiro Gouveia		0	0	0,99				0,48		5,0		6,52		
26	28/jul	Rua Maria Gaia, 561		0	0	1,35				6,12		9,0		6,61		
29	28/jul	Estação Elevatória – CASAL		0	0	1,68				1,24		6,0		6,72		

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de julho/2020, contaminações conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de julho/2020, contaminações conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Figura 27: Análises do mês de Julho.

Não Conformidade (NC)

Não foram encontradas Não Conformidades

Advertência

Advertência 02- Observar-se que no mês de Julho quatro das análises de Turbidez encontram-se fora do padrão, desta forma solicita-se que seja feito a correção e uma nova análise no mesmo local para verificação da correção no indicador.

3.14 São José da Tapera:

O Município possui uma população de 32.260 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 33' 30", Longitude (W): 37° 22' 52" e Altitude 255 m.

No mês de julho nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

 ARSAL AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS			QUALIDADE DA ÁGUA												
			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO												
CIDADE	SÃO JOSÉ DA TAPERA	MÊS/ANO	COLIFORMES		CRL				TURBIDEZ		COR		pH		
			TOTAL	E. COLI	<0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	>5	≤5	>5	≤15	>15	<6	≥6 e ≤9	>9
			PRES.	AUS.	PRES.	AUS.									
			0	14	0	14	0	14	0	14	0	14	0	14	0
		CONFORME	0	14	0	14	0	14	0	14	0	14	0	14	0
		TOTAL	14	14					14		14			14	
		MENOR VALOR	0	0			0,7		0,35		1,0			6,34	
		MAIOR VALOR	0	0			1,6		4,61		8,0			7,18	
Nº	DIA	LOGRADOURO													
01	2/jul	Rua da Lagoa – Serralharia Barbosa	0	0			0,91		1,15		5,0			6,81	
02	2/jul	Rua 7 de Setembro,	0	0			0,86		2,65		3,0			6,93	
03	2/jul	Rua 1 de Maio, 55	0	0			0,74		1,23		8,0			6,88	
04	6/jul	Rua da Lagoa – Serralharia Barbosa	0	0			1,19		4,61		3,0			6,34	
05	6/jul	Travessa Brasília, 31	0	0			1,44		2,47		5,0			6,41	
06	6/jul	Rua 7 de Setembro, 43	0	0			1,26		1,68		4,0			6,39	
07	6/jul	Rua Marechal Deodoro	0	0			0,85		3,16		5,0			6,46	
08	15/jul	Rua da Lagoa – Serralharia Barbosa	0	0			1,43		1,36		3,0			6,95	
09	15/jul	Rua Getúlio Vargas, 133	0	0			1,37		2,43		5,0			7,01	
10	22/jul	Rua da Lagoa – Serralharia Barbosa	0	0			1,18		0,79		5,0			7,14	
11	22/jul	Rua Duque de Caxias, 130	0	0			1,27		1,71		4,0			7,18	
12	22/jul	Avenida Elisio Maia - Santo Sushi	0	0			1,05		0,36		2,0			7,01	
13	29/jul	Rua da Lagoa – Serralharia Barbosa	0	0			1,57		0,35		1,0			7,01	
14	29/jul	Rua 1 de Maio, 55	0	0			1,36		0,57		2,0			6,87	

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de julho/2020, apresentaram QUATRO contaminações conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Figura 28: Análises do mês de Julho.

Não Conformidade (NC)

Não foram encontradas Não Conformidades.

3.15 Senador Rui Palmeira:

O Município possui uma população de 13.870 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 27' 59", Longitude (W): 37° 22' 52" e Altitude 352 m.

No mês de julho nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

		QUALIDADE DA ÁGUA													
CIDADE		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO													
MÊS/ANO		COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ		COR		pH	
JULHO		TOTAL		E. COLI		< 0,2		≥ 0,2 e ≤ 2		> 2 e ≤ 5		> 5		< 6	
CONFORME		PRES.	AUS.	PRES.	AUS.	0	4	0	0	4	0	4	0	0	0
TOTAL		0	4	0	4	0	4	0	0	4	0	4	0	0	0
MENOR VALOR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAIOR VALOR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº	DIA	LOGRADOURO													
01	6/jul	Igreja Católica – Matriz													
02	6/jul	Delegacia de Polícia													
03	29/jul	Igreja Católica – Matriz													
04	29/jul	Delegacia de Polícia													

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de julho/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Figura 29: Análises do mês de Julho.

Não Conformidade (NC)

Não foram encontradas Não Conformidades.

4. UNIDADE DE NEGÓCIOS LESTE:

4.1 Barra de São Miguel:

O Município possui uma população de 8.322 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 50' 24", Longitude (W): 35° 54' 28" e Altitude 2 m.

Foi observado que parte das análises do mês de julho encontra-se fora do padrão exigido pelo Ministério da Saúde, em especial, os indicadores de Cloro e PH.

		QUALIDADE DA ÁGUA													
CIDADE		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO													
MÊS/ANO		COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ		COR		pH	
JULHO		TOTAL		E. COLI		< 0,2		≥ 0,2 e ≤ 2		> 2 e ≤ 5		> 5		< 6	
CONFORME		PRES.	AUS.	PRES.	AUS.	0	4	0	0	4	0	4	0	0	0
TOTAL		0	8	0	8	0	8	0	0	8	0	8	0	0	0
MENOR VALOR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAIOR VALOR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº	DIA	LOGRADOURO													
01	1	Escritório Casal													
02	1	ALTO SÃO MARCOS													
03	1	Lot. Barramar													
04	1	Alto da Barra													
05	14	Alto da Barra													
06	14	PRAÇA DA BÍBLIA													
07	14	ALTO SÃO MARCOS													
08	14	Lot. Barramar													
09	21	Saída da Eta													
10	21	Conj. Alto da Barra													
11	21	ALTO SÃO MARCOS													
12	21	Lot. Barramar													
13	27	Alto da Barra													
14	27	ALTO SÃO MARCOS													
15	27	Lot. Barramar													
16	27	Saída da Eta													

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de julho/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Figura 30: Análises do mês do Julho.

Não Conformidade (NC)

NC08- Reincidência das análises de Cloro fora dos padrões exigidos pelo Ministério da Saúde. (Anexo XX da portaria de consolidação nº 5 do Ministério da Saúde de 03 de outubro de 2017).

4.2 Campestre:

O Município possui uma população de 6.936 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 08° 50' 45", Longitude (W): 35° 34' 05" e Altitude 200 m.

Foi observado que parte das análises do mês de julho encontra-se fora do padrão exigido pelo Ministério da Saúde, em especial, os indicadores de Turbidez e Cor.

 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS		QUALIDADE DA ÁGUA																
		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO																
		COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ		COR		pH				
		TOTAL	E. COLI		PRES.	AUS.	PRES.	AUS.	<0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	>5	≤5	>5	≤15	>15	<6	≥6 e ≤9
CIDADE	CAMPESTRE																	
MÊS/ANO	JULHO			PRES.	AUS.	PRES.	AUS.											
CONFORME				0	10	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	10	0
TOTAL				10	10		10				10		10		10			
MENOR VALOR				0	0		0,5				10,00		65,0		6,00			
MAIOR VALOR				0	0		1,0				37,00		132,0		6,00			
Nº	DIA	LOGRADOURO																
01	6	Escritório da CASAL			0,00	0	1,0				33,00	125,0	6,00					
02	6	Assembleia de Deus			0,00	0	1,0				37,00	113,0	6,00					
03	6	R. do Comércio			0,00	0	1,0				26,00	108,0	6,00					
04	6	Epitáfio Pessoa			0,00	0	1,0				21,00	84,0	6,00					
05	6	Saída da ETA			0,00	0	1,0				15,00	111,0	6,00					
06	28	Rua DR Reinaldo Cavalcante			0,00	0	0,5				27,00	99,0	6,00					
07	28	Escritório da CASAL			0,00	0	0,5				24,00	97,0	6,00					
08	28	Assembleia de Deus			0,00	0	0,5				36,00	101,0	6,00					
09	28	Saída da ETA			0,00	0	0,5				19,00	132,0	6,00					
10	28	Igreja Batista			0,00	0	0,5				10,00	65,0	6,00					

OBS: As amostras analisadas durante o mês de julho/2020, conforme excoido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de julho/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Figura 31: Análises do mês do Julho.

Não Conformidade (NC)

NC09- Reincidência das análises de Turbidez e Cor e fora dos padrões exigidos pelo Ministério da Saúde. (Anexo XX da portaria de consolidação nº 5 do Ministério da Saúde de 03 de outubro de 2017).

4.3 Coqueiro Seco:

O Município possui uma população de 5.845 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 38' 18", Longitude (W): 35° 48' 11" e Altitude 31 m.

Foi observado que parte das análises do mês de julho encontra-se fora do padrão exigido pelo Ministério da Saúde, em especial, os indicadores de Cloro e PH.

 ARSAL AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS			QUALIDADE DA ÁGUA														
			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO														
			COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ		COR		pH		
			TOTAL		E. COLI		< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5	≤15	> 15	< 6	≥6 e ≤9	> 9
CIDADE	COQUEIRO SÊCO		PRES.		AUS.		PRES.		AUS.								
MÊS/ANO	JULHO		PRES.		AUS.		PRES.		AUS.								
CONFORME			0	13	0	13	9	4	0	0	13	0	13	0	6	7	0
TOTAL			13		13		13				13		13		13		
MENOR VALOR			0		0		0,0				0,00		1,0		5,00		
MAIOR VALOR			0		0		0,6				3,01		5,0		6,00		
Nº	DIA	LOGRADOURO															
01	1	Capitão Paulino	0,00	0	0,0				1,75		4,0		6,00				
02	1	Escritório Casal	0,00	0	0,0				0,81		4,0		6,00				
03	1	Correios	0,00	0	0,0				0,16		3,0		6,00				
04	1	banco do Bradesco	0,00	0	0,0				0,27		4,0		6,00				
05	14	Capitão Paulino	0,00	0	0,0				0,10		5,0		6,00				
06	14	João 23	0,00	0	0,0				0,34		5,0		6,00				
07	14	Posto de Saúde	0,00	0	0,0				0,17		5,0		6,00				
08	21	Escritório Casal	0,00	0	0,5				0,00		2,0		5,00				
09	21	Posto de Saúde	0,00	0	0,0				0,00		1,0		5,00				
10	21	Correios	0,00	0	0,0				0,00		2,0		5,00				
11	27	Correios	0,00	0	0,6				3,01		2,0		5,60				
12	27	Escritório Casal	0,00	0	0,4				2,97		2,0		5,60				
13	27	Capitão Paulino	0,00	0	0,4				2,71		3,0		5,60				
14																	
15																	

OBS: As amostras analisadas durante o mês de julho/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de julho/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Figura 32: Análises do mês do Julho.

Não Conformidade (NC)

NC10- A análise de Cloro encontra-se fora dos padrões exigidos pelo Ministério da Saúde. (Anexo XX da portaria de consolidação nº 5 do Ministério da Saúde de 03 de outubro de 2017).

4.4 Colônia Leopoldina:

O Município possui uma população de 21.698 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 08° 54' 32", Longitude (W): 35° 43' 30" e Altitude 140 m.

Foi observado que duas análises de turbidez, do mês de julho, encontram-se fora do padrão exigido pelo Ministério da Saúde.

 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS			QUALIDADE DA ÁGUA																
			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO																
CIDADE	COLÔNIA LEOPOLDINA	MÊS/ANO	JULHO	COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ		COR		pH			
				TOTAL	E. COLI			<0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	>5	≤5	>5	≤15	>15	<6	≥6 e ≤9	>9	
				PRES.	AUS.	PRES.	AUS.												
CONFORME				0	24	0	24	0	24	0	0	22	2	24	0	0	24	0	
TOTAL				24				24				24		24		24			
MENOR VALOR				0				0,6				0,77		2,0		6,00			
MAIOR VALOR				0				1,0				5,18		15,0		6,00			
Nº	DIA	LOGRADOURO																	
01	6	R. Joaquim Monteiro		0		0		1				3,9		9		6			
02	6	SAMU		0		0		1				2,1		8		6			
03	6	Mercado Público		0		0		1				3,96		5		6			
04	6	Delegacia		0		0		1				1,59		5		6			
05	6	R. Padre Cicero		0		0		1,0				1,51		9		6,00			
06	6	Rua 11 de Novembro		0		0		1,0				1,85		15		6,00			
07	6	Escritório da CASAL		0		0		1,0				2,9		15		6,00			
08	6	Fórum		0		0		1,00				0,77		11		6			
09	17	R. Joaquim Monteiro		0		0		1				2,79		7		6			
10	17	SAMU		0		0		1				2,97		6		6			
11	17	Mercado Público		0		0		0,8				3,11		7		6			
12	17	Delegacia		0		0		0,8				2,12		6		6			
13	17	R. Padre Cicero		0		0		0,8				4,87		6		6,00			
14	17	Rua 11 de Novembro		0		0		0,6				5,18		6		6,00			
15	17	Escritório da CASAL		0		0		0,6				3,96		5		6,00			
16	17	Fórum		0		0		0,80				3,76		5		6			
17	28	R. Joaquim Monteiro		0		0		1				1,78		5		6			
18	28	SAMU		0		0		1				2,65		6		6			
19	28	Mercado Público		0		0		1				3		7		6			
20	28	Delegacia		0		0		1				2,1		7		6			
21	28	R. Padre Cicero		0		0		1,0				5,18		6		6,00			
22	28	Rua 11 de Novembro		0		0		1,0				1,34		6		6,00			
23	28	Escritório da CASAL		0		0		1,0				1,47		3		6,00			
24	28	Fórum		0		0		1,00				0,98		2		6			
OBS.: As amostras analisadas durante o mês de julho/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.																			

Figura 33: Análises do mês do Julho.

Não Conformidade (NC)

Não existe Não Conformidades.

Advertência

Advertência 03- Foi observado que no mês de Julho duas das análises de Turbidez encontram-se fora do padrão, desta forma solicita-se que seja feito a correção e uma nova análise no mesmo local para verificação da correção no indicador.

4.5 Jacuípe:

O Município possui uma população de 7.021 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 08° 50' 31", Longitude (W): -35° 27' 36" e Altitude 200 m.

Foi observado que uma das análises de cor, do mês de julho, encontra-se fora do padrão exigido pelo Ministério da Saúde.

 ARSAL AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS						QUALIDADE DA ÁGUA															
						SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO															
CIDADE	JACUIPE					COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ		COR		pH			
						TOTAL	E. COLI			< 0,2	≥ 0,2 e ≤ 2	> 2 e ≤ 5	> 5	≤ 5	> 5	≤ 15	> 15	< 6	≥ 6 e ≤ 9	> 9	
MÊS/ANO	JULHO	PRES.	AUS.	PRES.	AUS.																
CONFORME						5	0	3	2	0	5	0	0	5	0	4	1	0	5	0	
TOTAL						5		5		5				5		5		5			
MENOR VALOR						1		0		0,5				0,99		7,0		6,00			
MAIOR VALOR						1		1		0,5				4,40		17,0		6,00			
Nº	DIA	LOGRADOURO																			
01	15	Delegacia de Polícia Civil				1,00		1		0,5				2,50		9,0		6,00			
02	15	Av. Miguel Morato				1,00		0		0,5				3,44		10,0		6,00			
03	15	Loteria				1,00		0		0,5				1,27		15,0		6,00			
04	15	Escritório Casal				1,00		1		0,5				4,40		17,0		6,00			
05	15	R. da Travessia				1,00		1		0,5				0,99		7,0		6,00			
06																					
07																					
08																					
09																					

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de julho/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de julho/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Figura 34: Análises do mês do Julho.

Não Conformidade (NC)

Não existe Não Conformidades.

4.6 Japaratinga:

O Município possui uma população de 8.361 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 15' 16", Longitude (W): -35° 15' 28" e Altitude 5 m.

Foi observado que quatro das análises de Cloro, do mês de julho, encontra-se fora do padrão exigido pelo Ministério da Saúde.

 ARSAL AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS				QUALIDADE DA ÁGUA														
				SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO														
CIDADE	JAPARATINGA			COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ		COR		pH		
				TOTAL	E. COLI			<0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	>5	≤5	>5	≤15	>15	<6	≥6 e ≤9	>9
MÊS/ANO	JULHO	PRES.	AUS.	PRES.	AUS.													
CONFORME				0	8	0	8	4	4	0	0	8	0	8	0	0	8	0
TOTAL				8	8			8				8		8		8		
MENOR VALOR				0	0			0,0				0,10		1,0		6,50		
MAIOR VALOR				0	0			0,5				0,10		3,0		6,50		
Nº	DIA	LOGRADOURO																
01	9	Barreira do Boqueirão		0,00	0	0,0				0,10		1,0		6,50				
02	9	Rua Francisco de Barros		0,00	0	0,0				0,10		1,0		6,50				
03	9	Pç. Nossa Senhora das Candeias		0,00	0	0,0				0,10		1,0		6,50				
04	9	Câmara dos Vereadores		0,00	0	0,0				0,10		1,0		6,50				
05	15	Barreira do Boqueirão		0,00	0	0,5				0,10		2,0		6,50				
06	15	Rua Francisco de Barros		0,00	0	0,5				0,10		3,0		6,50				
07	16	Pç. Nossa Senhora das Candeias		0,00	0	0,5				0,10		1,0		6,50				
08	15	Câmara dos Vereadores		0,00	0	0,5				0,10		1,0		6,50				
OBS.: As amostras analisadas durante o mês de julho/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.																		

Figura 35: Análises do mês do Julho.

Não Conformidade (NC)

NC11- Metade das análises de Cloro encontra-se fora dos padrões exigidos pelo Ministério da Saúde. (Anexo XX da portaria de consolidação nº 5 do Ministério da Saúde de 03 de outubro de 2017).

4.7 Joaquim Gomes:

O Município possui uma população de 23.993 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 08' 00", Longitude (W): 35° 44' 54" e Altitude 104 m.

No mês de julho nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOÁS				QUALIDADE DA ÁGUA															
				SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO															
CIDADE	JOAQUIM GOMES			COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ		COR		pH			
				TOTAL	E. COLI			<0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	>5	≤5	>5	≤15	>15	<6	≥6 e ≤9	>9	
MÊS/ANO	JULHO	PRES.	AUS.	PRES.	AUS.														
CONFORME				0	12	0	12	0	12	0	0	12	0	12	0	0	12	0	
TOTAL				12		12		12				12		12		12			
MENOR VALOR				0		0		1,0				1,27		3,0		6,80			
MAIOR VALOR				0		0		2,0				3,48		7,0		6,80			
Nº	DIA	LOGRADOURO																	
01	17	Rodoviária		0,00		0		1,0		1,71		3		6,80					
02	17	Rua Dr. Nelito		0,00		0		1,0		2,38		3		6,80					
03	17	Banco do Brasil		0,00		0		1,0		2,78		3		6,80					
04	17	Batalhão PM		0,00		0		1,0		2,61		3		6,80					
05	28	Rodoviária		0,00		0		2,0		1,48		3		6,80					
06	28	Rua Dr. Nelito		0,00		0		2,0		1,27		3		6,80					
07	28	Banco do Brasil		0,00		0		2,0		2,78		3		6,80					
08	28	Batalhão PM		0,00		0		2,0		2,61		3		6,80					
09	28	Delegacia Policia Civil		0,00		0		2,0		1,71		6		6,80					
10	28	Auto Posto		0,00		0		2,0		2,68		6		6,80					
11	28	R. 25 de Agosto		0,00		0		2,0		2,23		7		6,80					
12	28	Maria Pureza		0,00		0		2,0		3,48		5		6,80					
OBS.: As amostras analisadas durante o mês de julho/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.																			

Figura 36: Análises do mês do Julho.

Não Conformidade (NC)

Não existe Não Conformidades.

4.8 Rio Largo:

O Município possui uma população de 75.120 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 28' 42", Longitude (W): 35° 51' 12" e Altitude 39 m.

Foi observado que parte das análises do mês de julho encontra-se fora do padrão exigido pelo Ministério da Saúde, em especial, os indicadores de Turbidez e PH.

 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS			QUALIDADE DA ÁGUA																	
			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO																	
CIDADE	RIO LARGO 01	MÊS/ANO	COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ		COR		pH					
			TOTAL		E. COLI		<0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	>5	≤5	>5	≤15	>15	<6	≥6 e ≤9	>9			
CONFORME			PRES.	AUS.	PRES.	AUS.	0	55	0	0	31	24	55	0	12	43	0			
TOTAL			55		55		55				55		55		55					
MENOR VALOR			0		0		0,4				0,75		1,0		5,00					
MAIOR VALOR			1		0		1,5				49,10		15,0		7,00					
Nº	DIA	LOGRADOURO																		
01	1	Praça José Vieira	0	0	1,0				8,12		7,0		6,00							
02	1	Saída da ETA	0	0	1,0				11,40		8,0		6,00							
03	1	Vila Rica	0	0	1,0				9,68		7,0		6,00							
04	1	Betel	0	0	1,0				13,26		6,0		6,00							
05	1	Kucaú	0	0	1,0				25,10		6,0		6,00							
06	1	R. Candido Lins	0	0	1,0				49,10		11,0		6,00							
07	1	Batista Acioli	0	0	1,0				7,14		10,0		6,00							
08	1	Barnabé Calheiros	0	0	1,0				16,70		8,0		6,00							
09	1	Matadouro	0	0	1,0				10,00		15,0		6,00							
10	1	Posto de Saúde M.Rolo	0	0	1,0				8,10		7,0		6,00							
11	1	Conjunto Antonio Lins Q34	1	0	1,0				1,17		2,0		5,50							
12	1	Conjunto Jarbas Otílica Qa1	1	0	1,0				0,78		2,0		5,50							
13	1	Conjunto Antonio Lins Q34	1	0	1,0				1,11		2,0		5,50							
14	1	Conjunto Jarbas Otílica Qa1	1	0	1,0				2,15		1,0		5,50							
15	14	Praça José Vieira	0	0	1,0				4,00		7,0		6,00							
16	14	Saída da ETA	0	0	1,0				3,70		1,0		6,00							
17	14	Vila Rica	0	0	1,0				1,71		5,0		6,00							
18	14	Betel	0	0	1,0				4,17		4,0		6,00							
19	14	Kucaú	0	0	1,0				4,91		6,0		6,00							
20	14	R. Candido Lins	0	0	1,0				2,51		6,0		6,00							
21	14	Batista Acioli	0	0	1,0				3,26		7,0		6,00							
22	14	Barnabé Calheiros	0	0	1,0				3,86		5,0		6,00							
23	14	Matadouro	0	0	1,0				1,40		10,0		6,00							
24	14	Posto de Saúde M.Rolo	0	0	1,0				4,20		8,0		6,00							
25	14	Conjunto Antonio Lins Q34	0	0	1,0				0,75		2,0		5,00							
26	14	Conjunto Jarbas Otílica Qa1	0	0	1,0				1,11		2,0		5,00							
27	14	Conjunto Antonio Lins Q34	0	0	1,0				0,94		4,0		5,00							
28	14	Conjunto Jarbas Otílica Qa1	0	0	1,0				1,15		2,0		5,00							
29	21	Centro	0	0	1,0				1,30		1,8		6,00							
30	21	Jarbas Januário	0	0	1,0				1,00		4,0		7,00							
31	21	Lourenço	0	0	1,0				1,00		4,0		7,00							
32	21	Hemílio de maia	0	0	1,0				1,00		4,0		7,00							
33	21	Batista Acioli	0	0	1,0				1,00		4,0		7,00							
34	21	Barnabé Calheiros	0	0	1,0				1,00		4,0		7,00							
35	21	R. Candido Lins	0	0	1,0				1,00		4,0		7,00							
36	21	Alto de São Miguel	0	0	1,0				1,00		4,0		7,00							
37	21	Tv.Gerson Vanderlei	0	0	1,5				1,50		4,0		7,00							
38	21	Conjunto Antonio Lins Q34	0	0	1,0				1,65		4,0		5,00							
39	21	Conjunto Jarbas Otílica Qa1	0	0	1,0				1,12		3,0		5,00							
40	21	Conjunto Antonio Lins Q34	0	0	1,0				2,40		4,0		5,00							
41	21	Conjunto Jarbas Otílica Qa1	0	0	1,0				0,97		4,0		5,00							

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de julho/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de julho/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

		QUALIDADE DA ÁGUA														
		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO														
CIDADE	RIO LARGO 02	COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ		COR		pH		
		TOTAL		E. COLI		<0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	>5	≤5	>5	≤15	>15	<6	≥6 e ≤9	>9
MÊS/ANO	JULHO	PRES.	AUS.	PRES.	AUS.											
CONFORME		2	6	1	7	0	8	0	0	0	8	4	4	0	8	0
TOTAL		8		8		8				8		8		8		
MENOR VALOR		0		0		0,4				17,00		5,0		6,00		
MAIOR VALOR		1		1		1,0				76,14		85,0		6,40		
Nº	DIA	LOGRADOURO														
	27	Praça José Vieira														
43	27	Centro														
44	27	Jarbas Januário														
45	27	Lourenço														
46	27	Hemílio de maia														
47	27	Batista Acioli														
48	27	Barnabé Calheiros														
49	27	R. Candido Lins														
50	27	Alto de São Miguel														
51	27	Tv.Gerson Vanderlei														
52	27	Conjunto Antonio Lins Q34														
53	27	Conjunto Jarbas Oitílica Qa1														
54	27	Conjunto Antonio Lins Q34														
55	27	Conjunto Jarbas Oitílica Qa1														

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de julho/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de julho/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Figura 37: Análises do mês do Julho.

Não Conformidade (NC)

NC12- Reincidência das análises de Turbidez fora dos padrões exigidos pelo Ministério da Saúde. (Anexo XX da portaria de consolidação nº 5 do Ministério da Saúde de 03 de outubro de 2017).

4.9 Messias:

O Município possui uma população de 17.856 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 23' 00", Longitude (W): 35° 50' 30" e Altitude 148 m.

Foi observado que parte das análises do mês de julho encontra-se fora do padrão exigido pelo Ministério da Saúde, em especial, os indicadores de PH.

 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS			QUALIDADE DA ÁGUA																
			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO																
CIDADE	MESSIAS		COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ		COR		pH				
			TOTAL		E. COLI		<0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	>5	≤5	>5	≤15	>15	<6	≥6 e ≤9	>9		
MÊS/ANO	JULHO		PRES.	AUS.	PRES.	AUS.													
CONFORME			0	12	0	12	0	12	0	0	12	0	12	0	12	0	12	0	0
TOTAL			12		12		12				12		12		12				
MENOR VALOR			0		0		0,5				0,10		1,0		5,50				
MAIOR VALOR			0		0		1,0				2,85		5,0		5,50				
Nº	DIA	LOGRADOURO																	
01	6	Pç Benedito Camarão		0,00	0	1,0				1,10		5		5,50					
02	6	Rodoviária		0,00	0	1,0				2,85		5		5,50					
03	6	Conjunto Teotonio Vilela		0,00	0	1,0				0,90		4		5,50					
04	6	Escritório Casal		0,00	0	1,0				1,20		3		5,50					
05	17	Pç Benedito Camarão		0,00	0	0,6				0,28		2		5,50					
06	17	Rodoviária		0,00	0	1,0				0,29		2		5,50					
07	17	Conjunto Teotonio Vilela		0,00	0	1,0				0,36		1		5,50					
08	17	Escritório Casal		0,00	0	0,8				0,41		1		5,50					
09	28	Pç Benedito Camarão		0,00	0	0,5				0,33		2		5,50					
10	28	Rodoviária		0,00	0	0,5				0,10		3		5,50					
11	28	Conjunto Teotonio Vilela		0,00	0	0,5				0,36		4		5,50					
12	28	Escritório Casal		0,00	0	0,5				1,11		2		5,50					
13																			
OBS.: As amostras analisadas durante o mês de julho/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.																			

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de julho/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Figura 38: Análises do mês do Julho.

Não Conformidade (NC)

Não existe Não Conformidades.

4.10 Novo Lino:

O Município possui uma população de 75.120 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 28' 42", Longitude (W): 35° 51' 12" e Altitude 39 m.

Foi observado que parte das análises do mês de julho encontra-se fora do padrão exigido pelo Ministério da Saúde, em especial, os indicadores de Cloro, Turbidez, Cor e PH.

 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOÁS			QUALIDADE DA ÁGUA														
			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO														
CIDADE	NOVO LINO		COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ		COR		pH		
			TOTAL		E. COLI		<0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	>5	≤5	>5	≤15	>15	<6	≥6 e ≤9	>9
MÊS/ANO	JULHO		PRES.	AUS.	PRES.	AUS.											
CONFORME			0	12	0	12	0	8	4	0	9	3	10	2	12	0	0
TOTAL			12		12		12				12		12		12		
MENOR VALOR			0		0		1,0				0,94		2,0		5,00		
MAIOR VALOR			0		0		2,5				6,11		17,0		5,90		
Nº	DIA	LOGRADOURO															
01	6	Escritório da CASAL		0		0		2,00				5,03		13,00		5,00	
02	6	Saída da ETA		0		0		2,00				4,00		16,00		5,00	
03	6	R. da Quadra		0		0		2,00				5,17		14,00		5,00	
04	6	BR - Avenida Principal		0		0		2,00				6,11		17,00		5,00	
05	17	Escritório da CASAL		0		0		2,00				0,94		3,00		5,90	
06	17	Saída da ETA		0		0		1,00				0,98		2,00		5,90	
07	17	R. da Quadra		0		0		1,00				1,01		2,00		5,90	
08	17	BR - Avenida Principal		0		0		2,00				1,02		2,00		5,90	
09	28	BR - Avenida Principal		0		0		2,50				2,56		10,00		5,00	
10	28	Cras		0		0		2,50				5,00		6,00		5,00	
11	28	Saída da ETA		0		0		2,50				3,01		5,00		5,00	
12	28	Escritório da CASAL		0		0		2,50				2,91		8,00		5,00	

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de julho/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Figura 39: Análises do mês do Julho.

Não Conformidade (NC)

NC13- As análises de Cloro e Turbidez encontram-se foram dos padrões exigidos pelo Ministério da Saúde (Anexo XX da portaria de consolidação nº 5 do Ministério da Saúde de 03 de outubro de 2017).

4.11 Paripueira:

O Município possui uma população de 13.176 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 27' 54", Longitude (W): 35° 33' 06" e Altitude 5 m.

No mês de julho não foram encontradas inconformidades nas análises realizadas.

 ARSAL AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS			QUALIDADE DA ÁGUA																
			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO																
CIDADE	PARIPUEIRA	MÊS/ANO	COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ		COR		pH				
			TOTAL		E. COLI		<0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	>5	≤5	>5	≤15	>15	<6	≥6 e ≤9	>9		
PRES.	AUS.	PRES.	AUS.																
CONFORME			0	10	0	10	0	10	0	0	10	0	10	0	0	10	0		
TOTAL			10		10		10				10		10			10			
MENOR VALOR			0		0		0,4				0,10		1,0			6,00			
MAIOR VALOR			0		0		0,5				0,10		5,0			6,00			
Nº	DIA	LOGRADOURO																	
01	9	AL 101 Norte	0,00		0		0,4				0,10		2,0			6,0			
02	9	Escritório Casal	0,00		0		0,4				0,10		1,0			6,0			
03	9	Prefeitura Municipal	0,00		0		0,4				0,10		2,0			6,0			
04	9	Rua Santo Antônio	0,00		0		0,4				0,10		2,0			6,0			
05	9	Rua Nova	0,00		0		0,4				0,10		2,0			6,0			
06	15	AL 101 Norte	0,00		0		0,5				0,10		5,0			6,0			
07	15	Escritório Casal	0,00		0		0,5				0,10		2,0			6,0			
08	15	Prefeitura Municipal	0,00		0		0,5				0,10		2,0			6,0			
09	15	Rua Santo Antônio	0,00		0		0,5				0,10		3,0			6,0			
10	15	Rua Nova	0,00		0		0,5				0,10		1,0			6,0			

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de julho/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de julho/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Figura 7: Análises do mês do Julho.

Não Conformidade (NC)

Não existe Não Conformidades.

4.12 Pilar:

O Município possui uma população de 35.111 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 35' 50", Longitude (W): 35° 57' 24" e Altitude 13 m.

No mês de julho foi observado que parte das análises encontram-se fora do padrão exigido pelo Ministério da Saúde, em especial, os indicadores de PH.



ARSAL

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS
 PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS

QUALIDADE DA ÁGUA

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

CIDADE	PILAR	COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ		COR		pH		
		TOTAL		E. COLI		<0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	>5	≤5	>5	≤15	>15	<6	≥6 e ≤9	>9
MÊS/ANO	JULHO	PRES.	AUS.	PRES.	AUS.											
CONFORME		0	22	0	22	0	22	0	0	21	0	22	0	14	8	0
TOTAL		22		22		22				21		22		22		
MENOR VALOR		0		0		1,0				0,00		0,0		5,40		
MAIOR VALOR		0		0		1,0				1,00		7,0		6,00		
Nº	DIA	LOGRADOURO														
01	14	R. Otacílio Cavalcante														
02	14	Praça Nossa Senhora das Graças														
03	14	R. Taboca Filho														
04	14	Rua Venceslau Batista														
05	14	Centro														
06	14	Rua Anízio de Souza														
07	14	R. Edite França														
08	14	Pç. Floriano Peixoto														
09	21	R. Otacílio Cavalcante														
10	21	Praça Nossa Senhora das Graças														
11	21	R. Edite França														
12	21	Taboca Filho														
13	21	Rua Venceslau Batista														
14	21	Centro														
15	21	Posto de Saúde														
16	21	Escritório Casal														
17	27	Secretaria de Saúde														
18	27	Mercado público														
19	27	Praça Nossa Senhora das Graças														
20	27	Delegacia														
21	27	Rua Wenceslau Batista														
22	27	Posto de Saúde														

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de julho/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Figura 41: Análises do mês do Julho.

Não Conformidade (NC)

Não existe Não Conformidades.

4.13 Porto de Pedras:

O Município possui uma população de 7.786 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 09' 30", Longitude (W): 35° 17' 42" e Altitude 22 m.

No mês de julho foi observado que parte das análises encontram-se fora do padrão exigido pelo Ministério da Saúde, em especial, os indicadores de PH.

 ARSAL AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS		QUALIDADE DA ÁGUA																
		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO																
CIDADE	PORTO DE PEDRAS	COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ		COR		pH				
		TOTAL		E. COLI		<0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	>5	≤5	>5	≤15	>15	<6	≥6 e ≤9	>9		
MÊS/ANO	JULHO	PRES.	AUS.	PRES.	AUS.													
CONFORME		1	7	0	8	0	8	0	0	8	0	8	0	8	0	0		
TOTAL		8		8		8				8		8		8				
MENOR VALOR		0		0		1,0				0,42		3,0		5,00				
MAIOR VALOR		1		0		1,5				1,21		8,0		5,00				
Nº	DIA	LOGRADOURO																
01	9	Lavandeiria				0,00	0	1,5				1,20		4,0		5,00		
02	9	Escritório da Casal				0,00	0	1,5				0,42		5,0		5,00		
03	9	Saída ETA				0,00	0	1,5				0,86		8,0		5,00		
04	9	Saída da Balsa				0,00	0	1,5				1,21		3,0		5,00		
05	15	Lavandeiria				1,00	0	1,0				1,00		3,0		5,00		
06	15	Escritório da Casal				0,00	0	1,0				1,20		4,0		5,00		
07	15	Saída ETA				0,00	0	1,0				0,97		8,0		5,00		
08	15	Saída da Balsa				0,00	0	1,0				1,17		5,0		5,00		
OBS.: As amostras analisadas durante o mês de junho/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.																		

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de junho/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Figura 42: Análises do mês do Julho.

Não Conformidade (NC)

Não existe Não Conformidades.

4.14 Murici:

O Município possui uma população de 28.236 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 18' 24", Longitude (W): 35° 56' 36" e Altitude 82 m.

No mês de julho foi observado que parte das análises encontram-se fora do padrão exigido pelo Ministério da Saúde, em especial, os indicadores de PH.

 ARSAL AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS		QUALIDADE DA ÁGUA																
		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO																
CIDADE	MURICI	COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ		COR		pH				
		TOTAL		E. COLI		<0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	>5	≤5	>5	≤15	>15	<6	≥6 e ≤9	>9		
MÊS/ANO	JULHO	PRES.	AUS.	PRES.	AUS.													
CONFORME		0	10	0	10	0	10	0	0	10	0	10	0	10	0	0		
TOTAL		10		10		10				10		10		10				
MENOR VALOR		0		0		0,6				0,87		1,0		5,50				
MAIOR VALOR		0		0		1,0				1,76		3,0		5,70				
Nº	DIA	LOGRADOURO																
01	17	ETA Cachoeira Tratada				0,00	0	0,6				1,71		3,0		5,7		
02	17	Conjunto Olavo Calheiros I				0,00	0	0,8				1,76		3,0		5,7		
03	17	Conjunto Olavo Calheiros II				0,00	0	0,8				1,54		2,6		5,7		
04	17	Conj. Pedro Tenório				0,00	0	1,0				0,98		1,0		5,70		
05	17	Banco do Brasil				0,00	0	1,0				0,87		1,0		5,70		
06	17	Escritório da Casal				0,00	0	1,0				1,12		1,0		5,70		
07	28	Conjunto Olavo Calheiros II				0,00	0	1,0				1,55		2,0		5,5		
08	28	Conj. Pedro Tenório				0,00	0	1,0				1,11		2,0		5,50		
09	28	Banco do Brasil				0,00	0	1,0				0,96		1,0		5,50		
10	28	Escritório da Casal				0,00	0	1,0				1,12		3,0		5,50		

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de julho/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de julho/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Figura 43: Análises do mês do Julho.

Não Conformidade (NC)

Não existe Não Conformidades.

4.15 Santa Luzia do Norte:

O Município possui uma população de 7.296 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 36' 12", Longitude (W): 35° 49' 21" e Altitude 32 m.

No mês de julho foi observado que parte das análises encontra-se fora do padrão exigido pelo Ministério da Saúde, em especial, os indicadores de PH.

 CIDADE MÊS/ANO		QUALIDADE DA ÁGUA													
		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO													
		COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ		COR		pH	
		TOTAL	E. COLI												
SANTA LUZIA DO NORTE		PRES.	AUS.	PRES.	AUS.	<0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	>5	≤5	>5	≤15	>15	<6	≥6 e ≤9
JULHO															
CONFORME		0	14	0	14	0	14	0	0	14	0	14	0	11	3
TOTAL		14	14			14				14		14		14	
MENOR VALOR		0	0			1,5				1,72		4,0		5,00	
MAIOR VALOR		0	0			2,0				2,80		11,0		6,50	
Nº	DIA	LOGRADOURO													
01	1	Rua São Pedro				0,00	0	2,0		1,74	9,0	5,50			
02	1	Rua Benedito Mascaranhas				0,00	0	2,0		1,89	9,0	5,50			
03	1	Delegacia de Polícia Civil				0,00	0	2,0		2,15	10,0	5,50			
04	1	Escritório da CASAL				0,00	0	2,0		1,72	7,0	5,50			
05	14	Rua São Pedro				0,00	0	2,0		2,11	11,0	5,00			
06	14	Rua Benedito Mascaranhas				0,00	0	2,0		1,75	10,0	5,00			
07	14	Escritório da CASAL				0,00	0	2,0		2,15	10,0	5,00			
08	21	Rua São Pedro				0,00	0	1,5		2,80	5,0	6,00			
09	21	Rua Benedito Mascaranhas				0,00	0	1,5		2,20	6,0	6,30			
10	21	Delegacia de Polícia Civil				0,00	0	1,5		2,80	9,0	6,50			
11	27	Rua São Pedro				0,00	0	2,0		2,71	5,0	5,40			
12	27	Rua Benedito Mascaranhas				0,00	0	1,5		2,68	5,0	5,40			
13	27	Delegacia de Polícia Civil				0,00	0	1,5		2,11	6,0	5,40			
14	27	Escritório da CASAL				0,00	0	1,5		2,23	4,0	5,40			

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de julho/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Figura 44: Análises do mês do Julho.

Não Conformidade (NC)

Não existe Não Conformidades.

4.16 Satuba:

O Município possui uma população de 13.828 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 33' 48", Longitude (W): 35° 49' 28" e Altitude 6 m.

No mês de julho foi observado que parte das análises encontra-se fora do padrão exigido pelo Ministério da Saúde, em especial, os indicadores de Turbidez, Cor e PH.

 ARSAL AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS				QUALIDADE DA ÁGUA															
				SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO															
CIDADE	SATUBA			COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ		COR		pH			
				TOTAL	E. COLI			<0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	>5	≤5	>5	≤15	>15	<6	≥6 e ≤9	>9	
MÊS/ANO	JULHO	PRES.	AUS.	PRES.	AUS.														
CONFORME				0	19	0	19	0	19	0	0	11	8	15	4	15	4	0	
TOTAL				19				19				19		19		19			
MENOR VALOR				0				0,6				1,14		2,0		4,40			
MAIOR VALOR				0				2,0				8,10		33,0		6,90			
Nº	DIA	LOGRADOURO																	
01	1	BR 316		0,00	0	2,0				3,11		6,0		5,0					
02	1	Escritório Casal		0,00	0	2,0				4,18		6,0		5,0					
03	1	Rua Tenente Paulo Winter		0,00	0	2,0				3,01		7,0		5,0					
04	1	Rua 17 de Agosto		0,00	0	2,0				5,17		6,0		5,0					
05	1	Saída ETA		0,00	0	2,0				1,14		6,0		5,0					
06	14	BR 316		0,00	0	1,5				4,10		21,0		4,5					
07	14	Escritório Casal		0,00	0	1,5				3,15		33,0		4,5					
08	14	Rua Tenente Paulo Winter		0,00	0	1,5				8,10		17,0		4,5					
09	14	Rua 17 de Agosto		0,00	0	1,5				5,14		15,0		4,5					
10	14	Saída ETA		0,00	0	1,5				5,17		18,0		4,5					
11	21	BR 316		0,00	0	1,5				4,70		2,0		5,1					
12	21	Escritório Casal		0,00	0	1,5				6,90		4,0		4,4					
13	21	Rua Tenente Paulo Winter		0,00	0	1,5				6,70		3,0		4,4					
14	21	Rua 17 de Agosto		0,00	0	1,5				6,90		2,0		4,4					
15	21	Saída ETA		0,00	0	1,5				6,80		2,0		4,4					
16	27	BR 316		0,00	0	1,0				3,48		6,0		6,9					
17	27	Escritório Casal		0,00	0	1,0				3,27		6,0		6,9					
18	27	Rua Tenente Paulo Winter		0,00	0	0,6				3,74		7,0		6,9					
19	27	Rua 17 de Agosto		0,00	0	0,6				3,81		7,0		6,9					

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de julho/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de julho/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Figura 8: Análises do mês do Julho.

Não Conformidade (NC)

NC14- Reincidência das análises de Turbidez e Cor fora dos padrões exigidos pelo Ministério da Saúde. (Anexo XX da portaria de consolidação nº 5 do Ministério da Saúde de 03 de outubro de 2017).

5 UNIDADE DE NEGÓCIOS SERTÃO:

5.1 Água Branca:

O Município possui uma população de 20.196 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 15' 39", Longitude (W): 37° 56' 10" e Altitude 570 m.

Foi observado que no mês de julho as análises realizadas estão de acordo com o padrão estabelecido pelo Ministério da Saúde.

		QUALIDADE DA ÁGUA														
		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO														
CIDADE	ÁGUA BRANCA	COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ		COR		pH		
		TOTAL		E. COLI		<0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	>5	≤5	>5	≤15	>15	<6	≥6 e ≤9	>9
MÊS/ANO	JULHO	PRES.	AUS.	PRES.	AUS.											
CONFORME		5	5	0	10	0	10	0	0	10	0	10	0	10	0	0
TOTAL		10		10		10				10		10		10		
MENOR VALOR		0		0		0,5				1,12		1,1		6,78		
MAIOR VALOR		23		0		2,0				2,39		3,1		7,70		
Nº	DIA	LOGRADOURO														
01	08/jul	Forum - Água Branca														
02	08/jul	EE-05 - Estação Elevatória		2	0	1,0				1,22		2,40		6,86		
03	08/jul	Rua Cônego Nicodemos, 1132		0	0	0,5				1,34		1,06		7,12		
04	08/jul	Rua São Bento, Nº														
05	13/jul	Forum - Água Branca														
06	13/jul	EE-05 - Estação Elevatória		23	0	1,5				1,37		1,3		7,70		
07	13/jul	Rua Cônego Nicodemos, 1132		0	0	0,8				1,70		2,6		7,15		
08	13/jul	Rua São Bento, Nº														
09	21/jul	Forum - Água Branca		5	0	1,0				1,31		3,10		7,09		
10	21/jul	EE-05 - Estação Elevatória		0	0	1,0				2,39		2,40		7,09		
11	21/jul	Rua Cônego Nicodemos, 1132		0	0	1,0				1,38		1,7		7,03		
12	21/jul	Rua São Bento, Nº														
13	28/jul	Forum - Água Branca		0	0	2,0				1,12		1,4		6,86		
14	28/jul	EE-05 - Estação Elevatória		13	0	0,5				2,05		3,1		6,78		
15	28/jul	Rua Cônego Nicodemos, 1132		2	0	1,0				2,12		2,9		7,08		
16	28/jul	Rua São Bento, Nº														

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de julho/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Figura 46: Análises do mês do Julho.

Não Conformidade (NC)

Não existe Não Conformidades.

5.2 Canapi:

O Município possui uma população de 17.722 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 07' 01", Longitude (W): 37° 36' 08" e Altitude 342 m.

Na planilha do mês de abril as análises que foram realizadas, não apresentam inconformidades.



ARSAL

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS
 PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS

QUALIDADE DA ÁGUA

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

CIDADE	CANAPI	COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ		COR		pH		
		TOTAL		E. COLI		<0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	>5	≤5	>5	≤15	>15	<6	≥6 e ≤9	>9
MÊS/ANO	JULHO	PRES.	AUS.	PRES.	AUS.											
	CONFORME	0	8	0	8	0	8	0	0	8	0	8	0	0	8	0
	TOTAL	8		8		8				8		8		8		
	MENOR VALOR	0		0		1,0				0,10		1,0		6,75		
	MAIOR VALOR	0		0		1,0				1,78		2,5		7,09		
Nº	DIA	LOGRADOURO														
01	8-Jul	Reservatório - Saída														
02	8-Jul	Escritório CASAL														
03	8-Jul	Rua D.Pedro II, 286														
04	8-Jul	Rua D.Pedro II, sms 13														
05	8-Jul	Rua D.Pedro II, 335														
06	13-Jul	Reservatório - Saída		0	0	1,0				0,10		2,1		7,09		
07	13-Jul	Escritório CASAL		0	0	1,0				0,38		2,4		7,01		
08	13-Jul	Rua D.Pedro II, 286		0	0	1,0				1,78		1,0		6,94		
09	13-Jul	Rua D.Pedro II, sms 13														
10	13-Jul	Rua D.Pedro II, 335														
11	21-Jul	Reservatório - Saída														
12	21-Jul	Escritório CASAL														
13	21-Jul	Rua D.Pedro II, 286														
14	21-Jul	Rua D.Pedro II, sms 13														
15	21-Jul	Rua D.Pedro II, 335														
16	28-Jul	Reservatório - Saída		0	0	1,0				0,78		2,4		6,76		
17	28-Jul	Escritório CASAL		0	0	1,0				0,82		1,2		6,88		
18	28-Jul	Rua D.Pedro II, 286		0	0	1,0				1,07		1,7		6,75		
19	28-Jul	Rua D.Pedro II, sms 13		0	0	1,0				0,54		2,2		6,81		
20	28-Jul	Rua D.Pedro II, 335		0	0	1,0				1,12		2,5		6,87		

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de julho/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de julho/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Figura 47: Análises do mês do Julho.

Não Conformidade (NC)

Não existe Não Conformidades.

5.3 Delmiro Gouveia:

O Município possui uma população de 52.016 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 23' 19", Longitude (W): 37° 59' 57" e Altitude 256 m.

Foi observado que no mês de julho as análises realizadas estão de acordo com o padrão estabelecido pelo Ministério da Saúde.

 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS		QUALIDADE DA ÁGUA													
		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO													
CIDADE	DELMIRO GOUVEIA	COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ		COR		pH	
		TOTAL		E. COLI		<0,2		≥0,2 e ≤2		>2 e ≤5		>5		≤5	
MÊS/ANO	JULHO	PRES.	AUS.	PRES.	AUS.	<0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	>5	≤5	>5	≤15	>15	<6	≥6 e ≤9
CONFORME		7	27	0	34	0	34	0	0	34	0	34	0	0	34
TOTAL		34		34			34			34		34			34
MENOR VALOR		0		0			0,5			0,10		0,1			6,38
MAIOR VALOR		23		0			2,0			3,31		7,6			7,51
Nº	DIA	LOGRADOURO													
01	08/jul	Pov. Lagoinha													
02	08/jul	Pov Salgado - RESERVATÓRIO													
03	08/jul	Pov Rabeca - Reservatório													
04	08/jul	Pov Volta/ Malhada - Reserv.													
05	08/jul	Rua Prof. José Gomes nº388													
06	08/jul	Posto da Pedra - Centro													
07	08/jul	Hospital Antenor Serpa													
08	08/jul	UPA - Delmiro													
09	08/jul	Prefeitura de Delmiro Gouveia													
10	08/jul	Escola Afrânio Lages													
11	08/jul	Escritório CASAL													
12	08/jul	Posto Nenzita Bairro Pedra V													
13	13/jul	Pov. Lagoinha													
14	13/jul	Pov Salgado - RESERVATÓRIO													
15	13/jul	Pov Rabeca - Reservatório													
16	13/jul	Pov Volta/ Malhada - Reserv.													
17	13/jul	Rua Prof. José Gomes nº388													
18	13/jul	Posto da Pedra - Centro													
19	13/jul	Hospital Antenor Serpa													
20	13/jul	UPA - Delmiro													
21	13/jul	Prefeitura de Delmiro Gouveia													
22	13/jul	Escola Afrânio Lages													
23	13/jul	Escritório CASAL													
24	13/jul	Posto Nenzita Bairro Pedra V													
25	21/jul	Pov. Lagoinha													
26	21/jul	Pov Salgado - RESERVATÓRIO													
27	21/jul	Pov Rabeca - Reservatório													
28	21/jul	Pov Volta/ Malhada - Reserv.													
29	21/jul	Rua Prof. José Gomes nº388													
30	21/jul	Posto da Pedra - Centro													
31	21/jul	Hospital Antenor Serpa													
32	21/jul	UPA - Delmiro													
33	21/jul	Prefeitura de Delmiro Gouveia													
34	21/jul	Escola Afrânio Lages													
35	21/jul	Escritório CASAL													
36	21/jul	Posto Nenzita Bairro Pedra V													
37	21-Jul	Pov. Lagoinha													
38	28-Jul	Pov Salgado - RESERVATÓRIO													
39	28-Jul	Pov Rabeca - Reservatório													
40	28-Jul	Pov Volta/ Malhada - Reserv.													
41	28-Jul	Rua Prof. José Gomes nº388													
42	28-Jul	Posto da Pedra - Centro													
43	28-Jul	Hospital Antenor Serpa													
44	28-Jul	UPA - Delmiro													
45	28-Jul	Escola Francisca Rosa													
46	28-Jul	Escola Afrânio Lages													
47	28-Jul	Escritório CASAL													
48	28-Jul	Posto Nenzita Bairro Pedra V													

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de julho/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Figura 48: Análises do mês do Julho.

Não Conformidade (NC)

Não existe Não Conformidades.

5.4 Pariconha:

O Município possui uma população de 10.533 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 15' 10", Longitude (W): 38° 00' 17" e Altitude 550 m.

Foi observado que no mês de julho as análises realizadas estão de acordo com o padrão estabelecido pelo Ministério da Saúde.

 ARSAL AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS			QUALIDADE DA ÁGUA																					
			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO																					
			COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ		COR		pH									
			TOTAL		E. COLI		<0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	>5	≤5	>5	≤15	>15	<6	≥6 e ≤9	>9							
CIDADE	PARICONHA		PRES.		AUS.		PRES.		AUS.															
MÊS/ANO	JULHO		PRES.		AUS.		PRES.		AUS.															
CONFORME			0	11	0	11	0	11	0	0	12	0	12	0	0	12	0	0	12	0	0	12	0	0
TOTAL			11		11		11		11		12		12		12		12		12		12		12	
MENOR VALOR			0		0		2,0		2,0		0,36		0,8		6,72		6,72		6,72		6,72		6,72	
MAIOR VALOR			0		0		2,0		2,0		2,12		2,8		7,61		7,61		7,61		7,61		7,61	
Nº	DIA	LOGRADOURO																						
01	8-Jul	Pov. Marcação, nº 65	0	0			2,0		0,51		1,2		6,81											
02	8-Jul	Rua Francisco Souza, nº 199	0	0			2,0		0,36		0,8		6,72											
03	8-Jul	EEAT 02 - Alto Sertão																						
04	8-Jul	ETA - Alto Sertão	0	0			2,0		2,12		1,4		6,94											
05	13-Jul	Pov. Marcação, nº 65	0	0			2,0		0,74		1,4		6,89											
06	13-Jul	Rua Francisco Souza, nº 199	0	0			2,0		0,76		1,5		6,81											
07	13-Jul	EEAT 02 - Alto Sertão																						
08	13-Jul	ETA - Alto Sertão	0	0			2,0		0,78		1,6		6,84											
09	21-Jul	Pov. Marcação, nº 65	0	0			2,0		0,36		1,3		6,80											
10	21-Jul	Rua Francisco Souza, nº 199							0,42		2,0		6,84											
11	21-Jul	EEAT 02 - Alto Sertão																						
12	21-Jul	ETA - Alto Sertão	0	0			2,0		1,31		2,8		6,85											
13	28-Jul	Pov. Marcação, nº 65	0	0			2,0		1,33		1,4		7,61											
14	28-Jul	Rua Francisco Souza, nº 199	0	0			2,0		1,28		1,8		7,21											
15	28-Jul	EEAT 02 - Alto Sertão																						
16	28-Jul	ETA - Alto Sertão	0	0			2,0		1,24		1,6		7,22											

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de julho/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de julho/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Figura 49: Análises do mês do Julho.

Não Conformidade (NC)

Não existe Não Conformidades.

5.5 Inhapi:

O Município possui uma população de 18.385 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 13' 17", Longitude (W): 37° 44' 55" e Altitude 410 m.

Foi observado que no mês de julho as análises realizadas estão de acordo com o padrão estabelecido pelo Ministério da Saúde.

 ARSAL AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS			QUALIDADE DA ÁGUA																									
			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO																									
			COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ		COR		pH													
			TOTAL		E. COLI		<0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	>5	≤5	>5	≤15	>15	<6	≥6 e ≤9	>9											
CIDADE	INHAPI		PRES.		AUS.		PRES.		AUS.																			
MÊS/ANO	JULHO		PRES.		AUS.		PRES.		AUS.																			
CONFORME			0	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0	
TOTAL			8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8	
MENOR VALOR			0		0		1,5		1,5		0,81		0,7		7,11		7,11		7,11		7,11		7,11		7,11		7,11	
MAIOR VALOR			0		0		2,0		2,0		2,87		7,5		7,52		7,52		7,52		7,52		7,52		7,52		7,52	
Nº	DIA	LOGRADOURO																										
01	8-Jul	ETA INHAPI AGUA TRATADA	0	0	2,0		2,0		2,81		7,5		7,15		7,15		7,15		7,15		7,15		7,15		7,15		7,15	
02	8-Jul	Booster Inhapi	0	0	2,0		2,0		2,79		7,3		7,20		7,20		7,20		7,20		7,20		7,20		7,20		7,20	
03	8-Jul	RUA da praça matriz nº73	0	0	2,0		2,0		2,87		7,1		7,21		7,21		7,21		7,21		7,21		7,21		7,21		7,21	
04	8-Jul	Escritório Casal - Inhapi																										
05	13-Jul	ETA INHAPI AGUA TRATADA																										
06	13-Jul	Booster Inhapi			SEM ÁGUA		SEM ÁGUA																					
07	13-Jul	RUA da praça matriz nº73			MANUTENÇÃO REDE		MANUTENÇÃO REDE																					
08	13-Jul	Escritório Casal - Inhapi																										
09	21-Jul	ETA INHAPI AGUA TRATADA																										
10	21-Jul	Booster Inhapi	0	0	1,5		1,5		0,85		0,7		7,51		7,51		7,51		7,51		7,51		7,51		7,51		7,51	
11	21-Jul	RUA da praça matriz nº73	0	0	1,5		1,5		0,86		0,8		7,52		7,52		7,52		7,52		7,52		7,52		7,52		7,52	
12	21-Jul	Escritório Casal - Inhapi																										
13	28-Jul	ETA INHAPI AGUA TRATADA	0	0	2,0		2,0		0,83		1,4		7,11		7,11		7,11		7,11		7,11		7,11		7,11		7,11	
14	28-Jul	Booster Inhapi	0	0	2,0		2,0		0,82		1,8		7,14		7,14		7,14		7,14		7,14		7,14		7,14		7,14	
15	28-Jul	RUA da praça matriz nº73	0	0	2,0		2,0		0,81		1,6		7,15		7,15		7,15		7,15		7,15		7,15		7,15		7,15	
16	28-Jul	Escritório Casal - Inhapi																										

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de julho/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Figura 9: Análises do mês do Julho.

Não Conformidade (NC)

Não existe Não Conformidades.

5.6 Mata Grande:

O Município possui uma população de 25.216 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 07' 03", Longitude (W): 37° 43' 56" e Altitude 633 m.

Foi observado que no mês de julho as análises realizadas estão de acordo com o padrão estabelecido pelo Ministério da Saúde.

 AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS		QUALIDADE DA ÁGUA													
		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO													
CIDADE	MATA GRANDE	COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ		COR		pH	
		TOTAL		E. COLI		<0,2		≥0,2 e ≤2		>2 e ≤5		>5		≤5	
MÊS/ANO	JULHO	PRES.	AUS.	PRES.	AUS.	<0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	>5	≤5	>5	≤15	>15	<6	≥6 e ≤9
CONFORME		2	8	0	10	0	10	0	0	10	0	10	0	0	10
TOTAL		10		10			10			10		10			10
MENOR VALOR		0		0			0,8			0,11		1,2			6,87
MAIOR VALOR		5		0			1,5			1,73		5,2			7,23
Nº	DIA	LOGRADOURO													
01	6-Jul	Santa Cruz - Reserv. Novo - Torne				0	0	1,0		0,72		5,2		7,18	
02	8-Jul	EE-07 - RESERVATÓRIO - Saída													
03	8-Jul	EE-08 - RESERVATÓRIO - Saída				0	0	1,0		0,81		3,4		7,13	
04	8-Jul	Rua Eustáquio Malta nº08				0	0	0,8		0,55		4,1		7,23	
05	8-Jul	Rua Dom Antônio Brandão, nº 814													
06	13-Jul	Santa Cruz - Reserv. Novo - Torne				5	0	1,5		0,48		1,2		6,91	
07	13-Jul	EE-07 - RESERVATÓRIO - Saída				2	0	1,0		0,61		2,1		6,87	
08	13-Jul	EE-08 - RESERVATÓRIO - Saída													
09	13-Jul	Rua Eustáquio Malta nº08													
10	13-Jul	Rua Dom Antônio Brandão, nº 814													
11	21-Jul	Santa Cruz - Reserv. Novo - Torne				0	0	1,0		0,11		3,5		7,01	
12	21-Jul	EE-07 - RESERVATÓRIO - Saída													
13	21-Jul	EE-08 - RESERVATÓRIO - Saída				0	0	0,8		1,71		3,1		7,21	
14	21-Jul	Rua Eustáquio Malta nº08				0	0	0,8		1,73		3,2		7,23	
15	21-Jul	Rua Dom Antônio Brandão, nº 814													
16	28-Jul	Santa Cruz - Reserv. Novo - Torne				0	0	1,0		0,33		2,3		7,10	
17	28-Jul	EE-07 - RESERVATÓRIO - Saída				0	0	0,8		0,31		2,1		7,17	
18	28-Jul	EE-08 - RESERVATÓRIO - Saída													
19	28-Jul	Rua Eustáquio Malta nº08													
20	28-Jul	Rua Dom Antônio Brandão, nº 814													
21	28-Jul	Rua Araújo Jorge nº29													

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de julho/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Figura 51: Análises do mês do Julho.

Não Conformidade (NC)

Não existe Não Conformidades.

5.7 Olho D'água do Casado:

O Município possui uma população de 9.373 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 30' 07", Longitude (W): 37° 50' 02" e Altitude 230 m.

Foi observado que no mês de julho as análises realizadas estão de acordo com o padrão estabelecido pelo Ministério da Saúde.

 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS		QUALIDADE DA ÁGUA													
		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO													
CIDADE	OLHO D'ÁGUA DO CASADO	COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ		COR		pH	
MÊS/ANO	JULHO	TOTAL		E. COLI		<0,2		≥0,2 e ≤2		>2 e ≤5		>5		≤5	
		PRES.	AUS.	PRES.	AUS.	<0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	>5	≤5	>5	≤15	>15	<6	≥6 e ≤9
	CONFORME	4	4	0	8	0	8	0	0	8	0	8	0	0	8
	TOTAL	8		8			8			8		8			8
	MENOR VALOR	0		0			1,0			0,54		2,1			6,86
	MAIOR VALOR	23		0			2,0			1,65		8,3			7,11
Nº	DIA	LOGRADOURO													
01	8-Jul	Posto do Trevo - Bar Maria Ferreira				0	0		1,0		1,65	8,30			6,98
02	8-Jul	Unidade Sesi após o escritório				0	0		1,0		1,58	8,10			6,95
03	8-Jul	Escritório da Casal Olho D'água													
04	13-Jul	Posto do Trevo - Bar Maria Ferreira				0	0		1,5		1,32	6,70			6,92
05	13-Jul	Unidade Sesi após o escritório				0	0		1,5		1,25	5,8			6,86
06	13-Jul	Escritório da Casal Olho D'água													
07	21-Jul	Posto do Trevo - Bar Maria Ferreira				23	0		1,5		0,91	5,9			7,11
08	21-Jul	Unidade Sesi após o escritório				23	0		1,5		1,04	3,1			7,02
09	21-Jul	Escritório da Casal Olho D'água													
10	28-Jul	Posto do Trevo - Bar Maria Ferreira				13	0		2,0		0,54	2,10			7,05
11	28-Jul	Unidade Sesi após o escritório				13	0		2,0		0,55	2,20			7,04
12	28-Jul	Escritório da Casal Olho D'água													

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de julho/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Figura 52: Análises do mês do Julho.

Não Conformidade (NC)

Não existe Não Conformidades.

5.8 Piranhas:

O Município possui uma população de 25.039 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 37' 25", Longitude (W): 37° 45' 24" e Altitude 88 m.

Foi observado que no mês de julho as análises realizadas estão de acordo com o padrão estabelecido pelo Ministério da Saúde.

 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS		QUALIDADE DA ÁGUA													
		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO													
CIDADE	PIRANHAS	COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ		COR		pH	
		TOTAL		E. COLI		<0,2		≥0,2 e ≤2		>2 e ≤5		>5		≤5	
MÊS/ANO	JULHO	PRES.	AUS.	PRES.	AUS.	<0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	>5	≤5	>5	≤15	>15	<6	≥6 e ≤9
	CONFORME	0	12	0	12	0	12	0	0	12	0	12	0	0	12
	TOTAL	12		12			12			12		12			12
	MENOR VALOR	0		0			0,5			0,35		1,1			6,81
	MAIOR VALOR	0		0			1,5			2,25		5,9			7,03
Nº	DIA	LOGRADOURO													
01	8-Jul	ETA - Delegacia 32º DP Piranhas	0	0		1,0				2,05		5,90			6,91
02	8-Jul	Forum Piranhas	0	0		1,0				2,11		5,70			6,93
03	8-Jul	escritório Casal - Piranhas													
04	8-Jul	Pov. Piau - Unidade Sesi	0	0		1,0				1,58		4,90			6,95
05	13-Jul	ETA - Delegacia 32º DP Piranhas	0	0		0,5				0,35		2,10			6,81
06	13-Jul	Forum Piranhas	0	0		0,5				0,37		2,30			6,91
07	13-Jul	escritório Casal - Piranhas													
08	13-Jul	Pov. Piau - Unidade Sesi	0	0		0,5				0,38		2,20			6,87
09	21-Jul	ETA - Delegacia 32º DP Piranhas	0	0		1,5				2,13		5,80			6,94
10	21-Jul	Forum Piranhas	0	0		1,5				1,78		3,70			6,82
11	21-Jul	escritório Casal - Piranhas													
12	21-Jul	Pov. Piau - Unidade Sesi	0	0		1,5				2,25		4,2			6,91
13	28-Jul	ETA - Delegacia 32º DP Piranhas	0	0		1,5				1,29		1,1			7,01
14	28-Jul	Forum Piranhas	0	0		1,5				1,25		1,2			7,02
15	28-Jul	escritório Casal - Piranhas													
16	28-Jul	Pov. Piau - Unidade Sesi	0	0		1,0				1,23		1,3			7,03

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de julho/2020, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Figura 53: Análises do mês do Julho.

Não Conformidade (NC)

Não existe Não Conformidades.

Em virtude dos argumentos apresentados, determina-se da permissionária/Casal a observância de todas as **NÃO CONFORMIDADES** para que sejam corrigidas de forma célere, tendo em vista a melhoria do serviço prestado ao usuário e/ou o equilíbrio econômico financeiro desta prestadora.

VI. DETERMINAÇÃO

A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas – Arsal no uso de suas atribuições determina que a permissionária Companhia de Saneamento de Alagoas – Casal, deve assegurar que a água distribuída em todos os pontos da rede no Estado de Alagoas estejam, diariamente, em conformidade com os padrões estabelecidos nas Normas de Regulação de Saneamento, Anexo XX da Portaria de Consolidação nº5 do MS, Resoluções CONAMA nº 430/2011 e 357/2005; Resoluções Arsal nº 137 de 5 de junho de 2014 e nº 18 de 7 de dezembro de 2016.



Dênis Costa
ARSAL

Dênis José Silvestre Costa
Gerente de Regulação em Saneamento

